


PVCLShг(A)-LS 2x2x0,52



КК - коробка коммутационная;  
 FQ1 - счётчик с выходом типа "сухой контакт" - необходимо соблюдать только ориентацию направления подключения;  
 FQ2 - счётчик с выходом "открытый коллектор" - необходимо соблюдать ориентацию направления подключения и полярность подключения



МППУ АСР  
 вид со стороны разъемов

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Схема подключения счётчиков энергоресурсов к С2000-АСР8 через МППУ	Лит.	Масса	Масштаб
							Лист	Листов	
							ЗАО НВП «БОЛИД» г. Королёв Московской обл., ул. Пионерская, д.4.		