



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»  
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 521-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.  
E-mail: [info@pojtest.ru](mailto:info@pojtest.ru) <http://www.pojtest.ru>

11.12.2018 № 16-14-789

Генеральному директору

На № 975 от 06.09.2018

ЗАО НВП «Болид»

И.А. Бабанову

О распространении действия  
сертификата соответствия

Ул. Пионерская, д. 4, корп. 11,  
помещение 205, г. Королев,  
Московская область, 141070

e-mail: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru)

Уважаемый Игорь Александрович!

Рассмотрев Ваше обращение, сообщая следующее.

Анализ представленной Вами технической документации показал, что изменения, внесенные в конструкцию монтажного комплекта «МК-3», по сравнению с конструкцией ранее применяемого для крепления дымовых и тепловых пожарных извещателей монтажного комплекта «МК-2», не влияют на характеристики, проверяемые в процессе сертификационных испытаний извещателей пожарных «ДИП-34А-03», «ДИП-34А-04», «ДИП-34ПА-03», «С2000-ИП-03», «С2000-ИП-ПА-03».

ОС «Пожтест» считает возможным распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ЧС13.В.00149 от 19.10.2015 на вышеуказанные извещатели с монтажным комплектом «МК-3».

Руководитель  
ОС «ПОЖТЕСТ»

А.С. Етунян

Н.Н. Гурьянова  
тел. (495)524-9864