



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.B.01018/25

Серия RU № 0558094

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БОЛИД», место нахождения 141070, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 4, К. 11, ПОМЕЩ. 205, ОГРН 1035003350766, телефон/факс +74957757155, e-mail: info@bolid.ru, адрес места осуществления деятельности 141070, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БОЛИД», место нахождения 141070, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д. 4, К. 11, ПОМЕЩ. 205, ОГРН 1035003350766, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 141006, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, ЯРОСЛАВСКОЕ Ш., Д ВЛ. 120Б, СТР. 3

ПРОДУКЦИЯ

Оповещатели пожарные световые табличные адресные радиоканальные: «С2000Р-ОСТ-24» исп. 00 АЦДР.425543.008, «С2000Р-ОСТ-24» исп. 01 АЦДР.425543.008-01, «С2000Р-ОСТ-24» исп. 02 АЦДР.425543.008-02, «С2000Р-ОСТ-24» исп. 03 АЦДР.425543.008-03, «С2000Р-ОСТ-24» исп. 04 АЦДР.425543.008-04, «С2000Р-ОСТ-24» исп. 07 АЦДР.425543.008-07, «С2000Р-ОСТ-24» исп. 08 АЦДР.425543.008-08, «С2000Р-ОСТ-24» исп. 09 АЦДР.425543.008-09, «С2000Р-ОСТ-24» исп. 10 АЦДР.425543.008-10, «С2000Р-ОСТ-24» исп. 11 АЦДР.425543.008-11 (АЦДР.425543.008 РЭ «Оповещатели пожарные световые табличные адресные радиоканальные «С2000Р-ОСТ-24». Руководство по эксплуатации»). Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 1071ТР выдан 14.08.2025
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 16888/16889/16890/16891/16892 от 27.02.2025
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13,
Эксперты-аудиторы Гурьянова Наталья Николаевна, Жуков Пётр Валерьевич.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 34699-2020 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» (раздел 5: пп. 5.1.1, 5.1.7 - 5.1.9, 5.1.19, 5.2.1 - 5.2.5, 5.3). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 30.09.2024 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.08.2025 ПО 21.08.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Морозова Татьяна Валерьевна
(Ф.И.О.)