



PProg

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Общие сведения о программе PProg	6
2	Интерфейс PProg.....	8
2.1	Дерево устройств	9
2.1.1	Добавление C3000Hub	14
2.2	Панель инструментов дерева устройств	16
2.3	Панель быстрого доступа.....	17
2.4	Строка меню PProg	17
2.4.1	Меню «Файл»	18
2.4.2	Меню «Правка»	18
2.4.3	Меню «C2000»	19
2.4.4	Меню «Настройка»	19
2.4.5	Меню «Язык»	19
2.4.6	Меню «Сервис»	19
2.4.7	Меню «Страницы».....	20
2.4.8	Меню «Справка»	21
2.5	Панель пиктограмм страниц.....	21
2.6	Информационная панель.....	22
2.6.1	Корзина	23
2.6.2	Индикатор состояния пульта.....	23
2.6.3	Индикатор версии пульта.....	23
2.6.4	Индикатор состояния памяти сценариев управления	24
2.7	Настройка программы	24
2.7.1	Настройка вида рабочего окна	25
2.7.2	Настройка программных операций	26
2.7.3	Настройка параметров записи	28
3	Работа с программой PProg	30
3.1	Подключение и подготовка пульта.....	30
3.2	Загрузка конфигурации	32
3.2.1	Создание новой конфигурации	33
3.2.2	Загрузка конфигурации из файла	34
3.2.3	Загрузка конфигурации из прибора	35
3.3	Завершение работы	36
3.3.1	Запись конфигурации в память пульта	36
3.3.2	Запись конфигурации в файл	38
4	Типы приборов	40
4.1	Просмотр параметров типов приборов, заданных в конфигурации	42

4.2	Задание пользовательских типов приборов	42
4.2.1	Задание пользовательских типов на базе стандартного шаблона	45
4.2.2	Задание пользовательских типов на базе шаблона «С2000-КДЛ»	46
4.2.3	Задание пользовательских типов на базе шаблона «С2000-АСПТ»	48
4.3	Изменение параметров пользовательского типа прибора	50
4.4	Удаление пользовательского типа прибора	51
5	Приборы.....	53
5.1	Внесение приборов в конфигурацию пульта	54
5.1.1	Поиск и опрос подключенных приборов.....	54
5.1.2	Добавление приборов в конфигурацию вручную	56
5.2	Изменение параметров добавленных приборов	57
5.3	Удаление приборов.....	58
6	Разделы.....	60
6.1	Создание зоны (раздела)	62
6.2	Редактирование параметров шлейфов	64
6.3	Редактирование параметров выходов	66
6.4	Включение в зону (раздел) различных элементов.....	69
6.5	Редактирование зон (разделов)	70
6.6	Удаление зоны (раздела).....	71
6.7	Переопределение адресного шлейфа «С2000-КДЛ» как релейного выхода	72
6.8	Сортировка зон (разделов)	73
7	Группы разделов	74
7.1	Создание новой группы зон (разделов)	76
7.2	Редактирование/удаление группы зон (разделов).....	77
8	Реле	78
8.1	Страница «Реле» с группировкой по приборам.....	79
8.2	Страница «Реле» с группировкой по зонам (разделам)	81
8.3	Создание алгоритма централизованного управления реле.....	83
8.3.1	Привязка зон (разделов) системы к управляемому реле	83
8.3.2	Настройка параметров управления реле	84
8.4	Редактирование/удаление алгоритма централизованного управления	85
8.5	Переопределение релейного выхода «С2000-КДЛ» как шлейфа	86
9	Уровни доступа	87
9.1	Страница «Уровни доступа» с группировкой по Уровням	89
9.2	Страница «Уровни доступа» с группировкой по зонам (разделам)	91

9.3	Создание нового уровня доступа для управления зонами (разделами)	93
9.3.1	Создание уровня доступа для управления зонами (разделами).....	93
9.3.2	Связывание уровня доступа с зонами (разделами) системы	94
9.3.3	Изменение прав пользователей по управлению зонами (разделами)	95
9.4	Редактирование параметров уровня доступа	96
9.5	Удаление уровня доступа	97
10	Пароли.....	99
10.1	Создание/регистрация пароля (ключа)	101
10.1.1	Занесение пароля (ключа) в конфигурацию вручную	102
10.1.2	Регистрация пароля или ключа с одного из устройств системы «Орион»	102
10.1.3	Импорт ключей из файла	103
10.1.4	Изменение параметров паролей (ключей)	104
10.2	Редактирование/удаление пароля (ключа)	105
11	Трансляция событий	107
11.1	Создание правила передачи событий	110
11.1.1	Выбор прибора для трансляции событий.....	110
11.1.2	Добавление списка зон (разделов) для трансляции событий	111
11.1.3	Выбор категории событий для трансляции	112
11.2	Редактирование правил передачи событий	114
11.3	Удаление правил передачи событий.....	115
12	Входные шлейфы	117
12.1	Создание входных шлейфов	119
12.2	Изменение параметров входных шлейфов.....	121
12.3	Удаление входных шлейфов.....	121
13	Привязка управления.....	123
13.1	Создание привязки управления	126
13.1.1	Привязка управления к пульту, клавиатуре или считывателю	126
13.1.2	Комбинированная привязка управления	126
13.2	Удаление/редактирование привязки управления.....	127
14	Сценарии переименования событий	129
14.1	Сценарии переименования событий.....	131
14.1.1	Создание списка пользовательских событий	132
14.1.2	Привязка сценария к шлейфу/шлейфам	134
14.2	Редактирование алгоритма или привязки сценария к шлейфам	135
14.3	Удаление сценария/события	135

15	Сценарии управления	136
15.1	Создание сценария управления	141
15.1.1	Создание сценария голосового оповещения	142
15.1.2	Создание сценария управления реле	145
15.1.3	Создание сценария управления доступом	149
15.1.4	Создание сценария управления шлейфом	152
15.1.5	Задание условий управления для компонентов сценариев	155
15.2	Редактирование параметров сценариев управления	158
15.3	Удаление сценария управления или привязки к реле	158
15.4	Хранение сценариев управления в памяти пульта	159
16	Настройка работы с клапанами	161
17	Журнал событий	165

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ PPROG

Программа PProg предназначена для программирования пультов контроля и управления системы «Орион»:

-  **«C2000» версий 1.10 - 1.24;**
-  **«C2000M» версий 2.01 - 4.13 (5.00).**

Программа PProg устанавливается на компьютер, к которому подключается пульт C2000/C2000M через последовательный порт (физический или виртуальный), а также через конвертер C3000-Hub. Программа работает под управлением ОС Windows 7/8/10/11.

Программа предназначена для конфигурирования пульта, который осуществляет централизованное управление совместной работой различных приборов системы «Орион». В конфигурации указываются приборы, подключенные к пульту, а также контролируемые ими элементы. Создаваемая в PProg конфигурация определяет функции всей системы и логику совместной работы приборов. Пульт отслеживает состояние одних приборов и активирует исполнительные выходы других приборов, отображает состояние системы на блоках индикации, принимает команды пользователей с клавиатур или считывателей различных приборов для управления компонентами системы, отправляет сообщения за пределы системы «Орион» и т.д. (подробно работа пультов управления описывается в соответствующих Руководствах по эксплуатации, размещенных на официальном сайте www.bolid.ru).

Программа PProg позволяет:

- считывать текущую конфигурацию из пульта или из ранее созданного файла, а также создавать новую конфигурацию;
- загружать созданную конфигурацию в пульт или сохранять ее в виде текстового файла, зашифрованного файла или дампа памяти;
- редактировать загруженную в оперативную память PProg конфигурацию, а именно:
 - добавлять в конфигурацию пульта управляемые приборы как стандартных, так и определяемых пользовательских типов;
 - объединять контролируемые шлейфы приборов в зоны (разделы) для группового управления;
 - настраивать логические связи для централизованного управления исполнительными устройствами системы в зависимости от состояния контролируемых зон (разделов);
 - регистрировать пароли и коды ключей пользователей (PIN-коды, ключи iButton, Proximity-карты) и задавать правила доступа их владельцев к различным операциям с оборудованием системы (постановка на охрану, снятие с охраны, управление пожаротушением и т.д.);
 - настраивать трансляцию системных событий на удаленные устройства отображения;
 - настраивать входные шлейфы;

- осуществлять привязку управления зонами (разделами) к приборам системы;
- определять пользовательские события;
- создавать сложные и гибкие сценарии управления исполнительными устройствами системы.

Последняя версия программы PProg доступна для скачивания на веб-сайте компании «Болид» <https://bolid.ru/>.

1 ИНТЕРФЕЙС PPROG

Программа PProg устанавливается на компьютер, работающий под управлением следующих операционных систем:

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10
- Windows 11

Для установки программы запустите её дистрибутив и выполните инсталляцию файла в требуемую директорию.

Интерфейс программы PProg представлен в ее рабочем окне следующими основными элементами (см. рис. 1):




Рисунок 1 – Главное окно программы Pprog

- 1 Главное меню программы, предоставляющее доступ к функциям и настройкам программы;
- 2 Панель инструментов дерева подключений;
- 3 Область отображения дерева подключений;

- 4 Панель быстрого доступа к функциям для работы с конфигурацией пульта. Инструменты этой панели могут быть подписаны (в зависимости от состояния переключателя «Подписывать кнопки» – см. «[Настройка вида рабочего окна](#)»);
- 5 Панель переключения между страницами программы. Эта панель может отображаться или быть скрытой (в зависимости от состояния опции «Показывать закладки» – см. «[Настройка вида рабочего окна](#)»);
- 6 Область отображения текущей (выбранной) страницы программы. Область может отображать одно или два окна в зависимости от контента страницы. При запуске программы открывается страница "Приборы";
- 7 Кнопка с логотипом компании "Болид", позволяющая запустить браузер и перейти на официальный сайт компании;
- 8 Инспектор объектов, отображающий значения параметров выделенного объекта текущего окна на текущей странице программы;
- 9 Информационная панель, в которой отображаются пиктограммы состояния подключенного пульта, текущей версии пульта, индикатор занятой памяти сценариев управления в процентах или байтах. Здесь же находится пиктограмма «Корзина» - элемент графического управления, облегчающий операции удаления различных объектов конфигурации;
- 10 Информационная строка программы, содержащая информацию о дате и времени, текущее подключение к пулту, подсказки о назначении выбранных инструментов/операций/страниц.

1.1 ДЕРЕВО УСТРОЙСТВ

В дереве устройств (см. рис. 2) отображаются следующие узлы:




Рисунок 2 – Дерево устройств в программе Pprog

- Последовательные порты (подключение к физическому порту);
- Виртуальные порты (подключение через C2000-Ethernet);

- TCP/IP (подключение через C3000-Hub, см. [Добавление C3000Hub](#)).

Список последовательных портов формируется из портов, доступных в системе.

Виртуальные порты добавляются пользователем непосредственно в программе PProg. Для добавления виртуального порта:

- либо выделите узел «Виртуальные порты» и нажмите кнопку  «Добавить» в панели инструментов дерева устройств;




Рисунок 3 – Добавление виртуального порта через панель инструментов дерева устройств

- либо нажмите на узел «Виртуальные порты» правой клавишей мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт «Добавить» (см. рис. 4).




Рисунок 4 – Добавление виртуального порта через контекстное меню

В открывшемся диалоговом окне «Параметры линии» задайте настройки порта (см. ниже) и добавьте адреса используемых C2000-Ethernet.




Рисунок 5 – Настройка параметров линии для виртуального порта

Все параметры портов хранятся и загружаются при запуске программы из встроенной базы данных автоматически. Изменение параметров портов возможно только в самой программе PProg.

Непосредственно в PProg для каждого порта можно настроить:

- тип обмена (протокол работы);
- скорость работы;
- дополнительные параметры линии.



Протокол и скорость работы можно настроить только для последовательных и виртуальных портов. Для линий C3000-Hub данные параметры настраиваются в конфигурации конвертера.

Чтобы изменить настройки последовательного или виртуального порта:

- либо выделите соответствующий порт в дереве устройств и нажмите кнопку  «Параметры линии» в панели инструментов дерева устройств (см. рис. 6);




Рисунок 6 – Переход к настройкам порта через панель инструментов дерева устройств

- либо нажмите на соответствующий порт в дереве устройств правой клавишей мыши и выберите в появившемся контекстном меню пункт «Свойства» (см. рис. 7).




Рисунок 7 – Переход к настройкам порта через контекстное меню

Откроется диалоговое окно «Параметры линии» (см. рис. 8, рис. 5), в котором осуществляется настройка основных параметров линии.




Рисунок 8 – Настройка параметров линии для последовательного порта

Описание основных параметров последовательного и виртуального портов приведены в табл.

1.

Таблица 1 – Основные параметры последовательного и виртуального портов

Параметр	Описание	Возможные значения
Номер порта	Номер порта	1 – 1024
Протокол	Протокол подключения (выбор протокола зависит от режима пульта)	- Орион (подключение через пульт, который находится в режиме «Программирование» или ПИ/резерв); - Орион Про (подключение через пульт, который находится в режиме «Компьютер»)
Скорость порта	Скорость порта. Значение должно соответствовать скорости, выставленной в пульте	9600 19200 38400 57600 115200

Для настройки дополнительных параметров нажмите в диалоговом окне «Параметры линии» кнопку «Дополнительно» (см. рис. 9).




Рисунок 9 – Переход к дополнительным настройкам порта

В открывшемся окне «Дополнительные параметры линии» (см. рис. 10) настройте дополнительные параметры порта.

Дополнительные параметры линии

Время ожидания ответа на запрос событий	40
Время ожидания ответа на команду	1000
Пауза перед посылкой общей команды	5
Пауза между обменами	2
Пауза перед посылкой квитанции	4
Таймаут передачи по локальной сети	100
Управление приемо-передатчиком	☐

OK Отмена

Рисунок 10 – Дополнительные параметры порта

Переход между найденными пультами с сохранением/чтением конфигурации из кэша осуществляется по двойному клику мыши в дереве устройств, либо кнопкой «Выбрать устройство», либо через соответствующий пункт в контекстном меню.

1.1.1 ДОБАВЛЕНИЕ C3000Hub

Чтобы добавить C3000-Hub в базу данных пульта, нужно нажать на кнопку «Добавить C3000-Hub» . При нажатии на кнопку открывается окно «Параметры C3000-hub» (см. рис. 11).

Параметры C3000-hub

Хост: 192.168.1.1	Порт: 80
☐ Использовать безопасное соединение (HTTPS)	

Применить Отмена

Рисунок 11 – Окно «Параметры C3000-hub»

В данном окне требуется ввести IP-адрес конвертера и порт для подключения. При необходимости можно установить галку «Использовать безопасное соединение (HTTPS)». Более подробную информацию вы можете найти в «Руководстве по эксплуатации на конвертер протоколов C3000-Hub».

Подключение к C2000-Hub осуществляется с помощью двойного клика по этому устройству в дереве, либо через контекстное меню (см. рис. 12).




Рисунок 12 – Контекстное меню дерева устройств

Если подключение к устройству выполнено, выводится окно авторизации (см. рис. 13), в котором требуется ввести логин и пароль и нажать кнопку «Применить».




Рисунок 13 – Окно авторизации

Логин и пароль по умолчанию admin и c3000Hub. Если логин и пароль по умолчанию были изменены, необходимо уточнить актуальные данные у администраторов сети.

После подключения к конвертеру в дереве устройств будет отображена информация об активных подключениях. Для работы с каким-либо пультом предварительно его необходимо сделать активным. Для этого нужно нажать кнопку «Выбрать устройство» , либо в контекстном меню устройства выбрать пункт «Выбрать устройство» (см. рис. 14), либо выбрать нужный пульт щелчком левой кнопки мыши.




Рисунок 14 – Пункт «Выбрать устройство» контекстного меню дерева устройств

1.2 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ ДЕРЕВА УСТРОЙСТВ

Начиная с версии программы 3.13 build 50 в интерфейсе работа с подключенными устройствами ведётся через дерево устройств, а также поддерживана работа с пультами через подключение посредством C3000-Hub.

В панели инструментов дерева устройств (см. рис. 15) содержатся элементы для работы с различными узлами дерева:



Рисунок 15 – Панель инструментов дерева устройств

-  – Добавить C3000-Hub. Инструмент активен только при выделенном узле "TCP/IP".
-  – Удалить C3000-Hub. Инструмент активен при выделении какой-либо линии с C3000-Hub в качестве корневого узла.
-  – Свойства линии. Инструмент активен при выделении узлов физических и активных последовательных портов. Служит для настройки протокола работы и скорости порта.
-  – Поиск устройств выделенной линии.
-  – Выбор устройства. Сделать пульт активным, если выбран пульт, либо переместить найденное устройство в конфигурацию пульта, если выбрано устройство, отличное от пульта C2000M.

Добавлять устройства из дерева в конфигурацию также можно используя drag-and-drop. Действие доступно только если для пульта на выбранной линии создана или считана конфигурация. Добавленные в конфигурацию устройства выделяются в дереве синим цветом.

1.3 ПАНЕЛЬ БЫСТРОГО ДОСТУПА

Внешний вид этой панели изменяется в зависимости от установки команды «Подписывать кнопки» из меню «Настройка». Если команда выбрана, то под элементами графического управления на панели быстрого доступа отображаются подписи, соответствующие назначению этих элементов (см. рис. 16).



Рисунок 16 – Панель быстрого доступа

В панели быстрого доступа содержатся элементы управления для быстрого доступа к функциям работы с конфигурацией пульта «С2000»/ «С2000М», большинство из которых дублирует команды меню:

-  – создание новой конфигурации, соответствует команде меню «Файл» > «Создать».
-  – чтение конфигурации из файла, соответствует команде меню «Файл» > «Открыть».
-  – запись конфигурации в файл, соответствует команде меню «Файл» > «Сохранить».
-  – чтение конфигурации из памяти пульта, соответствует команде меню «С2000» > «Считать конфигурацию».
-  – запись конфигурации в память пульта, соответствует команде меню «С2000» > «Записать конфигурацию».
-  – позволяет перейти к странице программы, предшествующей текущей открытой странице.
-  – позволяет перейти к странице программы, следующей за текущей открытой страницей.

1.4 СТРОКА МЕНЮ PPROG

Строка меню PProg предоставляет пользователю доступ к функциям и настройкам программы и включает следующие меню:

- [Файл](#),
- [Правка](#),
- [С2000](#),
- [Настройка](#),

- [Язык,](#)
- [Сервис,](#)
- [Страницы,](#)
- [Справка.](#)

1.4.1 МЕНЮ «ФАЙЛ»

В меню «Файл» собраны команды работы с файлами конфигурации и выхода из программы:

- *Создать* – команда создания новой конфигурации пульта. Созданную конфигурацию можно затем загрузить в память пульта, записать в файл, использовать как шаблон для облегчения процесса конфигурирования других пультов и др.
- *Открыть* – команда загрузки конфигурации из файла в оперативную память программы. Считать конфигурацию можно из того файла, который был ранее создан этой или другой программой PProg и представляет собой текстовый файл с расширением .txt, шифрованный файл с расширениями .gpc или .src, или файл образа памяти пульта с расширением .dmp.
- *Сохранить* – команда записи конфигурации в файл.
- *Сохранить как* – команда записи конфигурации в файл с новым именем.
- *Выход* – команда выхода из программы.

1.4.2 МЕНЮ «ПРАВКА»

В меню «Правка» собраны команды редактирования текущих объектов программы, действие которых зависит от текущей открытой страницы PProg. На каждой из страниц программы команды меню «Правка» дублируются средствами, расположенными на панели/панелях инструментов окна/окон.

- *Добавить* – команда добавления нового объекта,
- *Изменить* – команда редактирования параметров выделенного объекта,
- *Удалить* – команда удаления выделенного объекта,
- *Импорт ключей* – команда импортирования кодов ключей из файла с расширением .ki (доступна только для страницы «Пароли»). При импортировании можно указать, с какого номера ключа в списке и какое количество ключей нужно импортировать.

1.4.3 МЕНЮ «С2000»

В меню «С2000» содержатся команды работы с памятью пульта:

- *Считать конфигурацию* – команда чтения конфигурации подключенного и опрашиваемого программой пульта и загрузки ее в оперативную память PProg.
- *Записать конфигурацию* – команда записи конфигурации из оперативной памяти PProg в подключенный и опрашиваемый программой пульт.

1.4.4 МЕНЮ «НАСТРОЙКА»

В меню «Настройка» содержатся заголовки вкладок настройки различных опций программы PProg, а также две команды для настройки вида рабочего окна. Подробно работа каждой команды будет описана далее (см. «[Настройка программы](#)»).

- *Редактирование* – изменение опций PProg, используемых при редактировании (см. «[Настройка программных операций](#)»).
- *Внешний вид* – настройка внешнего вида окна программы (см. «[Настройка вида рабочего окна](#)»).
- *Совместимость версий* – настройка опций, связанных с совместимостью конфигураций различных версий пультов.
- *Подписывать кнопки* – команда регулирует ввод/вывод на экран подписей к инструментам панели быстрого доступа программы (см. «[Настройка вида рабочего окна](#)»).
- *Показывать закладки* – команда позволяет вывести на экран/скрыть панель пиктограмм страниц программы.

1.4.5 МЕНЮ «ЯЗЫК»

Меню «Язык» позволяет выбрать язык интерфейса работы с программой. Данная версия программы PProg поддерживает два языка: русский и английский. Если текущий выбор языка изменился, то необходимо выйти из программы и загрузить ее снова, чтобы изменение вступило в силу.

1.4.6 МЕНЮ «СЕРВИС»

В меню «Сервис» содержатся следующие команды:

- *Сортировать разделы* – команда позволяет переупорядочить зоны (разделы) системы (см. «[Разделы](#)») во внутреннем представлении пульта. Если произвести операцию сортировки перед тем, как записать конфигурацию в память пульта, то при пролистывании

списка зон (разделов) вперед пользователь на дисплее пульта будет видеть зоны (разделы) в порядке возрастания их номеров.

- *Преобр. конф. в 2.05* – команда позволяет преобразовать конфигурацию пульта версии 2.04 и ниже в конфигурацию для пульта версии 2.05.
- *Преобр. конф. в 3.00* – команда позволяет преобразовать конфигурацию пульта версии 2.07 и ниже в конфигурацию для пульта версии 3.00.
- *Преобр. конф. в 3.03* – команда позволяет преобразовать конфигурацию пульта версии 3.00 и ниже в конфигурацию для пульта версии 3.03 (конфигурация подходит для пультов версии 3.03-4.13).

1.4.7 МЕНЮ «СТРАНИЦЫ»

Меню «Страницы» содержит список команд перехода к различным страницам программы PProg, на которых производится конфигурирование пульта:

- *Типы приборов* – команда открывает страницу «Типы приборов» (см. [«Типы приборов»](#)); команда аналогична инструменту  на панели пиктограмм страниц.
- *Приборы* – команда открывает страницу «Приборы», которая открывается по умолчанию при запуске программы (см. [«Приборы»](#)); команда аналогична инструменту  на панели пиктограмм страниц.
- *Разделы* – команда имеет две опции и открывает по выбору либо страницу «Разделы» (см. [«Разделы»](#)), либо страницу «Группы разделов» (см. [«Группы разделов»](#)). Команда (в зависимости от выбранной опции) аналогична действию инструментов  или  на панели пиктограмм страниц.
- *Реле* – команда открывает страницу «Реле» (см. [«Реле»](#)) и имеет две опции, соответствующие представлению реле либо по приборам, либо по зонам (разделам). Действие команды аналогично действию инструмента  на панели пиктограмм страниц.
- *Уровни доступа* – команда открывает страницу «Уровни доступа» (см. [«Уровни доступа»](#)) и имеет две опции, соответствующие представлению уровней доступа либо по зонам (разделам), либо по группам зон (разделов). Действие команды аналогично действию инструмента  на панели пиктограмм страниц.
- *Пароли* – команда открывает страницу «Пароли» (см. [«Пароли»](#)), действие команды аналогично действию инструмента  на панели пиктограмм страниц.
- *Разное:*
 - *Передача событий* – команда открывает страницу «Трансляция событий» (см. [«Трансляция событий»](#)) и имеет две опции, соответствующие представлению либо по приборам, либо по зонам (разделам). Действие команды аналогично действию инструмента  на панели пиктограмм страниц.

- *Входные шлейфы* – команда открывает страницу «Входные шлейфы» (см. «[Входные шлейфы](#)»), действие команды аналогично действию инструмента  на панели пиктограмм страниц.
- *Привязка управления* – команда открывает страницу «Привязка Управления» (см. «[Привязка управления](#)»), действие команды аналогично действию инструмента  из панели пиктограмм страниц.
- *Переименование событий* – команда открывает страницу «Переименование событий» (см. «[Пользовательские сценарии](#)»), действие команды аналогично действию инструмента  на панели пиктограмм страниц
- *Сценарии управления* – команда открывает страницу «Сценарии управления» (см. «[Сценарии управления](#)»), действие команды аналогично действию инструмента  на панели пиктограмм страниц.
- *Журнал событий* – команда открывает страницу "Журнал событий" (см. «[Журнал событий](#)»), действие команды аналогично действию инструмента  на панели пиктограмм страниц.

1.4.8 МЕНЮ «СПРАВКА»

Меню «Страницы» содержит команды:

- *Содержание* – команда вызова файла справки
- *О программе* – команда вызова сведений о текущей версии программы PProg.

1.5 ПАНЕЛЬ ПИКТОГРАММ СТРАНИЦ

Панель пиктограмм страниц программы PProg представляет собой набор графических элементов управления, позволяющий переключиться на отображение выбранной страницы программы. Эта панель может отображаться или быть скрытой в зависимости от установки команды «Показывать закладки» из меню «Настройка». Переключение между страницами программы может также производиться с помощью кнопок со стрелками из панели быстрого доступа или через команды меню «Страницы».



Рисунок 17 – Панель пиктограмм страниц

Ниже отображается соответствие между пиктограммами и страницами программы PProg:

-  – страница «Типы приборов», соответствует команде меню «Страницы» > «Типы приборов»
-  – страница «Приборы», соответствует команде меню «Страницы» > «Приборы»

-  – страница «Разделы», соответствует команде меню «Страницы» > «Разделы» > «Разделы»
-  – страница «Группы разделов»^(2.01+), соответствует команде меню «Страницы» > «Разделы» > «Группы разделов»
-  – страница «Реле», соответствует команде меню «Страницы» > «Реле»
-  – страница «Уровни доступа», соответствует команде меню «Страницы» > «Уровни доступа»
-  – страница «Пароли», соответствует команде меню «Страницы» > «Пароли»
-  – страница «Трансляция событий», соответствует команде меню «Страницы» > «Разное» > «Передача событий»
-  – страница «Входные шлейфы», соответствует команде меню «Страницы» > «Разное» > «Входные шлейфы»
-  – страница «Привязка управления»^(1.20+), соответствует команде меню «Страницы» > «Разное» > «Привязка управления»
-  – страница «Переименование событий»^(2.01+), соответствует команде меню «Страницы» > «Разное» > «Переименование событий»
-  – страница «Сценарии управления»^(2.03+), соответствует команде меню «Страницы» > «Разное» > «Сценарии управления»
-  – страница «Журнал событий»^(3.13+), соответствует команде меню «Страницы» > «Разное» > «Журнал событий»

Примечания:

- (1.20+) - страница доступна при конфигурировании пульта «С2000» версии 1.20 и выше,
(2.01+) - страница доступна при конфигурировании пульта «С2000М» версии 2.01 и выше,
(2.03+) - страница доступна при конфигурировании пульта «С2000М» версии 2.03 и выше,
(3.13+) - страница доступна при конфигурировании пульта «С2000М» версии 3.13 и выше

Описание страниц программы PProg приведено в последующих главах данного Руководства.

1.6 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ

Информационная панель PProg (см. рис. 18) отображает пиктограмму Корзины и ряд системных индикаторов: индикатор состояния пульта, индикатор версии пульта и индикатор занятой памяти пульта, отведенной под хранение сценариев управления.



Рисунок 18 – Информационная панель

1.6.1 КОРЗИНА

Пиктограмма «Корзина» – это графический элемент управления, облегчающий удаление отдельных компонентов конфигурации или разрыв связей между ними. При удалении с помощью графического интерфейса управления нужно всего лишь выделить ненужный компонент конфигурации или ненужную привязку в текущем окне мышью и перетащить его на пиктограмму корзины («выбросить»). Более подробно работа этого элемента управления будет описана в последующих главах настоящего Руководства.

1.6.2 ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ПУЛЬТА

Индикатор состояния пульта показывает текущее состояние взаимодействия между конфигурируемым пультом и программой PProg. Индикатор может иметь следующий вид:

-  – пульт не подключен или не выбран,
-  – пульт подключен и выбран в качестве текущего, но обмен данными с ним в настоящий момент не производится,
-  – пульт подключен и выбран, программа читает его конфигурацию,
-  – пульт подключен и выбран, программа пишет в него текущую конфигурацию,
-  – пульт подключен и выбран, но с ним потеряна связь.

Более подробно работа индикатора состояния пульта описана в п. «[Работа с программой PProg](#)» данного Руководства.

1.6.3 ИНДИКАТОР ВЕРСИИ ПУЛЬТА

Индикатор версии пульта может отображать версию текущего подключенного к компьютеру пульта или версию пульта созданной в программе PProg конфигурации и может принимать следующий вид:

-  – в оперативную память программы не загружена конфигурация пульта (не считана конфигурация из памяти пульта, не открыта конфигурация из файла, не создана новая конфигурация).
-  – в программе PProg создана новая конфигурация пульта, но подключение и поиск пульта не производились.

-  – пульт подключен к компьютеру и готов к обмену данными с программой; версия пульта совпадает с версией, созданной в программе PProg конфигурации.
-  – пульт подключен к компьютеру и готов к обмену данными с программой; но версия пульта не совпадает с версией, для которой создана конфигурация.

Вид пиктограммы зависит от выполняемых операций и их результата и будет описан далее в соответствующих главах данного Руководства.

1.6.4 ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ПАМЯТИ СЦЕНАРИЕВ УПРАВЛЕНИЯ

Сценарии управления (см. «[Сценарии управления](#)») описывают сложную логику автоматического управления системой, работающей под управлением пульта, в зависимости от состояния ее логических зон (разделов) (см. «[Разделы](#)»). Под сценарии управления отводится определенная область в памяти пульта.

При программировании сценариев индикатор занятости этой области памяти –  – отображается в информационной панели программы (см. рис. 18). Объем занятой памяти может быть выражен в байтах или процентах от максимального значения в зависимости от состояния переключателя «Показывать память сценариев управления в байтах» на вкладке «Вид» меню «Настройка».

Если объем программируемых сценариев управления начинает превышать отведенный в памяти пульта размер, и при этом опция «Контролировать объем памяти сценариев управления» на вкладке «Редактирование» меню «Настройка» выключен, показываемое значение начинает

отображаться красным цветом: . При записи конфигурации пульта в его память часть данных будет потеряна.

Если переключатель «Контролировать объем памяти сценариев управления» включен, то программа PProg отслеживает размер программируемого сценария, и при достижении максимально допустимого объема памяти программирование новых сценариев и/или компонентов сценариев становится недоступным.

1.7 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ

Настройка программы включает в себя следующие настройки:

- [настройка вида рабочего окна](#),
- [настройка программных операций](#),
- [настройка параметров записи](#).

1.7.1 НАСТРОЙКА ВИДА РАБОЧЕГО ОКНА

Программа Pprog позволяет настроить вид своего рабочего окна в зависимости от предпочтений пользователя. С помощью стандартных средств Windows можно разворачивать окно программы на весь экран или перемещать его по экрану, менять размеры окна и его внутреннее устройство. Можно настраивать вид панели быстрого доступа, выводя на экран или скрывая названия ее инструментов. Можно выводить на экран или убирать с экрана панель переключения между страницами программы.

Кроме того, можно поменять цвет, вид и размер шрифта для заголовков окон и их содержимого, определить формат вывода для индикатора занятости памяти сценариев управления и дать программе указание при изменении размеров окон на одной странице программы менять их таким же образом для всех страниц одновременно.

Для настройки вида рабочего окна программы предназначена вкладка «Вид» меню «Настройка» (см. рис. 19) и две команды этого же меню (см. рис. 20).

Чтобы изменить размер шрифта заголовков окон на страницах или размер шрифта объектов, следует установить необходимые значения размера шрифта в полях «Размер шрифта заголовков» и «Размер шрифта объектов». Размеры шрифта можно варьировать в пределах от 8 до 12 пунктов. Шрифт заголовков окна или объектов можно сделать полужирным. Для этого нужно включить соответствующие опции, расположенные справа от полей размера шрифта.




Рисунок 19 – Окно «Настройка»: вкладка «Вид»

Чтобы изменить цвет шрифта заголовков окон, текста окон и цвет выделенных записей в окнах, нужно открыть выпадающий список в поле «Настройка цветов», выбрать нужную строку и затем открыть пиктограмму палитры цветов в правой части поля. Выберите нужный цвет из представленной палитры или определите тот цвет, который Вам необходим.

Опция «Синхронизировать размеры окон на всех страницах» позволяет изменять размеры окон одновременно для всех пунктов конфигурации. Если опция выключена, размеры окон на всех страницах программы можно менять независимо друг от друга.

Опция «Показывать память сценариев управления в байтах» определяет вид индикатора памяти, занятой в памяти пульта сценариями управления. Индикатор показывается в информационной строке программы в правой нижней части окна. Если опция включена, занятая сценариями управления память отображается в байтах, если выключена – в процентах от максимального значения.




Рисунок 20 – Меню «Настройка»

Команда «Подписывать кнопки» определяет вид инструментов панели быстрого доступа (см. рис. 16). Если флаг выставлен, под инструментами отображаются их названия, отражающие функциональное назначение элемента, а под кнопками со стрелками – заголовки предыдущей и последующей страницы программы, которые можно открыть с их помощью.

Команда «Показывать закладки» регулирует режим отображения на экране Панели пиктограмм страниц программы. Для того чтобы панель отображалась в рабочем окне программы PProg, выставьте флаг напротив команды, или сбросьте его, если хотите скрыть эту панель.

1.7.2 НАСТРОЙКА ПРОГРАММНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Программа PProg позволяет настроить следующие опции своего взаимодействия с пользователем:

- Запрашивать у пользователя подтверждение при удалении объектов.
- Контролировать количество вводимых символов при редактировании названий различных элементов конфигурации пульта.
- Строить логику автоматического управления системой при создании сценариев управления в зависимости от групп зон (разделов), заданных в конфигурации пульта.

Эти опции сгруппированы на вкладке «**Редактирование**» меню настроек (см. рис. 21).




Рисунок 21 – Окно «Настройка»: вкладка «Редактирование»

Запрашивать подтверждение при удалении объектов:

если эта опция включена, то при удалении ряда компонентов конфигурации, а также логических связей между компонентами, программа PProg будет запрашивать у пользователя подтверждения на запрашиваемую операцию при удалении каждого объекта. То есть при удалении, например, группы из 20 шлейфов, подтверждение на удаление будет запрашиваться 20 раз. Рекомендуется держать эту опцию включенной во избежание случайного удаления нужной информации. Однако ее можно временно отключать в случае значительных изменений в конфигурации пульта.

Контролировать допустимую длину названий объектов:

названия создаваемых компонентов конфигурации, которые записываются в память пульта и отображаются на дисплее пульта во время его работы – названия зон (разделов), групп зон (разделов), реле, групп доступа и паролей (ключей) – должны состоять не более чем из 16 символов. Если задавать этим компонентам более длинные названия в программе PProg, они будут сохранены только в файле конфигурации (если он создается), но при записи в пульт лишняя часть символов будет отсекается.

Если эта опция включена, программа будет контролировать количество вводимых в качестве названий символов и не даст возможности набирать более 16 символов.

1.7.3 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЗАПИСИ

Программа PProg имеет ряд опций записи параметров созданной конфигурации в память пульта. Большая часть этих опций регулирует объем памяти, который будет занимать конфигурация пульта (если память загружена, ненужные опции можно отключать):

- Записывать конфигурацию в совместимые версии пультов
- Длина послылки для чтения/ для записи
- Записывать параметры свободных элементов
- Записывать описание типов приборов

Эти опции сгруппированы на вкладке «**Совместимость**» меню настроек (см. рис. 22).




Рисунок 22 – Окно «Настройка»: вкладка «Совместимость»

Записывать конфигурацию в совместимые версии пультов

Программа PProg позволяет создавать конфигурации для любой версии пульта «С2000»/«С2000М». Однако при записи созданной или загруженной из файла конфигурации в память пульта программа проверяет версию подключенного пульта. Если данная опция выключена, то в пульт можно загрузить только конфигурацию, версия которой совпадает с версией пульта. Если включить данную опцию, то в пульт можно также будет записать конфигурацию совместимой версии.

Совместимыми являются конфигурации пультов 1.1х, 1.2х, 2.х, 3.х. При этом в каждой из этих групп версий младшие версии конфигураций совместимы со старшими версиями пультов. Например,

если эта опция включена, то созданную или загруженную в память программы конфигурацию версии 2.03 можно загрузить в пульт версии 2.04, но нельзя загрузить в пульт версии 2.02.

Длина посылки для чтения/записи

Данная опция позволяет задать ручную длину блоков данных, возвращаемых в ответ на команды чтения конфигурации из памяти пульта и записи в память пульта. Такая необходимость может возникнуть в случае, если имеются проблемы при чтении или записи конфигурации в пульт или линия связи между пультом и компьютером нестабильна.

Записывать параметры свободных элементов

Свободными элементами называются шлейфы приборов, не включенные в логические зоны (разделы) конфигурации пульта и релейные выходы приборов, не связанные в конфигурации пульта ни с одной зоной (разделом) (на странице реле) и ни с одним сценарием управления (на странице Сценарии управления). Если данная опция включена, то в память пульта записываются названия шлейфов и параметры управления реле.

Записывать описание типов приборов

По умолчанию при записи конфигурации в память пульта названия типов приборов не записываются (хотя они записываются в файл конфигурации, если он создается). Эта опция позволяет дать указание программе PProg записывать в память пульта запрограммированные названия типов приборов при условии, что имеется свободная память.

2 РАБОТА С ПРОГРАММОЙ PProg

В данной главе будут рассмотрены общие аспекты процесса конфигурирования пульта «С2000»/ «С2000М» с помощью программы PProg: подготовка пульта к конфигурированию, загрузка конфигурации из памяти пульта или специального файла, а также запись конфигурации в память пульта или файл. Вопросы непосредственного создания и редактирования конфигурации пульта будут подробно рассмотрены в последующих главах.

Для конфигурирования пульта «С2000»/ «С2000М» необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- Подключить интерфейсную линию RS485, к которой пульт подключен вместе с остальными приборами, к компьютеру и перевести пульт в режим программирования (пульт версии 2.06 и выше, работающий в режиме "Компьютер", не следует переводить в режим программирования);
- Считать текущую конфигурацию пульта из памяти пульта (если пульт программируется впервые или его текущей конфигурацией можно пренебречь, конфигурацию пульта можно загрузить из файла или создать новую конфигурацию пульта «С2000»);
- Сформировать конфигурацию пульта, выполнить необходимые настройки и внести требуемые изменения в конфигурацию;
- Записать измененную конфигурацию в память пульта или/и (при необходимости) сохранить конфигурацию в файл (для резервирования информации, для загрузки в другой пульт или для использования в качестве шаблона при создании конфигурации другого пульта).

2.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ПУЛЬТА

Для записи или считывания конфигурации из пульта при подключении к последовательным портам необходимо выполнить следующие действия:

- Подключить пульт к одному из портов компьютера и включить питание пульта и преобразователя интерфейсов (если используется);
- Рекомендуются задать для пульта одинаковые адреса по RS-485 и RS-232 интерфейсу, при этом адреса не должны пересекаться с адресами других приборов ИСО "Орион";
- Перевести пульт в режим программирования - на дисплее пульта должна отображаться надпись "РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ". Пульта версии 2.06 и выше, работающий в режиме "Компьютер" не требуется переводить в режим программирования, при этом в пульте должен быть установлен режим работы "Компьютер", а в свойствах линии для порта необходимо выставить протокол работы "Орион Про". Скорость порта должна соответствовать скорости, выставленной в пульте для RS-232 интерфейса;
- Произвести поиск пульта на странице «Приборы» программы PProg.

Подключить пульт к компьютеру можно как через RS-232 порт пульта (принтерный выход) с помощью специального кабеля, так и через порт RS-485 с использованием производимых компанией «Болид» преобразователей интерфейсов «C2000-ПИ», «ПИ-ГР», «C2000-USB», «USB-RS485», «USB-RS232», «C2000-Ethernet». Более подробно вопросы подключения пульта к компьютеру описаны в Руководстве пользователя на используемый пульт. Убедитесь в том, что последовательный порт компьютера, к которому подключается пульт, не занят обменом данными с другими программами (в частности, производимыми компанией «Болид» программами UProg, Администратор конфигурации «Орион Про», Оперативная задача «Орион Про», Ядро опроса «Орион Про», Модуль управления «Орион Про» и т.д.).

Манипуляции по переводу пульта в режим программирования, задание адресов и скорости работы производятся в соответствии с Руководством на используемый пульт, которое вы можете скачать с официального сайта <https://bolid.ru/>.

Для поиска подключенного пульта в программе PProg необходимо в дереве устройств выбрать нужный порт и нажать кнопку "Поиск устройств" .

Для записи или считывания конфигурации из пульта при подключении через C3000-Hub достаточно выполнить подключение к конвертеру (см. «[добавление C3000-Hub](#)»). При подключении через C3000-Hub найденные пульты отобразятся в дереве устройств автоматически.

Если программа обнаружит среди подключенных к последовательному порту компьютера пульт «C2000»/«C2000M», то в ее информационной панели пиктограмма состояния пульта 

примет вид . Если навести курсор на пиктограмму, в статусной строке программы будет отображаться информация о номере порта, адресе пульта по интерфейсу RS-485 и версии пульта. Это означает, что произошла привязка программы к пульту и этот пульт стал для нее выбранным: в дальнейшем программа будет работать именно с этим пультом, даже если при новом поиске будет найден еще один пульт.

Если требуется конфигурировать другой пульт (например, подключенный к другому последовательному порту компьютера), воспользуйтесь одним из следующих способов:

- 1) Разорвите привязку программы к пульту, перетащив пиктограмму состояния пульта 

на пиктограмму корзины . После того как пиктограмма состояния пульта примет вид



, произведите новый поиск подключенных приборов;

- 2) Перетащите строку с пультом из окна поиска приборов на пиктограмму состояния пульта;
- 3) При помощи кнопки "Выбрать устройство" в меню пульта в дереве устройств.

Если в результате поиска подключенный к компьютеру пульт не обнаружен, следует:

- Удостовериться, что условия производства поиска подключенных к пульту «С2000» приборов (а также для чтения конфигурации из пульта «С2000» или записи конфигурации в пульт) выполнены (см. начало настоящей главы);
- Удостовериться, что параметры последовательного порта (в свойствах выбранной линии) выставлены корректно;
- Произвести новый поиск подключенных приборов.

Если поиск приборов прошел успешно и пульт обнаружен программой, становятся доступными команда меню «С2000/Считать конфигурацию» и пиктограмма «Чтение конфигурации из пульта С2000» () на «Панели быстрого доступа».

Если конфигурация пульта уже была создана в программе PProg или считана в нее из файла или из другого пульта, доступными также будут команда меню «С2000/Записать конфигурацию» и пиктограмма «Запись конфигурации» () на панели быстрого доступа.

Если версия конфигурации, открытой в программе PProg, не совпадает с версией пульта, подключенного к компьютеру и выбранного в качестве текущего, индикатор версии пульта в информационной строке программы изменит цвет шрифта на красный: .



Если переключатель «Записывать конфигурацию в совместимые версии пультов» в настройках программы включен, то совместимые версии конфигурации (см. «Настройка параметров записи») записываются в пульт.

Если переключатель выключен, конфигурация из оперативной памяти не сможет быть загружена в пульт, версия которого не совпадает с версией созданной конфигурации.

В случае разрыва «привязки» программы к пульту «С2000» пункты меню «С2000/Считать конфигурацию» и «С2000/Записать конфигурацию», а также пиктограммы «Чтение конфигурации из пульта С2000» () и «Запись конфигурации в пульт С2000» () на панели быстрого доступа становятся неактивными.

2.2 ЗАГРУЗКА КОНФИГУРАЦИИ

Начать работу с конфигурацией пульта в программе PProg можно одним из трех способов:

- Создать новую конфигурацию.
- Загрузить конфигурацию из файла, куда она была записана этой или другой программой PProg.

- Загрузить в программу текущую конфигурацию из памяти подключенного и обнаруженного программой прибора (если пульт уже программировался и его текущая конфигурация должна быть сохранена).



При сохранении созданной / отредактированной конфигурации в пульт старая конфигурация в памяти пульта будет потеряна.

2.2.1 СОЗДАНИЕ НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Чтобы создать новую конфигурацию пульта, воспользуйтесь командой меню «Файл» > «Создать» или кликните на пиктограмму  в панели быстрого доступа. При этом программа запросит версию пульта, для которого создается конфигурация (см. рис. 23).




Рисунок 23 – Запрос версии пульта при создании конфигурации

Введите нужную версию пульта и нажмите «Принять».

Конфигурация всегда создаётся для активного пульта (выбранного в текущий момент).

Выбирать рекомендуется ту версию, которую имеет программируемый пульт, в противном случае ее нельзя будет записать в память программируемого прибора. В пульт можно также записать конфигурацию совместимой версии, если параметр «Записывать конфигурацию в совместимые версии пультов» на вкладке «Совместимость» в меню «Настройка» (см. [«Настройка параметров записи»](#)) включен.

После выбора версии конфигурации программа PProg *откроет* новую конфигурацию, а все страницы, поддерживаемые данной версией пульта, станут доступными. Активируются также пункты меню «Файл/Сохранить» и «Файл/Сохранить как...», а также пиктограмма «Сохранить конфигурацию в файл» () на панели быстрого доступа. В информационной панели программы пиктограмма будет отображать номер загруженной конфигурации (серым цветом - если пульт не подключен, зеленым цветом - если версия конфигурации и подключенного пульта совпадают, красным цветом - если версии конфигурации и подключенного пульта не совпадают).

Чтобы *заккрыть* загруженную конфигурацию, перетащите пиктограмму текущей версии на



пиктограмму корзины: . При этом команды меню и пиктограммы записи в панели быстрого доступа, а также пиктограммы страниц снова станут недоступными, а на информационной панели

пиктограмма версии пульта примет вид .

2.2.2 ЗАГРУЗКА КОНФИГУРАЦИИ ИЗ ФАЙЛА

Для загрузки в программу PProg конфигурации из файла выберите команду меню «Файл» > «Открыть» или кликните на пиктограмму  в панели быстрого доступа. Затем в появившемся диалоговом окне найдите и укажите файл с конфигурацией пульта, который Вы собираетесь открыть. Файл с конфигурацией должен быть создан данной или аналогичной программой PProg и может быть трех типов:

- Текстовый файл с расширением .txt, в котором конфигурация пульта записана в виде текста, включающего названия параметров и их текущие значения;
- Шифрованный файл с расширением .grc или .src, в котором конфигурация пульта содержится в зашифрованном виде;
- Образ памяти пульта с расширением .dmp, в котором записан дамп соответствующей области памяти пульта.

Если выбран корректный файл конфигурации, программа PProg *откроет* считанную из файла конфигурацию, а все страницы, поддерживаемые данной версией пульта, станут доступными. Активируются также пункты меню «Файл/Сохранить» и «Файл/Сохранить как...», а также пиктограмма «Сохранить конфигурацию в файл»  на панели быстрого доступа. В информационной панели программы пиктограмма будет отображать номер загруженной конфигурации (серым цветом - если пульт не подключен, зеленым цветом - если версия конфигурации и подключенного пульта совпадают, красным цветом - если версии конфигурации и подключенного пульта не совпадают).

Чтобы *заккрыть* загруженную конфигурацию, перетащите пиктограмму текущей версии на



пиктограмму корзины: . При этом команды меню и пиктограммы записи в панели быстрого доступа, а также пиктограммы страниц снова станут недоступными, а на информационной панели

пиктограмма версии пульта примет вид .

2.2.3 ЗАГРУЗКА КОНФИГУРАЦИИ ИЗ ПУЛЬТА

Для загрузки текущей конфигурации из памяти пульта необходимо, чтобы пульт был подключен к компьютеру, включен, переведен в режим программирования (на дисплее пульта должна отображаться надпись «РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ») (пульт версии 2.06 и выше, работающий в режиме "Компьютер" не требуется переводить в режим программирования) и опознавался программой PProg. При этом на информационной панели программы PProg

пиктограмма состояния текущего пульта должна иметь вид  и при наведении на нее курсора в статусной строке должны отображаться номер порта компьютера, к которому подключен пульт, адрес пульта по интерфейсу RS-485 и версия пульта. В противном случае следует произвести подготовку пульта, как описано в главе «[Подключение и подготовка пульта](#)» настоящего Руководства.

Чтобы загрузить конфигурацию из памяти подключенного пульта, воспользуйтесь командой меню «C2000» > «Считать конфигурацию». Также можно кликнуть на пиктограмму  на панели быстрого доступа.

В процессе чтения конфигурации из памяти пульта на экране будет отображаться индикатор готовности, а пиктограмма пульта на информационной панели примет вид .

В процессе чтения конфигурации пульта из памяти прибора могут происходить следующие неполадки:

- *Разрыв связи с пультом* (например, если его во время чтения вывели из режима программирования) – при этом пиктограмма пульта будет иметь вид . В этом случае нужно убедиться в том, что пульт подключен, включен (а также включен преобразователь интерфейсов, если он используется) и находится в режиме программирования.
- *Плохая связь с пультом*. При этом пиктограмма пульта в информационной строке меняет вид с  на  и обратно. В этом случае необходимо проверить и отрегулировать настройки последовательного порта в свойствах выбранной линии.

Если чтение конфигурации прошло успешно, то она будет отображаться на страницах программы PProg, а все пиктограммы страниц, доступных для данной версии пульта, становятся доступными. Кроме того, активизируется ряд команд записи в меню программы и пиктограммы  и  на панели быстрого доступа. В информационной панели программы будет отображаться текущая версия конфигурации пульта (например, ).

Чтобы закрыть загруженную конфигурацию, перетащите пиктограмму текущей версии на



пиктограмму корзины: . При этом команды меню и пиктограммы записи в панели быстрого доступа, а также пиктограммы страниц снова станут недоступными, а на информационной панели

пиктограмма версии пульта примет вид .

Те же действия будут произведены в том случае, если во время загрузки конфигурации из памяти пульта нажать кнопку «Отмена».

2.3 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

По завершении работы с конфигурацией пульта необходимо загрузить ее в память прибора или сохранить в файл для последующего использования.

2.3.1 ЗАПИСЬ КОНФИГУРАЦИИ В ПАМЯТЬ ПУЛЬТА



Внимание! При сохранении созданной / отредактированной конфигурации в пульт старая конфигурация в памяти пульта будет потеряна.

Перед записью конфигурации в память пульта рекомендуется произвести операцию сортировки зон (разделов) с помощью команды главного меню «Сервис» > «Сортировать разделы». В этом случае при пролистывании списка зон (разделов) вперед пользователь на дисплее пульта будет видеть зоны (разделы) в порядке возрастания их номеров.

Прежде, чем записать конфигурацию в пульт «С2000»/ «С2000М», убедитесь, что пульт:

- Подключен к компьютеру и включен,
- Переведен в режим программирования и на дисплее пульта должна отображаться надпись «РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» (пульт версии 2.06 и выше, работающий в режиме "Компьютер" не требуется переводить в режим программирования),
- Выбран в качестве конфигурируемого устройства и с ним налажена связь (индикатор



состояния пульта в информационной панели должен иметь вид ). При наведении курсора мыши на пиктограмму состояния пульта в статусной строке должны отображаться номер последовательного порта, к которому подключен пульт, адрес пульта и версия его конфигурации.

Кроме того, записать конфигурацию в память подготовленного пульта можно только в том случае, если она открыта в программе PProg (предварительно загружена из памяти этого или другого пульта, считана из файла, создана в программе) – при этом команда меню «C2000» > «Записать конфигурацию» и пиктограмма  на панели быстрого доступа являются доступными. При работе PProg в режиме протокола "Орион Про" необходимо будет ввести главный пароль пользователя (пароль установщика).

Открытую в программе PProg конфигурацию можно загрузить в память подключенного пульта только в тех случаях, если:

- версия созданной конфигурации совпадает с версией подключенного пульта (этот номер версии отображается на индикаторе версии в информационной панели зеленым цветом), или
- версия созданной конфигурации совместима с версией подключенного пульта и переключатель «Записывать конфигурацию в совместимые версии пультов» в настройках программы включен (см. «Настройка параметров записи»).

Если пульт не выбран, подготовьте его к записи, как описано в главе «[Подключение и подготовка пульта](#)». Если пульт выбран, но связь с пультом нестабильная (пиктограмма состояния пульта меняет свой вид) – отрегулируйте настройки последовательного порта в свойствах выбранной линии.

Чтобы записать текущую конфигурацию из программы PProg в память пульта, воспользуйтесь командой меню «C2000» > «Записать конфигурацию» или кликните на пиктограмму  панели быстрого доступа. После этого необходимо ввести главный пароль пользователя (пароль установщика) если версия пульта 2.07 или выше. В процессе записи конфигурации на экране отображается информационное окно «Запись конфигурации в пульт C2000», в котором индицируется прогресс записи конфигурации и содержится команда «Отмена». В информационной панели

программы пиктограмма состояния пульта отображается как .



При записи конфигурации в память пульта «С2000» сохраняются шлейфы и релейные выходы приборов, явно заданных в конфигурации пульта.



При записи конфигурации в память пульта «С2000М» по умолчанию(*) сохраняются только те шлейфы (шлейфы сигнализации, адресные извещатели контролируемые цепи, исполнительные устройства и контролируемые выходы), которые включены в зоны (разделы) (на странице «Разделы»), а также те релейные выходы, которые связаны с зонами (разделами) (на странице «Реле»).



(*) В памяти пульта можно также сохранять не включенные в зоны (разделы) шлейфы, для которых указано название (если выставлен переключатель «Записывать параметры свободных элементов»). Описание указанных настроек приведено в зоне (разделе) «[Настройка параметров записи](#)» данного Руководства.

В процессе записи конфигурации в память пульта могут возникать следующие неполадки:

- *Разрыв связи с пультом* (например, если во время записи пульт вывели из режима программирования) – при этом пиктограмма пульта будет иметь вид . В этом случае нужно убедиться в том, что пульт подключен, включен (а также включен преобразователь интерфейсов, если он используется) и находится в режиме программирования или доступен для конфигурирования в режиме «Компьютер» (для пультов версии 2.06 и выше).
- *Плохая связь с пультом*. При этом пиктограмма пульта в информационной строке меняет вид с  на  и обратно. В этом случае необходимо проверить и отрегулировать настройки последовательного порта в свойствах выбранной линии.

Не рекомендуется выводить пульт из режима программирования или нажимать кнопку «Отмена» в окне «Запись конфигурации в пульт С2000» во время записи конфигурации в пульт, так как в этом случае в пульте будет записана неполная и, соответственно, неработоспособная конфигурация.

Если во время чтения конфигурации была нажата кнопка «Отмена», или произошел разрыв связи с пультом – необходимо повторить процесс загрузки конфигурации в пульт.

2.3.2 ЗАПИСЬ КОНФИГУРАЦИИ В ФАЙЛ

Записывать конфигурацию пульта в файл можно в различных целях, например:

- Для справки или отчетности.
- Для загрузки в другой пульт на другом компьютере.
- Для использования в качестве шаблона для конфигурирования других пультов.
- Для отправки Разработчику при обнаружении сбоев и неполадок в работе программы.

В файл конфигурации записывается вся введенная на страницах программы PProg информация (в то время как при записи в память пульта часть данных, которые не отображаются на дисплее пульта во время его работы, может отбрасываться – см. [«Настройка программных операций»](#)). Сохранить конфигурацию можно в нескольких форматах:

- В текстовый файл с расширением .txt, в котором конфигурация будет записана в виде текста, включающего названия параметров и их текущие значения;
- В зашифрованный файл с расширением .grs или .cрс, в который конфигурация будет записана в зашифрованном, недоступном для чтения виде;
- Как образ памяти пульта с расширением .dmp, в котором записан дамп соответствующей области памяти консоли.

Записать конфигурацию в файл можно в том случае, если она открыта (загружена из памяти пульта, из файла, или создана в программе) – при этом команды меню «Файл» > «Сохранить», «Файл» > «Сохранить как...» и пиктограмма  в меню быстрого доступа становятся доступными.

Чтобы сохранить конфигурацию в файл, выберите команду меню «Файл» > «Сохранить» или нажмите кнопку  на панели быстрого доступа. Если конфигурация записывается в файл впервые в текущем сеансе работы программы, программа запросит путь, имя и тип файла, в который следует записать конфигурацию. При последующих сохранениях запись производится в файл, название которого отображается в заголовке главного окна программы. Если нужно сохранить конфигурацию под новым именем, используйте команду меню «Файл» > «Сохранить как...».

3 Типы приборов

В данной главе будут рассмотрены функциональные возможности программы PProg по отображению параметров заданных в системе типов приборов, а также по заданию/редактированию/удалению пользовательских типов приборов. Для работы с типами приборов предназначена страница «Типы приборов» программы PProg.

Компонент «Тип прибора» позволяет задавать для приборов каждого типа некоторую базовую конфигурацию, определяющую логику работы программы по отношению к данному прибору как к объекту системы. Тип прибора характеризует, например, наличие и количество у прибора входов для подключения шлейфов сигнализации, релейных выходов для подключения исполнительного оборудования, контролируемых цепей выходов и др.

Конфигурация пульта «С2000»/ «С2000М» имеет ряд встроенных стандартных типов приборов для описания различных приборов ИСО «Орион»: «С2000-4», «С2000-КДЛ», «Сигнал-10», «Сигнал-20П» и т.д.


Программа PProg позволяет на базе определенных шаблонов задавать несколько новых, нестандартных, *пользовательских типов* приборов. Определение новых типов приборов потребуется в следующих случаях:

- 1) Чтобы внести в конфигурацию пульта прибор системы «Орион», тип которого отсутствует в качестве стандартного в используемой версии программы PProg.
- 2) Чтобы уменьшить количество добавляемых в конфигурацию пульта шлейфов какого-либо прибора (общее число шлейфов в конфигурации пульта не должно превышать некоторого заданного количества, например, 2048 для пульта версий 2.01 и выше). Если у прибора, имеющего потенциально большое количество шлейфов, реально используется только какая-то их часть, имеет смысл задать для этого прибора новый пользовательский тип с меньшим количеством шлейфов. Например, при описании прибора «С2000-КДЛ» с помощью стандартного типа под него будут зарезервированы сразу 127 шлейфов в конфигурации пульта. При этом если у этого прибора реально используются только 10-20 адресных шлейфов, остальные шлейфы, выделенные под этот прибор, будут недоступными для связывания со шлейфами других приборов. Если же создать на базе шаблона «С2000-КДЛ» новый пользовательский тип, имеющий 20 шлейфов, то и в конфигурацию будут добавлены только 20 шлейфов.
- 3) Чтобы описать в конфигурации пульта прибор «С2000-КДЛ», адресные шлейфы которого могут рассматриваться программой либо как входы («шлейфы»), либо как выходы («реле»). В поздних версиях пульта «С2000»/«С2000М» существует более удобный механизм разделения адресных шлейфов контроллера «С2000-КДЛ» на шлейфы и реле, с переопределением их функций на страницах «Разделы» и «Реле».
- 4) Чтобы описать в конфигурации пульта прибор «С2000-АСПТ», у которого количество цепей и контролируемых выходов зависит от количества подключенных к нему «С2000-КПБ».

В указанных случаях в конфигурацию пульта добавляется пользовательский тип прибора, который затем назначается для конкретных приборов.

Максимальное количество пользовательских типов приборов, которые могут быть определены в конфигурации пульта, составляет 16 для пультов «С2000» версий 1.1х и 30 для пультов «С2000» версий 1.2х и «С2000М».

Переключение на страницу «Типы приборов» производится одним из следующих способов:

- Выберите пиктограмму  «Типы приборов» на панели переключения между страницами программы, или
- Выберите нужный компонент с помощью клавиш со стрелками   «Типы» «Разделы» на панели быстрого доступа, или
- Воспользуйтесь командой меню «Страницы» > «Типы приборов» .

Страница «Типы приборов» содержит:




Рисунок 24 – Страница «Типы приборов»

- Окно «Типы приборов», в котором находится список уже заданных в конфигурации типов приборов (стандартных и пользовательских, они если есть).

- Палитра инструментов, которая включает в себя средство добавления новых типов , средство редактирования пользовательских типов  и средство удаления пользовательских типов .
- Окно «Инспектор», в котором отображаются параметры выделенного в списке типа приборов.

Здесь можно:

- Просмотреть параметры стандартных и пользовательских (если есть) типов приборов, внесенных в конфигурацию пульта.
- Добавить новый пользовательский тип прибора в конфигурацию пульта «С2000»/«С2000М» (если не превышено ограничение на количество пользовательских типов – см. выше).
- Изменить параметры пользовательского типа.
- Удалить пользовательский тип (типы) из конфигурации пульта «С2000»/«С2000М».

3.1 ПРОСМОТР ПАРАМЕТРОВ ТИПОВ ПРИБОРОВ, ЗАДАННЫХ В КОНФИГУРАЦИИ


Чтобы просмотреть параметры стандартных и пользовательских (если они есть) типов приборов, доступных для данной версии пульта «С2000»/«С2000М», выделите нужный тип в дереве типов в окне «Типы приборов», параметры выбранного типа будут отображаться в окне Инспектора.

3.2 ЗАДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ТИПОВ ПРИБОРОВ



Пользовательский тип прибора сохраняется в памяти пульта только в том случае, если в конфигурации задан хотя бы один прибор, которому назначен данный тип (назначение типов производится на странице «Приборы», см. главу «Приборы»).

Чтобы добавить новый пользовательский тип прибора в конфигурацию пульта, воспользуйтесь одним из следующих средств:

- Выберите пиктограмму  «Добавить тип прибора» из палитры инструментов страницы «Типы приборов», или
- Нажмите клавишу **<Insert>** на клавиатуре (окно со списком типов должно быть активно, то есть один из типов или корневая папка  Типы приборов должны быть выделены), или
- Воспользуйтесь командой меню «Правка» > «Добавить» .

Максимальное количество пользовательских типов приборов, которые могут быть определены в конфигурации пульта, составляет:

- **16** – для пультов «С2000» версий 1.1х
- **30** – для пультов «С2000» версий 1.2х и «С2000М»

Если число пользовательских типов приборов в конфигурации пульта равно максимально допустимому числу для данной версии, указанные выше средства создания типов становятся недоступными.

После того, как новый пользовательский тип создан и появился в списке типов, следует задать в окне Инспектора его параметры.

В качестве названия типа можно указать любую текстовую строку (по умолчанию всем добавляемым типам присваивается имя «Новый_№», где «№» – текущий номер типа прибора, описываемого в данном сеансе работы с программой PProg). Название типа прибора будет записываться в файл конфигурации, а также в память пульта в случае, если:

- в конфигурации пульта будет описан как минимум один прибор, имеющий данный тип,
- в настройках программы включена опция «Записывать названия типов приборов» (см. [«Настройка параметров записи»](#)) и в памяти прибора достаточно свободного места.

Основным определяющим параметром пользовательского типа является «Базовый тип».

Пользовательские типы приборов в программе PProg могут задаваться на основе трех базовых шаблонов: «Стандартный», «С2000-КДЛ» и «С2000-АСПТ» (только для пультов «С2000М» версий 2.0х и 3.х).

- 1) **«Стандартный»:** Используется, в основном, в пультах «С2000» (версий 1.10 – 1.24), для того, чтобы ограничить число шлейфов и релейных выходов приборов. Для пультов «С2000М» (версий 2.01 и выше) это не актуально, поскольку в их конфигурацию по умолчанию сохраняются только те шлейфы, которые явно включены в зоны (разделы) (на странице «Разделы»), а также те релейные выходы, которые явно привязаны к зонам (разделам) (на странице «Реле»).

Например, в системе имеется 30 приборов Сигнал-20П, подключенных к пульту «С2000» версии 1.24, причем в каждом приборе используются только первые 15 шлейфов сигнализации, а последние 5 не используются. Однако в конфигурации каждому прибору отводится по 20 шлейфов, соответственно, общее число шлейфов для данных приборов равно 600, а в памяти пульта «С2000» версии 1.24 можно сохранить только 512. Если же определить на основе шаблона «Стандартный» новый тип прибора с 15-ю шлейфами сигнализации и назначить данный тип всем 30-ти приборам, можно уменьшить общее количество шлейфов сигнализации в системе до 30 ($30 * 15 = 450$). А значит, все шлейфы используемых приборов можно сохранить в конфигурации пульта «С2000» версии 1.24.

- 2) «**С2000-КДЛ**»: Используется, в основном, в пультах «С2000» (версий 1.10 – 1.24), как для ограничения количества адресных шлейфов и адресных релейных выходов используемых контроллеров «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И»), так и для описания контроллера «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И»), к которому подключены блоки «С2000-СП2», управляемые пультом. Помимо того, что (см. выше) в пультах «С2000М» (версий 2.01 и выше) сохраняются только те адресные шлейфы приборов, которые явно внесены в конфигурацию (через включение в зоны (разделы)), а также те релейные выходы, которые явно связаны с зонами (разделами), любой адресный шлейф в пульте «С2000М» (версий 2.01 и выше) может быть определена либо как вход, либо как релейный модуль (см. [Переопределение адресного шлейфа «С2000-КДЛ» как релейного выхода](#)). Поэтому для этих пультов нет необходимости вводить специальный пользовательский тип при использовании адресных релейных модулей в контроллерах «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И»).

Например, к контроллеру «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») подключено 20 адресных шлейфов и 5 адресных релейных блоков «С2000-СП2» (всего 10 адресных релейных выходов). В пульте «С2000М» (версий 2.01 и выше) можно просто указать, что по каким-либо адресам подключены адресные релейные модули. Однако, в пульте «С2000» (версий 1.10 – 1.24) такой возможности нет, и необходимо вводить на основе шаблона «С2000-КДЛ» пользовательский тип прибора с 20 адресными шлейфами и 10 адресными релейными модулями.

- 3) «**С2000-АСПТ**»: Используется только в пультах «С2000М» (версий 2.01 и выше) для описания прибора «С2000-АСПТ» версии 2.00 и выше, к которому подключены контрольно-пусковые блоки «С2000-КПБ», состояние которых должен контролировать пульт. Например, в используемой системе к прибору «С2000-АСПТ» подключен один контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ». Если есть необходимость контролировать состояния выходов «С2000-КПБ» («Норма», «Обрыв» или «КЗ») с помощью пульта, то следует создать на основе шаблона «С2000-АСПТ» специальный пользовательский тип прибора с 1 подключенным контрольно пусковым блоком (после чего включить выходы «С2000-КПБ» в соответствующую зону (раздел)).

Для задания базового шаблона в окне Инспектора нужно выбрать соответствующую строку с помощью двойного клика, затем выбрать нужный тип в выпадающем списке (см. рис. 25).

Инспектор (тип прибора)	
Свойство	Значение
Название	Новый_1
Базовый тип	стандартный
Количество шлейфов	стандартный
Количество реле	С2000-КДЛ
	С2000-АСПТ

Рисунок 25 – Выбор базового типа шаблона в Инспекторе

Далее, в зависимости от выбранного базового шаблона, следует определить специфические для каждого базового типа параметры.

3.2.1 ЗАДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ТИПОВ НА БАЗЕ СТАНДАРТНОГО ШАБЛОНА

Стандартный тип позволяет описать в программе PProg прибор с заданным количеством шлейфов и релейных выходов (кроме приборов «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») и «С2000-АСПТ», для описания нестандартных типов которых следует использовать соответствующие шаблоны – см. далее).

Для пользовательского типа на основе стандартного шаблона необходимо задать два параметра (см. рис. 26):

Инспектор (тип прибора)	
Свойство	Значение
Название	Новый_1
Базовый тип	стандартный
Количество шлейфов	32
Количество реле	2

Рисунок 26 – Свойства в Инспекторе для пользовательского типа на основе стандартного шаблона

- Количество шлейфов сигнализации в диапазоне от 0 до 127,
- Количество релейных выходов в диапазоне от 0 до 127

Стандартный шаблон используется для создания пользовательского типа, присваиваемого приборам «Сигнал-20», «Сигнал-20 серия 02», «Сигнал-20П», «Сигнал-20М», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-СП1» и «С2000-КПБ». Данные приборы имеют независимую нумерацию для шлейфов сигнализации и релейных выходов. То есть адреса и шлейфов сигнализации, и релейных выходов начинаются с 1.

Если создать пользовательский тип на основе шаблона «Стандартный» с количеством шлейфов сигнализации, равным 10, и количеством релейных выходов, равным 3, то прибор данного пользовательского типа будет иметь 10 шлейфов сигнализации с номерами от 1 до 10 и 3 релейных выхода с номерами от 1 до 3.



Если у прибора используются шлейфы сигнализации с 3-го по 15-й, то указывать для пользовательского типа количество шлейфов, равное 13, нельзя, так как в таком случае создаваемый прибор будет иметь шлейфы с номерами с 1-го по 13-й, при этом соответствие между логикой работы реального прибора и описанием этой логики в конфигурации пульта будет нарушено. В данной ситуации пользовательский тип для описания прибора должен включать 15 шлейфов сигнализации.

То есть при описании пользовательского типа на базе стандартного шаблона необходимо задавать для него количество шлейфов, равное номеру последнего шлейфа сигнализации, реально используемого в приборе.

Для релейных выходов действует такое же правило.

Например, в некоторой системе работают 30 приборов «Сигнал-20П», подключенных к пульту «С2000», у которых в каждом приборе задействованы только первые 15 шлейфов сигнализации (последние 5 не используются) и первый релейный выход для общего оповещения о пожаре (последние 4 выхода не используются или, например, управляются локально). В этом случае необходимо описать пользовательский тип на основе шаблона «Стандартный» и задать параметры «Количество шлейфов» и «Количество реле» равными 15 и 1 соответственно.

3.2.2 ЗАДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ТИПОВ НА БАЗЕ ШАБЛОНА «С2000-КДЛ»

Определение пользовательского типа на основе шаблона «С2000-КДЛ» может преследовать две цели:

- уменьшить количество шлейфов, выделяемых в конфигурации пульта под каждый добавляемый «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») в соответствии с реально используемым количеством адресных шлейфов и выходов «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И»),
- определить часть адресных шлейфов «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») как входы («шлейфы»), а часть – как выходы («реле»), к которым подключены исполнительные блоки «С2000-СП2».

В последнем случае, если не требуется уменьшать суммарное количество используемых адресных шлейфов, рекомендуется использовать более удобный механизм разделения адресных шлейфов «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») на «шлейфы» и «реле». Контроллеры «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») рекомендуется добавлять в конфигурацию пульта стандартным типом, а затем, если к «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») подключены релейные блоки «С2000-СП2», переопределить соответствующие адресные шлейфы «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») как релейные выходы (см. [«Переопределение адресного шлейфа «С2000-КДЛ» как релейного выхода»](#)).



Возможность переопределения «шлейфов» «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») на релейные выходы существует только для приборов, заданных как «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») стандартного типа. Для пользовательских приборов, созданных на основе шаблона «С2000-КДЛ», указанная возможность недоступна.

Для пользовательского типа на основе шаблона «С2000-КДЛ» необходимо задать два параметра (см. рис. 27):

Инспектор (тип прибора)	
Свойство	Значение
Название	Новый_1
Базовый тип	С2000-КДЛ
Количество шлейфов	20
Количество реле	10

Рисунок 27 – Свойства в Инспекторе для пользовательского типа на основе шаблона «С2000-КДЛ»

- Количество шлейфов сигнализации в диапазоне от 0 до 127;
- Количество релейных выходов в диапазоне от 0 до 127.



Общее число шлейфов и реле, задаваемых для пользовательского типа на базе С2000-КДЛ («С2000-КДЛ-2И»), не должно превышать 127.

Если указанное выше ограничение будет превышено, программа выдаст предупреждение (см. рис. 28).




Рисунок 28 – Предупреждение при превышении ограничения общего числа шлейфов и реле

Важно помнить, что данный шаблон может использоваться для создания пользовательского типа, присваиваемого прибору «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И»). Данные контроллеры имеют единую нумерацию шлейфов сигнализации и релейных выходов. Поэтому принято правило: в случае использования в пульте «С2000» пользовательского типа для прибора «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И»), по первым адресам размещают адресные шлейфы (извещатели), а по последним – релейные блоки «С2000-СП2».

Если создать пользовательский тип на основе шаблона «С2000-КДЛ» с количеством шлейфов сигнализации, равным 10, и количеством релейных выходов, равным 6, то прибор данного пользовательского типа будет иметь 10 шлейфов сигнализации с номерами 1...10 и 6 релейных выходов с номерами 11...16.



Если у прибора используются адресные шлейфы с адресами, например, с 3-го по 10-й, то нельзя указать для пользовательского типа количество шлейфов, равное 8, так как в таком случае номера адресных шлейфов для создаваемого прибора будут начинаться с 1-го по 8-й, при этом соответствие между логикой работы реального прибора и описанием этой логики в конфигурации пульта будет нарушено. В данной ситуации задаваемый тип для описания прибора должен включать 10 шлейфов сигнализации.

То есть при описании пользовательского типа на базе шаблона «С2000-КДЛ» необходимо задавать для него количество шлейфов, равное адресу последнего используемого в контроллере адресного шлейфа (при условии, что адреса всех шлейфов меньше, чем адреса всех релейных выходов). Для релейных выходов (при том же условии) указывается количество реле, равное адресу последнего используемого релейного выхода минус указанное количество шлейфов.

Например, в системе имеется прибор «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») к которому подключены адресные шлейфы (извещатели или адресные расширители) с адресами 3-10 и релейные модули с адресами 15-18. Соответственно, необходимо описать пользовательский тип на основе шаблона «С2000-КДЛ» и указать для параметров «Количество шлейфов» и «Количество реле» значения 10 и 8 соответственно. Прибор данного пользовательского типа будет иметь 10 шлейфов сигнализации с номерами 1...10 и 8 релейных выходов с номерами 11...18.

3.2.3 ЗАДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ТИПОВ НА БАЗЕ ШАБЛОНА «С2000-АСПТ»

Данный шаблон используется для описания приборов «С2000-АСПТ» версии 2.00 и выше, и доступен только при конфигурировании пультов «С2000М» (версии 2.01 и выше).

Шаблон «С2000-АСПТ» используется для описания приборов «С2000-АСПТ» с некоторым количеством подключенных к нему контрольно-исполнительных блоков «С2000-КПБ». Всего к каждому «С2000-АСПТ» можно добавить до 16 «С2000-КПБ».

Для пользовательского типа на основе шаблона «С2000-АСПТ» необходимо задать один параметр (см. рис. 29): количество ведомых «С2000-КПБ» в диапазоне от 1 до 16. При указании количества подключаемых С2000-КПБ более 16, параметру автоматически присваивается значение 16.

Инспектор (тип прибора)	
Свойство	Значение
Название	Новый_1
Базовый тип	C2000-АСПТ
Ведомых C2000-КПБ	4

Рисунок 29 – Свойства в Инспекторе для пользовательского типа на основе шаблона «С2000-АСПТ»

Каждый прибор «С2000-КПБ» добавляет к стандартному «С2000-АСПТ» 3 дополнительных шлейфа (два шлейфа сигнализации блока «С2000-КПБ» и цепь его тампер-переключателя) и 6 контролируемых выходов (цепи контроля выходных цепей С2000-КПБ на обрыв и короткое замыкание).

Приборы на основе «С2000-АСПТ» имеют в конфигурации пульта жестко определенную нумерацию шлейфов сигнализации и контролируемых выходов:

шлейфы 1...12:	контроль шлейфов сигнализации самого прибора «С2000-АСПТ» («ШС1», ..., «Контроль неисправности АУП»)
шлейфы 20, 21, 22:	контроль вскрытия корпуса и шлейфов 1-го «С2000-КПБ» («Давление», «Масса»)
шлейфы 30, 31, 32:	контроль вскрытия корпуса и шлейфов 2-го «С2000-КПБ»
...	
шлейфы 170, 171, 172:	контроль вскрытия корпуса и шлейфов 16-го «С2000-КПБ»
и	
выходы 1...5:	выходы самого прибора «С2000-АСПТ» («СО1 («УХОДИ»)), ..., «Пусковая цепь»)
выходы 21...26:	выходы 1-го «С2000-КПБ» («Выход1», ..., «Выход6»)
выходы 31...36:	выходы 2-го «С2000-КПБ»
...	
выходы 171...176:	выходы 16-го «С2000-КПБ»

Например, при создании пользовательского типа на основе шаблона «С2000-АСПТ» с количеством подключенных «С2000-КПБ», равным 2, каждый прибор данного пользовательского типа будет иметь 18 шлейфов сигнализации и 17 контролируемых выходов:


Шлейфы	Контролируемые выходы
1: ШС1 прибора «С2000-АСПТ»	1: «СО1 («УХОДИ»)) «С2000-АСПТ»
...	...
11: Режим дистанционного запуска «С2000-АСПТ»	5: «Пусковая цепь» «С2000-АСПТ»
12: Контроль неисправностей АУП	21: «Выход 1» 1-го «С2000-КПБ»
20: Контроль датчика вскрытия 1-го «С2000-КПБ»	...

Шлейфы	Контролируемые выходы
21: Вход «Давление» 1-го «С2000-КПБ» 22: Вход «Масса» 1-го «С2000-КПБ» 30: Контроль датчика вскрытия 2-го «С2000-КПБ» 31: Вход «Давление» 2-го «С2000-КПБ» 32: Вход «Масса» 2-го «С2000-КПБ»	26: «Выход 6» 1-го «С2000-КПБ» 31: «Выход 1» 2-го «С2000-КПБ» ... 36: «Выход 6» 2-го «С2000-КПБ»

3.3 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ТИПА ПРИБОРА

При необходимости можно изменить параметры добавленных в конфигурацию пульта пользовательских типов приборов.

Для изменения параметров какого-либо пользовательского типа прибора выберите его в списке типов и перейдите в режим редактирования одним из приведенных ниже способов:



- Воспользуйтесь командой меню «Правка» > «Изменить» , или
- Нажмите кнопку редактирования  справа от заголовка окна, или
- Нажмите клавишу ввода (<Enter>) на клавиатуре компьютера, или
- Выберите нужный параметр в окне Инспектора, дважды кликнув на его названии левой кнопкой мыши, после чего выставите требуемое значение и нажмите клавишу <Enter> на клавиатуре компьютера.

Если не выбран какой-либо пользовательский тип прибора в списке типов приборов, либо выбрано несколько типов приборов, то пункт меню «Правка» > «Изменить» и пиктограмма «Править тип прибора» () не активны, а нажатие на клавишу <Enter> на клавиатуре не приведет ни к каким действиям.

Параметры стандартных типов приборов не доступны для изменений.

Следует помнить, что изменение параметров пользовательского типа прибора, в результате которого изменяется число его шлейфов и/или релейных выходов, может повлечь за собой изменение и других компонентов программы:

- *Зоны (разделы): если при изменении типа прибора были удалены шлейфы, которые входили в состав зон (разделов), то эти шлейфы удаляются из зон (разделов);*

- Привязка реле к зонам (разделам): если при изменении типа прибора были удалены релейные выходы, которые были привязаны к зонам (разделам), то удаляется привязка этих релейных выходов к зонам (разделам);
- Привязка управления: если при изменении типа прибора были удалены считыватели, для которых была настроена привязка управления, то удаляется это привязка;
- Сценарии переименования событий и сценарии управления: если при изменении типа прибора были удалены шлейфы, к которым были привязаны сценарии, то удаляется привязка сценариев к этим шлейфам.



Важно! Входной шлейф прибора, который был удален при изменении параметров типа прибора, все равно остается в списке входных шлейфов и помечается как шлейф неизвестного прибора.

Если при изменении параметров пользовательского типа прибора его шаблон меняется со «Стандартного» на «С2000-КДЛ», то, в случае превышения допустимого значения общего количества шлейфов и реле (127), программа сообщит о невозможности осуществления запрошенной операции (см. рис. 30).





Рисунок 30 – Предупреждение при превышении допустимого значения общего количества шлейфов и реле

3.4 УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ТИПА ПРИБОРА

Для удаления пользовательского типа из конфигурации пульта:

- Выберите пользовательский тип прибора для удаления в списке типов. Можно выбрать сразу несколько пользовательских типов, диапазоном или вразброс, с помощью стандартных средств Windows - клавиш <Ctrl>, <Shift> или клавиш со стрелками. Чтобы удалить сразу все пользовательские типы приборов, выберите корневую папку дерева приборов  Типы приборов.
- Удалите выбранный тип (типы) одним из указанных ниже способов:
 - Перетащите выбранные типы на пиктограмму корзины , или
 - Нажмите кнопку удаления  справа от заголовка окна, или

- Нажмите клавишу **<Delete>** на клавиатуре, или



- Воспользуйтесь командой меню «Правка» > «Удалить»
- Подтвердите удаление пользовательского типа, нажав кнопку «Да» в диалоговом окне подтверждения операции удаления. Если для удаления было выбрано несколько типов приборов, то подтвердить удаление потребуется для каждого типа прибора. Выдачу запросов на подтверждение удаления можно отключить, выключив опцию «Запрашивать подтверждение при удалении объектов» на вкладке «Редактирование» меню «Настройка».

Стандартные типы приборов не доступны для удаления. Если никакой пользовательский тип в списке не выбран, или в списке типов приборов присутствуют только стандартные типы, то пункт меню «Правка» > «Удалить» и кнопка «Удалить тип прибора»  неактивны, а нажатие на клавишу **<Delete>** на клавиатуре не приведет ни к каким действиям.

Удаление пользовательского типа прибора влечет за собой удаление всех приборов, которым был назначен этот тип, что, в свою очередь, влечет за собой изменения в других компонентах программы:




- из зон (разделов) удаляются шлейфы удаленных приборов,
- удаляется привязка релейных выходов удаленных приборов к зонам (разделам),
- удаляется привязка зон (разделов) к удаленным приборам и привязка управления к считывателям удаленных приборов,
- удаляется привязка сценариев переименования событий и сценариев управления к шлейфам удаленных приборов.

Входные шлейфы удаленных приборов остаются в списке входных шлейфов и помечаются как шлейфы неизвестного прибора.

4 ПРИБОРЫ

В этой главе будут рассмотрены операции программы PProg по внесению в конфигурацию пульта различных приборов ИСО «Орион», а также по редактированию их параметров и удалению их из конфигурации. Для работы с приборами предназначена страница «Приборы», которая всегда доступна и открывается по умолчанию каждый раз при запуске программы PProg.

С других страниц программы переключиться на страницу «Приборы» можно одним из следующих способов:

- Выберите пиктограмму  «Приборы» на панели пиктограмм страниц, или
- Выберите нужную страницу с помощью клавиш со стрелками   в Панели быстрого доступа, или
- Воспользуйтесь командой меню «Страницы» > «Приборы» .

Страница «Приборы» (см. рис. 31) включает в себя:




Рисунок 31 – Страница «Приборы»

- Дерево устройств, в котором отображаются найденные приборы. Поместить прибор из дерева в конфигурацию можно либо с помощью кнопки "Выбрать устройство" , либо перетаскиванием с зажатой левой кнопкой мыши устройство из дерева в область окна "Приборы". Обратите внимание, для того, чтобы приборы перемещались в конфигурацию, необходимо либо создать новую конфигурацию, либо открыть ранее созданную из файла, либо считать конфигурацию из пульта.
- Окно «Приборы», которое содержит список заданных в конфигурации пульта приборов. Справа от заголовка окна находятся его инструменты:
 -  Добавить новый прибор
 -  Редактировать параметры выделенного прибора
 -  Удалить выделенный прибор из конфигурации пульта
- Окно «Инспектор», в котором для каждого выделенного прибора отображаются его параметры, которые можно просмотреть или отредактировать (если доступно).

Размеры окон программы можно изменять, передвигая вертикальную и горизонтальную границы окон с помощью мыши. Текущее положение границ изменяется синхронно для всех страниц программы PProg, если выставлен переключатель «Синхронизировать размеры окон на всех страницах» (см. «[Настройка вида рабочего окна](#)»).

4.1 ВНЕСЕНИЕ ПРИБОРОВ В КОНФИГУРАЦИЮ ПУЛЬТА

В конфигурации пульта может содержаться не более 127 различных приборов ИСО «Орион» – именно столько приборов можно подключить к пульту по интерфейсу RS-485.

Для добавления приборов в конфигурацию пульта в программе PProg предусмотрено два механизма:

- *Автоматический*: программа производит поиск и опрос всех подключенных к выбранному последовательному порту компьютера приборов, автоматически считывает параметры всех обнаруженных приборов и выдает информацию в окно «Поиск» (см. «[Поиск и опрос подключенных приборов](#)»);
- *Ручной*: Прибор добавляется пользователем вручную с использованием средств программы (см. «[Добавление приборов в конфигурацию вручную](#)»).

4.1.1 ПОИСК И ОПРОС ПОДКЛЮЧЕННЫХ ПРИБОРОВ

Для поиска подключенных приборов необходимо в дереве устройств выбрать порт, к которому подключен пульт и устройства, в свойствах линии задать корректные значения для параметров «Скорость» и «Протокол работы» (см. «[Дерево устройств](#)»), после чего нажать кнопку «Поиск устройств» .

В случае если для выбранного порта в текущем сеансе работы уже производился поиск, то программа выдаст предупреждение «Обновить список устройств?» (см. рис. 32).




Рисунок 32 – Предупреждение, если для выбранного порта уже осуществлялся поиск

При выборе «Да» список найденных устройств полностью очистится и будет заполняться заново. При выборе «Нет» новые устройства будут добавляться к уже найденным.

Переместить нужные приборы в окно «Приборы» можно при помощи кнопки «Выбрать устройство» , либо перетаскиванием с зажатой левой кнопкой мыши устройство из дерева в область окна «Приборы».

Обратите внимание, для того, чтобы приборы перемещались в конфигурацию, необходимо либо создать новую конфигурацию, либо открыть ранее созданную из файла, либо считать конфигурацию из пульта.

Помещённый в конфигурацию прибор будет отображаться в списке синим цветом (см. рис. 33).




Рисунок 33 – Маркировка помещённого в конфигурацию прибора синим цветом

Для уже добавленных в конфигурацию устройств кнопка «Выбрать устройство» и перемещение перетаскиванием будет недоступно.

Переносить приборы из дерева можно не только по одному, но и группой (отмечая их с использованием клавиш <Ctrl> и <Shift>).


Если в конфигурации пульта (в окне «Приборы») уже содержатся приборы, и при попытке перемещения прибора из окна поиска его адрес совпадет с адресом какого-либо имеющегося в конфигурации пульта прибора (в окне «Приборы»), данный прибор НЕ БУДЕТ добавлен в конфигурацию пульта, а программа PProg выдаст соответствующее предупреждение.

Для удобства конфигурирования добавленным приборам можно присвоить название (дать краткий текстовый комментарий) в параметре «Описание». Параметр «Описание» не отображается на дисплее пульта во время его работы и по умолчанию не записывается в память пульта (хотя записывается в файл конфигурации). Однако если в настройках программы на вкладке «Совместимость» выставлен переключатель «Записывать типы приборов», названия приборов будут записываться и в память пульта, но при условии, что в ней достаточно свободного места.

4.1.2 ДОБАВЛЕНИЕ ПРИБОРОВ В КОНФИГУРАЦИЮ ВРУЧНУЮ

Для того чтобы добавить прибор в конфигурацию пульта вручную, активизируйте окно «Приборы» и воспользуйтесь одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку добавления  справа от заголовка окна «Приборы», или
- Нажмите клавишу **<Insert>** на клавиатуре компьютера, или
- Воспользуйтесь командой меню «Правка» > «Добавить»



Если число приборов в конфигурации пульта равно 127, то указанные средства добавления приборов будут недоступны.

После добавления прибор появится в списке приборов окна Приборы. В окне Инспектора можно изменить параметры добавленного прибора (см. рис. 34):


Инспектор (Прибор)	
Свойство	Значение
Адрес	8
Тип	Неизвестный
Тип шлейфа по умолчанию	по умолчанию
Версия	
Описание	
Количество шлейфов	0
Количество реле	0

Рисунок 34 – Свойства добавленного прибора в Инспекторе

- *Адрес*: адрес прибора в диапазоне от 1 до 127, соответствующий реально установленному адресу прибора по интерфейсу RS-485. Если в конфигурации пульта (в окне «Приборы») уже есть прибор с таким сетевым адресом, то программа выдаст предупреждение: «Адрес прибора занят (Новый адрес)».
- *Тип*: тип прибора выбирается из списка типов, заданных в конфигурации пульта. Если описываемый прибор не относится ни к одному из типов предлагаемого списка, перейдите на страницу «Типы приборов», где можно добавить необходимый пользовательский тип (см. «[Типы приборов](#)»).
- *Тип шлейфа по умолчанию*. При добавлении блока нужно выбрать «Тип шлейфа по умолчанию». При добавлении прибора выбранный здесь тип будет установлен всем его входам, поэтому правильное указание этого параметра упростит дальнейшие работы по назначению входам типов. Для блоков пожарной сигнализации рекомендуется ставить тип «пожарный», для блоков охранной сигнализации – «охранный». При добавлении некоторых приборов («С2000-АСПТ», «Поток-ЗН») типы их входов устанавливаются автоматически.
- *Версия*: версия описываемого прибора. Очень важно указать точную версию прибора, так как число шлейфов некоторых приборов различается в зависимости от версии. Например, для прибора «С2000-АСПТ» версий до 1.03 возможен контроль 6-ти контролируемых цепей, а для этого же прибора версий от 2.00 возможен контроль 11-ти контролируемых цепей и 5-ти контролируемых выходов (без учета выходов подключенных к «С2000-АСПТ» контрольно-пусковых блоков «С2000-КПБ»).
- *Описание*: название (краткий текстовый комментарий) для данного прибора. Название прибора вводится только для удобства конфигурирования и не отображается на дисплее пульта во время его работы. Этот параметр по умолчанию не записывается в память пульта (хотя записывается в файл конфигурации). Если в настройках программы на вкладке «Совместимость» включена опция «Записывать типы приборов», то названия приборов будут записываться и в память пульта, но при условии, что в ней достаточно свободного места.

4.2 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДОБАВЛЕННЫХ ПРИБОРОВ

Чтобы изменить параметры какого-либо прибора в конфигурации пульта, выберите его (выделите строкой курсора) в списке окна «Приборы» и воспользуйтесь одним из следующих средств:



- Воспользуйтесь командой меню «Правка» > «Изменить» , или
- Нажмите кнопку редактирования  справа от заголовка окна, или
- Нажмите клавишу ввода <Enter> на клавиатуре компьютера, или

- Выберите нужный параметр в окне «Инспектор», дважды кликнув на его названии левой кнопкой мыши, после чего укажите требуемое значение и нажмите клавишу <Enter> на клавиатуре компьютера.

Если прибор не выбран в списке приборов, либо выбрано несколько приборов, указанные выше средства редактирования будут недоступны.

Следует помнить, что изменение типа (в некоторых случаях и версии) прибора, в результате которого изменяется число его шлейфов и/или релейных выходов, может повлечь за собой изменение и других компонентов программы:

- *Зон (разделов): если при изменении параметров прибора были удалены шлейфы, которые входили в состав зон (разделов), то эти шлейфы удаляются из зон (разделов);*
- *Привязки реле к зонам (разделам): если при изменении параметров прибора были удалены релейные выходы, которые были привязаны к зонам (разделам), то удаляется привязка этих релейных выходов к зонам (разделам);*
- *Привязки управления: если при изменении параметров прибора были удалены считыватели, на которых была настроена привязка управления, то удаляется это привязка;*
- *Сценариев переименования событий и сценариев управления: если при изменении типа прибора были удалены шлейфы, к которым были привязаны сценарии, то удаляется привязка сценариев к этим шлейфам.*




Важно! Входной шлейф прибора, который был удален при изменении параметров типа прибора, все равно остается в списке входных шлейфов и помечается как шлейф неизвестного прибора.

4.3 УДАЛЕНИЕ ПРИБОРОВ

Чтобы удалить прибор из конфигурации пульта, выберите его (выделите строкой курсора) в списке окна «Приборы» и воспользуйтесь одним из следующих средств:

- Перетащите выбранную строку на пиктограмму корзины , или
- Нажмите кнопку удаления  справа от заголовка окна приборов, или
- Нажмите клавишу <Delete> на клавиатуре, или

- Воспользуйтесь командой меню «Правка» > «Удалить»



Перед удалением выбранного прибора программа PProg запрашивает подтверждение на проведение операции (см. рис. 35).




Рисунок 35 – Запрос подтверждения при удалении прибора

Чтобы отказаться от выдачи предупреждающих запросов, отключите опцию «Запрашивать подтверждение при удалении объектов» на вкладке «Редактирование» меню «Настройка».

Приборы можно удалять не только по одному, но и группами, выделяя их при помощи клавиш <Ctrl>, <Shift> и клавиш со стрелками на клавиатуре компьютера или мыши. Можно выделить сразу все приборы, кликнув на корневой элемент списка приборов  Приборы. Если запрос подтверждений на удаление выдается (см. выше), то он будет выдаваться на каждый удаляемый прибор.

Удаление приборов влечет за собой изменения в других компонентах конфигурации:

- *из зон (разделов) удаляются шлейфы удаленных приборов;*
- *удаляется привязка релейных выходов удаленных приборов к зонам (разделам);*
- *удаляется привязка зон (разделов) к удаленным приборам и привязка управления к считывателям удаленных приборов;*
- *удаляется привязка сценариев переименования событий и сценариев управления к шлейфам удаленных приборов.*

Входные шлейфы удаленных приборов остаются в списке входных шлейфов и помечаются как шлейфы неизвестного прибора.

5 РАЗДЕЛЫ

В этой главе будут рассмотрены функциональные возможности программы PProg по созданию *зон (разделов)* системы, то есть логических объектов, объединяющих в себе по какому-либо принципу ряд элементов (шлейфов, контролируемых выходов, считывателей) различных приборов. Здесь же будет рассказано о том, как изменить логический статус адресного входа контроллера «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») и рассматривать его как адресный выход (в том случае, если к адресному шлейфу подключен релейный модуль «С2000-СП2»). Для работы с зонами (разделами) системы «Орион» предназначена страница «Разделы» программы PProg.

Зоны (разделы) системы представляют собой ее логические входы и объединяют в себе ряд элементов различных приборов, для которых:

- Пульт по сообщениям от приборов, которым физически принадлежат элементы зоны (раздела), отслеживает состояние каждого элемента и генерирует обобщенное состояние зоны (раздела);
- В зависимости от этого обобщенного состояния пульт может по запрограммированной логике осуществлять *централизованное* управление системой;
- Состояние зон (разделов) может также отображаться на различных устройствах индикации, печататься на принтере и/или передаваться по телефонной линии с помощью телефонного информатора «С2000-ИТ».

Объединение контролируемых элементов в зоны (разделы) позволяет создавать удобные механизмы разграничения и контроля прав доступа пользователей на взятие системы на охрану, снятие ее с охраны и на управление системами пожаротушения, а также передавать права на управление системой различным устройствам ИСО «Орион» (клавиатурам и считывателям).

Максимальное количество зон (разделов), добавляемых в конфигурацию пульта «С2000»/«С2000М», составляет:


- 128 для пультов версий 1.10 – 1.15,
- 255 для пультов версий 1.20 – 1.24,
- 511 для пультов версий 2.01 и выше.

Каждый шлейф какого-либо прибора системы «Орион» *может входить только в одну зону (раздел)*. Максимальное количество шлейфов, включаемых в каждую зону (раздел) конфигурации пульта, составляет:

- 255 для пультов версий 1.10 – 1.15,
- 512 для пультов версий 1.20 – 1.24,
- 2048 для пультов версий 2.01 и выше.

Переключение на страницу «Разделы» производится одним из следующих способов:

- Выберите пиктограмму страницы «Разделы»  на «Панели переключения между страницами программы», или
- Выберите нужный компонент с помощью клавиш со стрелками   Типы Разделы на панели быстрого доступа, или
- Воспользуйтесь командой меню «Страницы»> «Разделы»> «Разделы»:



Страница «Разделы» (см. рис. 36) содержит:




Рисунок 36 – Страница «Разделы»

- Окно «Разделы (шлейфы)», в котором находится дерево зон (разделов). Если в системе уже имеются заданные зоны (разделы), в которые включены контролируемые элементы, для каждого из них отображается список включенных в зону (раздел) элементов. Развернуть/свернуть список включенных в зону (раздел) элементов можно с помощью пиктограмм  / . Справа от заголовка окна находятся его инструменты:
 -  «Добавить раздел» – добавление новой зоны (раздела),
 -  «Править раздел» – редактирование параметров зоны (раздела),

-  «Удалить раздел» – удаление зоны (раздела).
- Окно «Приборы (шлейфы)», которое содержит дерево элементов, принадлежащих различным приборам, внесенным в конфигурацию на странице «Приборы» (см. «[Приборы](#)»). Развернуть/свернуть список шлейфов каждого прибора можно с помощью пиктограмм  / . Справа от заголовка окна находятся его инструменты:
 -   СП2 Переопределение адресного шлейфа контроллера «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») как релейного выхода (для пультов, ниже версии 2.07, для пультов более высоких версий используется кнопка, описанная в главе «[Переопределение адресного шлейфа "С2000-КДЛ" как релейного выхода](#)»),
 -  Редактирование параметров выбранного элемента,
 -  Добавление элемента в выбранную зону (раздел),
 -  Удаление элемента из выбранной зоны (раздела),
- Окно «Инспектор», в котором для каждого выделенного объекта в окне зон (разделов) или приборов отображаются его параметры, которые можно просмотреть или отредактировать (если доступно).

Размеры окон программы можно изменять, передвигая вертикальный и горизонтальный разделители с помощью мыши. Текущее положение границ окон изменяется синхронно для всех страниц программы PProg, если включена опция «Синхронизировать размеры окон на всех страницах» (см. «[Настройка вида рабочего окна](#)»).

На странице «Разделы» Вы можете:


- Просмотреть список созданных в конфигурации зон (разделов), список входящих в них элементов и параметры элементов всех добавленных в конфигурацию системы приборов;
- Создать новую зону (раздел) для данного пульта;
- Изменить параметры зоны (раздела) или состав входящих в него элементов;
- Задать/Изменить параметры какого-либо элемента;
- Изменить логический статус адресного шлейфа контроллера «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») с входа на выход/ клапан;
- Удалить зону (раздел) из конфигурации пульта.

5.1 СОЗДАНИЕ ЗОНЫ (РАЗДЕЛА)

Чтобы добавить в конфигурацию пульта новую зону (раздел), воспользуйтесь одним из следующих средств:

- либо нажмите кнопку  «Добавить раздел» в палитре инструментов окна зон (разделов),
- либо выделите любой элемент в списке зон (разделов) и нажмите клавишу **<Insert>** на клавиатуре,

- либо выделите любой элемент в списке зон (разделов), после чего выберите в меню



«Правка» команду «Добавить»:



Если число зон (разделов) в конфигурации пульта уже достигло своего максимального значения для используемой версии пульта, средства создания зон (разделов) становятся недоступными.



Выберите созданную зону (раздел) и перейдите с помощью кнопки редактирования  или двойного клика правой клавишей мыши в окно «Инспектор». Задайте параметры созданной зоны (раздела), подтверждая ввод нажатием клавиши <Enter> на клавиатуре:

- **Номер:** Уникальный номер в диапазоне от 1 до 9999 (для пультов версии 3.13/4.13 диапазон номера от 1 до 65535), однозначно определяющий создаваемую зону (раздел) в конфигурации пульта. При попытке назначить зоне (разделу) номер, уже существующий в конфигурации пульта, программа выведет на экран сообщение об ошибке операции: «Такой номер уже используется».
- **Описание:** Текстовый идентификатор зоны (раздела) длиной не более 16 символов, который будет отображаться на дисплее пульта при выводе информации о его состояниях.

В описании может содержаться и большее количество символов, которое будет сохраняться при записи конфигурации в файл, однако в память пульта будут сохранены только первые 16 символов названия. Если в опциях программы на вкладке «Редактирование» выставлен переключатель «Контролировать допустимую длину названий объектов», программа будет контролировать количество вводимых в качестве названий символов и не даст возможности набирать более 16 символов.

5.2 РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ШЛЕЙФОВ

Пульт версии 2.05 и выше может контролировать следующие логические и физические шлейфы приборов:

- Состояние самого пульта и подключенных к нему приборов;
- Считыватели приборов, подключенных к пульту;
- Шлейфы приборов (шлейфы сигнализации и контролируемые входные цепи);
- Контролируемые выходы приборов, то есть те релейные выходы приборов, которые контролируются самим прибором на обрыв и короткое замыкание.

В зависимости от типа шлейфа он описывается следующими параметрами:

- *Адрес прибора*: адрес подключенного по интерфейсу RS-485 прибора, к которому относится данный шлейф. На странице Разделов данный параметр недоступен для редактирования. Шлейфы «Состояние пульта» и «Клавиатура пульта» этого параметра не имеют.
- *Номер считывателя* (только для считывателей): физический номер считывателя прибора, который не может быть изменен.
- *Номер шлейфа*: физический номер шлейфа или контролируемой цепи входа прибора, который не может быть изменен.
- *Номер выхода* (только для выходов): физический номер релейного выхода прибора, контролируемого на обрыв и короткое замыкание. Этот номер не может быть изменен.
- *Зона Contact ID*: Номер шлейфа, который пульт будет передавать телефонным информаторам «С2000-ИТ» версий 2.00 и выше для дальнейшей передачи по телефонной линии в виде речевых сообщений или в виде цифровых сообщений в протоколе ADEMCO Contact ID. Корректный диапазон номеров шлейфов для передачи «С2000-ИТ» – от 1 до 999.
- *Номер раздела*: Номер зоны (раздела), в который включен данный шлейф.
- *Описание*: Необязательный параметр для текстового описания шлейфов, приборов и релейных выходов длиной до 16 символов, который будет отображаться на дисплее пульта при выводе информации о шлейфе.

В описании может содержаться и большее количество символов, которое будет сохраняться при записи конфигурации в файл, однако в память пульта будут сохранены только первые 16 символов названия. Если в настройках программы на вкладке «Редактирование» включена опция «Контролировать допустимую длину названий объектов», программа будет контролировать количество вводимых в качестве названий символов и не даст возможности набирать более 16 символов.

- *Тип шлейфа* (только для шлейфов приборов): Тип шлейфа описывается в конфигурации пультов версий 2.03 и выше. Тип шлейфа влияет на то, как пульт запрашивает его состояние и какие команды управления выдает при управлении зоной (разделом), в

который он входит. Типы шлейфов, поддерживаемые пультом, описаны в таблице ниже (см. табл. 2).

Таблица 2 – Типы шлейфов, поддерживаемые пультом

Тип входа	Команды	Особенности
По умолчанию, Охранный, Входной	• взятие\снятие с охраны • сброс тревог • включение\отключение	Предназначен для охранных извещателей
Тревожный	• сброс тревог • включение\отключение	Предназначен для подключения тревожной кнопки
Пожарный, Адресно-аналоговый дымовой, Адресно-аналоговый тепловой	• сброс тревог • включение\отключение	Есть возможность настроить алгоритм формирования сигнала «Пожар 2». Настройка глобальная, то есть влияет на формирование сигнала «Пожар2» во всех зонах (разделах) защищаемого объекта. Подробнее см. Руководство на «С2000М» глава 3.17.3 «Установки «С2000М»»
Пожарный ручной	• сброс тревог • включение\отключение	При пожарной тревоге переходит в состояние «Пожар2»
Технологический, Цепь дверей ДС	• включение\отключение	Предназначен для контроля технологических ШС или извещателей, которые не фиксируются в нарушенном состоянии и не требуют сброса после их срабатывания
Дистанционный пуск	• пуск АСПТ • останов пуска АСПТ • останов задержки АСПТ • сброс задержки (немедленный пуск) • включение\отключение	Предназначен для контроля процесса запуска АУП блоками «С2000-АСПТ» и «Поток-ЗН»

Состояние автоматики	• включение\отключение автоматики • блокировка пуска • включение\отключение	Предназначен для контроля и управления режимом запуска АУП блоками «С2000-АСПТ» и «Поток-ЗН»
Ручной ПУСК	• включение\отключение	Предназначен для устройств дистанционного пуска («ЭДУ 513-ЗАМ»), осуществляющих запуск средств противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения)
Ручной ОСТАНОВ	• включение\отключение	Предназначен для устройств дистанционного управления, осуществляющих останов запуска противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения).

5.3 РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЫХОДОВ

В программе PProg можно настроить управление выходами приборов. При этом стоит учитывать, что такие элементы как "контролируемые выходы" можно включать в зоны (разделы) для ручного управления и контроля состояния этих выходов, а также элементы как "реле" можно привязывать к зонам (разделам) для реализации функции автоматического управления (при использовании тактик управления).

Типы выходов, которые можно настроить в конфигурации пульта, приведены в таблице ниже (см. табл. 3).

Таблица 3 – Типы выходов, настраиваемые в конфигурации пульта

Тип выхода	Доступные команды	Использование параметров управления
Реле (по умолчанию)	• включение\отключение	«Задержка управления», «Время управления»
Неисправность ОБЩИЙ*	• перевод в рабочее\исходное состояние • включение\отключение	
Пожар ОБЩИЙ*		
Пуск ОБЩИЙ*		
Пожар2 ОБЩИЙ*		
Технологическое оборудование	• перевод в рабочее\исходное состояние *	«Задержка управления», «Время управления»

	• включение\отключение	
Противопожарное оборудование	• пуск • останов • включение\отключение	«Задержка управления»**, «Время управления»
Пожаротушение		
Клапан	• перевод в рабочее\исходное состояние* • включение\отключение	

Примечания:

** При использовании задержки управления для выходов типа «Противопожарное оборудование» и «Пожаротушение», необходимо в приборах выставить генерацию событий об изменении состояния выхода.

В следующей таблице (см. табл. 4) приведён список параметров, которые можно настроить для различных типов выходов.

Таблица 4 – Настраиваемые параметры для различных типов выходов

Тип выхода	Централизованное автоматическое и ручное управление	Централизованное автоматическое управление	Централизованное ручное управление	Локальное управление с возможностью централизованного ручного управления
Реле (по умолчанию)	-	Указывается: • «Программа управления», • «Задержка управления», • «Время управления», привязка зон (разделов)	-	-
Неисправность ОБЩИЙ	Указывается:	Указывается:	-	-
Пожар ОБЩИЙ	• «Программа	• «Программа		

Пуск ОБЩИЙ Пожар2 ОБЩИЙ	управления», • «Задержка управления», • «Время управления» Не используется: привязка зон (разделов)	управления», • «Задержка управления», • «Время управления» Не используется: привязка зон (разделов)		
Технологическое оборудование Противопожарное оборудование Пожаротушение	Указывается: • «Программа управления», • «Задержка управления», • «Время управления», привязка зон (разделов)	Указывается: • «Программа управления», • «Задержка управления», • «Время управления», привязка зон (разделов)	Указывается: • «Программа управления», • «Задержка управления», • «Время управления» Не указывается: привязка зон (разделов)	Не указывается: • «Программа управления» (выставляется значение «Нет»), • привязка зон (разделов) Не используется: • «Задержка управления», • «Время управления»
Клапан	Указывается: • «Программа управления», • «Задержка управления», • «Время управления», привязка зон (разделов)	Указывается: • «Программа управления», • «Задержка управления», • «Время управления», привязка зон (разделов)	Указывается: • «Программа управления», • «Задержка управления», • «Время управления», привязка зон (разделов)	-



Для возможности ручного управления выход должен быть добавлен (как элемент) в зону (раздел) на странице «Разделы».

5.4 ВКЛЮЧЕНИЕ В ЗОНУ (РАЗДЕЛ) РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Контролируемые и управляемые пультом «С2000М» элементы должны быть добавлены в его конфигурацию с помощью программы PProg. В этом случае он будет хранить их состояние, используя его для управления исполнительными устройствами, блоками индикации, для отображения режима работы (тревог, неисправностей и пр.). В зависимости от выполняемых блоком функций у него могут быть элементы следующих типов:

- вход (шлейф);
- выход;
- исполнительное устройство;
- состояние прибора;
- канал передачи извещений;
- считыватель (дверь).

Каждый элемент может входить только в одну зону (раздел) конфигурации пульта «С2000»/ «С2000М».

Элементам в конфигурации «С2000М» могут быть заданы следующие атрибуты:

- номер раздела;
- описание;
- номер «зоны Contact ID»;
- тип входа (шлейфа) или выхода (реле).

Номер раздела определяет принадлежность элемента зоне (разделу). Элемент может быть включен только в одну зону (раздел).

Описание – текстовая строка длиной до 16 символов, которая отображается на ЖКИ при просмотре состояний элементов и событий.

Номер «зоны Contact ID» используется для формирования событий в формате протоколов Ademco Contact ID и LARS. Он может принимать значения от 1 до 999.

Тип входа/ выхода влияет на возможные состояния элементов-входов и элементов- выходов и доступные команды управления. В отдельных случаях (например, для «С2000-АСПТ») типы входов/ выходов устанавливаются программой PProg, в остальных случаях при конфигурировании «С2000М»

типы входов «по умолчанию» нужно заменить на «охранный», «пожарный» или «технологический» и задать типы выходов, управляющих противопожарным оборудованием.

Элементы можно включать в зоны (разделы) по одному, выборочно или целиком все шлейфы одного прибора. Выбрать группу элементов можно с помощью клавиш <Ctrl>, <Shift> и клавиш со стрелками на клавиатуре. Чтобы отметить все элементы одного прибора, выделите этот прибор в списке. Чтобы выделить сразу все элементы системы, выберите корневой элемент дерева приборов.

Чтобы сформировать зону (раздел), выделите нужные элементы и перетащите мышкой в зону (раздел), или выделите нужную зону (раздел) в списке зон (разделов), затем нужный элемент в дереве приборов и нажмите кнопку  справа от заголовка нижнего окна. Добавленный элемент будет отображаться в дереве привязки окна зон (разделов).



Шлейфы, не включенные в зоны (разделы), не будут добавлены в конфигурацию пульта, и их состояние пульт не будет контролировать. Исключением являются шлейфы, для которых заданы текстовые описания и/или номера (номера зон Contact ID), которые фигурируют в сценариях переименования событий. Эти шлейфы добавляются в конфигурацию пульта, если в меню «Настройка» > «Совместимость» включена опция «Записывать параметры свободных элементов».

5.5 РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗОН (РАЗДЕЛОВ)

При необходимости параметры зон (разделов) или состав включенных в них шлейфов могут быть изменены.

Чтобы изменить параметры какой-либо зоны (раздела), выделите его в верхнем окне (окне «Разделы») и воспользуйтесь кнопкой , или активизируйте команду «Правка» > «Изменить», или нажмите клавишу <Enter> на клавиатуре, или просто выберите в окне «Инспектор» нужный параметр, дважды кликнув на его название левой клавишей мыши. После этого отредактируйте значение параметра и нажмите клавишу <Enter>.

Для изменения параметров какого-либо шлейфа выделите его в нижнем окне (окне приборов) и воспользуйтесь любым из описанных выше средств.

Для удаления какого-либо шлейфа из зоны (раздела) (без удаления самой зоны (раздела)) выделите его в нижнем окне (окне приборов) и нажмите кнопку , или клавишу <Delete> на клавиатуре, или воспользуйтесь командой меню «Правка» > «Удалить», или установите в окне

«Инспектор» значение параметра «Номер раздела» для этого шлейфа в значение «Не задан». Также можно перетащить мышкой лишний шлейф на пиктограмму корзины .

Чтобы добавить в зону (раздел) какой-либо шлейф, воспользуйтесь средствами, описанными выше в главе «[Включение в зону \(раздел\) различных элементов](#)».

5.6 УДАЛЕНИЕ ЗОНЫ (РАЗДЕЛА)

Чтобы удалить какую-либо зону (раздел) из конфигурации пульта «С2000»/«С2000М», выделите ее в верхнем окне (окне «Разделы») и воспользуйтесь кнопкой , или командой меню «Правка» > «Удалить», или нажмете клавишу <Delete>, или просто «перетащите» ненужную зону (раздел) на пиктограмму корзины в информационной строке .

Зоны (разделы) можно удалять не только по одному, но и группами, выделяя их с помощью клавиш <Ctrl>, <Shift> и клавиш со стрелками. При выделении корневого элемента дерева зон (разделов)  Разделы из конфигурации пульта будут удалены все зоны (разделы) системы.

Перед удалением зоны (раздела) (каждой из зон (разделов) при групповой операции) программа PProg запросит подтверждения на выполняемую операцию. Чтобы отказаться от запроса подтверждений на удаление, выключите опцию «Запрашивать подтверждение при удалении объектов» на вкладке «Редактирование» в настройках PProg.

Помните, что удаление зоны (раздела) влечет за собой:

- Удаление его из всех групп зон (разделов), в которые он мог быть включен (см. «[Группы разделов](#)»)
 - Исключение его из списка зон (разделов), доступных для управления пользователям всех групп доступа, связанных ранее с данной зоной (разделом) (см. «[Уровни доступа](#)»)
 - Исключение его из списка зон (разделов) всех сценариев управления, в условия управления которых он входил (см. «[Сценарии управления](#)»)
 - Удаление привязки данной зоны (раздела) к реле (см. «[Реле](#)»)
 - Удаление привязки данной зоны (раздела) к приборам для трансляции событий (см. «[Трансляция событий](#)»)
 - Удаление связи данной зоны (раздела) с приборами системы для привязки управления (см. «[Привязка управления](#)»)
-



5.7 ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ АДРЕСНОГО ШЛЕЙФА «С2000-КДЛ» КАК РЕЛЕЙНОГО ВЫХОДА

В отличие от большинства приборов системы «Орион», в которых шлейфы и релейные выходы представляют собой физически различные узлы прибора, контроллеры «С2000-КДЛ» и «С2000-КДЛ-2И» имеют 127 универсальных адресных шлейфа, каждый из которых в зависимости от подключенного к контроллеру устройства может работать либо как вход, либо как исполнительный выход.

По умолчанию все 127 адресных шлейфа контроллеров рассматриваются как контролируемые входы системы. На странице «Разделы» их можно логически переопределить и рассматривать как релейные выходы.

Для этого нужно выбрать требуемый шлейф в списке адресных шлейфов контроллера «С2000-КДЛ» в окне приборов (см. рис. 37) и нажать кнопку . После этого выбранный шлейф будет удален из списка контролируемых входов и будет отображаться для данного «С2000-КДЛ» на странице «Реле» (см. рис. 40), где его при необходимости можно снова определить как шлейф.




Рисунок 37 – Выбор шлейфа С2000-КДЛ для переопределения

При конфигурировании пультов версии 2.07 и выше кнопка  заменяется на кнопки:

- Кнопка  служит для определения релейного выхода как шлейфа.
- Кнопка  служит для определения шлейфа как релейного выхода (используется когда в системе применяется блок «С2000-СП2»).

- Кнопка **СП4** применяется для преобразования типов шлейфов контроллера «С2000-КДЛ» при использовании устройств управления клапанами «С2000-СП4».

При использовании адресных устройств управления воздушными клапанами «С2000-СП4» нужно выполнить преобразование типов шлейфов для занятых ими адресов. Для этого следует выбрать шлейф с номером, равным первому адресу, занимаемому «С2000-СП4» в адресном пространстве ДПЛС, и нажать кнопку **СП4**. В результате выбранный шлейф будет преобразована в три объекта: «Исполнительное устройство», «Шлейф технологического типа» и «Реле» (для пультов версии 2.xx). Для пультов версии 3.xx и выше добавляется только исполнительное устройство и реле. Следующие по порядку два шлейфа будут преобразованы в «Выходы», ещё два – в «Шлейфы технологического типа» (см. рис. 38).




Рисунок 38 – Результат переопределения

5.8 СОРТИРОВКА ЗОН (РАЗДЕЛОВ)

Команда меню «Сервис» > «Сортировать Разделы» позволяет переупорядочить зоны (разделы) системы во внутреннем представлении пульта. Если произвести операцию сортировки перед тем, как записать конфигурацию в память пульта, то при пролистывании списка зон (разделов) вперед пользователь на дисплее пульта будет видеть зоны (разделы) в порядке возрастания их номеров.

6 Группы разделов

В этой главе будут рассмотрены функциональные возможности программы PProg по созданию групп зон (разделов). Для работы с группами зон (разделов) системы «Орион» предназначена страница «Группы разделов» программы PProg. Объединение зон (разделов) в группы возможно только для пультов версий 2.xx и выше.


В пультах версий 2.01 и выше зоны (разделы) системы для удобства управления можно объединять в группы. Всего в системе может быть создано до 128 групп зон (разделов). В отличие от шлейфов, каждый из которых может быть включен только в одну зону (раздел), одна зона (раздел) может быть включена в произвольное количество групп зон (разделов).



Управление зоной (разделом), входящей в группу зон (разделов), выполняется дольше, чем тем, который не входит ни в одну из групп зон (разделов). Чем в большее количество групп зон (разделов) входит зоны (раздел), тем дольше она будет ставиться на охрану и сниматься с охраны. Поэтому не рекомендуется без необходимости включать зону (раздел) одновременно в большое количество групп зон (разделов).

Переключение на страницу «Группы разделов» производится одним из следующих способов:

- Выберите пиктограмму  «Группы разделов» на панели переключения между страницами программы, или
- Найдите нужную страницу с помощью клавиш со стрелками   в Панели быстрого доступа, или
- Воспользуйтесь командой меню «Страницы»> «Разделы»> «Группы разделов»



Страница «Группы разделов» (см. Рисунок 24) включает:




Рисунок 39 – Страница «Группы разделов»

- Окно «Группы разделов», которое содержит список уже созданных в системе групп зон (разделов). Развернуть/свернуть список входящих в группу зон (разделов) можно с помощью пиктограмм  / . Двойной клик на корневой элемент дерева позволяет свернуть/развернуть весь список. Справа от заголовка окна находятся его инструменты:
 -  Добавить группу зон (разделов) в список групп зон (разделов),
 -  Редактировать группу зон (разделов),
 -  Удалить группу зон (разделов) из конфигурации пульта.
- Окно «Разделы», в котором находится список запрограммированных зон (разделов) системы. Двойной клик на корневой элемент дерева позволяет свернуть/развернуть список зон (разделов). Справа от заголовка окна расположены его инструменты:
 -  Добавить выделенную зону (раздел) в группу зон (разделов), выбранную в верхнем окне,
 -  Удалить выделенную зону (раздел) из группы зон (разделов), выбранной в верхнем окне.
- Окно «Инспектор», в котором для каждого выделенного объекта в списке групп зон (разделов) или зон (разделов) отображаются его параметры, которые можно просмотреть или отредактировать (если доступно).

Размеры окон программы можно изменять, передвигая вертикальный и горизонтальный разделители с помощью мыши. Текущее положение границ окон изменяется синхронно для всех

страниц программы PProg, если включена опция «Синхронизировать размеры окон на всех страницах» (см. «[Настройка вида рабочего окна](#)»).

На странице «Группы разделов» Вы можете:

- Просмотреть заданные в системе группы зон (разделов) и их состав;
- Создать новую группу зон (разделов);
- Отредактировать параметры или состав группы зон (разделов), заданной в конфигурации пульта;
- Удалить группу зон (разделов) из конфигурации пульта.

6.1 СОЗДАНИЕ НОВОЙ ГРУППЫ ЗОН (РАЗДЕЛОВ)

Чтобы создать новую группу зон (разделов), воспользуйтесь кнопкой  из палитры инструментов верхнего окна или командой меню «Правка» > «Добавить» (при условии, что окно групп разделов активно). Затем в окне Инспектора задайте параметры создаваемой группы:

- *Номер*: Каждой группе зон (разделов) должен быть присвоен уникальный номер, содержащий от 1 до 4 цифр, который не должен совпадать ни с номерами других групп, ни с номерами других зон (разделов) (для пультов версии 3.13/4.13 диапазон номера 1...65535).
- *Название*: Каждой группе зон (разделов) можно присвоить имя или текстовое описание не более чем из 16 символов, которое будет включаться в распечатку событий на принтере и отображаться на ЖКИ пульта при управлении зонами (разделами) и при просмотре сообщений.

В названии может содержаться и большее количество символов, которое будет сохраняться при записи конфигурации в файл, однако в память пульта будут сохранены только первые 16 символов названия. Если в настройках программы на вкладке «Редактирование» выставлен переключатель «Контролировать допустимую длину названий объектов», программа будет контролировать количество вводимых в качестве названий символов и не даст возможности набирать более 16 символов.

После того, как группа зон (разделов) создана, с ней нужно связать зоны (разделы), включаемые в группу зон (разделов). Для этого выделите нужную группу в списке групп зон (разделов) в верхнем окне, затем выделите нужную зону (раздел) и активизируйте команду «Правка» > «Добавить» (активным должно быть окно разделов), или «перетащите» зону (раздел) из нижнего окна на соответствующую группу. После этого зоны (раздел) будет отображаться в списке зон (разделов), включенных в группу зон (разделов), в верхнем окне страницы.

Чтобы добавить несколько зон (разделов) в группу, или зону (раздел) - в несколько групп, можно воспользоваться групповым выделением с помощью клавиш <Shift>, <Ctrl> и клавиш со стрелками на клавиатуре. При перетаскивании на группу корневого элемента дерева зон (разделов) в группу будут добавлены все зоны (разделы) системы.

Всего в конфигурации пульта версий 2.01 и выше можно задать до 128 групп зон (разделов).

6.2 РЕДАКТИРОВАНИЕ/УДАЛЕНИЕ ГРУППЫ ЗОН (РАЗДЕЛОВ)

Для того чтобы отредактировать номер или описание группы зон (разделов), выделите ее в списке групп, нажмите кнопку  и в окне «Инспектор» отредактируйте нужные параметры.

Чтобы удалить группу из конфигурации пульта, выделите её в окне групп и воспользуйтесь кнопкой  или командой меню «Правка» > «Удалить», или просто перетащите её на пиктограмму корзины .

Чтобы исключить какую-либо зону (раздел) из группы зон (разделов), выделите его в списке групп и воспользуйтесь указанными выше инструментами удаления. Можно также выделить зону (раздел) в списке зон (разделов), затем выделить нужную группу и нажать кнопку  из палитры инструментов окна зон (разделов) или активизировать команду меню «Правка» > «Удалить». Если в списке зон (разделов) выделить с помощью средств группового выделения несколько групп зон (разделов) или корневой элемент дерева, то выделенные зоны (разделы) будут удалены из нескольких групп зон (разделов) или всех групп зон (разделов) соответственно.

7 РЕЛЕ

В этой главе будут рассмотрены функциональные возможности программы PProg по заданию алгоритмов *централизованного* автоматического управления исполнительными устройствами, подключенными к релейным выходам приборов системы, работающей под управлением пульта. Здесь же будет рассказано о том, как изменить логический статус адресного выхода контроллера «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») на адресный вход. Для работы с релейными выходами устройств системы «Орион» предназначена страница «Реле» программы PProg.

В отличие от локального автоматического управления релейным выходом какого-либо прибора, осуществляемого самим прибором, которому принадлежит реле, в зависимости от состояния подключенных к этому прибору шлейфов сигнализации, в системе под управлением пульта «С2000»/ «С2000М» можно задать некоторый алгоритм централизованного автоматического управления этим релейным выходом. При централизованном управлении реле активизируется не самим прибором, которому принадлежит реле, а по команде от пульта в зависимости от состояния определенных зон (разделов) системы, то есть ряда шлейфов сигнализации, принадлежащих другим приборам. Централизованное управление осуществляется по одной из 45 (57 для пультов версии 3.xx и выше) доступных программ (см. Руководство на используемый пульт), и может быть реализовано с некоторой временной задержкой. Состояние зон (разделов), вызывающее активизацию связанного с ними реле, определяется задаваемой программой автоматического управления.


Более сложные алгоритмы автоматического управления релейными выходами приборов, допускающие применение нескольких различных программ в зависимости от возможных состояний системы, можно реализовать с помощью механизма сценариев управления, описанного в главе [«Сценарии управления»](#) данного Руководства.




Централизованное управление релейным выходом какого-либо прибора системы «Орион» будет производиться только в том случае, если в собственной конфигурации этого прибора (задаваемой средствами программы UProg) не заданы алгоритмы локального управления этим реле. Это означает, что реле не должно быть привязано ни к одному из собственных шлейфов сигнализации прибора, а для выходных шлейфов контроллера «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») должна быть задана программа управления 0 («Не управлять»).

Переключение на страницу «Реле» производится одним из следующих способов:

- Выберите пиктограмму  «Реле» на панели переключения между страницами программы, или
- Найдите нужную страницу с помощью клавиш со стрелками   в Панели быстрого доступа, или





- Воспользуйтесь командой меню «Страницы» > «Реле»:

На странице «Реле» Вы можете:

- Просмотреть заданные в системе параметры централизованного управления реле и связи между реле и зонами (разделами), состояние которых влияют на активизацию управления;
- Задать новый алгоритм централизованного управления реле;
- Отредактировать параметры централизованного управления реле или его привязку к зонам (разделам);
- Удалить заданный алгоритм централизованного управления реле;
- Изменить установленный ранее логический статус «выход» адресного шлейфа контроллера «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») на «вход».

Страница «Реле» имеет в программе PProg два различных представления связей между релейными выходами приборов и связанными с ними зонами (разделами) системы. По умолчанию на странице «Реле» зоны (разделы) системы сгруппированы по привязке к приборам, список которых отображается в виде дерева. В другом представлении, к которому можно перейти через команды меню «Страницы» > «Реле» > «По разделам», наоборот, реле группируются по связям с различными зонами (разделами) и отображаются на дереве зон (разделов).

7.1 СТРАНИЦА «РЕЛЕ» С ГРУППИРОВКОЙ ПО ПРИБОРАМ

Страница «Реле» с группировкой по приборам представляет дерево приборов, заданных в конфигурации пульта, где для каждого прибора отображается список его релейных выходов, а для каждого выхода - совокупность связанных с ним зон (разделов) системы, изменение состояния которых будет вызывать активизацию этого реле (см. рис. 40).

Страница «Реле» с группировкой по приборам (рис. 40) включает:




Рисунок 40 – Страниц «Реле» с группировкой по приборам

- Окно «Приборы (реле)», которое содержит список приборов вместе с их реле. Развернуть/свернуть список реле каждого прибора, а также список связанных с каждым реле зон (разделов) системы можно с помощью пиктограмм / . Двойной клик на корневой элемент дерева позволяет свернуть/развернуть весь список. Справа от заголовка окна находятся его инструменты:
 - Рассматривать выделенный адресный выход «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») как адресный вход и удалить его из списка реле
 - Редактировать параметры управления выделенного реле
 - Удалить привязку реле к зоне (разделу)

Таблица 5 – Доступные команды для разных типов выходов

Тип выхода	Доступные команды
Реле(по умолчанию)	• включение\отключение
Неисправность ОБЩИЙ	• перевод в рабочее состояние* • перевод в исходное состояние* • включение\отключение
Пожар ОБЩИЙ	
Пуск ОБЩИЙ	
Пожар2 ОБЩИЙ	
Технологическое оборудование	• перевод в рабочее состояние • перевод в исходное состояние

	• включение\отключение
Противопожарное оборудование	• «Пуск» • «Останов» • включение\отключение
Пожаротушение	• в версии «С2000М» 4.12-4.13 аналогичен типу «противопожарное оборудование»

Примечания:

* требуется для ситуаций, когда данные выходы используются на запуск исполнительных устройств, это облегчает настройку выхода: нет необходимости привязывать зоны (разделы) и выставлять тактику, выход включается, если в системе произошло соответствующее событие.

- Окно «Разделы», в котором находится список запрограммированных зон (разделов) системы. Двойной клик на корневой элемент дерева позволяет свернуть/развернуть список зон (разделов). Справа от заголовка окна расположены его инструменты:
 -  Привязать выделенное реле к текущей зоне (разделу)
 -  Разорвать связь между реле и зоной (разделом)
- Окно «Инспектор», в котором для каждого выделенного объекта в списке зон (разделов) или приборов отображаются его параметры, которые можно просмотреть или отредактировать (если доступно).

Размеры окон программы можно изменять, передвигая вертикальный и горизонтальный разделители с помощью мыши. Текущее положение границ окон изменяется синхронно для всех страниц программы PProg, если включена опция «Синхронизировать размеры окон на всех страницах» (см. «[Настройка вида рабочего окна](#)»).

7.2 СТРАНИЦА «РЕЛЕ» С ГРУППИРОВКОЙ ПО ЗОНАМ (РАЗДЕЛАМ)

Страница «Реле» с группировкой по зонам (разделам) представляет дерево зон (разделов), созданных в конфигурации пульта, где для каждой из зон (разделов) отображается список связанных с ним реле (см. рис. 41). Страница включает:




Рисунок 41 – Страница «Реле» с группировкой по зонам (разделам)

- Окно «Разделы (реле)», которое содержит список зон (разделов) и связанных с ними реле. Развернуть/свернуть список связанных с зоной (разделом) реле можно с помощью пиктограмм  / . Двойной клик на корневой элемент дерева позволяет свернуть/развернуть список зон (разделов). Справа от заголовка окна находится его инструмент:
 -  Удалить выделенную привязку зоны (раздела) к реле, или все привязки для выделенной зоны (раздела), или все связи между реле и зонами (разделами)
- Окно «Приборы (реле)», в котором находится список запрограммированных в конфигурации пульта приборов системы и принадлежащих им реле. Развернуть/свернуть список реле можно с помощью пиктограмм  / . Двойной клик на корневой элемент дерева позволяет свернуть/развернуть весь список приборов. Справа от заголовка окна расположены его инструменты:
 -  Рассматривать выделенный адресный релейный выход «С2000-КДЛ» как адресный шлейф и удалить его из списка реле
 -  Редактировать параметры управления выделенного реле
 -  Привязать выделенное (выделенные) реле к отмеченной зоне (разделу)/ зонам (разделам)
 -  Разорвать связи для выделенного (выделенных) реле и зон (разделов)

- Окно «Инспектор», в котором для каждого выделенного объекта в списке зон (разделов) или приборов отображаются его параметры, которые можно просмотреть или отредактировать (если доступно).

7.3 СОЗДАНИЕ АЛГОРИТМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ

Создание алгоритма централизованного управления реле

Чтобы задать алгоритм централизованного управления релейным выходом какого-либо прибора, занесенного в конфигурацию пульта, необходимо:

- Связать реле с зоной (разделом)/ зонами (разделами) (см. [Привязка зон \(разделов\) системы к управляемому реле](#)), изменение состояния которого (которых) должно повлечь за собой активизацию релейного выхода
- Настроить параметры управления реле (см. [Настройка параметров управления реле](#)): задать программу, время работы (в случае, если программа предполагает ограниченное время работы) и задержку управления, то есть время, которое проходит от момента получения пультом данных об изменении состояния связанной зоны (раздела)/ зон (разделов) и активизацией релейного выхода.

7.3.1 ПРИВЯЗКА ЗОН (РАЗДЕЛОВ) СИСТЕМЫ К УПРАВЛЯЕМОМУ РЕЛЕ

Чтобы связать релейный выход какого-либо прибора с определенной зоной (разделом), изменение состояния которого будет вызывать активизацию управления этого выхода, «перетащите» мышкой соответствующий элемент из нижнего окна (зона (раздел) для представления по приборам или реле для представления по зонам (разделам)) в верхнее окно привязки на нужный элемент (на реле для представления по приборам или на зону (раздел) для представления по зонам (разделам) соответственно). После этого в верхнем окне появится новая привязка «реле-зона (раздел)».

Привязку можно также осуществить с помощью кнопки , предварительно выделив нужное реле в окне приборов и соответствующую зону (раздел) в окне зон (разделов).

Один релейный выход можно связать с любым количеством зон (разделов) (до 511), а также с каждой зоной (разделом) может быть связано любое количество реле (до 256).

Для ускорения работы можно использовать групповые операции связывания релейных выходов прибора с зонами (разделами).

Чтобы привязать к зоне (разделу) несколько реле одновременно, нужно зажать клавишу <Shift> (для выделения диапазона) или <Ctrl> (для выборочного выделения), выбрать нужные реле и перетащить на зону (раздел) или воспользоваться кнопкой добавления. Соответственно, если несколько реле нужно связать с несколькими зонами (разделами), можно таким же образом выделить несколько зон (разделов). При «перетаскивании» выхода или нескольких выходов на

«корень» дерева зон (разделов) эти реле будут связаны со всеми зонами (разделами) системы. При «перетаскивании» на зону (раздел) прибора с этой зоной (разделом) будут связаны все выходы прибора.

7.3.2 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ

Чтобы настроить параметры управления реле, следует выделить это реле в окне приборов и задать в окне «Инспектор» нужные значения параметров:

- *Описание* (необязательный параметр): название уровня доступа или краткий текстовый комментарий. Это название будет отображаться на дисплее пульта при выводе данных о состоянии реле и не может занимать более 16 символов. Если задавать компонентам более длинные названия в программе PProg, они будут сохранены только в файле конфигурации (если он создается), но при записи в пульт лишняя часть символов будет отсекается.

Если в настройках программы на вкладке «Редактирование» выставлен переключатель «Контролировать допустимую длину названий объектов», программа будет контролировать количество вводимых в качестве названий символов и не даст возможности набирать более 16 символов.

- *Программа управления*: Номер программы управления, которая должна будет управлять поведением реле при изменении состояния связанных с выходом зон (разделов). По умолчанию программа не задана и выход не используется в логике управления пульта. Перечень и подробное описание доступных команд управления содержится в описании на используемый пульт «C2000»/«C2000M».
- *Задержка включения*: Время в секундах, которое должно пройти после того, как связанная с реле зона (раздел) изменит свое состояние и перед тем, как будет запущена выбранная программа управления. Задержка включения может быть задана в диапазоне от 0 до 8191.875 секунд с дискретностью 1/8 секунды (0,125 с). По умолчанию задержка равна 0. Некоторые программы управления запускаются без задержки (см. Руководство на используемый пульт «C2000»/C2000M). Требуемое значение времени задержки можно установить с помощью кнопок  в поле ввода или ввести с клавиатуры. Во втором случае введенное значение будет округлено до ближайшего числа, кратного 0,125. При вводе числа используйте десятичный разделитель знаков, выбранный для Вашей системы Windows.
- *Время управления*: Этот параметр определяет время в секундах, в течение которого на реле будет подаваться управляющее воздействие. Имеет смысл только в том случае, если заданная для реле программа предполагает ограниченное время управления, и игнорируется для других программ. Время управления может быть задано в диапазоне от 0 до 8191.875 секунд с дискретностью 1/8 секунды. Требуемое значение времени задержки можно установить с помощью кнопок  в поле ввода или ввести с клавиатуры. Во втором случае введенное значение будет округлено до ближайшего числа, кратного

0,125. При вводе числа используйте десятичный разделитель знаков, выбранный для Вашей системы Windows.

По умолчанию время управления равно 30 секунд. В пульте «С2000М» значение 8191.875 имеет особый смысл - оно означает "бесконечность", т.е. "без ограничения времени". Это позволяет использовать ряд программ управления, изначально рассчитанных на включение с ограничением по времени (таких как "Сирена", "АСПТ"), без ограничения времени.



Программируя реле для централизованного управления пультом, убедитесь в том, что в локальной конфигурации прибора (задаваемой средствами программы UProg) не заданы алгоритмы локального управления этим реле. Это означает, что реле не должно быть привязано ни к одному из собственных шлейфов сигнализации прибора, а для релейных выходов контроллера «С2000-КДЛ» должна быть задана программа управления 0 («Не управлять»).

7.4 РЕДАКТИРОВАНИЕ/УДАЛЕНИЕ АЛГОРИТМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Заданные алгоритмы централизованного управления можно откорректировать или удалить.

Для изменения заданных для релейного выхода параметров управления выделенного релейного выхода воспользуйтесь кнопкой , а затем отредактируйте нужные параметры в окне «Инспектор» (параметры, выделенные черным цветом, доступны для редактирования, параметры, выделенные серым – нет).

Чтобы удалить связи между реле и зонами (разделами), то есть отказаться от централизованного управления каким-либо (какими-либо) реле, выделите соответствующую привязку (привязки) в верхнем окне страницы и воспользуйтесь кнопкой  или , также можно нажать на клавишу <Delete>. Вместо использования клавиш, можно воспользоваться командой меню «Правка» > «Удалить» или просто «перетащить» ненужную привязку на пиктограмму корзины в информационной строке .

Перед удалением привязки программа PProg запросит подтверждение на выполняемую операцию. В случае групповой операции удаления подтверждение будет запрашиваться на каждую индивидуальную привязку реле к зоне (разделу) системы. Чтобы отказаться от запроса подтверждений на удаление, выключите опцию «Запрашивать подтверждение при удалении объектов» на вкладке «Редактирование» в настройках программы.

7.5 ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛЕЙНОГО ВЫХОДА «С2000-КДЛ» КАК ШЛЕЙФА

В отличие от большинства приборов ИСО «Орион», в которых шлейфы и релейные выходы представляют собой физически различные узлы прибора, контроллер «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») имеет 127 универсальных адресных шлейфов, каждый из которых, в зависимости от подключенного устройства, может работать либо как вход, либо как исполнительный выход.

По умолчанию при конфигурировании прибора «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») все его 127 адресных шлейфов рассматриваются как контролируемые входы системы, но могут быть логически переопределены как выходы с помощью средств страницы «Разделы» (см. [«Переопределение шлейфа «С2000-КДЛ» как релейного выхода»](#)). При этом шлейф, определенный как выход и отображаемый в списке релейных выходов приборов на странице «Реле», можно заново переопределить в качестве шлейфа.

Чтобы снова рассматривать какое-либо «реле» прибора «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») как шлейф, следует на странице «Реле» выбрать это реле в окне приборов и нажать кнопку  или . При этом данное реле исчезнет из списка реле прибора «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») и будет рассматриваться как шлейф на странице «Разделы» (см. [рис. 36](#)).

8 УРОВНИ ДОСТУПА

В этой и следующей главах будут рассмотрены функциональные возможности программы PProg по организации контроля доступа пользователей к управлению работой системы «Орион». Механизм контроля доступа пользователей в системе «Орион» базируется на создании уровней доступа, каждый из которых включает в себя ряд зон (разделов) системы, которыми будет управлять какой-либо пользователь (несколько пользователей), а также права на конкретные разрешенные действия по управлению каждым из перечисленных зон (разделов). Затем номера уровней доступа связываются с паролями (ключами) конкретных пользователей, которым пульт будет предоставлять доступ к указанным при описании уровня доступа зонам (разделам) по соответствующим правилам.

Работа с уровнями доступа (создание/редактирование/удаление) и привязка к ним правил управления определенными зонами (разделами) системы «Орион» производится на странице «Уровни доступа» программы PProg, а добавление зарегистрированных пользователей и выбор для них уровня доступа – на странице «Пароли» (см. «[Пароли](#)»).



Уровни доступа должны быть созданы в конфигурации пульта до того, как их номера будут присвоены пользователям (связаны с паролями (ключами)).

В конфигурации пульта версии 2.05 и выше можно задать до 255 различных уровней доступа. Три из них зарезервированы и изначально запрограммированы в конфигурации для непосредственного управления приборами (см. табл. 6).

Таблица 6 – Уровни доступа, запрограммированные для непосредственного управления приборами.

№	Уровень доступа	Разрешенные действия
253	Управление приборами: Взятие и снятие	Индивидуальное и групповое взятие ШС приборов Сброс тревог Запрос состояния ШС Индивидуальное и групповое снятие ШС с охраны
254	Управление приборами: Взятие	Индивидуальное и групповое взятие ШС приборов Сброс тревог Запрос состояния ШС

255	Управление приборами: Все функции	Индивидуальное и групповое взятие ШС приборов Сброс тревог Запрос состояния ШС Индивидуальное и групповое снятие ШС с охраны Общее взятие и снятие Ручное дистанционное управление выходами приборов Печать буфера событий на принтере Настройка времени и даты Запрос значений АЦП
-----	--	---

Указанные выше функции управления подробно описаны в Руководстве на используемый пульт «С2000»/ «С2000М».



Уровни доступа 253, 254 и 255 не дают пользователям с этими уровнями доступа прав на управление зонами (разделами) системы.


Уровни доступа с 1 по 252 могут быть запрограммированы администратором системы для управления ее зонами (разделами). Пользователи каждого уровня могут иметь право на управление несколькими зонами (разделами) системы, однако право на управление каждой зоной (разделом) может быть предоставлено пользователям не более чем восьми различных уровней доступа.

Права пользователей с определенным уровнем доступа описываются индивидуально для каждой из зон (разделов), включенных в этот уровень доступа, и могут включать просмотр, взятие на охрану/снятие с охраны (для пожарных и охранных зон (разделов)) и/или работу с автоматикой пожаротушения (для зон (разделов), связанных с пожаротушением).

Переключение на страницу «Уровни доступа» производится одним из следующих способов:

- Выберите пиктограмму  «Уровни доступа» на панели пиктограмм страниц, или
- Найдите нужную страницу с помощью клавиш со стрелками   на панели быстрого доступа, или

- Воспользуйтесь командой меню «Страницы» > «Уровни доступа»:



На странице «Уровни доступа» Вы можете:

- Просмотреть список уровней доступа, заданных в системе для управления зонами (разделами), и их параметры: связанные с уровнем зоны (разделы) и права пользователей на управление каждой из зон (разделов);
- Создать новый уровень доступа для управления зонами (разделами);
- Отредактировать параметры существующего уровня доступа для управления зонами (разделами);
- Удалить уровень доступа для управления зонами (разделами) из конфигурации пульта.

Страница «Уровни доступа» имеет в программе PProg два различных представления связей между уровнями доступа и связанными с ними зонами (разделами) системы. По умолчанию на странице «Уровни доступа» зоны (разделы) системы сгруппированы по привязке к уровням доступа, список которых отображается в виде дерева. В другом представлении, к которому можно перейти через команды меню «Страницы» > «Уровни доступа» > «По разделам», наоборот, группы доступа группируются по связям с различными зонами (разделами) и отображаются на дереве зон (разделов).

8.1 СТРАНИЦА «УРОВНИ ДОСТУПА» С ГРУППИРОВКОЙ ПО УРОВНЯМ

Страница «Уровни доступа» с группировкой по уровням (см. рис. 42) включает:




Рисунок 42 – Страница «Уровни доступа» с группировкой по уровням

- Окно «Группы доступа», которое содержит дерево групп доступа, заданных в конфигурации пульта для управления зонами (разделами), где для каждой группы доступа отображается список зон (разделов), которыми смогут управлять включенные в группу пользователи. Зарезервированные группы доступа 253–255 для управления приборами в этом списке не отображаются. Развернуть/свернуть список привязанных к каждой группе доступа зон (разделов) можно с помощью пиктограмм / . Двойной клик на корневой элемент дерева позволяет свернуть/развернуть весь список. Справа от заголовка окна находятся его инструменты:
 - Создать новую группу доступа
 - Редактировать параметры выбранной группы доступа
 - Удалить выбранную группу
- Окно «Разделы», в котором находится список запрограммированных зон (разделов) системы. Справа от заголовка окна расположены его инструменты:
 - Выделить все зоны (разделы) в списке или снять выделение
 - Включить выделенную зону (раздел)/ выделенные зоны (разделы) в группу доступа, выбранную в верхнем окне
 - Разорвать связь между выделенной зоной (разделом)/ выделенными зонами (разделами) и группой доступа, выбранной в верхнем окне
- Окно «Инспектор», в котором для каждого выделенного объекта в списке групп доступа или зон (разделов) отображаются его параметры, которые можно просмотреть или отредактировать (если доступно).

- *Параметр "Стиль управления"*. Если выбран стиль управления «*Отобразить состояние, затем управлять*», то при вводе PIN-кода (или поднесении ключа или карты к связанному считывателю) пульт отобразит состояние зоны (раздела). Можно выбрать другую зону (раздел), если пользователь имеет права управления несколькими зонами (разделами). Далее можно выбрать команду управления. После выполнения команды пульт отобразит результат. Пульт дополнительно позволяет перейти от управления зонами (разделами) к управлению отдельными элементами зон (разделов) и управлять с помощью выделенных кнопок СБРОС, ПУСК и СТОП. Если выбран стиль управления «*Управлять сразу*», то при вводе PIN-кода на клавиатуре пульта (или поднесении ключа или карты к связанному с пультом считывателю) будет предложена команда управления зоной (разделом), которую достаточно подтвердить нажатием кнопки.

Размеры окон программы можно изменять, передвигая вертикальный и горизонтальный разделители с помощью мыши. Текущее положение границ окон изменяется синхронно для всех страниц программы PProg, если включена опция «Синхронизировать размеры окон на всех страницах» (см. «[Настройка вида рабочего окна](#)»).

8.2 СТРАНИЦА «УРОВНИ ДОСТУПА» С ГРУППИРОВКОЙ ПО ЗОНАМ (РАЗДЕЛАМ)

К другому представлению запрограммированных в системе групп доступа, которое отображает связи между зонами (разделами) и группами доступа на дереве зон (разделов) системы, можно перейти через команды меню «*Страницы*» > «*Уровни доступа*» > «*По разделам*». Это представление страницы не содержит средств создания/удаления групп доступа и используется для удобства просмотра и редактирования связей.

Страница (см. рис. 43) включает:




Рисунок 43 – Страница «Уровни доступа» с группировкой по зонам (разделам)

- Окно «Разделы (Уровни Доступа)», которое содержит список зон (разделов) и связанных с ними групп доступа. Развернуть/свернуть список связанных с зоной (разделом) групп доступа можно с помощью пиктограмм  / . Двойной клик на корневой элемент дерева позволяет свернуть/развернуть список зон (разделов). Справа от заголовка окна находятся его инструменты:
 -  Редактировать для выбранной связки «Зона (раздел) - Уровень доступа» права пользователей данной группы на управление данной зоной (разделом)
 -  Удалить выделенную привязку группы доступа к данной зоне (разделу)
- Окно «Группы Доступа», в котором находится список запрограммированных в конфигурации пульта групп доступа. Зарезервированные группы доступа 253–255 для управления приборами в этом списке не отображаются. Справа от заголовка окна расположены его инструменты:
 -  Выделить весь список / Снять выделение
 -  Привязать выбранную группу (группы) доступа к отмеченной в верхнем окне зоне (разделу)/ отмеченным в верхнем окне зонам (разделам)
 -  Разорвать привязку выбранной группы (групп) доступа к отмеченной в верхнем окне зоне (разделу)/ отмеченным в верхнем окне зонам (разделам)
- Окно Инспектора, в котором для каждого выделенного объекта в списке зон (разделов) или групп доступа отображаются его параметры, которые можно просмотреть или отредактировать (если доступно).

8.3 СОЗДАНИЕ НОВОГО УРОВНЯ ДОСТУПА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗОНАМИ (РАЗДЕЛАМИ)

Чтобы создать новый уровень доступа для управления зонами (разделами), перейдите к представлению страницы «По уровням» с помощью команды меню «Страницы» > «Уровни доступа» > «По уровням» (см. [рис. 42](#)).


Чтобы создать новый уровень доступа для управления зонами (разделами), необходимо:

- Создать уровень доступа для управления зонами (разделами);
- Связать с уровнем доступа список зон (разделов), которыми сможет управлять пользователь данной группы, и назначить конкретные права управления каждой из зон (разделов), включенных в список.

8.3.1 СОЗДАНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗОНАМИ (РАЗДЕЛАМИ)

Чтобы добавить в конфигурацию пульта новый уровень доступа, воспользуйтесь одним из следующих средств:

- Выберите пиктограмму  «Добавить уровень доступа» из палитры инструментов окна уровней доступа, или
- Нажмите клавишу **<Insert>** на клавиатуре (окно со списком уровней доступа должно быть активно, то есть один из уровней доступа или корневая папка должны быть выделены), или
- Воспользуйтесь командой меню «Правка» > «Добавить» (окно со списком уровней доступа должно быть активно, то есть один из уровней доступа или корневая папка должны быть



В системе, работающей под управлением пульта «С2000М» версии 2.05 и выше, можно создать до 252 различных уровней доступа для управления зонами (разделами) (еще три уровня доступа уже запрограммированы и зарезервированы для управления шлейфами приборов и некоторых системных функций). Если в конфигурации уже запрограммированы 252 уровня для управления зонами (разделами), средства создания новых уровней доступа, указанные выше, становятся недоступными.

Для вновь созданного уровня доступа необходимо указать его параметры:


- *Номер*: Уникальный номер уровня доступа в конфигурации пульта, задается в диапазоне от 1 до 252.
- *Описание*: Название уровня доступа или краткий текстовый комментарий.

8.3.2 СВЯЗЫВАНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПА С ЗОНАМИ (РАЗДЕЛАМИ) СИСТЕМЫ

Связать уровень доступа с зонами (разделами) системы, которыми сможет управлять пользователь с данным уровнем доступа, можно с использованием любого удобного представления страницы «Уровни доступа».

В представлении «По уровням» можно воспользоваться одним из следующих средств:


- Выберите нужный уровень доступа в верхнем окне и соответствующую зону (раздел) в нижнем окне и воспользуйтесь кнопкой  «Добавить», или
- Выберите нужный уровень доступа в верхнем окне, затем соответствующую зону (раздел) в нижнем окне, а затем активизируйте команду меню «Правка» > «Добавить» (активным должно быть окно зон (разделов)):



- Перетащите с помощью мыши зону (раздел) из нижнего окна на нужный уровень доступа.

В представлении «По разделам» можно воспользоваться одним из следующих средств:

- Выберите нужную зону (раздел) в верхнем окне и соответствующий уровень доступа в нижнем окне и воспользуйтесь кнопкой  «Добавить», или
- Выделите нужную зону (раздел) в верхнем окне, затем соответствующий уровень доступа в нижнем окне, а затем активизируйте команду меню «Правка» > «Добавить» (активным должно быть нижнее окно):



- Перетащите с помощью мыши уровень доступа из нижнего окна на нужную зону (раздел).

Включать зоны (разделы) в уровень доступа можно не только по одному, но и группами, или даже всем списком. Чтобы выделить все элементы верхнего окна, выберите корневой элемент дерева уровней доступа или зон (разделов) (в зависимости от текущего представления страницы). Чтобы выделить все элементы нижнего окна – пользуйтесь кнопкой . Для группового выделения элементов в каждом из окон пользуйтесь клавишами <Ctrl> и <Shift> на клавиатуре компьютера.

В каждый уровень доступа может быть включено несколько зон (разделов). Каждая зона (раздел) также может быть приписан к нескольким уровням доступа, однако число уровней доступа, связываемых с одной зоной (разделом), не может превышать восьми.

8.3.3 ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗОНАМИ (РАЗДЕЛАМИ)

После того как для уровня доступа определены зоны (разделы), которыми смогут управлять пользователи, необходимо задать конкретные права на управление каждым из входящих в уровень доступа зон (разделов).

Для каждой из включенных в уровень доступа зон (разделов) пульт может предоставить пользователям права на взятие на охрану и снятие с охраны. По умолчанию для всех включенных в уровень зон (разделов) разрешено взятие/включение и снятие/отключение/блокировка.

Таблица 7 – Права уровней доступа

Права уровня доступа	Описание
Управление режимом Тест	Предназначено для проверки датчиков и клапанов, подключенных к приборам серии С2000-КДЛ, при пусконаладочных работах
Взятие/включение	Предназначено для взятия входов на охрану, сброса тревог, включения любых элементов системы после отключения
Снятие/отключение/блокировка	Предназначено для снятия входов с охраны, отключения любых элементов системы, активации блокировки пуска системы пожаротушения
Управление исполнительным устройством	Предназначено для дистанционного управления исполнительными устройствами (технологическими выходами, клапанами)
Вкл. Автоматики	Предназначено для включения автоматического режима запуска системы пожаротушения
Выкл. Автоматики	Предназначено для выключения автоматического режима запуска системы пожаротушения
Пуск АСПТ	Предназначено для дистанционного запуска автоматической системы пожаротушения и для запуска исполнительных устройств (типы реле «противопожарное оборудование» и «пожаротушение»)
Откл. Пуска АСПТ	Предназначено для дистанционного отключения пуска автоматической системы пожаротушения и для останова исполнительных устройств (типы реле «противопожарное оборудование» и «пожаротушение»)

Если все возможные действия с зоной разделом запрещены, пользователь (пользователи) с данным уровнем доступа сможет только просматривать состояние зоны (раздела).

Чтобы задать права доступа пользователей на управление какой-либо зоной (разделом), выделите привязку между данным уровнем доступа и данной зоной (разделом) в дереве (групп доступа или зон (разделов), в зависимости от представления страницы) верхнего окна и перейдите в окно «Инспектор» с помощью кнопки редактирования , или просто сделав двойной клик на нужный параметр в окне «Инспектор» и задайте нужные установки (см. рис. 44).

Инспектор (права)	
Свойство	Значение
Управление режимом Тест	запрещено
Взятие/включение	разрешено
Снятие/отключение/блокировка	разрешено
Управление исполнительным ...	запрещено
Вкл. автоматики	запрещено
Откл. автоматики	запрещено
Пуск АСПТ	запрещено
Откл. пуска АСПТ	запрещено

Рисунок 44 – Права доступа в Инспекторе

8.4 РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ ДОСТУПА

Отредактировать параметры какого-либо уровня доступа можно только на странице с представлением по уровням доступа. Чтобы изменить номер уровня доступа (в диапазоне от 1 до 252) или его название, выберите нужный уровень и воспользуйтесь кнопкой редактирования , или командой меню «Правка» > «Изменить», или просто перейдите в окно «Инспектор», дважды кликнув на нужную строку.

Можно также отредактировать связи между выбранным уровнем доступа и зонами (разделами), удаляя ненужные (как будет описано далее), или добавляя новые (как описано выше).

Чтобы отредактировать права пользователей на управление какой-либо зоной (разделом), выделите привязку между уровнем доступа и данной зоной (разделом) в дереве (уровней доступа или зон (разделов), в зависимости от представления страницы) верхнего окна и перейдите в окно «Инспектор» с помощью кнопки редактирования , команды меню «Правка» > «Добавить» или


просто сделав двойной клик на нужный параметр в окне «Инспектор» и задайте нужные установки (см. [рис. 44](#)).

С версии 3.13 build 50 поддерживается возможность группового изменения полномочий уровня доступа для зон (разделов) и групп зон (разделов). То есть, при необходимости в уровне доступа можно выделить сразу несколько зон (разделов)/ групп зон (разделов) и изменить для них полномочия в инспекторе.

8.5 УДАЛЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПА

Удалить выбранный уровень доступа (вместе со всеми привязками этого уровня доступа к зонам (разделам)) можно только на странице с представлением по уровням доступа. Для удаления выделите уровень доступа в списке уровней и воспользуйтесь одним из следующих средств:

- Нажмите кнопку удаления  справа от заголовка окна уровней доступа, или
- Нажмите кнопку удаления **<Delete>** на клавиатуре компьютера, или
- Перетащите уровень доступа с помощью мыши на пиктограмму корзины , или
- Активизируйте команду меню «Правка»> «Удалить»:




Перед удалением уровня доступа программа PProg запросит подтверждения на выполняемую операцию. Если производится групповое удаление – программа запросит подтверждение на удаление каждого уровня доступа в отдельности. Чтобы отключить запрос подтверждений, сбросьте флаг «Запрашивать подтверждение при удалении объектов» на вкладке «Редактирование» меню «Настройка».

Удалить связь между какой-либо зоной (разделом) и уровнем доступа (без удаления самого уровня доступа) можно на странице с любым представлением уровней доступа.

На странице уровней доступа с представлением по уровням доступа связи между уровнями доступа и зонами (разделами) можно удалить одним из следующих способов:


- Выделите выбранную привязку в дереве уровней доступа (или группу привязок) и нажмите кнопку удаления  справа от заголовка окна, или
- Нажмите кнопку удаления **<Delete>** на клавиатуре компьютера, или
- Перетащите строку привязки с помощью мыши на пиктограмму корзины , или



- Активизируйте команду меню «Правка» > «Удалить»:
- Выберите уровень доступа в верхнем окне и зону (раздел) в нижнем окне, и удалите связь между ними с помощью кнопки удаления  в заголовке нижнего окна. Если выбрать в верхнем окне несколько уровней (все уровни, отметив корневой элемент), а в нижнем окне несколько зон (разделов) (все зоны (разделы) с помощью кнопки «Выбрать» справа от заголовка окна), то все отмеченные зоны (разделы) будут удалены из всех выбранных уровней.

На странице уровней доступа с представлением по зонам (разделам) связи между уровнями доступа и зонами (разделами) можно удалить одним из следующих способов:

- Выделите выбранную привязку в дереве зон (разделов) (или группу привязок, или зону (раздел) для удаления всех привязок данной зоны (раздела), или корневой элемент дерева для удаления всех привязок из конфигурации пульта) и нажмите кнопку удаления  справа от заголовка окна, или
- Нажмите кнопку удаления **<Delete>** на клавиатуре компьютера, или
- Перетащите строку привязки с помощью мыши на пиктограмму корзины , или



- Активизируйте команду меню «Правка» > «Удалить»:
- Выделите зону (раздел) в верхнем окне и уровень доступа в нижнем окне, и удалите связь между ними с помощью кнопки удаления  в заголовке нижнего окна. Если выбрать в верхнем окне несколько зон (разделов) (все зоны (разделы), отметив корневой элемент), а в нижнем окне несколько уровней доступа (все уровни доступа с помощью кнопки «Выбрать» справа от заголовка окна), то все отмеченные зоны (разделы) будут удалены из всех выбранных уровней.

Перед удалением привязки программа PProg запросит подтверждения на выполняемую операцию. Если производится групповой удаление – программа запросит подтверждение на удаление каждой привязки в отдельности. Чтобы отключить запрос подтверждений, сбросьте флаг «Запрашивать подтверждение при удалении объектов» на вкладке «редактирование» меню «Настройка».

9 ПАРОЛИ

В этой главе будут рассмотрены функциональные возможности PProg по работе с паролями (ключами) пользователей, предоставляющими им доступ к системным операциям – конфигурированию, взятию/снятию системы или ее отдельных частей на охрану/с охраны и др. Для работы с паролями (ключами) предназначена страница «Пароли» программы PProg.

Пульт поддерживает два способа аутентификации пользователей при работе с системой:

- С помощью заданных PIN кодов (цифровых паролей), вводимых с клавиатуры пульта, клавиатур «С2000-К» или «С2000-КС», а также
- Посредством предъявления зарегистрированных устройств Touch Memory или Proximity-карт на считывателях приборов «С2000-4», «С2000-2», «С2000-КДЛ» или «Сигнал-20П» SMD и других.

Всего в системе, работающей под управлением пульта версий 2.01 и выше, можно задать/зарегистрировать до 2047 паролей (ключей) пользователей (в пультах версий 1.2х и 1.1х - 510 и 254 паролей (ключей) соответственно).

Пароль с номером 1 зарезервирован в конфигурации пульта и представляет собой пароль установщика (Главный Пароль). Этот пароль используется *только для программирования* пульта и приборов системы. Только владелец пароля установщика может настраивать адреса приборов и адресных расширителей, задавать, менять и удалять пароли пользователей, менять код своего пароля, задавать и менять конфигурацию пульта с помощью программы PProg. Заводское значение пароля 123456 рекомендуется переопределить перед началом эксплуатации на новое значение (от 1 до 8 цифр).

В конфигурации пульта, начиная с версий 1.20 и выше, имеется также предустановленный пароль пользователя с номером 2 и значением (кодом) 1234, для которого по умолчанию задан уровень доступа 255, дающий право на взятие/снятие шлейфов сигнализации приборов системы и некоторые операции с пультом (см. далее). Параметры пароля №2 можно при необходимости переопределить.


Для остальных паролей пользователей их права задаются через описание связанных с ними уровней доступа (см. [«Уровни доступа»](#)), каждый из которых представляет собой правила доступа к определенным элементам системы. Три уровня доступа (253, 254 и 255), описывающие *управление приборами* системы, зарезервированы и не могут быть переопределены. Остальные уровни с 1 по 252 могут быть запрограммированы в системе для *управления ее зонами (разделами)*.



Права на управление зонами (разделами) могут быть присвоены пользователю только после того, как в конфигурации пульта определен описывающий их уровень доступа.

Переключение на страницу «Пароли» производится одним из следующих способов:

- Выберите пиктограмму  «Пароли» на панели переключения между страницами программы, или
- Выберите нужный компонент с помощью клавиш со стрелками   на панели быстрого доступа, или



- Воспользуйтесь командой меню «Страницы» > «Пароли»:

На странице «Пароли» (см. рис. 45) содержатся:




Рисунок 45 – Страница «Пароли»

- Окно «Пароли», включающее список паролей и ключей пользователей, зарегистрированных в конфигурации пульта. Справа от заголовка окна находятся его инструменты:
 -  – Добавить пароль
 -  – Редактировать пароль

-  – Удалить пароль
 -  – Выбрать/ Обратить выбранное
 -  – Считать ключ
 -  – Загрузить коды и имена ключей из файла
 -  /  – Включить/отключить отображение кодов паролей
- Окно «Инспектор», где для каждого выделенного пароля из списка в правом окне отображаются его параметры, которые можно просмотреть или отредактировать (если эта операция доступна).

Размеры окон программы можно изменять, передвигая вертикальный и горизонтальный разделители с помощью мыши. Текущее положение границ окон изменяется синхронно для всех страниц программы PProg, если включена опция «Синхронизировать размеры окон на всех страницах» (см. «[Настройка вида рабочего окна](#)»).

На странице «Пароли» Вы можете:

- Просмотреть список заданных в конфигурации пульта паролей (ключей) пользователей и их параметры
- Изменить код Главного Пароля или переопределить пользовательский пароль 2
- Создать/зарегистрировать пароль или ключ пользователя
- Отредактировать параметры выбранного пароля или ключа
- Удалить пароль/ряд паролей из конфигурации пульта
- Считать электронную таблетку/карту
- Загрузить коды электронных ключей из файла с расширением .ki.

9.1 СОЗДАНИЕ/РЕГИСТРАЦИЯ ПАРОЛЯ (КЛЮЧА)

Чтобы внести какой-либо пароль (ключ) в конфигурацию пульта, существует три возможности:

-  Внести пароль (ключ) в конфигурацию пульта вручную, или
-  Считать цифровой пароль или электронный ключ с помощью одного из подключенных к пульту приборов, или
-  Загрузить коды и имена электронных ключей из файла с расширением .ki

Максимальное количество паролей, которое можно загрузить в конфигурацию пульта, составляет 2047 для версий пульта 2.01 и выше, 511 для пультов версий 1.2x и 255 для версий 1.1x. В случае, если количество доступных записей для паролей исчерпано, все средства добавления паролей, описанные ниже, станут недоступными.

9.1.1 ЗАНЕСЕНИЕ ПАРОЛЯ (КЛЮЧА) В КОНФИГУРАЦИЮ ВРУЧНУЮ

Для создания нового пароля вручную воспользуйтесь кнопкой  из панели инструментов окна или командой меню «Правка» > «Добавить». В списке паролей появится новая строка с типом «Ключ» (который в случае введения цифровой комбинации пароля будет изменен на «Пароль»). После этого в окне «Инспектор» с помощью клавиатуры компьютера наберите код.

Пароль, который будет вводиться пользователем с клавиатур «С2000-К», должен содержать 4 цифры. Если пароль будет вводиться с пульта «С2000М», он может включать от 1 до 8 цифр. Максимальная длина пользовательских паролей для пульта «С2000М» определяется значением его параметра «МАХ.ПАРОЛЬ» (см. Руководство на используемый пульт).

Вручную можно таким же образом ввести код электронного ключа, если он известен (например, код Touch Memory устройства).

После внесения кода необходимо задать его параметры – см. «[Изменение параметров паролей \(ключей\)](#)» ниже.

9.1.2 РЕГИСТРАЦИЯ ПАРОЛЯ ИЛИ КЛЮЧА С ОДНОГО ИЗ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ «ОРИОН»

Коды как паролей, так и электронных устройств можно считать непосредственно с одного из подключенных к пульту (и опрашиваемых программой PProg) через интерфейс RS-485 приборов системы «Орион», а именно клавиатур «С2000-К» и «С2000-КС», а также приборов «С2000-4», «С2000-2», «Сигнал-20П» SMD версии 2.01 и выше и «С2000-КДЛ» версии 1.15 и выше. Занесение идентификатора со считывателей опрашиваемых приборов особенно актуально для Proximity-карт, на которых не написан их код.

Считать код пароля (ключа) с прибора (или подключенного к нему считывателя) можно только в том случае, если прибор опрашивается программой "Pprog.exe". В противном случае следует сначала выполнить его поиск на странице «Приборы» в окне «Поиск» (см. «[Поиск и опрос подключенных приборов](#)»).

Чтобы считать код пароля (ключа) и записать его в конфигурацию PProg, нажмите кнопку «Считать ключ»  из палитры инструментов окна «Пароли» и предъявите электронное устройство доступа на считывателе выбранного прибора (прикоснитесь устройством Touch Memory или поднесите Proximity-карту) или введите цифровой пароль (PIN-код) с клавиатур «С2000-КС» или «С2000-К.» Значение кода электронного устройства должно считаться в поле «Код».



Для считывания ключа с приборов при конфигурировании в протоколе Орион Про у C2000M вер. 4.12 и ниже нужно включать параметр "централизованное управление".

После считывания кода пароля (ключа) необходимо задать его параметры – см. «[Изменение параметров паролей \(ключей\)](#)».

9.1.3 ИМПОРТ КЛЮЧЕЙ ИЗ ФАЙЛА

В конфигурацию пульта можно загрузить коды и имена электронных ключей (устройств iButton и Proximity-карт), которые были считаны с одного из приборов системы «Орион» и записаны в файл с расширением .ki с помощью программы UProg.

Для импорта ключей из файла кликните кнопку  из палитры инструментов окна и в верхней строке появившегося окна (см. рис. 46) укажите файл, из которого будут загружаться ключи. В нижней части окна появится список ключей, хранящихся в файле.




Рисунок 46 – Окно "Импорт ключей из файлов *.ki"

Укажите номер ключа в списке, начиная с которого ключи будут выбираться из файла, а также общее количество ключей, которые должны быть импортированы. (Обратите внимание, что отображаемый в окне номер относится к собственной нумерации ключей прибора, для которого они были зарегистрированы, и не имеет отношения к параметру «Номер» в программе PProg.) При этом соответствующие ключи будут выделены в списке цветом. После того как ключи выбраны, нажмите

кнопку «Добавить», после чего коды и имена ключей (если есть) из файла появятся в окне «Пароли» программы PProg (в конце списка). Загруженные ключи будут не доступны для повторного скачивания и выделены в окне импорта красным цветом.

После считывания ключей из файла необходимо задать их параметры – см. далее.

9.1.4 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПАРОЛЕЙ (КЛЮЧЕЙ)

При любом из описанных выше способов внесения паролей (ключей) пользователей в конфигурацию пульта, после задания кода пароля (ключа) необходимо в окне «Инспектор» задать его параметры.

Тип: Характеристика, показываемая в таблице ключей/паролей. Может иметь одно из значений: «Главный пароль», «Пароль» или «Ключ» (по умолчанию «Ключ»), которое присваивается автоматически по результатам введения кода и не может быть изменено. Для цифровых паролей, вводимых с клавиатур компьютера или устройств системы «Орион», устанавливается значение «Пароль», для устройств iButton или Proximity-карт, считываемых со считывателей подключенных к компьютеру по интерфейсу RS-485 приборов - «Ключ».

Код: Собственный код пароля или электронного ключа (цифровая или буквенно-цифровая последовательность). Код может быть введен вручную с клавиатуры компьютера или считан из файла или удаленно по интерфейсу RS-485 (как указано выше).

Для редактирования каждого из остальных параметров пароля (ключа) нужно перейти в окно «Инспектор» (см. Рисунок 32) с помощью кнопки редактирования  или нажать два раза левую клавишу мыши на соответствующей графе.

Инспектор (пароль)	
Свойство	Значение
Номер	2
Код	1234
Пользователь	Управление шлейф
Уровень доступа	255 (Упр. ШС. Все функции)
Код принуждения	да

Рисунок 47 – Инспектор пароля

Рисунок 32

Номер: Порядковый номер пароля (ключа) в диапазоне от 3 до 2047, который будет идентифицировать пользователя с данным паролем (ключом) в системе. Номер пароля (ключа)

присваивается ему автоматически при создании записи, но его можно переопределить в окне «Инспектор» (за исключением номера 1, который зарезервирован для Главного пароля).

Пользователь: Введите имя пользователя или произвольную текстовую строку длиной не более 16 символов, которая будет идентифицировать владельца данного пароля (ключа) в сообщениях, отображаемых и печатаемых на принтере пультом вместе с номером пользователя. Если задавать более длинное имя в программе PProg, оно будет сохранено только в файле конфигурации (если он создается), но при записи в пульт лишняя часть символов будет отсекается.

Если в настройках программы на вкладке «Редактирование» включена опция «Контролировать допустимую длину названий объектов», программа будет контролировать количество вводимых в качестве названий символов и не даст возможности набирать более 16 символов.

Уровень доступа: Выберите из выпадающего списка номер и название уровня доступа, по правилам которого будет работать данный пользователь. В программе PProg имеются три зарезервированные уровни доступа для управления приборами (см. выше). Уровень доступа для управления зонами (разделами) должен быть создан до программирования паролей (ключей), которым он присваивается (см. [«Уровни доступа»](#)).

Код принуждения. Параметр «код принуждения» предназначен для специальных паролей, которые используются в случае, когда человека принуждают снять с охраны объект, угрожая его жизни. Выберите "Да" или "Нет" в зависимости от того, является ли пароль кодом принуждения.

9.2 РЕДАКТИРОВАНИЕ/УДАЛЕНИЕ ПАРОЛЯ (КЛЮЧА)

Параметры паролей (ключей), зарегистрированных в конфигурации пульта, можно отредактировать, за исключением параметра «Тип» («Пароль» или «Ключ»), который определяется программой PProg автоматически, и номера/типа главного пароля, которые являются зарезервированными. Можно также удалить все пароли (ключи) из конфигурации, за исключением главного пароля.

Чтобы отредактировать параметры какого-либо пароля (ключа), выделите его строкой выбора и внесите необходимые изменения в окне «Инспектор».

Чтобы удалить какой-либо пароль (ключ), выделите его строкой выбора и нажмите кнопку 

из панели инструментов или перетащите его мышкой на пиктограмму корзины  в правом нижнем углу окна программы. При этом программа запросит подтверждения на удаление пароля (ключа), если выставлена опция «Запрашивать подтверждение при удалении объектов» на вкладке «Редактирование» в меню «Настройка».

Для удаления группы паролей (ключей) выберите нужные пароли (ключи) при помощи стандартных средств операционной системы - клавиш <Ctrl>, <Shift> или клавиш со стрелками - и

удалите их одним из описанных выше способов. Если включена опция запроса подтверждений «Запрашивать подтверждение при удалении объектов», программа будет запрашивать подтверждение операции удаления на каждый из выбранных паролей (ключей).

Чтобы очистить список паролей (ключей) (удалить все пароли (ключи) за исключением главного пароля), нажмите кнопку  из панели инструментов и воспользуйтесь одним из средств удаления. Если включена опция запроса подтверждений («Запрашивать подтверждение при удалении объектов»), программа будет запрашивать подтверждение операции удаления на каждый из выбранных паролей (ключей).

10 ТРАНСЛЯЦИЯ СОБЫТИЙ

В этой главе будут рассмотрены функциональные возможности PProg по заданию алгоритмов трансляции событий, позволяющих пульту передавать состояния определенных зон (разделов) специализированным приборам системы «Орион» для удаленного отображения, индикации или передачи на пункт централизованного наблюдения по различным каналам связи. Для работы с алгоритмами передачи событий предназначена страница «Трансляция событий» программы PProg.

Пульт может передавать события о состоянии зон (разделов) системы следующим приборам:

- Принтеру, подключенному к пульту, для вывода на печать.
- Клавиатурам «С2000-К» версий 1.04 и выше для индикации полученных сообщений на ЖКИ и сигнализации тревожных сообщений.
- Телефонным информаторам «С2000-ИТ» для дальнейшей передачи по телефонной линии.
- Устройствам «УО-4С» для дальнейшей передачи по GSM-каналу.
- Широковещательно всем подключенным к пульту приборам системы «Орион» одновременно.

Если для прибора задано индивидуальное правило трансляции событий, и, кроме того, для системы описано правило общей передачи на все приборы, то фильтры событий, настроенные для адресной и широковещательной передачи событий, будут складываться.




Передача сообщений создает определенную нагрузку для интерфейса RS-485 и снижает быстродействие системы. Во избежание этого следует использовать широковещательную передачу «Всем приборам», если допускается передавать разным приборам одни и те же сообщения, или индивидуальную передачу только редко происходящих событий (таких как тревоги, пожары, неисправности).

Переключение на страницу «Трансляция событий» производится одним из следующих способов:

- Выберите пиктограмму  «Трансляция событий» на «Панели переключения между страницами программы», или
- Выберите нужный компонент с помощью клавиш со стрелками   Типы Разделы на панели быстрого доступа, или

- Воспользуйтесь командой меню «Страницы» > «Разное» > «Передача событий», выбрав одно из представлений страницы «приборам» или «для разделов»:



(см. далее).

Рисунок ниже (см. рис. 48) отображает вид страницы «Трансляция событий» в представлении «приборам», которая содержит:




Рисунок 48 – Страница «Трансляция событий» с группировкой по приборам

- Окно «Трансляция событий», включающее заданные в системе правила передачи событий в виде списка приборов, которым пульт будет передавать сообщения; для каждого из приборов в списке отображается список связанных зон (разделов), сообщения от которых можно передавать данному прибору. Развернуть/скрыть список связанных с прибором зон (разделов) можно с помощью пиктограмм  / . Справа от заголовка окна находятся его инструменты:
 -  Добавить правило передачи событий
 -  Редактировать выбранное правило передачи событий

-  Удалить правило или привязку зоны (раздела) к данному правилу
- Окно «Приборы», которое содержит список приборов, внесенных в конфигурацию пульта и корневой элемент «Всем приборам», которому сопоставляется условный сетевой адрес 0. Справа от заголовка окна находятся его инструменты:
 -  Перевести нижнее окно в режим отображения списка заданных зон (разделов) системы (к которому также можно перейти через команды меню «Страницы» > «Разное» > «передача событий» > «для разделов»
 -  Добавить выбранный в окне элемент дерева приборов в верхнее окно для создания правила передачи событий этому прибору
 -  Удалить правило передачи событий для выделенного элемента списка приборов
- Окно «Инспектор», где для каждого активного правила в верхнем окне отображаются его составляющие для просмотра и редактирования, а для каждого выделенного в нижнем окне прибора отображаются его параметры (параметры приборов не доступны для изменения).

В представлении страницы «Трансляция событий» «для разделов», к которому можно перейти через команду меню «Страницы» > «Разное» > «передача событий» > «для разделов» или с помощью кнопки  в окне приборов, нижнее окно отображает список зон (разделов), заданных в конфигурации пульта системы. Список также содержит логический элемент «Свободные элементы» для задания правил передачи сообщений от шлейфов приборов, не включенных в зоны (разделы) системы (см. рис. 49). Окно «Инспектор» для данного представления страницы для каждой выделенной зоны (раздела) отображает его номер и название (если задано).




Рисунок 49 – Окно отображения зон (разделов)

Окно отображения зон (разделов) имеет следующие инструменты:

-  Перевести окно в режим отображения приборов системы, которым будут транслироваться сообщения (к режиму отображения приборов можно также перейти через команды меню «Страницы» > «Разное» > «Передача событий» > «Приборам»,

-  Добавить выбранный в окне элемент дерева зон (разделов) к выделенному правилу в верхнем окне,
-  Удалить выбранный в окне элемент дерева зон (разделов) из выделенного правила в верхнем окне.

Размеры окон программы можно изменять, передвигая вертикальный и горизонтальный разделители с помощью мыши. Текущее положение границ окон изменяется синхронно для всех страниц программы PProg, если включена опция «Синхронизировать размеры окон на всех страницах» (см. «[Настройка вида рабочего окна](#)»).

На странице «Трансляция событий» Вы можете:

- Просмотреть список заданных в системе правил трансляции событий о состоянии зон (разделов) различным приборами системы.
- Создать/отредактировать/удалить какое-либо правило передачи событий на один из приборов системы «Орион» или все приборы одновременно.

10.1 СОЗДАНИЕ ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ СОБЫТИЙ

Чтобы задать правило передачи событий, необходимо:

- Указать прибор системы «Орион», которому пульт будет транслировать события для отображения или передачи (или выбрать широкоэвещательную передачу всем приборам одновременно), а также настроить фильтр передачи событий, то есть:
- Указать зону (раздел)/ зоны (разделы) системы «Орион», события от которых будут транслироваться данному прибору, и
- Определить *категории событий* по данной зоне (разделу)/ зонам (разделам) (см. «[Выбор категории событий для трансляции](#)»), которые будут транслироваться данному прибору.

10.1.1 ВЫБОР ПРИБОРА ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ СОБЫТИЙ

Для того чтобы выбрать прибор, которому пульт будет транслировать системные события для отображения или дальнейшей передачи, убедитесь, что нижнее окно страницы находится в режиме отображения приборов (в противном случае переведите его в этот режим с помощью кнопки ).

Затем выделите в окне приборов нужный прибор (группу приборов) и перетащите их мышкой в верхнее окно, или активизируйте команду меню «Правка» > «Добавить», или воспользуйтесь кнопкой  справа от заголовка нижнего окна.

Передавать сообщения приборам можно как индивидуально (адресная трансляция), так и всем подключенным приборам сразу (общая трансляция).

Адресная трансляция настраивается для:

- Принтера, подключенного к пульту, если используется вывод событий на печать
- Клавиатур «С2000-К» версии 1.04 и выше для индикации полученных сообщений на ЖКИ и сигнализации тревожных сообщений
- Телефонных информаторов «С2000-ИТ» для передачи по телефонной линии.
- Устройств «УО-4С для» дальнейшей передачи по GSM-каналу.

Чтобы настроить *правило широковещательной передачи* событий всем приборам системы, выберите корневой элемент списка приборов  *Всем приборам*. Широковещательная трансляция разгружает линию RS-485 при передаче одинаковых сообщений большому количеству приборов, но исключает индивидуальную настройку фильтра передачи сообщений для каждого прибора.

Можно также добавлять правила при помощи кнопки  верхнего окна, при этом в окно «Трансляция событий» будут последовательно добавляться приборы по возрастанию их сетевых адресов (начиная с элемента с адресом 0, соответствующего корневому элементу  *Всем приборам* дерева приборов). Слева от приборов, которые не содержатся в списке приборов (не заданы в конфигурации пульта), отображается знак вопроса . Для этих приборов необходимо задать их адрес по интерфейсу RS-485 в поле «Адрес» в окне «Инспектор».

Если для одного и того же прибора существует как общее правило передачи событий, созданное для всех приборов системы «Орион», так и правило адресной передачи с индивидуально настроенным фильтром, то при передаче событий эти правила будут складываться.

Передача сообщений создает нагрузку для интерфейса RS-485 и снижает быстродействие системы. Во избежание этого следует передавать события только специально предназначенным для этого приборам («С2000-К», «С2000-ИТ» и т.д.) или использовать передачу «Всем приборам», если допускается передавать разным приборам одни и те же сообщения.



Для того чтобы клавиатуры «С2000-К» могли отображать переданные пультом события, требуется настроить в их локальной конфигурации (средствами программы UProg) параметры «Индикация событий» и «Индикация тревог»

Некоторые сообщения пульта клавиатуры «С2000-К» могут не поддерживать (такие сообщения не будут отображаться на их дисплеях).

10.1.2 ДОБАВЛЕНИЕ СПИСКА ЗОН (РАЗДЕЛОВ) ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ СОБЫТИЙ

После создания правила передачи событий для одного из приборов системы «Орион», следует связать с этим прибором разрешенный источник сообщений, то есть ряд зон (разделов)

системы, события от которых будут транслироваться данному прибору для отображения или передачи в другой канал связи.

Для этого переведите нижнее окно страницы в режим отображения зон (разделов) (с помощью кнопки  или через меню). Затем выберите в верхнем окне строку с нужным правилом (прибором), отметьте в нижнем окне зон (разделов) нужную зону (раздел) или группу зон (разделов) и перетащите их мышкой на прибор, или активизируйте команду меню «Правка» > «Добавить», или воспользуйтесь кнопкой  справа от заголовка нижнего окна.

При настройке вывода событий на печать требуется связывать с принтером список связанных зон (разделов) только в том случае, если используется версия пульта 2.01 и выше, пульта более младших версий дифференцированную передачу по зонам (разделам) не поддерживают и транслируют указанные для принтера категории событий по всем зонам (разделам) системы.

Если требуется передавать сообщения по шлейфам приборам, не входящим в зоны (разделы) системы, следует связать с тем прибором, на который будут транслироваться сообщения, элемент списка зон (разделов)  Свободные зоны.



Передача сообщений создает нагрузку для интерфейса RS-485 и снижает быстродействие системы. Во избежание этого следует передавать события о состоянии какой-либо зоны (раздела) только в том случае, если это действительно необходимо.

10.1.3 ВЫБОР КАТЕГОРИИ СОБЫТИЙ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦИИ

После задания привязки зон (разделов) к приборам, которые будут отображать события о состоянии указанных зон (разделов), выберите категорию/ категории событий по указанным зонам (разделам), которые будут передаваться.

Пульт версии 2.05 и выше может передавать события 9 различных категорий (полный список событий и их принадлежность к различным категориям описаны в Руководстве на используемый пульт):

Событие	Описание
Пожары	Пожары и предпожарные состояния в зонах (разделах) и события по работе автоматических систем пожаротушения: запуск, задержка запуска, неудачный запуск, блокировка запуска, отмена запуска и т.д

Тревоги	Тревоги в зонах (разделах): тревога проникновения, тихая тревога, тревога входа
Неисправности	Короткие замыкания и обрывы, вскрытие корпусов приборов, неполадки с электропитанием, отключение приборов и неполадки связи по RS-485 интерфейсу, неполадки оборудования, ошибки конфигурирования, а также сообщения о восстановлении нормальной работы
Взятие/Снятие	Сообщения о взятии/снятии зон (разделов), о восстановлении шлейфов сигнализации после любых неполадок, а также о текущем режиме работы системы пожаротушения (автоматический/ручной)
Взятие/Снятие ШС	Сообщение о взятии/снятии отдельных шлейфов
Неизвестные	Новые события, неизвестные пульту.
Служебные	Различные системные сообщения: сработка датчика, сообщения о запыленности дымовых адресно-аналоговых извещателей, включение/выключение насосов, сообщения о повышении/понижении температуры, давления, уровня воды, состояние телефонной линии, вход в режим программирования, изменение времени и даты и т.д.
Технологические	Сообщения о нарушении и восстановлении технологических шлейфов сигнализации, нарушение/восстановление снятых с охраны шлейфов
Доступ	Сообщения о запросах на доступ и о их результатах, а также о состоянии датчика двери и текущем режиме доступа (открыт, закрыт, контролируется)
Реле	Сообщения о неполадках контролируемых реле (обрывы цепей и короткое замыкание), об отключении/подключении адресных релейных модулей «С2000-КДЛ» («С2000-КДЛ-2И») или приборов «С2000-АСПТ», а также сообщения об успехе или неудаче старта системы автоматического пожаротушения

По умолчанию разрешенными для трансляции являются категории «Пожары» и «Тревоги». Чтобы отменить передачу событий этих категорий и/или разрешить передачу других категорий сообщений, перейдите в окно «Инспектор». Выберите нужную категорию, дважды кликните левой клавишей мыши на соответствующую строку, выберите нужное значение параметра и нажмите клавишу <Enter> на клавиатуре для подтверждения (см. рис. 50).

Инспектор (события)	
Свойство	Значение
Адрес (0 - всем)	3
Пожары	да
Тревоги	да
Неисправности	нет
Взятие/снятие	нет
Вз./сн. шлейфов	нет
Неизвестные	нет
Служебные	нет
Технологические	нет
Доступ	нет
Реле	нет

Рисунок 50 – Настройки передачи событий в Инспекторе



Передача сообщений создает серьезную нагрузку для интерфейса RS-485 и снижает быстродействие системы. Поэтому следует передавать приборам только редкие события (такие как тревоги, пожары, неисправности).

Особенно это актуально для телефонных информаторов «С2000-ИТ», скорость передачи данных для которых в телефонную линию мала. Во избежание переполнения буфера «С2000-ИТ» следует передавать ему только наиболее важные и редкие по времени сообщения, а передачу остальных категорий событий запретить.


10.2 РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРАВИЛ ПЕРЕДАЧИ СОБЫТИЙ

Чтобы отредактировать какое-либо правило передачи событий, выделите его в верхнем окне и войдите в окно Инспектора с помощью команды меню «Правка» > «Изменить» или кнопки редактирования  или просто кликните дважды на нужное поле «Инспектор» левой клавишей мыши.

Чтобы переназначить трансляцию сообщений на другой прибор системы «Орион», задайте в поле «Адрес» нужное значение адреса прибора по интерфейсу RS-485.


Чтобы изменить список зон (разделов), связанных с данным правилом, добавьте новую зону (раздел)/ новые зоны (разделы), как описано выше, или удалите зону (раздел) из правила одним из следующих способов:

- Выделите зону (раздел)/ группу зон (разделов) в окне «Трансляция событий» и нажмите кнопку удаления  справа от заголовка окна, или
 - Нажмите кнопку удаления **<Delete>** на клавиатуре компьютера, или
 - Перетащите зону (раздел)/ группу зон (разделов) с помощью мыши на пиктограмму корзины , или



- Активизируйте команду меню «Правка» > «Удалить»:
- Выделите правило трансляции событий в верхнем окне, затем переведите нижнее окно в режим отображения зон (разделов) и выберите нужную зону (раздел)/ нужные зоны (разделы). Затем нажмите на кнопку удаления  из палитры инструментов нижнего окна, или

- Нажмите кнопку удаления **<Delete>** на клавиатуре компьютера, или



- Активизируйте команду меню «Правка» > «Удалить»:


При удалении зоны (раздела) из правила трансляции событий программа PProg запрашивает подтверждение на выполняемую операцию. Чтобы отключить запрос подтверждений, выключите опцию «Запрашивать подтверждение при удалении объектов» на вкладке «Редактирование» в меню «Настройка».

Для удаления группы зон (разделов) выберите нужные зоны (разделы) при помощи клавиш **<Ctrl>**, **<Shift>** или клавиш со стрелками на клавиатуре и удалите их одним из описанных выше способов. Чтобы удалить какую-либо зону (раздел) сразу из всех правил, выделите в верхнем окне корневой элемент  Пульт С2000, а в нижнем окне – нужную зону (раздел). Если включена опция запроса подтверждений [«Запрашивать подтверждение при удалении объектов»](#), программа будет запрашивать подтверждение операции удаления на каждое из удаляемых правил.

10.3 УДАЛЕНИЕ ПРАВИЛ ПЕРЕДАЧИ СОБЫТИЙ


Чтобы удалить какое-правило передачи событий, выделите его в верхнем окне и воспользуйтесь одним из средств удаления:

- Нажмите кнопку удаления  справа от заголовка окна, или
- Нажмите кнопку удаления **<Delete>** на клавиатуре компьютера, или
- Перетащите правило с помощью мыши на пиктограмму корзины , или
- Активизируйте команду меню «Правка» > «Удалить»:



Можно также перевести нижнее окно в режим отображения дерева приборов, выделить прибор, правило для которого удаляется, и воспользоваться одним из следующих средств:

- Нажмите кнопку удаления  справа от заголовка окна, или
- Нажмите кнопку удаления **<Delete>** на клавиатуре компьютера, или
- Активизируйте команду меню «Правка» > «Удалить»:



Чтобы очистить весь список правил передачи событий, выберите корневой элемент списка  Пульт С2000 и используйте одно из описанных выше средств удаления.

11 ВХОДНЫЕ ШЛЕЙФЫ

В этой главе будут рассмотрены функциональные возможности программы PProg по созданию/редактированию/удалению входных шлейфов системы. Для работы с входными шлейфами предназначена одноименная страница программы PProg.

Входные шлейфы – это охранные шлейфы интегрированной системы «Орион», для которых реализуется тактика работы с задаваемой временной задержкой между сработкой охранных датчиков и выдачей тревоги (так называемой «задержкой входа»). Это необходимо, главным образом, для того, чтобы пользователь, открыв дверь в защищаемое помещение, имел возможность снять систему с охраны без выдачи тревоги и запуска связанных с ней систем автоматического управления.

Если в шлейфе сигнализации, объявленном в конфигурации пульта как входной шлейф, срабатывает охранный датчик, то пульт формирует для этого шлейфа состояние «Тревога входа». Это состояние сохраняется в буфере событий пульта, откуда отображается на его дисплее, транслируется (если задано) клавиатурам «С2000-К», информаторам «С2000-ИТ» и «УО-4С», печатается на принтере (если задано) или передается в АРМ. Изменение состояния зоны (раздела) (появление состояния «Тревога входа») передается блокам индикации «С2000-БИ» или «С2000-БКИ», а также выполняются заданные алгоритмы управления релейными выходами, в тактиках управления которыми имеется условие «Тревога входа».

Если шлейф, который рассматривается пультом как «Входной шлейф», снят с охраны или поставят на охрану до завершения задержки перехода в тревогу, то «Тревога входа» будет считаться сброшенной. Если же задержка истечет, а тревога входа не будет сброшена, пульт формирует для этого шлейфа состояние «Тревога проникновения», которая также будет обработана стандартным образом, как указано выше.



Программировать входные шлейфы системы в логике работы пульта (с помощью программы PProg) следует только для тех приборов, которые не имеют собственных средств конфигурирования входных шлейфов (то есть в настройках которых отсутствует возможность конфигурировать шлейфы сигнализации с типом 7 «Входной»), например, для приборов «Сигнал-20» серии 02.

В противном случае, во избежание конфликта установок и некорректной работы системы, следует настраивать входные шлейфы для каждого прибора индивидуально средствами программы UProg.

Пульт «С2000»/ «С2000М» поддерживает до 32 входных шлейфов системы. В качестве входных можно использовать любые охранные шлейфы подключенных к пульту приборов.

Переключение на страницу «Входные шлейфы» производится одним из следующих способов:

- Выберите пиктограмму  «Входные шлейфы» на панели переключения между страницами программы, или
- Выберите нужный компонент с помощью кнопок со стрелками   Типы Разделы в Панели быстрого доступа, или
- Воспользуйтесь командой меню «Страницы» > «Разное» > «Входные шлейфы»:




Рисунок ниже (см. рис. 51) отображает вид страницы «Входные шлейфы». Страница «Входные шлейфы» содержит:




Рисунок 51 – Страница «Входные шлейфы»

- Окно «Входные шлейфы», включающее список входных шлейфов, зарегистрированных в конфигурации пульта. Справа от заголовка окна находятся его инструменты:
 -  Добавить новый входной шлейф
 -  Редактировать параметры выделенного входного шлейфа
 -  Удалить выделенный входной шлейф (шлейфы)
- Окно «Приборы (шлейфы)», которое содержит список заданных в системе приборов, для каждого из которых приведен список их шлейфов. Развернуть/свернуть список шлейфов каждого прибора можно с помощью пиктограмм  / . Справа от заголовка окна расположен инструмент , с помощью которого выделенный шлейф можно определить как входной шлейф системы.
- Окно «Инспектор», где для каждого выделенного объекта в списке входных шлейфов или приборов отображаются его параметры, которые можно просмотреть или отредактировать (если доступно).

Размеры окон программы можно изменять, передвигая вертикальный и горизонтальный разделители с помощью мыши. Текущее положение границ окон изменяется синхронно для всех страниц программы PProg, если включена опция «Синхронизировать размеры окон на всех страницах» (см. «[Настройка вида рабочего окна](#)»).

На странице «Входные шлейфы» Вы можете:


- Просмотреть список заданных в конфигурации пульта входных шлейфов и их параметры,
- Создать новый входной шлейф (шлейфы) системы,
- Отредактировать существующий входной шлейф,
- Удалить существующий входной шлейф (шлейфы).

11.1 СОЗДАНИЕ ВХОДНЫХ ШЛЕЙФОВ

Если окно Входные шлейфы активно, для создания нового входного шлейфа воспользуйтесь одним из приведенных ниже способов:

- Нажмите кнопку добавления  справа от заголовка окна, или
- Нажмите клавишу **<Insert>** на клавиатуре, или

- Воспользуйтесь командой меню «Правка» > «Добавить»:




После этого в окне «Инспектор» (см. рис. 52) введите номер шлейфа, который определяется в качестве входного шлейфа, и адрес прибора, которому принадлежит шлейф, а также задержку тревоги (задержку входа) в диапазоне от 0 до 254 секунд. По умолчанию задержка входа равна 30 сек.

Инспектор (входной шлейф)	
Свойство	Значение
Адрес	1
Шлейф	2
Задержка тревоги	30

Рисунок 52 – Свойства входного шлейфа в Инспекторе

Рисунок 37

Если активно окно приборов в нижней части рабочего окна программы, то для задания нового входного шлейфа выберите требуемый шлейф из списка приборов и воспользуйтесь одним из следующих средств:

- Нажмите кнопку добавления  справа от заголовка окна, или
- Нажмите клавишу <Insert> на клавиатуре, или
- Активизируйте команду меню «Правка» > «Добавить»: , или
- Перетащите выбранный шлейф мышкой в окно входных шлейфов.

Шлейфы из окна приборов можно добавлять в окно входных шлейфов не по одному, а группами, выделяя их с помощью стандартных средств группового выделения Windows. Если выделить прибор, то входными шлейфами станут все шлейфы данного прибора (если не превышено общее количество входных шлейфов).

В качестве входного шлейфа может быть выбран шлейф, физически присутствующий в системе, но не внесенный в конфигурацию пульта (отсутствующий в списке приборов в нижней части окна). Это может быть актуальным в тех случаях, когда превышено ограничение на количество шлейфов, задаваемых в конфигурации пульта.

Для создания входного шлейфа на базе шлейфа, отсутствующего в конфигурации пульта, активируйте окно «Входные шлейфы» и добавьте с помощью указанных выше средств новый входной шлейф, после чего укажите адрес прибора, адрес шлейфа и временную задержку в секундах. Такой входной шлейф будет помечен в списке входных шлейфов знаком вопроса (см. рис. 53).





Рисунок 53 – Обозначение шлейфа, созданного на базе шлейфа, отсутствующего в конфигурации пульта

Входной шлейф (шлейфы) можно добавить в конфигурацию пульта только в том случае, если не превышено общее количество доступных входных шлейфов. В противном случае кнопка добавления  и команда «Правка» > «Добавить» станут недоступны.

11.2 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВХОДНЫХ ШЛЕЙФОВ

Чтобы изменить параметры одного из входных шлейфов, заданных в системе, выделите ее в списке входных шлейфов и воспользуйтесь одним из следующих средств:

- Нажмите кнопку редактирования  справа от заголовка окна, или
- Активизируйте команду меню «Правка» > «Изменить»: , или
- Выберите требуемый параметр в окне «Инспектор» и с помощью двойного клика мыши перейдите в режим редактирования.

Затем внесите необходимые изменения в значения параметров выбранного входного шлейфа, завершая ввод числовых значений с помощью клавиши <Enter>.


Если после редактирования номеров прибора или шлейфа на значке прибора появился вопросительный знак (см. [рис. 53](#)), это означает, что такого прибора или шлейфа нет в конфигурации пульта. Убедитесь в том, что прибор с указанным адресом (шлейф с указанным номером) физически существует и подключен к пульту (прибору).

11.3 УДАЛЕНИЕ ВХОДНЫХ ШЛЕЙФОВ

Чтобы удалить какой-либо входной шлейф, нужно выделить его в списке входных шлейфов и воспользоваться одним из следующих средств:

- Перетащите его мышкой в корзину , или
- Нажмите кнопку удаления  справа от заголовка окна, или

- Нажмите клавишу **<Delete>** на клавиатуре, или



- Воспользуйтесь командой меню «Правка» > «Удалить»:

При попытке удаления входного шлейфа на экран будет выдан запрос на подтверждение операции удаления. Чтобы отключить запрос подтверждений, отключите опцию «[Запрашивать подтверждение при удалении объектов](#)» на вкладке «Редактирование» в меню «Настройка».

Удалять входные шлейфы можно не по одному, а группой или даже сразу все. Чтобы выбрать несколько входных шлейфов для удаления, используйте стандартные клавиши <Ctrl>, <Shift>, <↑>, <↓>. Чтобы пометить к удалению сразу все входные шлейфы, выделите корневую папку  Входные шлейфы.

При удалении нескольких шлейфов программа PProg будет запрашивать подтверждения на удаление каждого из шлейфов в отдельности. Если включена опция запроса подтверждений «[Запрашивать подтверждение при удалении объектов](#)», программа будет запрашивать подтверждение операции удаления на каждый из удаляемых входных шлейфов.

12 ПРИВЯЗКА УПРАВЛЕНИЯ

В этой главе будут рассмотрены функциональные возможности программы PProg по заданию правил централизованного управления системы с различных приборов системы «Орион». Для пультов *версий 1.20 и выше* централизованное управление зонами (разделами) системы «Орион» может производиться *не только с самого пульта, но и удаленно со считывателей* различных приборов и клавиатур «С2000-К» и «С2000-КС», подключенных к пульта по интерфейсу RS-485. При этом в конфигурации пульта должны быть явно указаны зоны (разделы), которыми разрешено управлять с соответствующих приборов (включая сам пульт «С2000»/ «С2000М»). Для указания связи между зонами (разделами) системы и приборами, имеющими право на управление ими, предназначена страница «Привязка управления» программы PProg.



На управление зонами (разделами) имеют право только пользователи, пароли (ключи) которых включены в запрограммированные уровни доступа 1 – 252.

Централизованное управление отдельными шлейфами приборов и системными функциями (право на которое имеют пользователи с уровнями доступа 253 – 255), возможно только с самого пульта и не требует специальных настроек.

Доступ к функциям управления зонами (разделами) может быть предоставлен пользователям системы «Орион», работающей под управлением пульта «С2000»/ «С2000М», различными способами:

- Локально с клавиатуры пульта или удаленно с подключенных к нему по интерфейсу RS-485 клавиатур «С2000К» или «С2000-КС». При этом пользователь вводит цифровой пароль на клавиатуре устройства и с этого же устройства через предлагаемое меню производит индивидуальное управление каждой из зон (разделов), которыми разрешено управлять с данного прибора пользователю данного уровня доступа. Набор доступных операций управления (просмотр состояния зон (разделов), взятие/снятие, включение/отключение автоматики, запуск/отмена запуска системы автоматического пожаротушения) также определяется уровнем доступа, который присвоен набранному на клавиатуре цифровому паролю.
- Удаленно при предъявлении ключа Touch Memory или карты Proximity с приборов «С2000-4», «С2000-2», «Сигнал-20П SMD» версии 2.01 и выше, «С2000-КДЛ» версии 1.15 и выше, «С2000-БКИ», «С2000-ПТ». При этом пользователь предъявляет ключ на считывателе, меняя состояние зон (разделов) (связанных с данным считывателем и с группой доступа предъявленного идентификатора) на противоположное: если связанные зоны (разделы) были сняты - они будут взяты и т.д.
- Локально с клавиатуры пульта или удаленно с клавиатур «С2000-К» или «С2000-КС» с предварительным предъявлением электронного ключа (Touch Memory или Proximity карты) со считывателей таких приборов, как «С2000-4», «С2000-2», «Сигнал-20П», «Сигнал-10», «С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «УО-4С» и «С2000-ПТ». Такой комбинированный способ позволяет совмещать безопасный доступ к управлению, обеспечиваемый

необходимостью применения электронного устройства доступа, с возможностью гибкого и многовариантного управления, позволяя пользователю выбирать различные зоны (разделы) и действия по управлению (в рамках заданных для него прав доступа) через меню, а также отслеживать свои действия на дисплее пульта или клавиатуры.



При управлении зонами (разделами) с клавиатур (или пульта) проверяются права клавиатур (пульта), а не считывателя, к которому подносили карточку или ключ для аутентификации.

*Пульт поддерживает управление зонами (разделами) с клавиатур «С2000-К» версий **1.02** и выше и приборов «С2000-4» версий **1.03** и выше.*

Переключение на страницу «Привязка управления» производится одним из следующих способов:

- Выберите пиктограмму  «Привязка управления» на «Панели переключения между страницами программы», или
- Выберите нужный компонент с помощью кнопок со стрелками   в Панели быстрого доступа, или
- Воспользуйтесь командой меню «Страницы» > «Разное» > «Привязка управления»:




Рисунок ниже (см. рис. 54) отображает вид страницы «Привязка управления». Страница «Привязка управления» содержит:




Рисунок 54 – Страница «Привязка управления»

- Окно «Привязка управления», включающее дерево приборов, зарегистрированных в конфигурации пульта, где каждому прибору сопоставлен список зон (разделов), для которых разрешено управление с данного прибора. Развернуть/свернуть список связанных с каждым прибором зон (разделов) можно с помощью пиктограмм / . Справа от заголовка окна находится инструмент удаления связей между приборами и зонами (разделами) .
- Окно «Разделы», которое содержит список заданных в системе зон (разделов). Справа от заголовка окна расположены его инструменты:
 - Связать выбранную зону (раздел)/ зоны (разделы) с выделенным прибором (приборами);
 - Разорвать связь между выбранной зоной (разделом)/ зонами (разделами) и прибором (приборами);
- Окно «Инспектор», в котором для каждого выделенного объекта в дереве привязок или списке зон (разделов) отображаются его параметры, которые можно просмотреть или отредактировать (если доступно).

Размеры окон программы можно изменять, передвигая вертикальный и горизонтальный разделители с помощью мыши. Текущее положение границ окон изменяется синхронно для всех страниц программы PProg, если включена опция «Синхронизировать размеры окон на всех страницах» (см. «[Настройка вида рабочего окна](#)»).

На странице «Привязка управления» Вы можете:

- Просмотреть заданные связи между зонами (разделами) системы и приборами, с которых может производиться управление этими зонами (разделами),
- Задать новую привязку управления, то есть разрешить управление определенной зоной (разделом)/ определенными зонами (разделами) с выбранного/выбранных приборов,
- Отредактировать комбинированную привязку управления,
- Удалить привязку.

12.1 СОЗДАНИЕ ПРИВЯЗКИ УПРАВЛЕНИЯ

Ниже описаны варианты привязки управления:

- [Привязка управления к пульту, клавиатуре или считывателю;](#)
- [Комбинированная привязка управления.](#)

12.1.1 ПРИВЯЗКА УПРАВЛЕНИЯ К ПУЛЬТУ, КЛАВИАТУРЕ ИЛИ СЧИТЫВАТЕЛЮ

Чтобы привязать управление какими-либо зонами (разделами) к пульту, клавиатуре «С2000-К» или «С2000-КС», или считывателю одного из приборов, опрашиваемых пультом по интерфейсу RS-485, выделите нужную зону (раздел) (или несколько зон (разделов), или все зоны (разделы), отметив корневой элемент списка зон (разделов)) и перетащите его левой клавишей мыши на соответствующий прибор.

Можно также отметить в верхнем окне прибор, в нижнем окне зона (раздел)/ несколько зон (разделов) и воспользоваться кнопкой  из панели инструментов окна приборов или командой меню «Правка» > «Добавить».

Если зоны (разделы) привязываются к считывателю прибора «С2000-4» (считывателям «С2000-2») для управления по методу 2 (см. выше), то для данного прибора в поле (полях) «Привязка Считывателя» в окне «Инспектор» следует установить значение «Нет».

12.1.2 КОМБИНИРОВАННАЯ ПРИВЯЗКА УПРАВЛЕНИЯ

Для управления зонами (разделами) по методу 3 (см. [выше](#)) сначала свяжите управляемую зону (раздел)/ управляемые зоны (разделы) с прибором «С2000-4», «С2000-2» «Сигнал-20П», «Сигнал-10», «С2000-КДЛ», «С2000КДЛ-2И», «УО-4С» или «С2000-ПТ», на считывателе (считывателях) которого пользователи будут предъявлять свои электронные ключи. Затем выделите этот прибор в окне «Привязка управления».

В окне «Инспектор» появится список параметров прибора, в котором для каждого из считывателей прибора для редактирования будет доступен только параметр «Привязка считывателя». Нужно выделить этот параметр двойным щелчком мыши и развернуть список управляющих устройств системы с указанием их сетевых адресов. Из этого списка нужно выбрать тот

прибор (пульт или клавиатуру «С2000-К»/«С2000-КС» с определенным сетевым адресом), с которого будет производиться управление после аутентификации предъявленного ключа (см. рис. 55). Значение «нет» означает, что последующее управление будет осуществляться повторным поднесением той же карточки (ключа) к считывателю.

Инспектор (прибор)	
Свойство	Значение
Адрес	1
Тип	С2000-2
Версия	1.15
Описание	
Количество шлейфов	2
Количество реле	2
Привязка 1 считывателя	нет
Привязка 2 считывателя	нет
	пульт
	4 (С2000-К)
	5 (С2000-КС)

Рисунок 55 – Выбор прибора для параметра "Привязка считывателя" в Инспекторе



При управлении зонами (разделами) с клавиатур (или пульта) проверяются права клавиатур (пульта), а не считывателя, к которому подносили карточку или ключ для аутентификации.

Пульт поддерживает управление зонами (разделами) с клавиатур «С2000-К» версий **1.02** и выше и приборов «С2000-4» версий **1.03** и выше.

12.2 УДАЛЕНИЕ/РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРИВЯЗКИ УПРАВЛЕНИЯ

Разорвать существующие связи между приборами и зонами (разделами) системы «Орион» (запретить управление зонами (разделами) с приборов) можно различными способами.


Следующие средства позволяют удалить существующие связи выделенных зон (разделов) по отношению к приборам (окно с деревом привязки управления должно быть активно):

- Перетащите выбранную зону (раздел)/ группу зон (разделов) на пиктограмму корзины



, или

- Нажмите кнопку удаления  справа от заголовка окна, или
- Нажмите клавишу **<Delete>** на клавиатуре, или




- Воспользуйтесь командой меню «Правка» > «Удалить»:

При этом:

- Если была выделена корневая папка  Привязка управления - будут удалены связи всех приборов со всеми зонами (разделами)
- Если был выделен какой-либо прибор в дереве привязки, то будут очищены все связи данного прибора с какими-либо зонами (разделами)
- Если в дереве привязок была выделена зона (раздел) или несколько зон (разделов) какого-либо прибора (нескольких приборов), то будут уничтожены отмеченные связи. Для группового выбора связей можно пользоваться стандартными средствами <Ctrl>, <Shift>, <↑> и <↓>.

Если более удобным будет удаление существующих связей по отношению к зонам (разделам), то в окне дерева привязок нужно выбрать прибор (или несколько приборов, или все), а затем перейти в список зон (разделов) и выбрать нужную зону (раздел)/ зоны (разделы), после чего разорвать связь между выбранной зоной (разделом)/ зонами (разделами) и прибором (приборами) одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку удаления  справа от заголовка окна зон (разделов), или
- Нажмите клавишу **<Delete>** на клавиатуре, или



- Воспользуйтесь командой меню «Правка» > «Удалить»:

При этом будут удалены связи между выделенными зонами (разделами) и выделенными приборами.

При удалении связей между зонами (разделами) и приборами на экран будет выдан запрос на подтверждение операции удаления (при групповых операциях удаления запрос будет выдаваться последовательно для каждого элемента). Чтобы отключить запрос подтверждений, отключите опцию «[Запрашивать подтверждение при удалении объектов](#)» на вкладке «Редактирование» в меню «Настройка».

Если требуется отредактировать существующую комбинированную привязку, следует отметить ее в дереве привязок и перейти в окно «Инспектор», после чего внести необходимые изменения (см. [рис. 55](#)).

13 СЦЕНАРИИ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ СОБЫТИЙ

В этой главе будут рассмотрены функциональные возможности программы PProg по созданию сценариев переименования, получаемых пультом от различных приборов системы «Орион». При этом пользователь может задавать вид и формат текстовых сообщений, выдаваемых на экран пульта при возникновении указанных событий в указанных шлейфах, описывать тип звуковой сигнализации пульта, которой будет сопровождаться получение событий, задавать приоритет отображения событий на дисплее пульта и возможность трансляции событий на другие устройства системы «Орион».

Такая возможность существует только для пультов версий 2.0х и выше. Для работы с пользовательскими сценариями обработки событий предназначена страница «Переименование событий» программы PProg.

В системе «Орион», работающей под управлением пульта версии 2.0 и выше, можно создать до 32 различных пользовательских алгоритмов (сценариев) обработки событий, поступающих от одной или нескольких логических или физических шлейфов, в качестве которых могут выступать шлейфы состояния пульта и приборов, шлейфы считывателей, шлейфы сигнализации, контролируемые входы приборов и контролируемые выходы. При этом для каждого сценария может быть определено до 4 видов событий от указанных шлейфов приборов, которые пульт будет обрабатывать не стандартным образом, а в соответствии с правилами, запрограммированными пользователем.



Пользовательские сценарии можно создать только для обработки событий, поступающих от физических и логических шлейфов приборов системы «Орион».

Переопределение стандартных сообщений наиболее актуально для технологических шлейфов сигнализации, обычно контролирующих состояние какого-либо оборудования. В этом случае вместо стандартных сообщений «НАРУШ.ТЕХНОЛ.ШС» и «ВОССТ. ТЕХНОЛ.ШС» на экран пульта и других приборов (если задано) можно выдавать более информативные формулировки, например, «ЗАДВИЖКА ОТКРЫТА» и «ЗАДВИЖКА ЗАКРЫТА».

Переключение на страницу «Переименование событий» производится одним из следующих способов:

- Выберите пиктограмму  «переименование событий» на панели переключения между страницами программы, или
- Выберите нужный компонент с помощью клавиш со стрелками   на панели быстрого доступа, или

- Воспользуйтесь командой меню «Страницы» > «Разное» > «Переименование событий»:




Рисунок ниже (см. рис. 56) отображает страницу «Переименование событий», которая содержит:




Рисунок 56 – Страница «Переименование событий»

- Окно «Переименование событий (сценарии)», включающее дерево заданных в системе пользовательских сценариев обработки событий. Развернуть/свернуть список переопределенных событий каждого сценария можно с помощью пиктограмм  / . Справа от заголовка окна находятся его инструменты:
 -  Добавить сценарий обработки событий
 -  Добавить пользовательское событие в выделенный сценарий
 -  Редактировать пользовательское событие
 -  Удалить выделенный элемент списка пользовательских событий: событие, группу событий, сценарий обработки, несколько сценариев или все заданные в системе сценарии переименования событий

- Окно «Приборы (шлейфы)», которое содержит список внесенных в конфигурацию пульта приборов и связанных с ними логических и физических шлейфов приборов. Развернуть/свернуть список шлейфов каждого прибора можно с помощью пиктограмм  / . Справа от заголовка окна расположены его инструменты:
 -  Изменить привязку выделенного шлейфа к сценариям переименования событий
 -  Привязать выделенный в верхнем окне сценарий переименования событий к выбранному шлейфу (шлейфам)
- Окно «Инспектор», в котором для каждого выделенного объекта в дереве сценариев переопределения или списке приборов отображаются его параметры, которые можно просмотреть или отредактировать (если доступно).

Размеры окон программы можно изменять, передвигая вертикальный и горизонтальный разделители с помощью мыши. Текущее положение границ окон изменяется синхронно для всех страниц программы PProg, если включена опция «Синхронизировать размеры окон на всех страницах» (см. «[Настройка вида рабочего окна](#)»).

На странице «переименование событий» Вы можете:


- Просмотреть заданные в системе пользовательские сценарии обработки событий
- Создать новый сценарий обработки событий для одного или нескольких шлейфов приборов системы «Орион» (при условии, что число заданных в системе сценариев не превышает 32)
- Отредактировать выбранный сценарий обработки или его привязку к определенным шлейфам приборов
- Удалить выбранный сценарий.

13.1 СЦЕНАРИИ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ СОБЫТИЙ

Для того чтобы создать новый пользовательский сценарий обработки событий для одного или нескольких различных шлейфов приборов системы «Орион», активизируйте окно пользовательских событий и воспользуйтесь одним из следующих средств:

- Нажмите кнопку добавления  справа от заголовка окна, или
- Нажмите клавишу **<Insert>** на клавиатуре, или

- Активизируйте команду меню «Правка» > «Добавить»:




Максимальное количество пользовательских сценариев обработки событий, поддерживаемых пультами версий 2.01 и выше, составляет 32. Если в конфигурации пульта уже запрограммированы 32 сценария, все указанные выше средства создания сценариев становятся недоступными.

После того, как вновь созданный сценарий появился в списке, необходимо описать входящие в него пользовательские события и привязать сценарий к выбранному шлейфу или шлейфам прибора системы «Орион».

13.1.1 СОЗДАНИЕ СПИСКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СОБЫТИЙ


Для каждого из сценариев обработки событий, связанного с одной или рядом шлейфов приборов системы «Орион», можно задать до 4 переопределенных пользовательских событий.

Чтобы добавить событие к активному сценарию списка, воспользуйтесь:

- Кнопкой «Добавить событие» (вторая справа от заголовка окна), или 
- Нажмите клавишу **<Insert>** на клавиатуре, или
- Активизируйте команду меню «Правка» > «Добавить»: 

Затем для каждого переопределенного событий задайте его параметры в окне «Инспектор».

Чтобы перейти в окно «Инспектор», выделите событие и

- Нажмите кнопку редактирования  из палитры инструментов верхнего окна, или
- Активизируйте команду меню «Правка» > «Изменить»: 
- Дважды кликните левой клавишей мыши на нужное поле в окне «Инспектор».

Описание: Введите название описываемого события, которое будет отображаться на дисплее пульта или другого прибора (если задано). По умолчанию каждому из пользовательских событий присваивается название «Новое событие». Название события сохраняется в памяти пульта и не может занимать более 16 символов. Если задать более длинные названия в программе PProg, они будут сохранены только в файле конфигурации (если он создается), но при записи в пульт лишняя часть символов будет отсекается.

Если в настройках программы на вкладке «Редактирование» выставлен переключатель «Контролировать допустимую длину названий объектов», программа будет контролировать количество вводимых в качестве названий символов и не даст возможности набирать более 16 символов.

Базовое событие: Выберите событие, которое будет приходить от связанных со сценарием шлейфов и обрабатываться в соответствии с задаваемыми правилами.

Группа: Выберите группу, к которой пульт будет относить описываемое событие. Группа события определяет, будет ли оно сохраняться в буфере событий пульта, отображаться на дисплее пульта, печататься на принтере и передаваться клавиатурам «С2000-К» и информаторам «С2000-ИТ» и «УО-4С».

Пульт поддерживает 9 различных групп событий, которые описаны в Руководстве на используемый пульт.

Формат: Выберите формат вывода сообщений о данном событии. При выборе значения «Раздел, прибор, шлейф» на дисплее пульта будут отображаться номера зоны (раздела), прибора и шлейфа, в котором произошло данное событие. При выборе значений «Название раздела» или «Название шлейфа» на экране будут отображаться название зоны (раздела) и название шлейфа соответственно.

Звук: Определите, каким сигналом будет сопровождаться выдача сообщений об определяемом событии. Пульт поддерживает следующие звуковые сигналы:

- без звука,
- одиночный короткий сигнал,
- два коротких сигнала,
- три коротких сигнала,
- одиночный длинный сигнал,
- два длинных сигнала,
- три длинных сигнала,
- сигнал «Тревога»,
- сигнал «Взлом корпуса»/ «Сброс прибора»,
- сигнал «Внимание»,
- сигнал «Пожар»,
- сигнал «Обрыв ШС» и «Короткое замыкание».

Тревожность: определяет приоритет отображения сообщений на дисплее пульта при получении нескольких разных событий. События с более высоким приоритетом отображаются на дисплее пульта в первую очередь.



В отличие «С2000М» версий 2.xx, сценарии переименования событий в 3. xx и выше не позволяют менять звуковую сигнализацию и уровень тревожности сообщений.

Ниже приведены приоритеты стандартных сообщений:

- **0** - нетревожное сообщение,
- **5** - невзятие,

- **6** - локальная неисправность (короткое замыкание ШС, обрыв ШС, авария питания),
- **7** - авария или саботаж (сброс прибора, потеря связи с прибором, вскрытие корпуса прибора),
- **8** - тревога входного шлейфа,
- **9** – тревога проникновения,
- **10** - тихая тревога (нападение),
- **11** – опасность пожара,
- **12** – пожар,
- **13** - задержка запуска АУП,
- **14** - пуск АУП,
- **15** - пожаротушение.

13.1.2 Привязка сценария к шлейфу/шлейфам

После того, как создан сценарий переименования стандартных событий, следует привязать созданный сценарий к шлейфам приборов системы «Орион», для которых он будет выполняться.

Для этого нужно выделить сценарий в окне сценариев, затем в окне приборов выбрать нужный шлейф или группу шлейфов и воспользоваться одним из следующих средств:

- Кнопкой  «Добавить» (справа в окне приборов), или
- Нажмите клавишу **<Insert>** на клавиатуре, или
- Дважды кликнуть левой клавишей мыши на поле «Сценарий» в окне «Инспектор» и в открывшемся списке выбрать нужный сценарий (см. рис. 57).

Инспектор (шлейф)	
Свойство	Значение
Адрес прибора	6
Номер шлейфа	6
Номер раздела	не задан
Сценарий	не задан 
Описание	не задан Сценарий № 0 Сценарий № 1 Сценарий № 2 Сценарий № 3

Рисунок 57 – Выбор сценария в Инспекторе

13.2 РЕДАКТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ИЛИ ПРИВЯЗКИ СЦЕНАРИЯ К ШЛЕЙФАМ

Чтобы отредактировать пользовательский алгоритм обработки какого-либо события, полученного пультом от определенного шлейфа (шлейфов) системы, выделите это событие в связанном с шлейфом (шлейфами) сценарии управления и перейдите в окно «Инспектор» одним из указанных выше способов, после чего внесите требуемые изменения в соответствующие поля окна «Инспектор».


Чтобы отредактировать привязку сценария к шлейфу, выделите его в нижнем окне приборов, и в поле «Сценарий» в окне «Инспектор» задайте требуемое значение параметра (см. [рис. 57](#)).

13.3 УДАЛЕНИЕ СЦЕНАРИЯ/СОБЫТИЯ

Чтобы удалить пользовательский сценарий обработки событий, выделите его в списке верхнего окна и воспользуйтесь одним из средств удаления:

- Перетащите выбранный сценарий на пиктограмму корзины , или
- Нажмите кнопку удаления  справа от заголовка окна, или
- Нажмите клавишу **<Delete>** на клавиатуре, или

- Воспользуйтесь командой меню «Правка» > «Удалить»:



Чтобы удалить сразу несколько сценариев, пользуйтесь средствами группового выделения: клавишами **<Ctrl>**, **<Shift>**, **<>** и **<^ ^>**. Чтобы удалить сразу все сценарии обработки событий, выберите корневой элемент списка сценариев  **Сценарии переименования**.

Теми же средствами можно удалить пользовательское событие из сценария.

При удалении сценариев и входящих в них событий на экран будет выдан запрос на подтверждение операции удаления (при групповых операциях удаления запрос будет выдаваться последовательно для каждого элемента). Чтобы отключить запрос подтверждений, отключите опцию «[Запрашивать подтверждение при удалении объектов](#)» на вкладке «Редактирование» в меню «Настройка».

Чтобы удалить привязку сценария к какому-либо шлейфу, выделите эту привязку в окне приборов, перейдите в окно «Инспектор» и укажите в поле «Сценарий» значение «Не задан» (см. [рис. 57](#)).

14 СЦЕНАРИИ УПРАВЛЕНИЯ

В этой главе будут рассмотрены функциональные возможности программы PProg по созданию пользовательских сценариев автоматического управления различными устройствами системы и их шлейфами. Для работы с пользовательскими сценариями предназначена страница «Сценарии управления» программы PProg. Сценарии управления поддерживаются только для пультов версий 2.03 и выше. Список доступных функций управления также зависит от используемой версии пульта. *Приведенное ниже описание относится к пультам версии 2.05 и выше, часть функциональности которых не поддерживается пультами версий 2.03 и 2.04.*

Если для автоматического управления шлейфами требуется более сложная и гибкая тактика, чем та, которую обеспечивают программы автоматического управления реле (см. «[Реле](#)» данного документа), ее можно описать с помощью пользовательских сценариев управления. Сценарии можно создавать с целью:

- Гибкого управления релейными выходами приборов системы с использованием нескольких различных программ,
- Автоматического управления режимами работы считывателей системы (установки режимов свободного прохода или контролируемого доступа),
- Автоматического управления шлейфами сигнализации различных приборов (автоматического взятия на охрану, снятия с охраны, сброса тревоги по шлейфу),
- Управления такими системными функциями, как запуск и отмена запуска системы автоматического пожаротушения, включение и выключение автоматического режима запуска системы пожаротушения, включение/выключение режима тестирования пожарных датчиков, включение/отключение выходного напряжения источника питания «РИП-12 RS»,
- Расширенного гибкого управления приборами голосового оповещения «Рупор».

Создание сценариев управления требует от пользователя глубокого понимания принципов работы системы и ее взаимосвязей. Во избежание ошибок, перед началом эксплуатации системы необходимо обязательно проверить работу системы под управлением заданных сценариев управления в различных режимах работы.



Перед проверкой убедитесь в том, что установки пожаротушения и другие исполнительные устройства отключены от релейных выходов во избежание их запуска. В ряде случаев, если цепь управления исполнительным устройством контролируется на обрыв, для проверки может потребоваться установка эквивалентов нагрузки.

Сценарий управления представляет собой совокупность условий (определенных состояний системы), каждому из которых сопоставляется определенный алгоритм поведения управляемого элемента системы (релейного выхода, шлейфа сигнализации, контролируемого входа, считывателя или звуковых каналов прибора «Рупор»).

Каждое *условие* (компонент) сценария описывает некоторое состояние системы и включает в себя разрешающую и (опционально) запрещающую части, которые запускают данный компонент сценария на выполнение и блокируют его выполнение соответственно. В каждой части условия указываются один или несколько зон (разделов) и конкретное состояние (состояния) этой зоны (раздела)/ зон (разделов), которые описывают данное состояние системы и вызывают/запрещают выполнение данного компонента сценария.

Если у какого-либо сценария выполнится одно из условий, все связанные с этим сценарием элементы управления будут управляться в соответствии с *параметрами управления*, заданными для выполнившегося условия. Условие считается выполненным, если по меньшей мере один шлейф, связанный с указанными в разрешающей части условия зонами (разделами), находится в каком-либо из указанных состояний, и при этом не выполняется запрещающее условие. Запрещающее условие может отсутствовать; в этом случае условие сценария выполняется, если выполняется разрешающее условие. Если не выполняется ни одно условие сценария, управляемый элемент переводится в исходное состояние.

Сценарии управления автоматически запускаются (если выполнены соответствующие условия) при получении пультом сообщений, меняющих состояние зоны (раздела). Например, если зона (раздел) была на охране, то при получении сообщения о тревоге в одном из ее шлейфов зона (раздел) перейдет в состояние «Тревога», и соответствующий сценарий будет запущен на выполнение. Если в тревожное состояние перейдет еще один шлейф этой же зоны (раздела), зона (раздел) останется в «Тревоге» (не изменит своего состояния), и сценарий не будет запущен еще раз.

У пожарных зон (разделов) существует дополнительное состояние «Два пожара», означающее, что два или более шлейфа зоны (раздела) находятся в состоянии «Пожар». То есть сценарий можно запустить и при переходе одного пожарного шлейфа зоны (раздела) в «Пожар» (состояние зоны (раздела) «Пожар»), и при переходе в пожар второго шлейфа зоны (раздела) (состояние зоны (раздела) меняется на «Два пожара»). При выполнении сценария осуществляется последовательная проверка его условий, начиная с первого (первое условие имеет высший приоритет). Проверка завершается при обнаружении выполнившегося условия. Выполнившееся условие будет активным, управление будет осуществляться в соответствии с параметрами выполнившегося условия (например, для реле - номером команды и величинами задержки и времени управления). Возможны три случая с разными вариантами управления:

- 1) В зоне (разделе), по изменению состояния которого был запущен сценарий, появилось состояние, указанное в разрешающей части условия. Например, все шлейфы зоны (раздела) были на охране, а затем один шлейф перешел в тревогу, причем состояние «Тревога» указано в разрешающей части условия сценария. В этом случае пульт выдаст всем шлейфам, управляемым этим сценарием, команду управления с заданными параметрами. Если, для указанного примера, в тревогу перейдет шлейф другой зоны (раздела), также фигурирующего в разрешающем условии сценария, сценарий также будет выполнен.
- 2) Изменение состояния зоны (раздела) не повлияло на активное условие сценария. Это означает, что управляемый шлейф уже находится в требуемом состоянии.

- 3) Активное условие сценария изменилось, но за счет восстановления после запуска по более приоритетному условию сценария (например, ранее был запуск реле по тревоге согласно другому условию, после чего зону (раздел) сняли с охраны), или за счет снятия блокирующей части этого условия. В этом случае управляемый элемент переводится в исходное состояние, соответствующее команде данного условия. Это такое состояние, в котором реле будет непрерывно находиться после включения по команде, когда истекли все задержки и времена управления. Например, для команды «Включить» это состояние «Включено», а для команды «Включить на время» – «Выключено», для команды «Выключить» – «Выключено», а для команды «Выключить на время» - «Включено», для команды «Мигать из состояния выключено» – «Мигать», а для команды «Мигать из состояния выключено на время» – «Выключено». Примечание – если для команд «на время» задано максимальное время управления (8191,875 с), они отрабатываются как соответствующие программы без ограничения времени, то есть в этом случае для команды «Включить на время» исходное состояние будет «Включено».

Если не выполнилось ни одно из условий сценария, связанные с ним реле будут переведены в заданное для сценария исходное состояние.

Теоретически в программе PProg может быть задано до 255 сценариев, а для каждого из сценариев можно описать до 255 компонентов (условий). Однако реально возможное количество сценариев зависит от их сложности и ограничивается доступным объемом памяти, уровень использования которой отображает круговой индикатор в информационной строке в правой нижней



части окна программы. Размер памяти, занимаемой заданными сценариями управления, может отображаться либо в байтах, либо в процентах от максимально допустимого значения, в зависимости от состояния переключателя «[Показывать память сценариев управления в байтах](#)».

Переключение на страницу «Сценарии управления» производится одним из следующих способов:

- Выберите пиктограмму  «Сценарии управления» на «Панели переключения между страницами программы», или
- Выберите нужную страницу с помощью кнопок со стрелками   в Панели быстрого доступа, или

- Воспользуйтесь командой меню «Страницы» > «Разное» > «Сценарии управления»:




Рисунок ниже (см. рис. 58) отображает вид страницы «Сценарии управления». Страница имеет переменную конфигурацию и включает:




Рисунок 58 – Страница "Сценарии управления"

- Окно «Сценарии управления», которое содержит список заданных в системе сценариев управления вместе с их компонентами. Развернуть/свернуть список входящих в каждый сценарий компонентов можно с помощью пиктограмм  / . Справа от заголовка окна находятся его инструменты:
 -  Добавить новый сценарий управления
 -  Добавить новый компонент в выделенный сценарий
 -  Редактировать параметры существующего сценария или компонента
 -  Удалить сценарий/компонент

- Окно «Приборы (Привязка сценариев управления)» - в том случае, если в окне сценариев управления выделен корневой элемент списка или один из сценариев. Окно содержит список заданных в системе приборов вместе с их управляемыми элементами: считывателями, реле, шлейфами и др. Развернуть/свернуть список связанных с каждым прибором элементов можно с помощью пиктограмм  / . Справа от заголовка окна расположены его инструменты:
 -  Редактировать связь между выделенным шлейфом и заданным для него сценарием управления
 -  Привязать выделенный управляемый шлейф к сценарию управления, отмеченному в списке сценариев
- Окно «Состояния и разделы для шага сценария» - в том случае, если в окне сценариев управления выделен какой-либо компонент одного из сценариев управления. Окно разделено на четыре части: левая половина окна предназначена для отображения разрешающей части условия, а правая – для отображения его запрещающей части. Для каждой части условия показываются состояния зон (разделов), которые должны приводить к выполнению (блокировке) описываемого компонента сценария (сверху), а также зоны (разделы), связываемые с каждой частью условия (внизу). Справа от заголовка окна расположены его инструменты:
 -  Редактировать разрешающую часть условия управления
 -  Редактировать запрещающую часть условия управления
- Окно «Инспектор», в котором для каждого выделенного объекта в списке сценариев или приборов отображаются его параметры, которые можно просмотреть или отредактировать (если доступно).
- Круговой индикатор заполненности памяти сценариев в информационной строке . Размер памяти может отображаться либо в байтах, либо в процентах от максимально допустимого значения, в зависимости от состояния переключателя «[Показывать память сценариев управления в байтах](#)».

Размеры окон программы можно изменять, передвигая вертикальный и горизонтальный разделители с помощью мыши. Текущее положение границ окон изменяется синхронно для всех страниц программы PProg, если включена опция «Синхронизировать размеры окон на всех страницах» (см. «[Настройка вида рабочего окна](#)»).

На странице «Сценарии управления» Вы можете:


- Просмотреть параметры заданных в системе сценариев управления и их привязку к управляемым шлейфам,
- Сформировать новый сценарий управления управляемым шлейфом,
- Отредактировать параметры управления сценариев или привязку к управляемым шлейфам,

- Удалить существующий сценарий управления или разорвать связь между заданными сценариями управления и управляемыми шлейфами.

14.1 СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Чтобы создать сценарий управления, воспользуйтесь одним из приведенных ниже способов:

- Нажмите кнопку добавления  справа от заголовка окна сценариев, или
- Нажмите клавишу **<Insert>** на клавиатуре (окно Сценарии Управления должно быть активным), или
- Воспользуйтесь командой меню «Правка» > «Добавить» (окно «Сценарии управления» должно быть активным):



На экран будет выдано окно выбора типа сценария (см. рис. 59):




Рисунок 59 – Окно выбора типа сценария

Рисунок 44

Пульт версий 2.05 и выше поддерживает четыре типа сценариев управления:

- Речевое оповещение – позволяет задать алгоритм управления звуковыми каналами устройств голосового оповещения «Рупор».
- Управление реле – для управления релейными выходами различных устройств системы в зависимости от особенностей ее состояния по различным программам автоматического управления.
- Управление доступом – для управления режимами работы считывателей системы.
- Управление шлейфом – для управления такими системными функциями как взятие/снятие отдельных шлейфов сигнализации, сброс тревог, запуск и отмена запуска системы автоматического пожаротушения, включение и выключение автоматического режима запуска системы пожаротушения, включение/выключение режима тестирования пожарных датчиков, включение/отключение выходного напряжения источника питания «РИП-12 RS».

Чтобы создать сценарий, укажите нужный тип сценария управления в окне (Рисунок 43) и нажмите «Принять». Дальнейшая работа зависит от выбранного типа сценария управления (см. ниже).

Формально программа PProg позволяет создавать до 255 сценариев управления. Однако, если отведенная под сценарии управления память заполнена (см. индикатор состояния памяти сценариев в процентах в информационной строке), создание новых сценариев управления становится недоступным.

14.1.1 СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЯ ГОЛОСОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

Сценарии голосового оповещения помечаются в списке сценариев пиктограммой . Чтобы создать сценарий голосового оповещения, следует:

- *Задать (опционально) текстовое описание для создаваемого сценария голосового оповещения в окне «Инспектор» (см. рис. 60). Название сценария может состоять не более чем из 255 символов и сохраняется в памяти сценариев управления.*

Инспектор (сценарий управления)	
Свойство	Значение
Номер	1
Тип	речевое оповещение
Описание	Сообщение об эвакуации

Рисунок 60 – Свойства сценария голосового оповещения в Инспекторе

- *Привязать создаваемый сценарий управления к нужному прибору речевого оповещения: Рупор, Рупор исп.01, Рупор исп.02, Рупор исп.03, Рупор-200, Рупор-300. Для этого следует в окне сценариев управления отметить нужный сценарий управления, затем в нижнем окне выбрать нужный прибор и либо нажать кнопку  в палитре окна привязки, либо выбрать нужное значение параметра «Сценарий» в окне «Инспектор» (см. рис. 61). К одному прибору «Рупор» можно привязать только один сценарий голосового оповещения, в то время как один и тот же сценарий можно привязать к нескольким приборам «Рупор», которые в этом случае будут управляться синхронно, как одно целое.*




Рисунок 61 – Выбор для прибора «Рупор» сценария из списка



Важно! Начиная с пульта С2000М 3.00 и выше стоит привязывать сценарии речевого оповещения не к прибору, а реле №1!



В локальной конфигурации прибора «Рупор» его звуковые каналы не должны быть связаны с собственными шлейфами сигнализации прибора.

- Задать необходимые компоненты сценария управления прибором «Рупор».

Чтобы задать каждый из компонентов сценария, воспользуйтесь кнопкой  (третья кнопка из палитры инструментов окна сценариев), либо клавишей <Insert> или командой меню «Правка» > «Добавить» (при условии, что сценарий выбран и активен). При этом в окне сценариев для создаваемого сценария появится новый компонент, окно «Приборы (привязка сценариев управления)» сменится на окно «Состояния и разделы для шага сценария», а окно «Инспектор» будет отображать параметры управления связанным прибором «Рупор» (см. рис. 62).




Рисунок 62 – Создание шага сценария голосового оповещения

Задайте в окне Инспектора параметры управления для программируемого компонента сценария:

- *Описание:* Задайте (опционально) текстовое описание для программируемого компонента сценария, чтобы идентифицировать проигрываемые сообщения. По умолчанию каждому компоненту сценария присваивается имя Новый Компонент. Заданное имя не сохраняется в памяти пульта, но сохраняется в файле конфигурации.
- *Номер сообщения:* Задайте номер голосового сообщения (внутренний номер голосового сообщения в конфигурации прибора «Рупор»), которое будет проигрываться для данного компонента сценария. По умолчанию для каждого нового компонента сценария будет проигрываться сообщение №1.
- *Задержка включения:* Задайте время в секундах, которое должно пройти с момента выполнения разрешающего условия компонента сценария до начала голосового оповещения (по умолчанию голосовое оповещение будет включаться без задержки)Рисунок 47
- *Время управления:* Задайте время в секундах, в течение которого будет проигрываться заданное звуковое/голосовое сообщение (по умолчанию 60 с).

Далее следует задать **условие управления** для описываемого компонента сценария, то есть то состояние системы, которое будет вызывать срабатывание данного компонента сценария. Последовательность действий по заданию условий управления описывается в главе «[Задание условий управления](#)».

После описания первого компонента можно описать следующий компонент данного сценария. Например, сценарий голосового оповещения, выполняемым одним и тем же прибором «Рупор», может включать в себя автоматическое оповещение о пожаре и эвакуации при


срабатывании пожарных датчиков, предупреждающие сообщения в случае вторжения людей в опасную зону, отпугивающие звуки сирены или имитацию лая собаки при срабатывании охранных датчиков и др.

Формально каждый из сценариев управления может содержать до 255 компонентов, но общее количество и сложность сценариев ограничиваются выделенной для этих целей памятью, доступный размер которой можно отслеживать по значению индикатора в информационной строке. Если память заполнена, инструменты создания новых сценариев и новых шагов становятся недоступными.

14.1.2 СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ

Сценарии управления исполнительными выходами приборов помечаются в списке сценариев пиктограммой . Чтобы создать сценарий управления реле, следует:

- *Задать общее для всего сценария исходное состояние релейного выхода и (опционально) текстовое описание создаваемого сценария в окне «Инспектор» (см. рис. 63). Исходное состояние определяет поведение релейного выхода для всех состояний системы, не включенных в условия сценария, и характеризуется двумя параметрами: начальной программой управления (обычно «2 (выключить)», реже «1 (включить)») и начальной маской мигания (имеет смысл только в том случае, если для исходного состояния заданы программы мигания, № 5 - 8).*



Свойство	Значение
Номер	0
Тип	управление реле
Исх. программа упр.	2 (выключить)
Исх. маска мигания	1. *****
Описание	

Рисунок 63 – Свойства сценария управления реле в Инспекторе

- *Привязать создаваемый сценарий управления к нужному релейному выходу одного из приборов системы «Орион». Для этого следует в окне сценариев управления отметить нужный сценарий управления, затем в нижнем окне выбрать нужный релейный выход заданного прибора и либо нажать кнопку  в палитре инструментов окна привязки, либо выбрать нужное значение параметра «Сценарий» в окне «Инспектор» (см. Рисунок 49). К одному сценарию управления можно привязать только один релейный выход, в то же время один сценарий управления может использоваться для нескольких исполнительных выходов, управляемых как одно целое.*



В локальной конфигурации прибора, релейный выход которого связывается со сценарием управления, этот релейный выход не должен быть связан с собственными шлейфами сигнализации прибора.

- Задать необходимые компоненты сценария управления реле.

Чтобы задать каждый из компонентов сценария, воспользуйтесь кнопкой  (третья кнопка из палитры инструментов окна сценариев), либо клавишей <Insert> или командой меню «Правка» > «Добавить» (при условии, что сценарий выбран и активен). При этом в окне сценариев для создаваемого сценария появится новый компонент, окно «Приборы (привязка сценариев управления)» сменится на окно «Состояния и разделы для шага сценария», а окно «Инспектор» будет отображать параметры управления связанным релейным выходом для данного компонента сценария (см. рис. 65).




Рисунок 64 – Выбор для реле сценария из списка




Рисунок 65 – Создание шага сценария управления реле

Задайте в окне «Инспектор» параметры управления для программируемого компонента сценария:

- *Описание:* Задайте (опционально) текстовое описание для программируемого компонента сценария. По умолчанию каждому компоненту сценария присваивается имя «Новый шаг». Заданное имя не сохраняется в памяти пульта, но записывается в файл конфигурации.
- *Программа управления* определяет, как должно работать реле: включаться или выключаться без ограничения по времени, включаться или выключаться на определенный срок, мигать непрерывно или мигать в течение указанного времени и др. Реле, включенное по команде без ограничения по времени, останется включенным, пока система находится в заданном в разрешающей части условия состоянии. Реле, включенное по программе с ограничением времени, вернется в исходное состояние по истечении заданного времени управления. Для программы «Включить на время» исходное состояние – «Выключено», для программы «Выключить на время» – «Включено».

Три программы – «Лампа», «ПЦН» и «АСПТ» - имеют специальное назначение. Программы «Лампа» и «ПЦН» задаются в том случае, когда компонент сценария описывает наличие связи с пультом релейных блоков «С2000-СП1». Программа «ПЦН» аналогична программе «Включить» за тем исключением, что реле выключится при потере связи релейного блока с пультом. Программа «Лампа» аналогична программе «Включить», но при потере связи с пультом реле начнет мигать. Длительность определения состояния «Нет связи с пультом» совпадает со значением локального конфигурационного параметра реле «Время управления», задаваемого с помощью программы UProg.exe или пульта (см. Руководство пользователя на программу UProg.exe или пульт используемой версии). Если при создании сценария управления выходом ПЦН для условия, когда зоны (разделы) на охране, вместо программы «Включить» задать программу «ПЦН», то выход будет размыкаться не только при тревогах, пожарах,

неисправностях и снятии с охраны, но и при обрыве связи между пультом и релейным блоком «С2000-СП1». Аналогично, программа «Лампа» может использоваться в сценариях управления световыми оповещателями, информирующими о неисправности линии RS-485.

Программа «АСПТ» предназначена для приборов «С2000-АСПТ» и «Поток-3Н» версии 1.02 и выше. Эта программа не управляет каким-либо определенным реле, она инициирует в указанных приборах процедуру запуска автоматической установки пожаротушения, как если бы пользователь выдал команду дистанционного запуска. Эта программа может быть полезна для сценариев, автоматически запускающих установки пожаротушения, управляемые «С2000-АСПТ», при срабатывании пожарных извещателей, контролируемых другим прибором (например, контролируемых «С2000-КДЛ» дымовых извещателей «ДИП-34А»). Такой сценарий управления назначается непосредственно прибору «С2000-АСПТ» или «Поток-3Н».

- *Маска мигания* используется при выдаче «мигательных» команд, то есть команд циклического включения и выключения реле, для задания временных соотношений между состояниями «Включено» и «Выключено». Маска состоит из 32 тактов длительностью в 1/8 с, в течение каждого из которых реле может быть включено или выключено. Через 32 такта цикл повторяется. В программе PProg предлагается набор из 64 предопределенных (недоступных для редактирования) масок, среди которых можно выбрать наиболее подходящую.
- *Задержка включения*: Задайте время в секундах, которое должно пройти с момента выполнения разрешающего условия компонента сценария до начала включения реле (по умолчанию оно будет включаться без задержки). Если условие управления изменится до истечения задержки, предыдущий запуск реле с задержкой будет отменен. Величина задержки может быть задана в диапазоне от 0 до 8191,875 секунд с дискретностью 1/8 секунды.
- *Время управления*: Задайте время в секундах, на которое будет включено или выключено реле для программы, которая предполагает ограниченное время управления. Время управления задается в диапазоне от 0 до 8191,75 секунд с дискретностью 1/8 секунды (по умолчанию 30 секунд). Максимально возможное значение, равное 8191,875 секундам, означает, что управление будет осуществляться без ограничения времени.

Далее следует задать **условие управления** для описываемого компонента сценария, то есть то состояние системы, которое будет вызывать срабатывание данного компонента сценария. Последовательность действий по заданию условий управления описывается в главе [«Задание условий управления»](#).

После описания первого компонента можно описать следующий компонент данного сценария. Формально каждый из сценариев управления может содержать до 255 компонентов, но общее количество и сложность сценариев ограничиваются выделенной для этих целей памятью, доступный размер которой можно отслеживать по значению индикатора в информационной строке.

Если память заполнена, инструменты создания новых сценариев и новых шагов становятся недоступными.

14.1.3 СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Сценарии управления доступом помечаются в списке сценариев пиктограммой . Такие сценарии создаются для автоматического управления режимом доступа контроллеров «С2000-2» и «С2000-4». При этом считывателям, подключенным к указанным контроллерам, могут автоматически выдаваться команды на создание режима свободного прохода (двери/турникеты открыты и предъявление ключа не требуется) и восстановления режима управляемого прохода с проверкой ключей и блокировкой доступа неизвестным пользователям.

Типичный пример необходимости создания сценария управления доступом – управление доступом на путях эвакуации при пожаре, когда при наличии сигнала о пожаре в связанной зоне (разделе) на все связанные со сценарием считыватели выдается команда «Открыть доступ», а при сбросе пожарной тревоги считыватели возвращаются в исходное состояние «Контролируемый доступ».

Чтобы создать сценарий управления доступом, следует:

- *Задать исходное состояние для режима доступа считывателя и (опционально) текстовое описание для создаваемого сценария в окне «Инспектор» (см. рис. 66).* Параметр «Исходное состояние» может принимать одно из двух значений: «Нет» или «Восстановить доступ»; оно означает состояние считывателей, в котором они будут находиться то время, когда ни одно из условий сценария не выполняется. Значение «Нет» означает, что никаких централизованных команд считывателю со стороны пульта не выдается.

Инспектор (сценарий управления)	
Свойство	Значение
Номер	2
Тип	управление доступом
Исх. состояние	восстановить доступ 
Описание	нет
	восстановить доступ

Рисунок 66 – Свойства сценария управления доступом в Инспекторе

- *Привязать создаваемый сценарий управления к считывателю/считывателям, которым пульт будет синхронно выдавать управляющие команды в рамках создаваемого сценария.* Для этого следует в окне сценариев управления отметить нужный сценарий управления, затем в нижнем окне выбрать нужный считыватель/считыватели и либо нажать кнопку 

в палитре инструментов окна привязки, либо выбрать нужное значение параметра «Сценарий» в окне «Инспектор» (см. рис. 67).




Рисунок 67 – Выбор для считывателя сценария из списка

- Задать необходимые компоненты сценария управления связанными считывателями.

Чтобы задать каждый из компонентов сценария, воспользуйтесь кнопкой  (третья кнопка из палитры инструментов окна сценариев), либо клавишей <Insert> или командой меню «Правка» > «Добавить» (при условии, что сценарий выбран и активен). При этом в окне сценариев для создаваемого сценария появится новый компонент, окно «Приборы (привязка сценариев управления)» сменится на окно «Состояния и разделы для шага сценария», а окно «Инспектор» будет отображать параметры управления связанными считывателями (см. рис. 68).




Рисунок 68 – Создание шага сценария управления доступом

Задайте в окне «Инспектор» параметры управления для программируемого компонента сценария:

- *Описание:* Задайте (опционально) текстовое описание для программируемого компонента сценария. По умолчанию каждому компоненту сценария присваивается имя «Новый шаг». Заданное имя не сохраняется в памяти в памяти пульта, но записывается в файл конфигурации.
- *Команда считывателю:* Задайте команду, которую пульт будет отправлять связанным со сценарием считывателям при выполнении условия управления для описываемого компонента. По умолчанию для каждого компонента сценария задана команда «Открыть доступ», которую можно изменить на команду «Восстановить доступ» или значение «Нет».

Далее следует задать **условие управления** для описываемого компонента сценария, то есть то состояние системы, которое будет вызывать срабатывание данного компонента сценария. Последовательность действий по заданию условий управления описывается в главе «[Задание условий управления](#)».


После описания первого компонента можно описать следующий компонент данного сценария. Формально каждый из сценариев управления может содержать до 255 компонентов, но общее количество и сложность сценариев ограничиваются выделенной для этих целей памятью, доступный размер которой можно отслеживать по значению индикатора в информационной строке. Если память заполнена, инструменты создания новых сценариев и новых шагов становятся недоступными.

14.1.4 СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ШЛЕЙФОМ

Сценарии управления шлейфами помечаются в списке сценариев пиктограммой . Такие сценарии создаются для автоматического взятия/снятия шлейфов сигнализации различных приборов, для сброса тревог, для включения/отмены режима автоматического запуска системы пожаротушения, для запуска/отмены запуска системы пожаротушения, включения/выключения режима тестирования, удаленного автоматического включения/отключения выходного напряжения источников питания «РИП-12 RS».

Чтобы создать сценарий управления шлейфом сигнализации следует:

- *Задать (опционально) текстовое описание* для создаваемого сценария в окне «Инспектор» (см. рис. 69). Название сценария может состоять не более чем из 255 символов и сохраняется в памяти сценариев управления.



Инспектор (сценарий управления)	
Свойство	Значение
Номер	3
Тип	управление шлейфом
Описание	Взятие/Снятие

Рисунок 69 – Свойства сценария управления шлейфом в Инспекторе

- *Привязать создаваемый сценарий управления к управляемому шлейфу/шлейфам*, которым пульт будет выдавать управляющие команды в рамках создаваемого сценария. Для этого следует в окне сценариев управления отметить нужный сценарий управления, затем в нижнем окне выбрать управляемый шлейф и либо нажать кнопку  в палитре инструментов окна привязки, либо выбрать нужное значение параметра «Сценарий» в окне «Инспектор» (см. рис. 70).




Рисунок 70 – Выбор для шлейфа сценария из списка

- Задать необходимые компоненты сценария управления связанными шлейфами.

Чтобы описать каждый из компонентов сценария, воспользуйтесь кнопкой  (третья кнопка из палитры инструментов окна сценариев), либо клавишей <Insert> или командой меню «Правка» > «Добавить» (при условии, что сценарий выбран и активен). При этом в окне сценариев для создаваемого сценария появится новый компонент, окно «Приборы (привязка сценариев управления)» сменится на окно «Состояния и разделы для шага сценария», а окно «Инспектор» будет отображать параметры управления связанными шлейфами для данного компонента сценария (см. рис. 71).




Рисунок 71 – Создание шага сценария управления шлейфом

Задайте в окне «Инспектор» параметры управления для программируемого компонента сценария:

- *Описание:* Задайте (опционально) текстовое описание для программируемого компонента сценария. По умолчанию каждому компоненту сценария присваивается имя «Новый шаг». Заданное имя не сохраняется в памяти пульта, но записывается в файл конфигурации.
- *Команда шлейфу:* Задайте команду, которую пульт будет отправлять связанным со сценарием шлейфам при выполнении условия управления для описываемого компонента. Задаваемая команда определяется типом управляемого шлейфа, к которому привязан сценарий управления. Соответствие типа выбираемой команды связанному шлейфу приведено в таблице ниже (см. табл. 8).

Таблица 8 – Соответствие типа выбираемой команды связанному шлейфу

Команды	Шлейфы, связанные со сценарием управления
Снять шлейф Взять шлейф Сбросить тревогу	Шлейфы сигнализации различных приборов
Отключить автоматику Включить автоматику	Шлейф 9 для прибора «С2000-АСПТ», или Шлейф 26 для прибора «Поток-3Н» версии 1.03

Отменить пуск АУП Запустить АУП	Шлейф 11 и 10 прибора «С2000-АСПТ» версии 3.xx, или Шлейф 11 прибора «С2000-АСПТ» версий 2.xx, или Шлейф32 прибора «Поток-3Н» версии 1.03
Включить режим тестирования Выключить режим тестирования	Адресные шлейфы прибора «С2000-КДЛ»
Включить выходное напряжение РИП Выключить выходное напряжение РИП	Шлейф 1 прибора «РИП-12 RS»

Примечание:

Команда «Включить режим тестирования» переводит адресный шлейф «С2000-КДЛ» в специальное состояние, позволяющее проверить работоспособность адресного извещателя. Так, в этом режиме «ДИП-34А» и «С2000-ИП» при нажатии кнопки тестирования выдадут «ПОЖАР2, а не «Тест извещателя», охранные извещатели (например, «С2000-ИК») будут отображать на своих индикаторах факт срабатывания даже в снятом состоянии, что полезно для проверки их работы при пусконаладочных работах, тогда как в дежурном («боевом») режиме эта индикация может быть отключена, чтобы помешать злоумышленнику определить зоны чувствительности извещателя.

Далее следует задать **условие управления** для описываемого компонента сценария, то есть то состояние системы, которое будет вызывать срабатывание данного компонента сценария. Последовательность действий по заданию условий управления описывается в главе «[Задание условий управления](#)».

После описания первого компонента можно описать следующий компонент данного сценария. Формально каждый из сценариев управления может содержать до 255 компонентов, но общее количество и сложность сценариев ограничиваются выделенной для этих целей памятью, доступный размер которой можно отслеживать по значению индикатора в информационной строке. Если память заполнена, инструменты создания новых сценариев и новых шагов становятся недоступными.

14.1.5 ЗАДАНИЕ УСЛОВИЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ СЦЕНАРИЕВ

В настоящей главе описывается задание условий управления для каждого из компонентов сценариев управления любого типа.

Условия управления, или, другими словами, состояние системы, которое должно вызвать выполнение одного из компонентов сценария управления, представляет собой совокупность двух

частей: разрешающей и запрещающей. Каждая из частей условия включает определенные зоны (разделы) системы и состояния, в которых эти зоны (разделы) должны находиться.

Разрешающая часть условия считается выполненной, если хотя бы один шлейф из зон (разделов), включенных в эту часть, оказался в заданном состоянии. Запрещающая часть условия описывает состояние системы, которое должно блокировать выполнение соответствующего компонента сценария, и может отсутствовать. Компонент сценария запускается на исполнение, если справедлива разрешающая часть условия и при этом не выполняется его запрещающая часть.

В случае если в сценарии будет несколько шагов с одинаковым только разрешающим условием, всегда будет обрабатывать только первый шаг. Поэтому стоит использовать разрешающие и запрещающие условия, чтобы шаги сценария обрабатывали корректно.

Обе части условия управления для определенного компонента сценария, как разрешающая, так и запрещающая, формируются одинаково, по нажатию кнопок  и  из палитры инструментов окна «Состояния и разделы для шага сценария». Для простоты приведем описание задания только разрешающей части условия. В верхней части окна редактирования условия (см. рис. 72) содержится список состояний, а в левой нижней части – список заданных в конфигурации пульта зон (разделов).




Рисунок 72 – Окно редактирования условия

Отметьте галочкой то состояние (состояния) зон (разделов), которое будет определять состояние системы для данной части условия. Для выбора зон (разделов) из списка в левой нижней части окна воспользуйтесь нужными инструментами окна (выбранные зоны (разделы) будут отображаться в правой нижней части окна):

-  Выбрать все
-  Выбрать выделенную зону (раздел)
-  Отменить выбор выделенной зоны (раздела)
-  Отменить выбор всех зон (разделов)

После того как требуемые зоны (разделы) и состояния указаны, нажмите кнопку «Принять», и созданная часть условия будет отображаться в окне «Состояния и разделы для шага сценария» (см. рис. 73).




Рисунок 73 – Область «Состояния и разделы для шага сценария»

14.2 РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЦЕНАРИЕВ УПРАВЛЕНИЯ

Для того чтобы отредактировать общие параметры сценария управления или параметры его отдельных компонентов, выделите нужный сценарий/компонент и нажмите клавишу  справа от заголовка окна сценариев или воспользуйтесь командой меню «Правка» > «Изменить». Затем в окне «Инспектор» произведите нужные изменения.


Чтобы отредактировать связь контролируемого шлейфа с заданным сценарием управления, отметьте данный шлейф и воспользуйтесь кнопкой  из окна контролируемых шлейфов или командой меню «Правка» > «Изменить». Затем в окне «Инспектор» выберите нужное значение параметра «Сценарий».

14.3 УДАЛЕНИЕ СЦЕНАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПРИВЯЗКИ К РЕЛЕ

Для того чтобы удалить сценарий управления или какой-либо его компонент из конфигурации пульта, выделите этот сценарий/компонент в списке сценариев и выполните одно из следующих действий:

- Перетащите выбранную строку на изображение корзины  в информационной строке, или
- Нажмите кнопку удаления  из палитры инструментов окна сценариев, или
- Нажмите клавишу **<Delete>** на клавиатуре, или

- Воспользуйтесь командой меню «Правка» > «Удалить»:



Перед удалением выбранного сценария управления или выбранного компонента сценария на экран будет выдан запрос на подтверждение выполняемой операции. Чтобы отменить выдачу запросов на подтверждение удаления, выключите опцию «[Запрашивать подтверждение при удалении объектов](#)» на вкладке «Редактирование» в меню «Настройка». При удалении сценария управления удаляются также все привязки этого сценария к управляемым элементам системы.

Для того чтобы разорвать связь между управляемым шлейфом и заданным для него сценарием управления (не удаляя этот сценарий из конфигурации), следует выделить этот шлейф курсором и в окне «Инспектор» установить для его параметра «Сценарий» значение «Не задан».

14.4 ХРАНЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ УПРАВЛЕНИЯ В ПАМЯТИ ПУЛЬТА

Под сценарии управления отводится определенная фиксированная область в памяти пульта, размер которой ограничивает общее количество сценариев управления и их компонентов, которые можно запрограммировать в системе.

Размер указанной памяти отображает индикатор состояния памяти сценариев управления на информационной панели программы PProg (см. «[Индикатор состояния памяти сценариев управления](#)»). Объем занятой памяти может быть выражен в байтах или процентах от максимального значения в зависимости от состояния переключателя «[Показывать память сценариев управления в байтах](#)» на вкладке «Вид» в меню «Настройка».

В зависимости от состояния переключателя «[Контролировать объем памяти сценариев управления](#)» на вкладке «Редактирование» в меню «Настройка» размер памяти, программа PProg может отслеживать размер запрограммированных сценариев управления и их компонентов.

Если переключатель «Контролировать объем памяти сценариев управления» включен, то программа PProg отслеживает размер программируемого сценария, и при достижении максимально допустимого объема памяти программирование новых сценариев и/или компонентов сценариев становится недоступным.

Если объем программируемых сценариев управления начинает превышать отведенный в памяти пульта размер, и при этом переключатель «Контролировать объем памяти сценариев управления» выключен, показываемое значение начинает отображаться красным цветом: . При записи конфигурации пульта в его память часть данных будет потеряна.

Если переключатель «Контролировать объем памяти сценариев управления» включен, то программа PProg отслеживает размер программируемого сценария: , и при достижении максимально допустимого объема памяти программирование новых сценариев и/или компонентов сценариев становится недоступным.

Объем памяти, занимаемой сценариями управления, можно несколько уменьшить, если объединять зоны (разделы), входящие в описание каких-либо состояний системы в сценарии управления, в группы (см. «[Группы разделов](#)»). Кроме того, необходимо выставить переключатель «[Учитывать группы разделов в сценариях управления](#)» на вкладке «Редактирование» в меню «Настройка». В этом случае в памяти сценариев управления список зон (разделов) будет заменен на группу зон (разделов) и объем памяти, занятой сценариями управления, изменится. При этом отображение списка зон (разделов) на экране для пользователя не изменится.

15 НАСТРОЙКА РАБОТЫ С КЛАПАНАМИ

Для централизованной настройки работы клапанов необходимо выполнить следующие манипуляции:

- Добавить прибор "С2000-КДЛ" в конфигурацию пульта;
- На вкладке "Разделы" в нижней части окна нужно развернуть входы прибора "С2000-КДЛ", выделить левой кнопкой мыши первый адрес, который занимает "С2000-СП4" и нажать кнопку "СП4" (см. рис. 74).




Рисунок 74 – Переопределение шлейфов прибора «С2000-КДЛ» в элементы адресного сигнально-пускового блока «С2000-СП4»

После чего должно получиться так, как показано на рисунке ниже (см. рис. 75).



Рисунок 75 – Результат переопределения шлейфов прибора «С2000-КДЛ» в элементы адресного сигнально-пускового блока «С2000-СП4»

- Создать отдельную зону (раздел) для каждого клапана. Шлейфы «Исполнительное устройство 20», 23, 24 и выходы 21, 22 переносим в зону (раздел), которая в примере названа «Клапан №14 этаж8». «С2000-СП4» в конфигурации пульта занимает 5 адресов (см. рис. 76):




Рисунок 76 – Адреса, занимаемые сигнально-пусковым блоком «С2000-СП4»

- 1-й адрес – Исполнительное устройство: 20 (Клапан). По этому элементу поступают сообщения «Исполнительное устройство в рабочем положении», «Исполнительное

устройство в исходном положении», «Ошибка исполнительного устройства», «Отказ исполнительного устройства», неисправности КЦ «кнопка Тест», неисправности по питанию и вскрытию корпуса;

- 2-й адрес – Выход: 21 (Рабочий выход клапана) – события неисправности цепи (обрыв, КЗ);
- 3-й адрес – Выход: 22 (Исходный выход клапана) – события неисправности цепи (обрыв, КЗ);
- 4-й адрес – Шлейф: 23 (Рабочий КВ клапана) – события неисправности шлейфа (обрыв, КЗ);
- 5-й адрес – Шлейф: 24 (Исходный КВ клапана) – события неисправности шлейфа (обрыв, КЗ).



Для пультов версии 2.0х «С2000-СП4» занимал в конфигурации 6 адресов. Шестой адрес – это исполнительное устройство, по адресу которого поступала информация о неисправностях по питанию и вскрытию корпуса. В пультах версии 3.0х эта информация приходит по адресу Исполнительное устройство.

- Создать нужное количество зон (разделов) с пожарными извещателями (в примере один).

Затем на вкладке «Реле» зоны (разделы) перенести на реле, после чего для реле выбрать программу управления (№1 «Включить», если необходимо перевести «С2000-СП4» в рабочее положение при сработке одного дымового или ручного адресного пожарного извещателя). Параметры «Задержка включения» и «Время управления» не устанавливаются, т.к. они задаются в конфигурации «С2000-КДЛ».




Рисунок 77 – Привязка зоны (раздела) к реле и выбор для реле программы управления

Для управления клапаном может потребоваться настройка уровней доступа и создание паролей (см. «[Уровни доступа](#)» и «[Пароли](#)» соответственно).

16 ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

Начиная с версии 3.13 build 50 программа Pprog может вычитывать журнал событий из пультов версии 3.13 и старше.

Для этого предназначена страница "Журнал событий", для перехода на которую нужно нажать кнопку "Журнал событий" , либо выбрать в меню пункт "Страницы" - "Разное" - "Журнал событий" (см. рис. 78).






Рисунок 78 – Меню выбора журнала событий

Для работы с журналом событий предназначена панель инструментов:



На данной панели содержатся следующие элементы:

-  – общее количество событий и количество вычитанных событий на текущий момент.
-  – кнопка для считывания событий из пульта.
-  – кнопка для вызова диалогового окна настройки фильтров отображения журнала событий.
-  – кнопка очистки считанного журнала событий.
-  – кнопка сохранения журнала событий. Доступные форматы файлов для сохранения PDF и CSV.

Для загрузки журнала событий предварительно необходимо выбрать требуемый пульт в дереве устройств с помощью кнопки "Выбрать устройство" , либо двойным щелчком левой кнопки мыши, либо с помощью контекстного меню устройства. загрузки конфигурации нужно перейти на страницу "Журнал событий" и нажать кнопку считывания событий.

После загрузки журнала событий список можно отфильтровать по различным критериям. Для этого нужно нажать на кнопку "Фильтры", после чего появится диалоговое окно для настройки фильтрации (см. рис. 79).




Рисунок 79 – Окно настройки фильтров

В окне настройки фильтров можно выбрать отображаемые события, а также интервал, за который нужно отображать события. Для применения настройки нужно нажать кнопку "Применить", а для выхода без применения настроек - кнопку "Сбросить".

Общий вид страницы "Журнал событий" с вычитанным из пульта журналом приведён на рисунке ниже (см. рис. 80):




Рисунок 80 – Вид страницы "Журнал событий" с вычитанным журналом

При переводе фокуса на какой-либо промежуток времени, журнал событий начнёт вычитываться с того периода, на котором установлен фокус.