



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00040/21

Серия **RU** № **0337281**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ».
Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офисы 411, 412, 413, 414, Телефон/факс: +7 (495) 740-43-62 (61), адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru.
Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «ВИНГС-М» (ЗАО «ВИНГС-М»). Основной государственный регистрационный номер: 1027700415665. Адрес места нахождения: 109444, Россия, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2, комната правления. Адрес места осуществления деятельности: 141212, Россия, Московская обл., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Центральная, д. 15. Телефон: +7 (495) 529-76-39. Адрес электронной почты: группа@vings-m.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «ВИНГС-М» (ЗАО «ВИНГС-М»). Основной государственный регистрационный номер: 1027700415665. Адрес места нахождения: 109444, Россия, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2, комната правления. Адрес места осуществления деятельности: 141212, Россия, Московская обл., Пушкинский район, п. Лесные поляны, ул. Центральная, д. 15.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные нормально закрытые систем вентиляции типа КЛОП-4(120)-НЗ, прямоугольного сечения, гидравлическим диаметром от 250 до 1000 мм, с расположением привода внутри и снаружи корпуса, выпускаемые по ТУ 28.99.39-019-45384742-2021. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 850 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № С-35/08-2021 от 24.08.2021 г. ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24 от 15.05.2015 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 069-21 от 16.06.2021 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость» (с Поправкой). Предел огнестойкости клапана КЛОП-4(120)-НЗ противопожарного нормально закрытого при установке в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости – EI 120. Условия хранения – по группам хранения Ж2 по ГОСТ 15150. Срок сохранности до ввода в эксплуатацию – 2 года. Срок гарантии устанавливается 24 месяца со дня отгрузки изделия изготовителем. Срок службы клапана до списания – 12 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.08.2021 ПО 23.08.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)



Сорокин Виктор Николаевич

М.П. (И.О.)

Габриэлян Гурген Станиславович

(Ф.И.О.)