



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 521-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

26.03.2015 № 16-1-7-294

На № 229 от 17.03.2015

Генеральному директору
ЗАО НВП «Болид»
И.А. Бабанову

О распространении действия сертификата

Ул. Пионерская, д. 4. г. Королев
Московской обл., 141070
Тел/факс (495) 775-71-55

Уважаемый Игорь Александрович!

На Ваше уведомление об изменениях, внесенных в конструкцию блока разветвительно-изолирующего «БРИЗ» исп. 01, АЦДР.426475.004-01 ЭТ, сообщая следующее.

Проведенный анализ изменений и идентификация представленного образца блока разветвительно-изолирующего «БРИЗ» исп. 03, АЦДР.426475.004-03 ЭТ, позволяет сделать вывод, что исполнение 03 отличается от сертифицированного блока разветвительно-изолирующего «БРИЗ» исп. 01 только модернизированным корпусом розетки, в которую монтируется плата «БРИЗ».

Данное отличие не влияет на показатели, проверяемые при сертификации продукции. Результаты испытаний блока разветвительно-изолирующего «БРИЗ» исп. 01, АЦДР.426475.004-01 ЭТ, (отчет № 11287 от 05.03.2012) распространяются на блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» исп. 03, АЦДР.426475.004-03 ЭТ.

Исходя из вышеизложенного, ОС «Пожтест» распространяет действие сертификата соответствия С-RU.ПБ01.В.01889 от 14.03.2012 на блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ» исп. 03, АЦДР.426475.004-03 ЭТ.

Инспекционный контроль за указанной продукцией проводится в соответствии с заключенным ранее договором от 13.04.2012 № 251-ОС/ИК.

Заместитель руководителя
ОС «ПОЖТЕСТ»

Н.Н. Гурьянова
тел. (495) 521 72 91



Е.Н. Мизина