



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru <http://www.pojtest.ru>

30.12.2013 № 15-1-06-1972

на № 1308 от 26.12.2013

Генеральному директору
ЗАО НВП «Болид»
И.А. Бабанову

О распространении действия сертификата

ул. Пионерская, д. 4, г. Королев
Московской обл., 141070
Тел./факс: (495) 775-71-55

Уважаемый Игорь Александрович!

На Ваше уведомление об изменениях (исх. № 1308 от 26.12.2013), внесенных в конструкцию блока индикации «С2000-БИ» SMD, АЦДР.426469.015-01 ЭТ, сообщая следующее.

Проведенный анализ изменений и идентификация представленного образца блока индикации «С2000-БИ» исп. 02, АЦДР.426469.015-04 ЭТ, позволяет сделать вывод, что исполнение 02 отличается от сертифицированного блока индикации «С2000-БИ» SMD только встроенным в крышку корпуса прибора считывателем Touch Memory при полном соответствии электрической принципиальной схемы и конструкции. Данное отличие не влияет на показатели, проверяемые при сертификации продукции. Результаты испытаний блока индикации «С2000-БИ» SMD (отчет о сертификационных испытаниях № 11287 от 05.03.2012) распространяются на блок индикации «С2000-БИ» исп.02.

Исходя из вышеизложенного ОС «Пожтест» распространяет действие сертификата соответствия С-RU.ПБ01.В.01890 от 12.04.2013 г. на блок индикации «С2000-БИ» исп.02, АЦДР.426469.015-04 ЭТ.

Инспекционный контроль за указанной продукцией проводится в соответствии с заключенным ранее договором от 12.04.2012 г. № 251-ОС/ИК.

Заместитель руководителя
ОС «ПОЖТЕСТ»

А.Н. Стрекалёв