



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 521-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru <http://www.pojtest.ru>

11.12.2018 № 16-ТТ-801

На № 1359 от 29.11.2018

Генеральному директору
ЗАО НВП «Болид»

И.А. Бабанову

О распространении действия
сертификата соответствия

Ул. Пионерская, д. 4, корп. 11,
помещение 205, г. Королев,
Московская область, 141070
e-mail: info@bolid.ru

Уважаемый Игорь Александрович!

Рассмотрев Ваше обращение, сообщая следующее.

Модули подключения нагрузки «МПН», согласно технической документации производителя, входят в комплектацию сертифицированной продукции: блока приемно-контрольного и управления автоматическими средствами пожаротушения «С2000-АСПТ», АЦДР.425533.002 РЭ, блока сигнально-пускового адресного «С2000-СП2 исп. 02», АЦДР.425412.004-02 ЭТ, и блока контрольно-пускового «С2000-КПБ», АЦДР.425412.003 ЭТ.

В связи с тем, что модули подключения нагрузки «МПН» обеспечивают контроль линий управления исполнительными устройствами (функцию, проверяемую при сертификационных испытаниях), на них распространяется действие сертификатов соответствия № С-RU.ЧС13.В.00291 от 29.01.2016, № С-RU.ЧС13.В.00720 от 26.01.2017 и № С-RU.ЧС13.В.00905 от 08.08.2017.

Руководитель
ОС «ПОЖТЕСТ»

А.С. Етунян