



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел/факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

15.10.2019 № 372-16-1-7

ЗАО НВП «Болид»

На № 1155 от 25.09.2019

Генеральному директору
И.А. Бабанову

О распространении действия сертификата

ул. Пионерская, д. 4, корп. 11, пом. 205,
г. Королев, Московская обл., 141074
Тел./факс: +7 495 775 71 55,
E-mail: info@bolid.ru

Уважаемый Игорь Александрович!

Ваше обращение об изменениях производимой Вашим предприятием продукции Комбинированная система передачи извещений «Эгида» (КСПИ «Эгида»), АЦДР.425688.011 РЭ ред. от 05.04.2018 (произведена замена входящего в состав системы модуля С2000-PGE на модуль С2000-PGE исп.01, АЦДР.425688.011 РЭ ред. от 07.08.2019) рассмотрено.

Проведенный анализ изменения состава системы (отличия заключаются в отсутствии разъема для подключения линии «городской телефонной сети (ГТС)» и программном удалении возможности настроек этого канала связи), позволяют сделать вывод о том, что данные изменения не влияют на требования, предъявляемые при сертификационных испытаниях.

Таким образом, ОС «ПОЖТЕСТ» считает возможным:

1. Распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ЧС13.В.01099 от 23.05.2018 на продукцию Комбинированная система передачи извещений «Эгида» (КСПИ «Эгида») в составе с модулем С2000-PGE исп.01, АЦДР.425688.011 РЭ ред. от 07.08.2019.

2. Проводить инспекционный контроль за вышеуказанной продукцией в соответствии с заключенным ранее договором от 23.05.2018 № 2068-ОС/ИК.

Заместитель руководителя ОС «ПОЖТЕСТ»

Е.Н. Мизина

А.В. Клюкин
(495)521-27-92