

Структура обозначения клапанов КЛОП®-3 при заказе и в документации

КЛОП-3(120)-НЗ-.....Х.....



Примечания.

1. В структуре обозначения кассет из клапанов указываются соответствующие размеры кассеты $A_k \times B_k$. В конце обозначения в скобках оговаривается количество клапанов в кассете и вариант ее исполнения, например, (кас. из 2-х клапанов, исп. А).
2. Сборка кассет из 2-х клапанов с размером $B_k > 300$ мм осуществляется на производстве. Кассеты из 2-х клапанов с размером $B_k \leq 300$ мм и все кассеты с количеством клапанов более 2-х поставляются в разобранном виде с приложением необходимых для сборки комплектующих и схем сборки.
3. Для клапанов, изготавливаемых из нержавеющей стали, в структуре обозначения дополнительно в скобках указывается (Нерж. сталь).

Примеры заказов:

КЛОП-3(120)-НЗ-К-500х400-МВЕ/В(220)-СН-Н – клапан КЛОП®-3, противопожарный нормально закрытый, «канального» типа, с размерами внутреннего сечения 500х400 мм, с реверсивным электроприводом С2000-ПКР, расположенным снаружи клапана, без соединительной коробки и клеммной колодки.