



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.32.004.А № 36369

Срок действия до 14 октября 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Системы измерения и мониторинга температуры и относительной влажности воздуха "С2000-ВТ"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО НВП "Болид", г. Королев, Московская обл.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 41389-09

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

АЦДР.424145.002 МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год - для систем с адресными термогигрометрами исп. 01 и 02; 2 года - для систем с адресными термогигрометрами основного исполнения

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 октября 2019 г. № 2419

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



А.В.Кулешов

"21" 10 ..... 2019 г.

Серия СИ

№ 038314