

СВЕДЕНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПО

		Совмещающие приборы и ПО								ПРИМЕЧАНИЯ	
		C2000M	C2000	C2000-KC	C2000-ИТ	УО-4С	C2000-PGE	C2000-ПП	АРМ «Орион Про» / «ЦПУ Орион»		АРМ «Орион»
Совмещаемые приборы и устройства		4.12 /3.1.2	1.24	1.03	2.06	2.65	1.12	1.32 (*)	1.20.3	7.6.3 (*)	(*) Обновление до этих версий доступно на сайте bold.id.ru Пульт «С2000» и прибор «С2000-KC» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. С2000-PGE в Master-режиме: - производит управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms, - отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последних версий. С2000-ИТ, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП.
Наименование прибора	Вер. прибора										
C2000M	2.01-2.07								+	+	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1
	3.00-3.12, 4.00-4.12								+(1)	-	
C2000	1.20-1.24								+	+	
C2000-KC	1.03	+	+	+	-	-	+	-	+	+	
C2000-ИТ	1.06-2.06	+	+(1)	+(1)	-	-	-	-	+	-	(1) В передаваемом сообщении нет номера зоны в протоколе Ademco Contact ID.
УО-4С	2.30-2.65	+	+	-	-	-	-	-	+	-	
C2000-PGE	1.12	+(1)	-	-	-	-	-	-	+(2)	-	(1) Поддержан в пульте С2000M с версии 2.07. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12
C2000-ПП	1.00-1.32	+(1)	-	-	-	-	-	-	+(2)	-	(1) Поддержан в пульте С2000M с версии 2.07. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12
Поток-3Н	1.00-1.05	+	-	-	+(1)	+(1)	+(3)	+(2)	+	-	(1) Приборы С2000-ИТ и УО-4С не транслируют события пожаротушения. (2) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.03. (3) События пожаротушения поддерживаны только в протоколе SMS Эгида-3. Управление пожаротушением не поддерживается (4) Поддержан в пульте С2000M с версии 3.03. (5) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.26.
	1.10	+(4)	-	-	+(1)	+(1)	+(3)	+(5)			
Поток-БКИ	1.00	+	-	-	-	-	-	-	+(1)	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12
	2.00	+(1)	-	-	-	-	-	-			(1) Поддержан в пульте С2000M с версии 3.03.

		Совмещающие приборы и ПО								ПРИМЕЧАНИЯ	
		C2000M	C2000	C2000-НС	C2000-ИТ	УО-4С	C2000-PGE	C2000-ПП	АРМ «ОрионПро» / «ЦПИУ Орион»		АРМ «Орион»
Совмещаемые приборы и устройства		4.12 /3.1.2	1.24	1.03	2.06	2.65	1.12	1.32 (*)	1.20.3	7.6.3 (*)	(*) Обновление до этих версий доступно на сайте bolid.ru Пульт «С2000» и прибор «С2000-НС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. С2000-PGE в Master-режиме: - производит управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms, - отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последних версий. С2000-ИТ, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП.
Наименование прибора	Вер. прибора										
РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS), РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS)	1.00-1.40	+	-	-	-	+ (3)	+	+(1)	+ (2)	-	(1) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.21. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (3) Поддержан в УО-4С начиная с версии 2.41
РИП-12 исп.54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS)	1.00-1.02	+	-	-	-	+ (3)	+	+(1)	+ (2)	-	(1) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.21. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (3) Поддержан в УО-4С начиная с версии 2.41
РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS)	1.00-1.10	+	-	-	-	+ (3)	+	+(1)	+ (2)	-	(1) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.21. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (3) Поддержан в УО-4С начиная с версии 2.41
РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS), РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7М4-Р-RS)	1.00-1.22	+	-	-	-	+ (3)	+	+(1)	+ (2)	-	(1) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.21. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (3) Поддержан в УО-4С начиная с версии 2.41
РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS)	1.00-1.10	+	-	-	-	+ (3)	+	+(1)	+ (2)	-	(1) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.21. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (3) Поддержан в УО-4С начиная с версии 2.41
РИП-48 исп. 01	1.00	+	-	-	-	+ (3)	+	+(1)	+ (2)	-	(1) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.21. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3 Update 3 начиная с версии 1.20.4. (3) Поддержан в УО-4С начиная с версии 2.41

		Совмещающие приборы и ПО							ПРИМЕЧАНИЯ		
		C2000M	C2000	C2000-НС	C2000-ИТ	УО-4С	C2000-PGE	C2000-ПП	АРМ «Орион Про» / «ЦПУ Орион»	АРМ «Орион»	(*) Обновление до этих версий доступно на сайте bolid.ru Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. С2000-PGE в Master-режиме: - производит управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms, - отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последних версий. С2000-ИТ, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП.
Совмещаемые приборы и устройства		4.12 /3.1.2	1.24	1.03	2.06	2.65	1.12	1.32 (*)	1.20.3	7.6.3 (*)	
Наименование прибора	Вер. прибора										
Рупор	1.00	+	-	-	-	-	+ (2)	-	+	+	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (2) Управление речевым оповещением не поддерживается
	2.00-3.05	+	-	-	-	-	+ (2)	-	+ (1)	-	
Рупор исп. 01	1.00-1.08	+	-	-	-	-	+ (2)	-	+ (1)	+	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12 (2) Управление речевым оповещением не поддерживается
Рупор исп. 02	1.00	+	-	-	-	-	+ (2)	-	+ (1)	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3 Update 3 (2) Управление речевым оповещением не поддерживается
Рупор исп. 03	1.00	+	-	-	-	-	+ (2)	-	+ (1)	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3 Update 3 (2) Управление речевым оповещением не поддерживается
Рупор-200	1.01-2.03	+	-	-	-	-	+ (2)	-	+ (1)	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (2) Управление речевым оповещением не поддерживается
Рупор-300	1.00	+	-	-	-	-	+ (2)	-	+ (1)	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3 Update 3
Рупор-Диспетчер исп. 01	1.00	+ (1)	-	-	-	-	+	-	+ (2)	-	(1) Поддержан начиная с версии 3.00 (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3 Update 3

		Совмещающие приборы и ПО									ПРИМЕЧАНИЯ
		C2000M	C2000	C2000-НС	C2000-ИТ	УО-4С	C2000-PGE	C2000-ПП	АРМ «ОрионПро» / «ЦПУ Орион»	АРМ «Орион»	
Совмещаемые приборы и устройства		4.12 /3.1.1.2	1.24	1.03	2.06	2.65	1.12	1.32 (*)	1.20.3	7.6.3 (*)	(*) Обновление до этих версий доступно на сайте bolid.ru Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. С2000-PGE в Master-режиме: - производит управление выходами приборов только по командам из Эгиды-3 или по sms, - отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последних версий. С2000-ИТ, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП.
Наименование прибора	Вер. прибора										
С2000-2, С2000-2 исп. 01	1.02	+	+	+	+ (3)	+ (4)	+ (4)	-	+	+	1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12 SP2. 2) С ограничением: конфигурирование до 4096 ключей, невозможно конфигурирование подтверждения доступа по кнопке. 3) Не поддержаны события доступа. 4) Из событий доступа поддержаны только события двери («Дверь взломана», и т.д.). 5) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1. С ограничением: невозможно конфигурирование кода принуждения и открывающие/закрывающие ключи. 6) С ограничением: конфигурирование до 8192 ключей, невозможно конфигурирование подтверждения доступа по кнопке и кода принуждения, управление только 2 входами.
	1.05-1.25	+	+	+	+ (3)	+ (4)	+ (4)	-	+	+	
	2.0-2.01	+	+	+	+ (3)	+ (4)	+ (4)	-	+ (1)	+ (2)	
	2.20 - 2.50	+	+	+	+ (3)	+ (4)	+ (4)	-	+ (5)	+ (6)	
С2000-4	1.10-1.12	+	+	+	+ (3)	+ (4)	+ (4)	-	+	+	(1) С ограничением: используется только 2 выхода. (2) С ограничением: только 2048 ключей. (3) Не поддержаны события доступа. (4) Из событий доступа поддержаны только события двери («Дверь взломана», и т.д.). (5) События доступа и управление доступом не поддерживаются
	2.00-2.11	+	+	+	+ (3)	+ (4)	+ (4)	+ (5)	+	+	
	3.01-3.71	+	+ (1)	+	+ (3)	+ (4)	+ (4)	+ (5)	+	+ (1) (2)	
С2000-Adem	1.01-1.06	+	-	-	+	+	+ (1)	+	+	-	(1) Отображение на блоках индикации состояния зон не производится

		Совмещающие приборы и ПО								ПРИМЕЧАНИЯ	
		С2000М	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-РGE	С2000-ПП	АРМ «Орион Про» / «ЦПИУОрион»		АРМ «Орион»
Совмещаемые приборы и устройства		4.12 / 3.1.2	1.24	1.03	2.06	2.65	1.12	1.32 (*)	120.3	7.6.3 (*)	(*) Обновление до этих версий доступно на сайте bold.ru Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. С2000-PGE в Master-режиме: - производит управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms, - отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последних версий. С2000-ИТ, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП.
Наименование прибора	Вер. прибора										
С2000-АСПТ	1.00-1.03	+	-	-	+(1)	+(1)	+(5)	-	+	+	(1) Приборы С2000-ИТ и УО-4С не транслируют события пожаротушения. (2) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.03. (3) Управление задержкой запуска и ее отображение поддержано в пульте С2000М с версии 3.00. (4) Управление задержкой запуска и ее отображение не поддержано. (5) События пожаротушения поддержаны только в протоколе SMS Эгиды-3. Управление пожаротушением не поддержано (6) Поддержан в С2000-ПП начиная с версии 1.26
	2.00-3.08	+	-	-	+(1)	+(1)	+(5)	+(2)	+	-	
	3.50-3.53	+(3)	-	-	+(1)	+(1)	+(5)	+(6)	+(4)	-	
С2000-БИ	1.05-2.23	+	+	+	-	-	+	-	+	+	(1) Отображение состояния клапанов поддержано в пульте С2000М версии 2.07. (2) Датчик затопления и состояния считывателя и точки доступа поддерживаются пультом «С2000М» версия не ниже 3.00. (3) Клапаны не поддерживаются. (4) Датчик затопления, состояния считывателя и двери не поддерживаются. (5) Управление со считывателя и отображение состояния клапанов поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12 SP2. (6) Отображение состояния считывателя и точки доступа поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20. (7) Отображение состояния датчика затопления поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1
	2.25	+(1)	+(3)	+	-	-	-	-	+(5)	+(3)	
	2.27-2.45	+(1) (2)	+(3) (4)	+	-	-	-	-	+(5) (6) (7)	+(3) (4)	
С2000-БИ исп. 01	1.00-1.03	+	-	-	-	-	-	-	+	-	

		Совмещающие приборы и ПО								ПРИМЕЧАНИЯ	
		С2000М	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-PGE	С2000-ПП	АРМ «Орион Про» / «ЦПУ Орион»		АРМ «Орион»
Совмещаемые приборы и устройства		4.12 /3.1.2	1.24	1.03	2.06	2.65	1.12	1.32 (*)	120.3	7.6.3 (*)	(*) Обновление до этих версий доступно на сайте bolid.ru Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. С2000-PGE в Master-режиме: - производит управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms, - отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последних версий. С2000-ИТ, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП.
Наименование прибора	Вер. прибора										
С2000-БКИ	2.20-2.23	+	+	-	-	-	+	-	+	-	(1) Отображение состояния и управление клапанами поддержано в пульте С2000М версии 2.07.
	2.25	+(1)	+(3)	-	-	-	+(5)	-	+(6)	-	(2) Датчик затопления, состояния считывателя и точки доступа поддерживаются пультом «С2000М» версия не ниже 3.00.
	2.27-2.45	+(1) (2)	+(4)	-	-	-	+(5)	-	+(6) (7) (8)	-	(3) Клапаны не поддерживаны. (4) Датчик затопления, состояния считывателя и двери не поддерживаны. (5) Управление только взятием\снятием. (6) Отображение состояния и управление клапанами поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12 SP2. (7) Отображение состояния считывателя и точки доступа поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20 (8) Отображение состояния и управление датчиком затопления поддержано в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1
С2000-К	1.05, 1.10 -1.12/2.11 -2.12	+	+	-	-	-	+	-	+	+	
С2000-КДЛ	1.30-2.05	+	+(1)	+(1)	+	+	+	+	+	+(1)	(1) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» и АРМ «Орион» КД не идентифицируют часть событий и состояний (например, «Подключен», «Пожар 2», «Тревога затопления» и т.д.), не поддерживают режим пожарного тестирования пожарных извещателей. (2) Событие «Пожар 2» поддержано с версии 2.07. События датчика затопления и УДП поддержаны с версии 3.00. (3) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП поддержаны с версии 1.25.
	2.10-2.26	+(2)	+(1)	+(1)	+(5)	+(5)	+(6)	+(3)	+(4)	+(1)	(4) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП поддержаны с версии 1.12 SP2 Update 1. (5) Событие «Пожар 2», события датчика затопления и УДП не поддерживаны. (6) События датчика затопления и УДП не поддерживаны.
С2000-КДЛ-2И	1.00-1.05	+	+(1)	+(1)	+	+	+	+	+	+(1)	(6) События датчика затопления и УДП не поддерживаны.
	1.10-1.26	+(2)	+(1)	+(1)	+(5)	+(5)	+(6)	+(3)	+(4)	+(1)	Событие «Пожар 2» поддержано только в протоколе SMS Эгиды-3

		Совмещающие приборы и ПО									ПРИМЕЧАНИЯ
		С2000М	С2000	С2000-КС	С2000-ИТ	УО-4С	С2000-РGE	С2000-ПП	АРМ «Орион Про» / «ЦПИ/Орион»	АРМ «Орион»	
Совмещаемые приборы и устройства		4.12 / 3.1.2	1.24	1.03	2.06	2.65	1.12	1.32 (*)	1.20.3	7.6.3 (*)	(*) Обновление до этих версий доступно на сайте bold.ru Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояния контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. С2000-PGE в Master-режиме: - производит управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms, - отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последних версий. С2000-ИТ, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП.
Наименование прибора	Вер. прибора										
С2000-СП4/220, С2000-СП4/24	1.01-1.15	+ (1)	-					+ (3)	+ (2)	-	(1) Поддержан начиная с версии 2.07. (2) Поддержан начиная с версии АРМ Орион Про 1.12 SP.2. (3) Поддержано с версии 1.25
С2000P-АРР32	1.00-1.21	+ (1)	-					+ (3)	+ (2)	-	(1) Поддержан начиная с версии 3.00 (2) Поддержан начиная с версии АРМ Орион Про 1.20 (3) Поддержано с версии 1.26
С2000-КПБ	1.05-3.04	+	+	+	-	-	+	+	+	+	
С2000-Периметр	1.00-1.01	+ (1)	+ (2)	+ (2)	+	+	+	+	+ (3)	+ (2)	(1) Поддержан начиная с версии 2.07 (2) Пульт «С2000», прибор «С2000-КС» и АРМ «Орион» КД не идентифицируют некоторые события и состояния (например, «Подключен») (3) Поддержан в АРМ «Орион Про», начиная с версии 1.12 SP2 Update 2 (4) Редактирование параметров извещателей
	1.30-1.41	+ (1)	+ (2)	+ (2)	+	+	+	+	+	+ (2)	Редактирование параметров извещателей будет поддержано в АРМ Орион ПРО, начиная с версии 1.20.2
С2000-ПТ	1.00-2.01	+	-	-	-	-	-	-	+	-	(1) Управление задержкой запуска и ее отображение, а также управление исполнительными устройствами поддержано в пульте С2000М с версии 3.00.
	2.50-2.60	+ (1)	-	-	-	-	-	-	+ (2)	-	(2) Управление задержкой запуска и ее отображение, а также управление исполнительными устройствами не поддержано
С2000-СП1	1.30-1.60	+	+	+	-	-	+	+	+	+	
С2000-СП1 исп. 01	1.30-1.60	+	+	+	-	-	+	+	+	+	

		Совмещающие приборы и ПО								ПРИМЕЧАНИЯ	
		C2000M	C2000	C2000-KC	C2000-IT	УО-4С	C2000-PGE	C2000-ПП	АРМ «Орион Про» / «ЦПИУ Орион»		АРМ «Орион»
Совмещаемые приборы и устройства		4.12 /3.1.1.2	1.24	1.03	2.06	2.65	1.12	1.32 (*)	1.20.3	7.6.3 (*)	(*) Обновление до этих версий доступно на сайте bolid.ru Пульс «С2000» и прибор «С2000-KC» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-IT» не транслирует события контролируемых цепей выходов. С2000-PGE в Master-режиме: - производит управление выходами приборов только по командам из Эгиды-3 или по sms, - отображает на блоках индикации состояния зон приборов только последних версий. С2000-IT, УО-4С и С2000-PGE не поддерживают запрос состояний и АЦП.
Наименование прибора	Вер. прибора										
Сигнал-10	1.00-1.12	+ (2)	+ (1)	+ (1)	+ (5)	+ (5)	+ (6)	+ (3)	+ (4)	+ (1)	(1) Используются только неадресные шлейфы сигнализации (10 шлейфов). Не идентифицируется часть событий и состояний (например, «Подключен», «Пожар 2»). (2) Событие «Пожар 2» поддержано с версии 2.07. (3) Событие «Пожар 2» поддержано с версии 1.25. (4) Событие «Пожар 2» поддержано с версии 1.12 SP2 Update 1. (5) Событие «Пожар 2» не поддержано. (6) Событие «Пожар 2» поддержано только в протоколе SMS Эгида-3
Сигнал-20 сер. 02	2.10-2.11	+	+	+	+	+	+ (1)	-	+	+	(1) Отображение на блоках индикации состояния зон не производится
Сигнал-20M	1.00-1.03	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	2.00	+(1)	-	+ (2)	+(3)	+(3)	+(4)	+ (5)	+(6)	+(2)	(1) Событие «Пожар 2» поддержано с версии 2.07. События датчика затопления, УДП и противопожарных выходов поддержаны с версии 3.00. (2) Прибор «С2000-KC» и АРМ «Орион» КД не идентифицируют часть событий и состояний («Пожар 2», «Тревога затопления» и т.д.). В АРМ «Орион» КД не доступны выходы с номерами 6 и 7. (3) Событие «Пожар 2», события датчика затопления, УДП и противопожарных выходов не поддержаны. (4) События датчика затопления, УДП и противопожарных выходов не поддержаны. Событие «Пожар 2» поддержано только в протоколе SMS Эгида-3 (5) Событие «Пожар 2», события датчика затопления, УДП и противопожарных выходов поддержаны с версии 1.25. (6) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3 Update 3