

СВЕДЕНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПО

		Совмещающие приборы и ПО										ПРИМЕЧАНИЯ					
		Сириус	C2000M	C2000M исп.02	C2000	C2000-КС	C2000-ИТ	УО-4С	C2000-PGE	C2000-PGE исп. 01	C2000-ПП	АРМ «Орион Про»	АРМ «С2000»	ЦПИУ «Орион»	АРМ «Орион»		
Совмещаемые приборы и устройства		1.03	4.14/3.14	5.02	1.24	1.04	2.06	2.68	1.12	1.03	3.00	1.20 SP3 Up-date 7	1.0	1.2	7.6.3	Поддержка в АРМ «Орион Про» и ЦПИУ «Орион» блоков «С2000-ПТ» и «Поток-БКИ» (управление задержкой запуска и ее отображение), а также управление отключением \ включением поддерживается только при использовании «С2000М» или «Сириус».	
Наименование прибора	Вер. прибора															Пульт «С2000» и прибор «С2000-КС» не отображают состояние контролируемых цепей выходов. Прибор «С2000-ИТ» не транслирует события контролируемых цепей выходов. Приборы «С2000-PGE» и «С2000-PGE исп. 01» в Master-режиме производят управление выходами приборов только по команде из Эгиды-3 или по sms. Приборы «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE и «С2000-PGE исп. 01» не поддерживают запрос состояний и АЦП. Приборы (версии) с двумя интерфейсами RS-485, которые можно подключать напрямую в систему с резервированием отмечены значком (2RS).	
Сириус	1.03											+	(1)	-	-	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.6 (экспорт/импорт конфигурации с версии 1.20.3.8)	
C2000M	2.01-2.08 3.00-3.14, 4.00-4.14											+	+	+	+	(1) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1 (2) Управление отключением\ включением поддерживается только при использовании пульта «С2000М» версии 3.14/4.14 и выше.	
C2000M исп. 02	5.00-5.02											+	(1)(2)	+	-	(1) Только охранная сигнализация. Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.1 (2) Управление отключением\ включением поддерживается только при использовании пульта «С2000M исп. 02» версии 5.02 и выше.	
C2000	1.20-1.24											+	+	+	+		
C2000-КС	1.04	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+		
C2000-ИТ	1.06-2.06	-	+	+	+	(1)	+	(1)	-	-	-	-	+	+	-	(1) В передаваемом сообщении нет номера зоны в протоколе Ademco Contact ID.	
УО-4С	2.30-2.68	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-		
C2000-PGE	1.12	+	+	(1)	+	-	-	-	-	-	-	+	(2)	+	+	-	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 2.07. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12.
C2000-PGE исп. 01	1.03	+	+	(1)	+	-	-	-	-	-	-	+	(2)	+	+	-	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 2.07. (2) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.4.
C2000-ПП	1.00-1.32 2.00-2.01, 3.00	+	+	(1)	+	+	(1)(2)	+	-	-	-	+	+	+	+	-	(1) Поддержан в пульте «С2000М» с версии 2.07. (2) Прозрачный режим ContactID можно использовать при работе под управлением пульта «С2000М» с версии 3.03. (3) Поддержан в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.12. (4) Прозрачный режим ContactID нельзя использовать при работе под управлением АРМ «Орион Про» и «ЦПИУ Орион».

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОХРАНЫ «ОРИОН»

