



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00645/24

Серия **RU** № **0484488**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ВИНГС-М». Место нахождения: 109444, Россия, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2, комната правления. Адрес места осуществления деятельности: 141212, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесные поляны, ул. Центральная, 15. ОГРН: 1027700415665. Телефон: (495) 529-76-39. Адрес электронной почты: группа@vings-m.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «ВИНГС-М». Место нахождения: 109444, Россия, г. Москва, ул. Сормовская, д. 8, корп. 2, комната правления. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141212, Россия, Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесные поляны, ул. Центральная, 15.

ПРОДУКЦИЯ Клапаны дымовые КЛАД-2, прямоугольного сечения, гидравлическим диаметром до 1000 мм включительно с реверсивным электроприводом, расположенным внутри или снаружи корпуса, и гидравлическим диаметром до 750 мм включительно с электромагнитным приводом, расположенным внутри корпуса, выпускаемые в соответствии с ТУ 28.99.39-003-45384742-2024 «Клапаны дымовые систем противодымной вентиляции КЛАД-2». Предел огнестойкости клапанов дымовых КЛАД-2 при установке в проеме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – Е 120 по ГОСТ 34720-2021. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 850 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний: № 2/К214 от 09.10.2024 ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12. Акта о результатах анализа состояния производства № 2932/АА от 16.09.2024, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Бунакова Инна Викторовна).
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость». Срок службы клапана до списания – 12 лет. Условия хранения клапанов в части воздействия климатических факторов внешней среды - группы 1-5 по ГОСТ 15150-69. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (дата изготовления образцов 01.08.2024 в соответствии с актом отбора образцов № 2932/АО от 11.09.2024).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.10.2024 **ПО** 15.10.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

 Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

М.П.

Варлаков Евгений Олегович

(Ф.И.О.)