

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



НА ОБОРУДОВАНИИ «БОЛИД»



Оглавление

| | |
|--|-----|
| Проектирование системы видеонаблюдения на оборудовании «Болид» | 3 |
| I. Введение | 3 |
| Новое в видеонаблюдении | 3 |
| II. Линейка оборудования видеонаблюдения «Болид» и его функциональные возможности..... | 8 |
| Основные параметры и обозначения сетевых видеокамер | 8 |
| Дополнительные параметры видеокамер | 10 |
| Сетевые корпусные видеокамеры | 15 |
| Сетевые кубические видеокамеры | 20 |
| Сетевые цилиндрические видеокамеры..... | 23 |
| Сетевые купольные видеокамеры | 25 |
| Сетевые купольные видеокамеры EyeBall | 26 |
| Сетевые миникупольные видеокамеры..... | 27 |
| Сетевые купольные видеокамеры FishEye | 28 |
| Сетевые поворотные видеокамеры | 30 |
| Сетевые высокоскоростные поворотные видеокамеры | 31 |
| Сетевые видеорегистраторы..... | 34 |
| Мультиформатные аналоговые видеокамеры | 36 |
| Аналоговые (гибридные) видеорегистраторы | 38 |
| Тепловизоры | 43 |
| Сетевые коммутаторы и POE инжекторы | 49 |
| Аксессуары для видеокамер | 57 |
| Программное обеспечение как элемент системы видеонаблюдения..... | 67 |
| Интеграция системы видеонаблюдения в ИСО «Орион» | 67 |
| Интеграция линейки IP видеокамер Болид в стороннее программное обеспечение | 86 |
| III. Нормативные требования к системе видеонаблюдения..... | 88 |
| IV. Основные этапы проектирования системы видеонаблюдения | 94 |
| Сбор исходных данных..... | 94 |
| Предпроектное обследование объекта..... | 95 |
| Составление задания на проектирование | 96 |
| Эскизный проект..... | 100 |
| Задачи эскизного проектирования..... | 101 |
| Автоматизация эскизного проектирования | 102 |
| Определение параметров зон обзора..... | 108 |
| Выбор структуры и компонентов ЛВС (СКС)..... | 108 |

| | |
|---|-----|
| Выбор коммутаторов | 110 |
| Определение характеристик видеосервера..... | 111 |
| Размещение центрального оборудования..... | 112 |
| Расчет электропитания системы видеонаблюдения..... | 113 |
| Оформление проектной (рабочей) документации | 116 |
| Проектная документация | 116 |
| Рабочая документация..... | 116 |
| V. Пример создания системы видеонаблюдения на оборудовании «Болид»..... | 118 |
| Задачи видеонаблюдения | 118 |
| Пример задания на проектирование..... | 118 |
| Основные технические решения эскизного проекта | 125 |
| VI. Справочная информация..... | 148 |
| Нормативные акты, касающиеся систем видеонаблюдения..... | 148 |
| КСС и ЛВС для IP видеонаблюдения | 150 |
| Технология PoE и ее поддержка в оборудовании Болид..... | 153 |
| Защита от перенапряжений в линиях связи и электропитания..... | 155 |
| Инструментальные палитры оборудования видеонаблюдения Болид в AutoCAD | 157 |

Проектирование системы видеонаблюдения на оборудовании «Болид»

I. Введение

Предлагаемый Вашему вниманию книжный материал подготавливался для всех специалистов, занимающихся проектированием систем видеонаблюдения, как теоретическое и практическое пособие в вопросах понимания основных понятий и этапов создания систем видеонаблюдения, обоснованного выбора оборудования, оформления результатов. Содержание и наполнение всех разделов предполагается к постоянному обновлению и актуализации, поэтому авторский коллектив компании «Болид» будет признателен за присланные отзывы и предложения на почту support@bolid.ru.

Новое в видеонаблюдении

Инструментарий современного видеонаблюдения

В общем, набор типов оборудования, применяемого при организации видеонаблюдения, не претерпел больших изменений с момента зарождения CCTV и включает в себя: видеокамеры, регистраторы, мониторы, серверы, программное обеспечение, пульта управления, источники питания, кабели, аксессуары (кронштейны, стойки, полки и пр.). Наиболее широкую номенклатуру имеют видеокамеры, которые зачастую отличаются друг от друга всего одним параметром. Это позволяет применить на объекте видеокамеру, наиболее подходящую для заданной задачи, в результате пользователь не переплачивает за ненужные функции и оптимизируются стоимостные показатели системы. Остальное оборудование, как правило, имеет в разы меньшую номенклатуру, которая определяется среднестатистическим размером системы (объекта) и удобством ее масштабирования.

В любом случае, при создании системы видеонаблюдения, специалисту необходимо предварительно ознакомиться с набором оборудования и его характеристиками, в дальнейшем используя его как инструментарий для решения поставленных задач.

Что касается области применения, то видеонаблюдение уже давно не ограничивается вопросами охраны и безопасности на важных государственных объектах. Сегодня его используют для разных задач в частном доме или квартире, в магазинах и складах, в офисах и образовательных школах, на транспорте и различных производствах. На каждом объекте есть свой круг задач и специфика их решения. Рассмотрим более подробно несколько примеров.

Видеоаналитика в ритейле

Видеонаблюдение в ритейле — это уже не только средство профилактики или борьбы с хищениями, но важный инструмент аналитики. Ведь задача видеоаналитики в ритейле — за счет «цифровизации» метрик офлайн-бизнеса, с учетом данных о покупателе принимать правильные управленческие решения и новые технологии маркетинга для увеличения объемов продаж.

Существует большой спектр видеоаналитических функций для ритейла:

- подсчет посетителей;
- конверсия из посетителя в покупателя (на основе глубокой интеграции с кассовыми системами POS либо ERP-системами магазина);
- определение появления очередей к кассам, в примерочных и т.п. (число людей в очереди, время ожидания);

- профессиональная активность персонала на рабочем месте (кассиры, менеджеры-консультанты);
- оптимизация раскладки товара по наиболее вероятным маршрутам посетителей («тепловые карты» магазина);
- усредненные показатели «лояльности» («выявление» постоянных покупателей за счет технологии распознавания лиц, учет периодичности визитов);
- усредненные показатели «поведения» (среднее число визитов на одного покупателя; среднее время, проведенное в магазине);
- контроль наличия товара на полках в торговых залах.

Самые крупные игроки сетевого ритейла уже внедрили или внедряют в настоящее время данные технологии в свои бизнес-процессы. Потенциал данного сегмента видеонаблюдения и машинного зрения поистине огромен и при этом серьезно недооценен проектными и монтажными компаниями, занимающимися внедрением традиционных охранных систем.

Технологическое видеонаблюдение

Еще одно направление, которое развивалось параллельно охранному видеонаблюдению — это технологическое видеонаблюдение и системы машинного зрения. Развитие IP видеонаблюдения существенно упростило интеграцию со специализированным программным обеспечением — SCADA (аббр. от англ. Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское управление и сбор данных). Основные функции технологического видеонаблюдения:

- контроль оператором технологических процессов;
- расследование произошедших инцидентов (в том числе с автоматизацией поиска в архиве по меткам от SCADA системы);
- автоматическое управление производственными процессами (машинное зрение).

В итоге для технологического видеонаблюдения могут применяться и обычные «гражданские» видеокамеры, и видеокамеры в кожухах в различных устойчивых к внешней среде исполнениях, в том числе во взрывозащищенных кожухах Ex.

Учет транспорта и грузов

Ещё одна задача, решаемая системой видеонаблюдения при интеграции с ERP-системами (аббр. от англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) — это автоматизация учета автомобилей, вагонов и контейнеров. Смысл весьма простой: видеоаналитика распознает автомобильные регистрационные номера или номера, нанесенные на вагоны / контейнеры и передает эту информацию в сторонние ERP-решения. ERP-система по своей внутренней логике может управлять доступом на объект транспорта, учитывая разные параметры: например оплату парковки.

Основные функции такой интегрированной системы:

- автоматизация платных парковок;
- учет вагонов;
- учет грузов (в основном, морских контейнеров).

Интегрированные системы безопасности

Взаимодействие видеонаблюдения и других систем безопасности дает нечто большее, чем простая совокупность их функционала. За счет «прозрачного» обмена данными и командами достигается синергия — система становится более «умной» — может реагировать на воздействие извне самостоя-

тельно, без участия оператора. Разумеется, до настоящего искусственного интеллекта ещё очень далеко и без оператора все равно не обойтись. Но всю рутину уже может взять на себя программное обеспечение, а на долю оператора останется лишь реагирование на события. Основные задачи системы видеонаблюдения в составе интегрированной системы безопасности:

1. Верификация событий.

Для систем сигнализации существует проблема «ложных» срабатываний, вызванных системными помехами и не связанными с фактическими тревожными событиями: пожар или появление нарушителя. При этом реагирование на ложные срабатывания бесцельно расходует ресурсы службы безопасности. Система видеонаблюдения позволяет оператору подтвердить или опровергнуть (верифицировать) причину срабатывания систем охранной-пожарной сигнализации (ОПС).

Для системы контроля и управления доступом (СКУД) видеонаблюдение позволяет существенно увеличить эффективность контроля допуска на территорию: считывая карту доступа сотрудника, интегрированная система может предоставить оператору «живой» поток с камеры видеонаблюдения, «привязанной» к данной точке доступа, а также вывести на экран фотографию сотрудника, которому должна принадлежать предъявленная карта доступа (т.н. «фотоверификация»).

2. Сценарии управления.

Интегрированная система безопасности предполагает использование сценариев управления, когда события одной системы «запускают» реакцию другой. Система видеонаблюдения может быть источником событий для запуска реакций других систем: например, распознавание регистрационного номера авто из «белого» списка может запустить сценарий открытия доступа системой СКУД. С другой стороны, сама система видеонаблюдения может управляться из других систем: например, событие от периметральной охранной сигнализации может запустить сценарий перехода высокоскоростной поворотной PTZ-камеры в заранее настроенную препозицию (preset) и вывод изображения с данной видеокамеры на тревожный монитор оператора.

3. Ситуационная видеоаналитика как источник событий.

В последние годы видеоаналитика (алгоритмический или нейросетевой анализ видеоданных с камер видеонаблюдения) становится одной из привычных опций видеокамеры. Существует много видеоналитических функций разной степени сложности:

- пересечение линии (Tripwire);
- контроль области / вторжение в область (Intrusion);
- пропавшие / оставленные предметы (Object Abandoned / Missing);
- обнаружение лиц (Face Detection);
- автосопровождение движущегося объекта (Auto Tracking) высокоскоростной поворотной PTZ-камерой;
- распознавание лиц;
- распознавание автомобильных номеров;
- детекция громких звуков (крик, выстрел и т.п.);
- межкамерный трекинг (отслеживание перемещения цели от одной видеокамеры к другой).

Современные технологии видеонаблюдения

Наиболее распространенными в настоящее время являются технологии аналогового видеонаблюдения высокой четкости и цифрового IP-видеонаблюдения (к последней можно также отнести развивающееся тепловизионное видеонаблюдение).

Бурное развитие IT-технологий конца 90-х начала 2000-х, постепенно распространившееся и на системы видеонаблюдения, казалось бы, «поставило крест» на развитии аналогового видеонаблюдения. Многие эксперты отрасли предрекали ликвидацию аналоговых систем - однако этого не произошло.

Причинами трудностей форсированного перехода на IP-видеонаблюдение было наличие ряда ограничений самого принципа передачи данных «пакетами», применяемого в IP, а так же экономическая сторона вопроса, который до сих пор играет важную роль несмотря на значительное удешевление цифровых решений после их крупносерийного освоения в производстве. Действительно, существует значительное количество объектов, где уже развернута кабельная инфраструктура на основе коаксиального кабеля. Радикальная замена устаревшего оборудования PAL и NTSC формата на таких объектах на современные IP-решения означал бы для собственников полную потерю всех вложений в систему безопасности. Одновременно необходимо было бы потратить существенные ресурсы на демонтаж старого оборудования, закупку и монтаж нового, а самое неприятное - на весьма трудоемкие, дорогие и «грязные» работы по прокладке новых кабелей локальной вычислительной сети для системы IP-видеонаблюдения. Экономически обоснованным виделся постепенный переход, однако камнем преткновения была низкая, уже не удовлетворяющая потребителя разрешающая способность аналоговых видеокамер. Не отреагировать на такую потребность рынка производители систем видеонаблюдения не могли.

Первой на рынок аналогового видео высокого разрешения вышла компания Dahua Technology со стандартом HD-CVI (High Definition Coaxial Video Interface). Впервые технология была продемонстрирована на выставке Security China в 2012 году. Не вдаваясь в технические подробности можно констатировать факт решения задачи получения и передачи по коаксиальному кабелю на расстояния до 300-500 м видеоизображения вплоть до разрешения 1080p (1920 x 1080). Технология HD-CVI позволяет не только транслировать сигнал без задержек и без использования приемников-передатчиков на дальние расстояния, передавать аудиосигналы, но и управлять PTZ-камерами по одному коаксиальному кабелю вместо использования отдельных кабелей для каждой передачи. В настоящее время существует еще несколько стандартов аналогового видео высокого разрешения — AHD и HD-TVI, разработанных другими производителями.

Таким образом, стали реальными несколько путей модернизации устаревших систем.

Вариант 1: замена вышедших из строя старых аналоговых камер на новые мультiformатные без замены видеорегистраторов и старых коаксиальных кабельных линий. Мультiformатные видеокамеры поддерживают как старые вещательные стандарты CVBS (PAL\NTSC), так и новые стандарты высокой четкости - HD-CVI, HD-TVI и HD-AHD. Разрешение изображения с камер будет ограничено в основном максимальным разрешением поддерживаемого старыми регистраторами стандарта CVBS (D1).

Вариант 2: замена вышедших из строя старых аналоговых видеорегистраторов на новые гибридные без замены аналоговых камер и старых коаксиальных кабельных линий.

Гибридные видеорегистраторы поддерживают подключение как аналоговых камер стандартной и высокой четкости по коаксиальному кабелю, так и IP камер через локальную вычислительную сеть. Таким образом, систему можно расширить подключением новых аналоговых камер высокой четкости, а также за счет подключения IP камер, находящихся в той же локально-вычислительной сети, что и видеорегистратор. При этом гибридные видеорегистраторы поддерживают функцию автоопределения формата аналоговых камер.

Вариант 3: использование старых кабельных линий с применением новых камер и гибридных видеорегистраторов. Данный вариант подходит для улучшения эксплуатационных характеристик старой системы, построенной на оборудовании аналогового оборудования. В результате повышается разрешение изображения, возможность добавлять поворотные видеокамеры высокой четкости без дополнительной прокладки кабелей управления RS-485 за счет использования технологии Control over Coax (CoC) - управление поворотными камерами по коакси-

альной линии. Также появляются функции видео-аналитики в аналоговой системе видеонаблюдения без использования дополнительного программного обеспечения.

Аналоговые стандарты высокой четкости продолжают развиваться очень быстрыми темпами, во многом догоняя возможности IP-видеонаблюдения. Основные тренды развития:

- увеличение разрешения до 4k (8 Мп);
- передача питания для видеокамеры по тому же коаксиальному кабелю, что и сигнал видео - технология Power-over-coaxial (PoC);
- передача сигналов управления поворотными камерами по тому же коаксиальному кабелю, что и сигнал видео - технология Control over Coax (CoC);
- передача звука по тому же коаксиальному кабелю, что и сигнал видео;
- новые форм-факторы камер (панорамные, FishEye). Технология Dewarping (развертка сферических изображений в плоские) на аналоговом видеорегистраторе.

На данный момент перечисленные технологии уже разработаны и внедряются.

Таким образом, аналоговое видеонаблюдение сегодня предпочтительно используется в небольших и средних объектах с типовыми задачами охранного видеонаблюдения, зачастую сопрягаясь с решением задачи модернизации старых систем.

Существует класс задач видеонаблюдения, крайне чувствительных к наличию задержки, неизбежной в IP системах видеонаблюдения. Это могут быть задачи наблюдения технологических процессов, особо опасные объекты транспортной инфраструктуры (например, железнодорожные переезды), объекты игровой индустрии (казино и т.п.). Т.е. те объекты, где задержка видео, присущая IP системам, неприемлема.

Несмотря на все достоинства обновленного «аналога» следует признать, что IP-видеонаблюдение де-факто стало мейнстримом всех систем видеонаблюдения в целом и это не связано только с более высоким разрешением цифровых видеокамер. Зачастую инициатива внедрения принадлежит стремительно развивающемуся IT-сектору, который как паровоз тянет IP-видеонаблюдение за собой. IP-видеонаблюдение стало одной из IT систем — это позволяет использовать передовые технологии передачи, обработки и хранения информации, и в этом главное достоинство системы цифрового IP-видеонаблюдения. Видеонаблюдение из полностью самостоятельной автономной системы превратилось в источник данных. Которые можно передавать, обрабатывать и хранить так же, как любые другие данные, разумеется, со своей спецификой. IP видеонаблюдение также не лишено целого ряда недостатков, большая часть которых связана с пакетным принципом передачи данных по локальным / глобальным сетям. Поточковый тип трафика данных от видеокамер проблемно согласуется с принципом передачи данных пакетами. На практике это означает необходимость изобретать дополнительные «костыли» при работе с таким типом трафика. Например, выводить данный тип трафика в отдельную VLAN - Virtual Local Area Network и/или использовать технологию QoS - quality of service. Если сети передачи данных уже развернуты, и повлиять на их настройки невозможно - в случае использования чужой инфраструктуры, например глобальной сети интернет - необходимо как можно больше снизить нагрузку на данные сети для стабильности передачи такого типа данных. Например, уменьшить битрейт с камер путем сжатия данных кодеком. Уменьшить количество передаваемых кадров в секунду и т.п. Таким образом качество получаемого видео от IP видеонаблюдения во многом зависит от возможностей сети передачи данных.

Область применения IP-видеонаблюдения - новые средние и крупные системы, в которых как правило есть требования по глубокой интеграции систем видеонаблюдения с другими слаботочными системами, использование сложных алгоритмов видеоаналитики.

У IP-видеонаблюдения, также как и у аналогового видеонаблюдения высокой четкости, есть наиболее типовые сценарии применения, где использование технологии дает свои конкурентные преимущества. Поэтому оба основных технологических тренда видеонаблюдения будут развиваться параллельно, специализируясь на решении своего круга задач.

II. Линейка оборудования видеонаблюдения «Болид» и его функциональные возможности



Линейка оборудования для систем видеонаблюдения бренда Болид отвечает следующим критериям:

- Универсальность;
- Проектная совместимость.


Универсальность предполагает достаточную “широту” модельного ряда оборудования для решения всех распространенных задач видеонаблюдения, используя оборудование Болид.

Проектная совместимость предполагает возможность купить оборудование, “заложенное” в проект даже несколько лет назад. Без необходимости заново подбирать аналоги из-за того, что модель уже снята с производства - что для рынка видеонаблюдения - типичная ситуация. Срок жизни одной модели редко превышает год. Далее требуется модернизация в соответствии с развитием элементной базы и новых технологий. Поэтому важно было в обозначении (шифре) моделей оставить лишь мало изменяемые параметры оборудования.

Компания ЗАО НВП “Болид”, разрабатывая собственную линейку видеооборудования, учла особенности применения IP и аналоговых видеокамер и видеорегистраторов. Безусловно, наиболее функциональные технические решения были заложены в IP линейку. Но мы не могли оставить в стороне и потребности малых и средних бюджетных объектов, а также объектов, требующих модернизации старых аналоговых систем. Конечно, ассортимент аналоговой линейки Болид несколько меньше чем сетевого оборудования, тем не менее, аналоговая линейка видеооборудования Болид учитывает все основные потребности рынка и продолжает развиваться.

Основные параметры и обозначения сетевых видеокамер

Рассмотрим принцип построения обозначений сетевых видеокамер линейки Болид.



Позиция обозначения

Обозначения IP-видеокамер Болид

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--|---|
| Тип оборудования | Тип сигнала | Форм-фактор | Разрешение | Объектив | Дополнительное исполнение |
| VC – видеокамера ТС – тепловизор | I – сетевой | 1 – цилиндрическая | 1 – до 1,3 Мп | 0 – стандартный вариофокальный f= 2,7 -12 мм | 00 – без ИК |
| | G – аналоговый | 2 – купольная | 2 Мп | 1 – длинный вариофокальный f=4-60 мм | 01 – моторизированный вариофокальный объектив |
| | | 3 – корпусная | 3 Мп | 2 – фиксированный f=2,8 мм | 05 – исполнение FishEye |
| | | 4 – кубическая | 4 Мп | 3 – фиксированный f=3,6 мм | 06 – использование дворников |
| | | 5 – PTZ уличный | 5 Мп | 4 – фиксированный f=4,0 мм | |
| | | 6 – PTZ внутренний | 6 Мп | 6 – фиксированный f=6,0 мм | |
| | | 7 – миникупольная | 8 Мп | 7 – PTZ до 12x | |
| | | 8 – корпус EyeBall | | 8 – PTZ до 25x | |
| | | | 9 – PTZ до 30x | | |

В обозначения вынесены следующие параметры:

1. форм-фактор;
2. разрешение;
3. фокусное расстояние объектива.

В линейке Болид предусмотрены видеокамеры с различным форм-фактором:

- корпусные;
- кубические;
- цилиндрические;
- купольные;

- купольные EyeBall (шарообразные);
- миникупольные;
- купольные FishEye («рыбий глаз»);
- поворотные;
- высокоскоростные поворотные.

Это позволяет решать практически любые задачи, «вписывая» камеру в окружающую обстановку объекта.

Видеокамеры Болид поддерживают разрешение от 1,3 Мп до 8 Мп (4к). Наиболее востребованным на текущий момент является разрешение Full HD, именно поэтому наибольшее число моделей имеет матрицу с разрешением 2 Мп.

По фокусному расстоянию видеокамеры делятся на типы:

1. Без объектива (позволяют использовать объектив с любым фокусным расстоянием).
2. С фиксированным фокусным расстоянием.
3. С ручной регулировкой фокусного расстояния.
4. С автоматической (моторизованной) регулировкой фокусного расстояния.

В сводном виде линейка IP-видеокамер с обозначениями выглядит как показано в таблице:

IP видеокамеры Болид

| Форм-фактор | Корпусные | Кубические | Цилиндрические | | | Купольные, EyeBall | | | Миникупольные | Купольные FishEye | Поворотные | Высокоскоростные поворотные | |
|----------------|-----------|------------------|---|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|--|-----------------------------|---|
| Объектив | | | | | | | | | | | | | |
| Разрешение, Мп | | Фиксированный | Фиксированный | Вариофокальный | Вариофокальный моторизованный | Фиксированный | Вариофокальный | Вариофокальный моторизованный | Фиксированный | Фиксированный | Вариофокальный zoom | Вариофокальный zoom | |
| до 1,3 | | VCI-412 f=2,8 | VCI-113 f=3,6 TCI-111 f=9; 13; 25; 35 | | | VCI-212 f=2,8 | | | | | | | |
| 2 | VCI-320 | | VCI-122 f=2,8 VCI-123 f=3,6 | VCI-120 f=2,7-13,5 | VCI-120-01 f=2,7-13,5 VCI-121-01 f=5,3-64 | VCI-222 f=2,8 | VCI-220 f=2,7-13,5 | VCI-220-01 f=2,8-12 | VCI-722 f=2,8 | | VCI-627 f=2,7-11 VCI-627-00 f=2,7-11 VCI-628 f=5,3-64 | VCI-528-00 f=4,8-120 | VCI-528 f=4,8-120 VCI-529-06 f=6-180 |
| 3 | | VCI-432 f=2,8 | | VCI-130 f=2,8-12 | | | VCI-230 f=2,8-12 | VCI-830-01 f=2,8-12 | | | | | |
| 4 | | | VCI-143 f=3,6 | | VCI-140-01 f=2,7-13,5 | VCI-242 f=2,8 | | VCI-240-01 f=2,7-12 | VCI-742 f=2,8 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | VCI-252-05 f=1,4 | | | |
| 8 | | | VCI-184 f=4,0 | | VCI-180-01 f=2,7-12 | VCI-884 f=4,0 | | VCI-280-01 f=2,7-12 | | | | | |

Дополнительные параметры видеокамер

Присвоим техническим параметрам видеокамер соответствующие символы-иконки для последующего сравнения индивидуальных возможностей видеокамер:

| | | |
|---|---|---|
| <p>Разрешающая способность видеочамеры</p> |  | <p>Разрешающая способность («разрешение») видеочамеры определяется количеством пикселей (точек на матрице), участвующих при оцифровывании изображения.</p> <p>Обозначение «P» (720p, 1080p,) соответствует полному числу горизонтальных строк (точек по вертикали) на изображении (в кадре).</p> <p>Обозначения «Mp», «Mpx», «Mpx» (3 Mp; 4Mp, 5 Mp, 6 Mp, 8Mp) соответствуют общему числу мегапикселей (миллионов точек), полученное перемножением числа столбцов (точек по горизонтали) на число строк (точек по вертикали). Обозначение «K» (4K) указывает на округленное число тысяч столбцов. Например, видео с обозначение 4K содержит примерно 4000 столбцов пикселей, при этом точная цифра равна 3840.</p> |
| <p>Вариофокальный объектив с ручной регулировкой</p> |  | <p>Объектив видеочамеры, имеющий возможность изменения фокусного расстояния в определенном диапазоне вручную.</p> |
| <p>Вариофокальный объектив с автоматической регулировкой (моторизованный)</p> |  | <p>Объектив видеочамеры, имеющий возможность изменения фокусного расстояния в определенном диапазоне с помощью управляемого электромеханического привода.</p> |
| <p>Оптическое увеличение (зум)</p> |  | <p>Функция кратного увеличения изображения с помощью управления моторизованным вариофокальным объективом.</p> <p>Цифра в обозначении «4x» и др. показывает, во сколько раз можно увеличить (приблизить) изображение, полученное при максимальном фокусном расстоянии.</p> |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Минимальная освещенность |  | <p>Определяет минимальную освещенность на объекте (чувствительность видеокмеры»), при которой можно получить цветное изображение (или различить переход от черного к белому для ч/б изображения). Задается вместе в диафрагменным числом, например 0,05 люкс/F1.6 (Цветное изображение), 0,005люкс/F1.6 (Черно-белое изображение).</p> |
| ИК-подсветка |  | <p>Наличие в видеокмере встроенных светодиодов ИК-диапазона для подсвечивания объектов в зоне обзора и формирования изображения за счет отраженных инфракрасных лучей, воспринимаемых матрицей (сенсором) видеокмеры. Изображение, полученное с помощью ИК-подсветки, всегда черно-белое.</p> |
| Лазерная подсветка |  | <p>В качестве источника подсветки используется монохромный лазер. Лазерная подсветка обладает большей дальностью, равномерностью и фокусировкой при подсветке объекта по сравнению с ИК-подсветкой.</p> |
| Круговая панорама |  | <p>Способность купольных камер FishEye формировать диаграмму обзора 360 градусов при потолочной установке.</p> |
| Динамический диапазон |  | <p>WDR (широкий динамический диапазон) - определяет соотношение между максимальной и минимальной интенсивностью света, которые может фиксировать камера. Важный параметр при получении контрастных изображений на фоне засветки объекта источником на заднем плане. Достигается сложным аппаратным механизмом дублированной съемки с разной экспозицией и объединением кадров.</p> <p>DWDR – программная обработка яркостных параметров изображения, которая имеет значительно менее выраженный эффект по сравнению с WDR.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Степень защиты корпуса от пыли и влаги</p> |  | <p>Отражает уровень защиты, обеспечиваемый оболочкой (корпусом) видеокамеры от доступа во внутрь твёрдых предметов (пыли) и воды (ГОСТ 14254). Например, IP66 – исполнение пыленепроницаемое, с защитой от сильного действия струи воды.</p> |
| <p>Встроенный микрофон</p> |  | <p>Встроенный высокочувствительный микрофон с системой фильтрации и шумоподавления позволяет получить запись звука в зоне контроля, т.е. полную картину происходящего на объекте.</p> |
| <p>Микрофонный вход</p> |  | <p>Позволяет подключать внешний микрофон для контроля акустической обстановки в месте установки видеокамеры или удаленно, оцифровки и записи звука.</p> |
| <p>Аудиовыход</p> |  | <p>Позволяет подключать внешние усилители для воспроизведения звукового сигнала, передаваемого на видеокамеру по сети.</p> |
| <p>Встроенный громкоговоритель</p> |  | <p>Встроенный динамик позволяет организовать одностороннюю или двухстороннюю аудиосвязь удаленного оператора и человека в зоне наблюдения видеокамеры.</p> |
| <p>Тревожные входы/выходы</p> |  | <p>Встроенные в видеокамеру релейные выходы или входы контроля цепей типа «сухой контакт», логически связанные с режимами работы видеокамеры, позволяют соответственно формировать внешние сигналы при срабатывании детектора движения видеокамеры, либо активировать режимы записи, поворота и пр. при подаче внешних сигналов тревоги.</p> |
| <p>Слот для SD карты</p> |  | <p>Наличие слота для подключения SD-карты позволяет вести запись в самой камере, что важно при неустойчивой связи по локальной сети с регистратором или сервером.</p> |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Видеовыход |  | Наличие видеовыхода для аналоговой видеокамеры является стандартной опцией, а в сетевой видеокамере позволяет подключать по коаксиальному кабелю внешнее аналоговое оборудование стандарта CVBS, например вспомогательный монитор при наладочных работах. |
| Технология PoE |  | Поддержка технологии удаленного электропитания сетевых видеокамер по информационному проводу кабеля «витая пара» без прокладки отдельного кабеля питания. |
| WiFi-модуль |  | Встроенный WiFi-модуль позволяет без подключить сетевую камеру в локальную сеть без прокладки витой пары. |
| Вандалозащитный корпус |  | Наличие вандалозащиты на уровне IK10 в соответствии с международным стандартом EN 62262 гарантирует, что корпус видеокамеры способен выдержать удар с энергией 20 Дж, что эквивалентно воздействию 5-килограммовой стальной кувалды, падающей с высоты 0,4 м. Данный уровень защиты максимален в этой стандартной классификации. |
| Стандарт сжатия видеопотока |   | <p>Современные стандарты сжатия видео, предназначенный для достижения высокой степени сжатия видеопотока при сохранении высокого качества.</p> <p>Важна идентичность стандартов видеокамеры и видеорегистратора.</p> |
| Взрывозащищенное исполнение |  | Видеокамера имеет взрывозащищенное исполнение, что позволяет устанавливать ее во взрывоопасных зонах |
| Дворник |  | Наличие механизма автоматической очистки от загрязнения стекла корпуса перед объективом. Удобно для установки на объектах с повышенной запыленностью (автотрассы, цеха) и трудоемкостью обслуживания (на высоте, в труднодоступных местах). |

Далее рассмотрим общие и индивидуальные характеристики и возможности сетевых видеокамер бренда Болид, сгруппировав их по форм-фактору.

Сетевые корпусные видеокамеры

Рынок видеонаблюдения начинался с корпусных камер. Это нестареющая “классика”, позволяющая решать любые, даже специфические и нестандартные задачи наиболее гибко за счет подбора необходимого объектива, кожуха и аксессуаров.

Корпусные видеокамеры имеют форму параллелепипеда, монтажники в шутку дали им название “кирпич”. Но это далеко не простой “кирпич” – именно корпусные видеокамеры имеют развитое встроенное программное обеспечение и разнообразие внешних интерфейсов. Они стабильно присутствуют в линейке всех ведущих производителей. На примере видеокамеры BOLID VCI-320 рассмотрим, на какие особенности корпусных камер стоит обратить особое внимание.



VCI-320



Параметры корпусной IP-видеокамеры VCI-320

Кожух

Корпусные видеокамеры могут эффективно применяться как внутри, так и вне помещений. Однако, в первую очередь при «уличном» применении в совокупности с соответствующим кожухом можно добиться улучшенных результатов по сравнению со стандартными видеокамерами со встроенными объективами: например, значительно расширить диапазон рабочих температур.

В линейке BOLID представлен универсальный кожух BOLID ТК-01 с широким диапазоном рабочих температур от -50°C до +60°C, антивандальной защитой класса IK10, защитой оболочки от пыли и влаги IP66 и встроенной ИК-подсветкой дальностью до 100 метров.



Кожух BOLID TK-01

Интересным решением, учитывающим сложность обслуживания на высоте, может стать использование кожуха BOLID TK-02, отличающегося наличием стеклоочистителя («дворника»).



Кожух BOLID TK-02

На сегодняшний день также существует множество различных специализированных термокожухов, в которые может быть помещена видеокамера BOLID VCI-320:

- термокожухи для взрыво- и пожароопасных зон внутри и вне помещений;
- термокожухи для эксплуатации в условиях морского климата и агрессивных сред;
- термокожухи для эксплуатации в условиях экстремально холодного климата (с устройством предварительного обогрева и безопасным «холодным» пуском);
- термокожухи для защиты видеокамеры от воздействия радиоактивного излучения;
- термокожухи для эксплуатации в условиях высоких температур и "горячих" цехов.

Кроме кожуха, следует выбрать объектив, подходящий для решения требуемой задачи видеонаблюдения.

Объектив

Видеокамера BOLID VCI-320 совместима с любыми объективами с типом крепления C/CS.

Объективы могут быть с фиксированным фокусным расстоянием, вариофокальные с ручной регулировкой фокуса, или моторизированные.

Видеокамера имеет видеосенсор (матрицу) с размером 1/2.8" и разрешением 2 Мп (1920×1080 пикселей, 1080p, Full HD). Таким образом, разрешение у выбранного объектива, указанное производителем объектива в его документации, должно быть аналогичным или превышающим 2 Мп. Если разрешение объектива приведено в размерности «количество пар линий на миллиметр» (LP/MM), то значение параметра должно быть не менее 170 LP/MM. При этом важно, чтобы такое разрешение обеспечивалось не только в центре объектива, но и на его краях.

Фокусное расстояние объектива, в свою очередь, выбирается с учетом примерных углов обзора видеокамеры (определяются размером видеосенсора), которые можно найти в таблице:

| Фокусное расстояние | Горизонтальный угол поля зрения | Вертикальный угол поля зрения |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 2,8 мм | 90 | 59 |
| 3,6 мм | 76 | 48 |
| 4,0 мм | 70 | 43 |
| 6,0 мм | 50 | 30 |
| 8,0 мм | 39 | 22 |
| 12,0 мм | 26 | 15 |
| 16,0 мм | 20 | 11 |

В уличных условиях, где уровень освещенности, как правило, сильно меняется в течение дня, видеокамера должна оснащаться объективами с управляемой диафрагмой. Электронная схема управления диафрагмой располагается внутри видеокамеры, при этом непосредственно на объектив подается постоянный ток, управляющий приводом. Это управление именуется DC-Туре и подходит для объективов DD-типа.

Освещенность сцены

Видеокамера BOLID VCI-320 имеет качественный КМОП-видеосенсор от ведущего производителя матриц — компании Sony. Матрица с технологией Exmor R от Sony обладает очень хорошей светочувствительностью благодаря тому, что в ней сетка проводников расположена с тыльной стороны фотоэлементов, а не впереди, как у многих других производителей, что позволяет добиться впечатляющих параметров светочувствительности - минимальная освещенность 0,005 Лк (раскрытие диафрагмы F1.2) при сохранении цветного изображения и 0,0005 Лк (раскрытие диафрагмы F1.2) при убранном ИК-фильтре и переходе в черно-белый режим. Это дает возможность в некоторых случаях не использовать ИК-подсветку. При этом гарантированно не будет «зернистости» изображения, так как в камере заложена инновационная технология снижения шумов при низкой освещенности Ultra 3D (3DNR - Digital Noise Reduction), с помощью которой достигается рекордное соотношение «сигнал-шум» более чем 50 дБ.

При наличии в одном кадре ярких (пересвеченных) и темных участков итоговое качество изображения не пострадает, наблюдение и запись будут осуществляться без потери различимости элементов. Это гарантируется величиной параметра WDR (динамический диапазон фоновой засветки), который в камере VCI-320 также на рекордном уровне — 140 дБ.

Вибрационные помехи

Одной из проблем уличного видеонаблюдения при креплении камер на опорах и других некапитальных строительных конструкциях, а также при повышенной ветровой нагрузке является дрожание изображения. Это не позволяет получить качественный видеоматериал и требует наличия корректирующих мероприятий. В отличие от сложных и дорогостоящих демпферных конструкций, положение может спасти встроенная в камеру система электронной стабилизации изображения EIS (Electronic Image Stabilization). Именно такой системой оснащена камера BOLID VCI-320, что позволяет при монтаже видеокамеры на основание, подверженное вибрации, эффективно использовать даже длиннофокусные объективы.

Локальный архив

Одной из проблем, связанных с использованием IP-камер видеонаблюдения, является обеспечение надежности функционирования локальной вычислительной сети (ЛВС). Рекомендуется выделять систему видеонаблюдения в отдельную VLAN (аббр. от англ. «Virtual Local Area Network» — «логическая виртуальная локальная компьютерная сеть») и использовать маршрутизаторы с поддержкой технологии QoS (от англ. «Quality of Service» - «качество обслуживания»). Однако даже это не может служить надежной гарантией отсутствия «потерь» при передаче информации. Достаточно надежное решение – резервировать запись непосредственно на самой камере видеонаблюдения. Для этого, как правило, применяют карты памяти Micro SD. Видеокамера BOLID VCI-320 имеет слот для карт памяти Micro SD (поддержка до 128 Гб), что позволяет хранить локальный архив за 5-10 дней. Резервирование записи на самой камере позволяет существенно снизить вероятность потери архива из-за сбоя в работе ЛВС.

Аппаратная интеграция

Для интеграции с оборудованием на уровне «сухих контактов» бывает удобно использовать тревожные входы / выходы непосредственно самой видеокамеры. Например, к тревожному входу подключить охранный датчик, установленный в зоне наблюдения видеокамеры, а к тревожному выходу – дополнительный прожектор охранного освещения. С помощью веб-интерфейс авидеокамеры можно настроить, чтобы реакцией на срабатывание охранного датчика было включение дополнительного освещения зоны съемки.

BOLID VCI-320 имеет 2 тревожных входа и 1 тревожный выход. Они могут быть гибко сконфигурированы непосредственно через веб-интерфейс камеры.

Программная интеграция

Наиболее полно возможности любой видеокамеры раскрываются при использовании специализированного программного обеспечения - т.н. VMS (Video management software). Такое программное обеспечение позволяет удобно администрировать крупные системы видеонаблюдения, создавать автоматизированные рабочие места операторов (АРМ) системы видеонаблюдения, подключать видеостены, интегрировать систему видеонаблюдения с другими охранными и слаботочными системами (охранно-пожарной сигнализацией, системой контроля и управления доступом, системами автоматизации и диспетчеризации и т.д.).

Программный модуль «Видеосистема Орион Про» в составе интегрированной системы охраны ИСО «Орион» позволяет:

- логически связать любые элементы системы безопасности с камерой VCI-320;
- «привязать» события систем ОПС и СКУД к видеозаписям;
- управлять камерой по событиям в системах ОПС и СКУД через механизм сценариев управления;
- просматривать и переключать изображения непосредственно в окне оператора системы безопасности;
- отображать камеру и ее режимы работы на планах помещений;
- управлять камерой непосредственно с планов помещений.

При нестандартных требованиях к видео аналитическим модулям камеру BOLID VCI-320 можно использовать и с другими VMS от технологических партнеров ЗАО НВП «Болид». Видеооборудование Болид прошло успешную интеграцию с программным обеспечением компаний ITV | AxxonSoft («Интеллект»), DSSL (Trassir), VideoNet, ДевЛайн («Линия IP»), Domination. BOLID VCI-320 также поддерживает типовые средства интеграции: стандарты ONVIF и PSIA. Таким образом, видеочамера BOLID VCI-320 является по-настоящему универсальной, потому что она поддерживается практически всем программными обеспечением, представленным на рынке софта VMS. При этом для видеочамеры может быть использован целый ряд видео аналитических детекторов, применимых как в охранном видеонаблюдении, так и для бизнес-задач рынка ритейла:

- «Пересечение линии»;
- «Вторжение в зону»;
- «Антисаботаж» (изменение фона);
- «Оставленные предметы»;
- «Громкий звук»;
- «Захват лица»;
- «Подсчет посетителей»;
- «Тепловая карта» (для определения мест с наибольшей и наименьшей активностью посетителей).

Монтажные и наладочные сервисы

Для стандартного настенно-потолочного крепления видеочамеры в помещении очень удобно использовать универсальный кронштейн BR-101.



Кронштейн BR-101

Для крепления термокожухов предусмотрен кронштейн BR-108.



Кронштейн BR-108

В помощь инсталляторам – с целью упрощения кропотливой процедуры фокусировки – в камере можно задействовать встроенную функцию автонастройки фокуса, для чего на задней стороне видеокамеры есть сервисная кнопка ABF, и также эта опция поддерживается в WEB-интерфейсе.

Заключение

Камеру BOLID VCI-320 по праву можно назвать проектной камерой, способной решать сложные задачи, зачастую не доступные серийным изделиям со встроенным объективом. Встроенные в камеру возможности полностью оправдывают ее более высокую стоимость по сравнению с типовыми цилиндрическими или купольными видеокамерами. Для грамотного подбора объектива, кожуха и аксессуаров требуется дополнительное время и квалификация, но результат того стоит.

Сетевые кубические видеокамеры

На рынке CCTV отношение многих специалистов к кубическим IP видеокамерам только как к изделиям «потребительского» сегмента. Внешний вид корпуса, простой кронштейн, широкоугольный объектив — все, как будто, говорит в пользу их применения только в малобюджетном «домашнем» видеонаблюдении. Попробуем разобраться в этом вопросе более детально на примере видеокамер VCI-412 и VCI-432 компании Болид.

Задачи «домашнего» видеонаблюдения

Когда мы задумываемся о пользе видеонаблюдения в квартире, коттедже или на даче, на ум приходят следующие задачи:

1. Видеозапись и удаленный видеоконтроль через сеть интернет обстановки во время отсутствия членов семьи – на случай срабатывания охранной сигнализации или пожара.
2. Видеозапись и видеоконтроль посторонних лиц в зоне парковки автомобиля около дома.
3. Видеонаблюдение за детьми в отсутствие взрослых.
4. Контроль и видеофиксацию действий обслуживающего персонала: уборщицы, домработницы, няни.

Для решения первой задачи видеокамера должна иметь WEB-интерфейс, широкий угол обзора, совместимость с охранно-пожарной сигнализацией, встроенную карту памяти. Для упрощения выбора места установки также потребуется достаточная чувствительность матрицы (сенсора) при днев-

ном освещении и ИК-подсветка для формирования хорошего видеосигнала ночью, в отсутствие освещения.

Для решения второй задачи мощность ИК-подсветки (дальность действия) должна быть достаточной для видеонаблюдения, а кронштейн должен позволять установить ее на оконном откосе в комнате с наклоном в сторону улицы. Полезной для видеоконтроля припаркованного автомобиля может оказаться функция видеоаналитики в виде детектора движения, или детектора громких звуков (для контроля срабатывания автосигнализации), что вызовет потребность во встроенном микрофоне или возможности подключения внешнего микрофона. Не лишней будет и функция широкого динамического диапазон для компенсации встречной фоновой засветки от дневного света.

Реализация видеонаблюдения за детьми может потребовать встроенный микрофон и громкоговоритель (динамик) – для оперативного общения с детьми в случае необходимости.

Во всех вышеперечисленных случаях в видеокамере должна быть достаточная разрешающая способность для обнаружения, идентификации а при криминальных случаях – для распознавания объектов наблюдения. Также желательно, с учетом отсутствия в большинстве квартир кабельной разводки сети Интернет, иметь в камере WiFi модуль. При этом видеопоток от видеокамеры не должен «съедать» весь интернет трафик WiFi роутера.

Из двух кубических камер бренда «Болид» наиболее подходит для решения всех задач «домашнего» видеонаблюдения сетевая видеокамера VCI-412. Она имеет:

- WEB-интерфейс;
- встроенный микрофон с чувствительностью -24dB и уровнем собственных шумов - 60dB, который позволяет передать разборчивую речь с расстояния до 10 метров от места установки видеокамеры;
- динамик мощностью 0,7 Вт, позволяющий разобрать передаваемую речь на расстоянии до 7 метров от места установки видеокамеры;
- уровень необходимой освещенности в помещении днем 0,85 люкс (цветное изображение) и возможность работать от 0 люкс при включенной ИК-подсветке с дальностью до 10 м;
- детектор движения, который обнаружит приближение к «охраняемому» автомобилю под окнами квартиры или дома, или экономить архивное пространство, начиная запись только при появлении объектов (домработница, няня) в зоне видеоконтроля;
- детектор аудиосигнала — для распознавания громкого звука срабатывания вашей автосигнализации, или тревожных криков детей в доме;
- встроенный WiFi модуль, позволяющий «не привязывать» место установки видеокамеры к ближайшей Интернет-розетке;
- удобный кронштейн — для настенно-потолочной установки с углом поворота до 270 градусов упрости поиск этого места в интерьере квартиры;
- слот для SD-карты размером 128 Гб;
- привлекательный внешний вид, не вносящий диссонанс в общий дизайн;
- штатный блок питания, что снимает лишние вопросы при установке.

Если у вас есть домашняя охранно-пожарная сигнализация и релейный выход, срабатывающий по сигналам «Тревога» или «Пожар», то этот выход можно подключить к нужной видеокамере в месте установки охранных или пожарных датчиков. Для этого в VCI-412 есть встроенный тревожный вход, включающий запись, или формирующий фотокадр в момент тревоги.

Видеокамера VCI-412 имеет разрешение 1 Мп и угол обзора около 95 градусов, что достаточно для обнаружения (фиксация появления объекта, его движения), распознавания (качество на уровне, достаточном для узнавания лиц из перечня знакомых) на расстоянии 8 метров, и идентификации (качество на уровне, достаточном для последующего узнавания незнакомого человека) людей на расстоянии до 3 метров. При разрешении 1 Мп и кодеке сжатия видеосигнала H.264 обеспечивается минимальный трафик через роутер, и видеокамера «не составит конкуренции» домашнему просмотру видео на Smart-телевизоре или других устройствах.



Общие параметры:



Индивидуальные параметры:

| | | |
|---------|--|--|
| VCI-412 | | |
| VCI-432 | | |

Общие и индивидуальные параметры кубических IP-видеокамер Болид

Не только домашнее видеонаблюдение

А чем отличается другая кубическая видеокамера Болид – VCI-432? Оказывается, только тремя параметрами: она не имеет WiFi модуля, зато ее разрешение уже 3 Мп, и есть поддержка технологии удаленного питания по витой паре – PoE. Для домашнего видеонаблюдения PoE явно не требуется из-за отсутствия комнатной разводки витой пары, да и 3 Мп кажутся явным излишеством. Попробуем определить, где такая камера могла бы проявить все свои замечательные свойства, если не в домашнем видеонаблюдении.

Ответим на вопрос: что в кубических видеокамерах Болид есть такое, что отсутствует в видеокамерах с другим форм-фактором. Ответ простой: встроенный динамик в совокупности со встроенным микрофоном. Таким образом, все сводится к нахождению объектов, где двухсторонний аудиоканал был бы приоритетной функцией. Например, в этом качестве подходят все объекты мелкого ритейла. Видеоконтроль работы продавцов-консультантов, кассиров, в совокупности с возможностью оперативного распоряжения со стороны менеджеров высшего уровня, могут стать основой эффективной работы небольших бутиков с размером помещений 50-100 м². При этом, как показывает опрос мнений, внешний вид кубических видеокамер гораздо привлекательнее других вариантов и менее бросается в глаза покупателям.



Типичное применение кубических камер - контроль работы персонала в небольших торговых точках

Другим вариантом применения может быть контроль работы подрядчиков (ремонтно-строительных рабочих), или обслуживающего персонала (уборщиц, электриков, сантехников), когда требуется, не покидая места дежурного оператора, вмешаться в их действия. В данном случае важно быстро и эффективно пресечь проблему, чем бороться с ее последствиями. Кроме этого, можно одновременно контролировать несколько объектов наблюдения.

Третьим вариантом могут быть складские помещения, где реализуется возможность по детектору движения увидеть несанкционированное появление грузчиков, водителей или экспедиторов там, где их не должно быть, и включить мгновенную «голосовую реакцию» сотрудника охраны склада.

Видится, что здесь перечислены далеко не все варианты применения кубических видеокамер «Болд». Но уже становится ясно, что эти видеокамеры эффективны и востребованы не только в быту, но и на рынке профессионального видеонаблюдения, особенно в непосредственной связке видеонаблюдения с повышением качества бизнес-процессов.

Сетевые цилиндрические видеокамеры

Особенность цилиндрических (или по-другому bullet) видеокамер является объединение в одном корпусе камеры, объектива, кожуха с кронштейном, ИК-подсветки. Данный тип камер, как правило, устанавливают на улице, на стенах периметра зданий или конструкциях (столбы, углы зданий). При выборе места установки предпочтительнее места, не доступные для посторонних лиц, т.к. почти у всех видеокамер этого типа не предусматривается вандалозащита.



Общие параметры:



Индивидуальные параметры:

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| VCI-113 | 720P 1 Mp | DWDR | | | | | | | H.264 |
| VCI-122 | 1080P Full HD | DWDR | | | | | | | H.264 |
| VCI-123 | 1080P Full HD | DWDR | | | | | | | H.264 |
| VCI-143 | 4 Megapixel | WDR 120dB | | | | | | | H.265 |
| VCI-184 | 4K 8 Mp | DWDR | | | | | | | H.265 |
| VCI-130 | 3 Megapixel | Vari-focal | DWDR | | DI/DO | microSDXC | | | H.264 |
| VCI-121-01 | 1080P Full HD | Motorized | WDR 120dB | Audio In | Audio Out | DI/DO | microSDXC | TV-out | H.264 |
| VCI-140-01 | 4 Megapixel | Motorized | WDR 120dB | Audio In | Audio Out | DI/DO | microSDXC | TV-out | IK10 |

Общие и индивидуальные параметры цилиндрических IP- видеокамер Болид

Все цилиндрические видеокамеры Болид поддерживают технологию питания от сетевого коммутатора по технологии Power over Ethernet (PoE). Степень пыле-влаго-защиты корпуса - IP67 и способны работать в условиях освещенности менее 0,1 Люкс.

В линейке представлены видеокамеры разрешением от HD (1,3 Мп) до 4k (8 Мп), с фиксированным и вариофокальным фокусным расстоянием объектива. Некоторые модели оборудованы моторизированным объективом с функцией автофокусировки, позволяющим изменять фокусное расстояние удаленно через веб-интерфейс камеры.

Для установки видеокамер на столбы и углы зданий предусмотрены совместимые кронштейны и адаптеры, подробная информация содержится в параграфе «Аксессуары для видеокамер».

Сетевые купольные видеокамеры

Как правило, данный тип камер устанавливается внутри помещений зданий, но по климатическому исполнению также может применяться вне зданий. Внутренний механизм регулировки позволяет повернуть объектив видеокамеры в любой из осей, а значит устанавливать камеру на любой плоскости. Закрытая непрозрачным куполом, видеокамера менее заметна, чем цилиндрическая, имеет более эстетичный вид. Кроме того, данный тип камер не позволяет злоумышленникам узнать, куда направлен объектив и какие могут быть "мертвые зоны" (не просматриваемые участки), что увеличивает защищенность объекта.

Отличительной особенностью всех купольных видеокамер Болид является степень защиты от внешних воздействий (вандалоустойчивость) IK10A, значит ее вполне можно устанавливать в любом общественном месте, где возможны попытки вандализма..видеокамеры также поддерживают технологию PoE, имеют встроенную ИК-подсветку.



Общие параметры:



Индивидуальные параметры:

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| VCI-212 | 720P 1 Mp | DWDR | | | | | | H.264 | |
| VCI-222 | 1080P Full HD | DWDR | | | | | | H.264 | |
| VCI-242 | 4 Megapixel | WDR 120dB | | | | | | H.265 | |
| VCI-220 | 1080P Full HD | Vari-focal | WDR 120dB | | | microSDXC | | H.265 | |
| VCI-230 | 3 Megapixel | Vari-focal | DWDR | | DI/DO | microSDXC | | H.265 | |
| VCI-220-01 | 1080P Full HD | Motorized | WDR 120dB | Audio In | Audio Out | DI/DO | microSDXC | TV-out | H.265 |
| VCI-240-01 | 4 Megapixel | Motorized | WDR 120dB | Audio In | Audio Out | DI/DO | microSDXC | TV-out | H.265 |
| VCI-280-01 | 4K 8 Mp | Motorized | WDR 120dB | Audio In | Audio Out | DI/DO | microSDXC | TV-out | H.265 |

Общие и индивидуальные параметры купольных IP- видеокамер Болид

В линейке представлены видеокamеры разрешением от HD (1,3 Мп) до 4к (8 Мп), с фиксированным и вариофокальным фокусным расстоянием объектива. Некоторые модели оборудованы моторизированным объективом с функцией автофокусировки, позволяющим изменять фокусное расстояние удаленно через веб-интерфейс видеокamеры.

Сетевые купольные видеокamеры EyeBall

Данный тип камер является разновидностью купольных камер. Основное отличие - отсутствие самого "купола", что значительно упрощает настройки и регулировку угла обзора и фокусного расстояния. Кроме того, данный форм-фактор корпуса меньше по размеру стандартных купольных камер, и за счет отсутствия черного купола ещё меньше заметен на белом фоне потолка.




Общие параметры:



Индивидуальные параметры:

VCI-884



VCI-830-01



Общие и индивидуальные параметры купольных IP-видеокamер EyeBall

В линейке камер Болид представлены две модели в данном форм-факторе: VCI-830-01 3 Мп с моторизированным вариофокальным объективом 2,7 - 12 мм и 8 Мп с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм. При этом видеокamera VCI-884 имеет повышенную чувствительность 0,07 люкс/F1.6, что позволяет получать цветное изображение при низкой освещенности.

Сетевые миникупольные видеокамеры

Еще один тип корпуса – миникупольный. Отличается малым размером корпуса. Габаритные размеры Ø106×50,3 мм позволяют использовать данный тип камер даже в местах со стесненными условиями - подвалах, чердаках, лифтах.



Общие параметры:



Индивидуальные параметры:

| | | | | | |
|---------|------------------|--------------|----------|-----------|-------|
| VCI-722 | 1080P Full HD | DWDR | Audio In | Audio Out | DI/DO |
| VCI-742 | 3 Megapixel | WDR 120dB | | | IK10 |

Общие и индивидуальные параметры миникупольных IP-видеокамер Болид

В линейке камер Болид представлены две модели в данном форм-факторе: VCI-722 и VCI-742. Обе видеокамеры имеют объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм. Встроенный микрофон и аудиоканал позволяют произвести запись звука в зоне контроля видеокамер. Отличительная особенность VCI-742 - металлический корпус со степенью защиты от внешних воздействий IK10, что делает возможным ее установку в помещениях с низким потолком и повышенным риском вандализма (лифты, подвалы).

Сетевые купольные видеокamеры FishEye



VCI-252-05



Параметры видеокamеры VCI-252-05

В линейке Болид есть одна камера с объективом “рыбий глаз” (FishEye) - VCI-252-05. Данный тип камер отличает сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 1,42 мм. Это позволяет получить горизонтальный угол обзора $H:185^\circ$. Могут быть версии видеокamеры VCI-252-05 со встроенным микрофоном.

Основные варианты монтажа:


- на потолок (будет доступен круговой обзор на 360° с эффектом «рыбий глаз»);
- на стену (угол обзора 185° , при этом рассмотреть лица становится немного проще).

Особенностью столь малого фокусного расстояния объектива является ярко выраженная дисторсия (от лат. *distorsio, distortio* — искривление) — абберация оптических систем, при которой коэффициент линейного увеличения изменяется по полю зрения объектива. При этом нарушается геометрическое подобие между объектом и его изображением.

Для устранения эффекта “рыбьего глаза” используется цифровая обработка изображения процессором камеры. Он выполняет ряд задач:

- получить прямоугольный кадр изображения крупным планом или режим квадратора (имитирующий изображение с четырех и более разных камер);
- цифровая функция PTZ, позволяющая имитировать наличие поворотной камеры, что особенно интересно при работе с архивом.

Данные алгоритмы процессора носят название Hardware Dewarping и выполняются прошивкой VCI-252-05.



Пояснение понятия деварпинга (Dewarping) для FishEye камер

Наиболее вероятное применение данной камеры:


- склады (на пересечении стеллажей);
- небольшие магазины (в центре магазина на потолке);
- пересечение коридоров (на стене).

Достоинство данного типа камер:

- широкий обзор (180–360°);
- малозаметная установка (отсутствует видимый угол обзора);
- экономия на сетевой инфраструктуре и жестких дисках за счет уменьшения числа камер на объекте.

Недостатки:

- не подходит для решения задач идентификации из-за геометрических искажений и неравномерности распределения пространственного разрешения (плотности пикселей) на экране.



Типичное применение FishEye камер - пересечение стеллажей склада высотного хранения

Сетевые поворотные видеокамеры


Основная особенность любой поворотной видеокамеры - наличие функций поворота, наклона и оптического увеличения (зума), т.е. PTZ управления. Данные функции позволяют находить в кадре наиболее интересную информацию (предметы, транспорт, людей) и отображать её крупным планом на экране монитора службы безопасности.

Для детального контроля больших внутренних пространств и помещений в случае, если требуются детализация изображения, - необходимо использовать поворотные внутренние камеры. Они имеют форм-фактор, близкий к купольным видеокамерам, что предполагает их преимущественную установку на несущие плоские поверхности. За счет ограничения контролируемых пространств, данный тип имеет не такое большое оптическое увеличение по сравнению с уличными высокоскоростными видеокамерами. В целом, данный тип видеокамер более простой и недорогой.

Видеокамера VCI-627 имеет встроенную ИК-подсветку, но должна использоваться в помещениях с пониженной влажностью и запыленностью. Видеокамеры VCI-627-00 и VCI-628-00 требуют обеспечить освещенность на уровне хотя бы 0,05 Лк, и могут использоваться в неотапливаемых помещениях с повышенной запыленностью и влажностью.



Общие параметры:



Индивидуальные параметры:

| Модель | 4X | IR | DWDR | Built-in Mic | H.264 | | | | |
|------------|-----|----|-----------|--------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|
| VCI-627 | 4X | IR | DWDR | Built-in Mic | H.264 | | | | |
| VCI-627-00 | 4X | | WDR 120dB | | DI/DO | H.264 | | | |
| VCI-628-00 | 12X | | WDR 120dB | IP66 | Audio In | Audio Out | DI/DO | microSDXC | H.265 |

Общие и индивидуальные параметры поворотных IP-видеокамер Болид внутреннего исполнения

Сетевые высокоскоростные поворотные видеокамеры

Высокоскоростные уличные сетевые видеокамеры имеют специфический форм-фактор, предполагающий их подвешенное состояние, зона обзора в общем случае составляет 360°. Они обладают значительно большим оптическим увеличением по сравнению с поворотными видеокамерами для помещений. Отдельно следует выделить возможности видеокамеры VCI-529-06, которая оснащена лазерной подсветкой и механическим дворником для удаления пыли и грязи стеклянного окошка перед объективом.

При применении высокоскоростных видеокамер следует учитывать, что:

- в каждый момент времени угол обзора может варьироваться в больших пределах - от нескольких десятков градусов до 1-2° в зависимости от типа используемого вариофокального объектива и команд оператора;
- поворот видеокамеры и настройка фокусного расстояния носят случайный характер, поэтому роль поворотных камер при защите периметра протяженных объектов - вспомогательная, хотя и крайне важная.

Разберем наиболее распространенную тактику применения поворотных камер на периметре протяженного объекта (производственных предприятий, логистических комплексов, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, участков государственной границы) в составе технических средств защиты периметра на примере видеокамеры BOLID VCI-529.

Виды управления PTZ-камерой

Существует целый ряд возможностей по управлению поворотной камерой видеонаблюдения. Условно их можно разделить на несколько видов:

- Ручное;
- Автоматическое, используя пресеты (Presets), патрулирование (Tour) и шаблоны (Pattern), с возможностью ручного оперативного управления;
- По событиям:
 - используя “сухие контакты” Alarm I/O видеокамеры и реле внешних охранных ППКП, контроллеров СКУД либо датчиков и заранее настроенные пресеты (Presets);
 - используя интеграцию ОПС, СКУД и видеонаблюдения в программном обеспечении класса VMS (Video Management System);
 - автоматически анализируя поток видео по заранее настроенным триггерам IVS (Intelligent Video System).

Разберем особенности применения разных видов PTZ управления в зависимости от выбранной тактики применения поворотной видеокамеры на примере BOLID VCI-529.

Ручное управление PTZ-камерой

Ручное управление предполагает использование клавиатуры или пульта управления дежурным оператором системы охранного видеонаблюдения периметра. Для поворотных камер BOLID необходимо использовать пульт управления BOLID RC-01. Он совместим с аналоговыми, так и сетевыми видеокамерами VCI-528, VCI-528-00, VCI-529, VCI-627, VCG-528, VCG-528-00; поддерживает PTZ-Протоколы: DH-SD/ PELCO-D/ PELCO-P/ PELCO-D1/ PELCO-P1 (интерфейсы RS-232, RS-485, RS-422).

Ограничения ручного управления понятны - нужен оператор. Один оператор вряд ли может управлять более чем 1-2 поворотными камерами. Этот факт определяет тактику применения ручного управления PTZ-камерой: на тех участках, где поворотные видеокамеры используются для оперативного получения информации и для координирования работы службы охраны. Это, как правило, КПП, проходные, инспекционно-досмотровые комплексы и т.д. - участки, где постоянно работают сотрудники охраны. Поворотная камера в этом случае - инструмент контроля и координации периферийных постов охраны из центрального поста охраны.

Автоматическое управление PTZ-камерой

Возможности современной поворотной видеокамеры позволяет автоматизировать ряд функций. К примеру камера BOLID VCI-529 обладает целым рядом интересных возможностей, таких как:

- возможность настроить до 300 точек предустановки (Presets - значение угла поворота, наклона и зума) со скоростью поворота 240° /с и наклона 200° /с;
- до 5 шаблонов (Pattern - запись действий оператора);
- до 8 туров (Tour - последовательное прохождение заранее заданных точек предустановок Presets);
- функция автовращения (Auto Pan – вращение видеокамеры с одинаковой скоростью вокруг вертикальной оси);
- функция автоматического сканирования (Auto Scan – вращение видеокамеры по дуге слева-направо и обратно);
- автосопровождение движущегося объекта (Auto Tracking - сопровождение движущегося в поле зрения видеокамеры объекта с автоматическим изменением угла поворота, наклона и зума).

Главным достоинством данного типа управления является автоматизация рутинных функций оператора. В камере BOLID VCI-529 любую из перечисленных функций автоматического управления поворотной камерой можно вызвать, настроив соответствующие события - действие после включения питания; отсутствие команд управления от оператора за настроенный заранее период времени.

Тактика автоматического управления поворотной камерой: осуществлять полезные, заранее продуманные действия с использованием поворотной видеокамеры в периоды времени, когда отсутствуют команды оператора и события от сторонних систем / датчиков. Это существенно повышает эффективность применения поворотной видеокамеры на протяженном периметре (исключая КПП и др. участки, где постоянно работают сотрудники охраны) - ведь большую часть времени там ничего не происходит и поворотная камера никак не используется.

Управление PTZ-камерой по событиям

Речь идет о выполнении функций автоматического управления поворотной камерой, описанных выше, по событиям (командам) от сторонних систем либо датчиков, а также по событиям от видео аналитических модулей, выполняемых микропроцессором самой камеры.

Рассмотрим основные варианты реализации управления поворотной камерой по событиям.

Используя “сухие контакты”

Во многих поворотных камерах существует поддержка тревожных входов / выходов (Alarm I/O), что позволяет управлять поворотной камерой по событиям сторонних систем или датчиков, интегрированных с камерой на уровне “сухих контактов”.

В камере BOLID VCI-529 поддерживается 7 тревожных входов и 2 тревожных выхода. Для периметрального видеонаблюдения можно использовать тревожные входы для подключения “сухих контактов” от системы периметральной охранной сигнализации, контроллера / датчика СКУД (на калитку, ворота, шлагбаум на КПП). К тревожным выходам через реле можно подключить управление охранным освещением, сирену и т.п. Логика управления поворотной камерой и связь тревожных входов и выходов задается через веб-интерфейс камеры. Тактика использования поворотной видеокамеры-водится к заранее заданной реакции на событие - как правило используются точки предустановки (Presets).

Через VMS (Video Management System)

Для объектов с протяженным периметром распространена практика интеграции периметральных систем охранной сигнализации, систем охранного видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом. В этом случае обмен событиями и командами идет на программном уровне.

В составе интегрированной системы охраны «Орион» с программным модулем "Видеосистема Орион Про" камера видеонаблюдения BOLID VCI-529 в сочетании с контроллером периметровых извещателей С2000-ПЕРИМЕТР успешно решает проблему совместимости систем периметрального охранного видеонаблюдения и периметральных извещателей компаний «Юмирс», «СТ-периметр», «Фортеза», а также любых других видов технических средств охраны используя интеграцию на уровне “сухих контактов”.

Кроме этого, программным модуль «Видеосистема Орион Про», установленный на рабочее место (ПК) дежурного оператора ИСО «Орион» с программным обеспечением АРМ «Орион Про» обеспечивает выполнение ряда функций, таких как:

- привязка любых объектов системы к камерам;
- привязка событий системы ОПС и СКУД к видеозаписям;
- управление видеоподсистемой по событиям в системах ОПС и СКУД через механизм сценариев управления;
- выдача управляющих команд на устройства ОПС и СКУД через механизм сценариев управления;
- отображение камер и их состояний на планах объекта;
- возможность управления камерами непосредственно с планов или через список «Камеры».

Эффективность интегрированных решений

При использовании программного модуля «Видеосистема Орион Про» появляется еще больше возможностей по автоматизации функций управления поворотными камерами за счет совместного использования событий от видеоаналитических модулей разными камерами. Например, можно настроить пресеты BOLID VCI-529, установленной на мачте в центре охраняемого объекта, по событию пересечение линии (Tripwire) от камер BOLID VCI-121-01, установленных на участках периметра. Это позволяет эффективно решать задачи видеонаблюдения даже при нестандартных требованиях заказчика, комбинируя различные тактики применения поворотной видеокамеры для использования на протяженном периметре.

Важный нюанс, о котором не следует забывать - высокоскоростная поворотная камера в каждый момент времени видеокамера захватывает лишь узкий сектор общей зоны обзора.



Вариант применения высокоскоростных поворотных камер - установка на угол здания

При планировании применения поворотных камер необходимо учитывать что в каждый момент времени оператор видит лишь часть всей возможной зоны обзора.

Сетевые видеорегистраторы

Принята следующая система обозначений сетевых видеорегистраторов Болид.

RG I - 1622P16

1 2 3 4 5 6























































Позиция обозначения

Условные обозначение сетевых видеорегистраторов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------------|--|
| Тип оборудования | Тип сигнала | Число каналов | Число HDD | Разрешение при записи | Поддержка PoE |
| RG – видеорегистратор | I – сетевой | 4 | 1 | 1 – до 1,3 Мп | P + количество каналов (например, P04 – поддержка 4 каналов PoE) |
| | G – аналоговый | 8 | 2 | 2 – до 6 Мп | |
| | | 8 | 4 | 8 – до 12 Мп | |
| | | 16 | 8 | | |
| | | 32 | | | |
| | 64 | | | | |

В линейке Болид есть сетевые видеорегистраторы с числом каналов от 4 до 64. Максимальное число подключаемых жестких дисков - 8.







Индивидуальные параметры IP-видеорегистраторов Болид

| | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|
|  | RGI-0412 |  |  |  |
| | RGI-0812 |  |  |  |
| | RGI-0412P04 |  |  |   |
| | RGI-0812P08 |  |  |   |
|  | RGI-1612 |  |  |  |
| | RGI-1622 |  |  |   |
| | RGI-3228 |  |  |  |
| | RGI-0822P08 |  |  |  |
|  | RGI-1622P16 |  |  |    |
| | RGI-0848 |  |  | |
| | RGI-1648 |  |  | |
| | RGI-3248 |  |  | |
| | RGI-6448 |  |   | |
| | RGI-1648P16 |  |   | |
|  | RGI-1688 |  |  | |
| | RGI-3288 |  |  | |
| | RGI-6488 |  |  | |

Восьмидисковые видеорегистраторы имеют встроенные RAID-контроллеры, поддерживающие наиболее популярные типы дисковых массивов: RAID5, RAID6, RAID10. Это позволяет увеличить отказоустойчивость системы хранения данных архива видеонаблюдения - в зависимости от выбранного типа RAID выход из строя 1-2 дисков не ведет к потере данных. Естественно, что общий объем архива при этом уменьшается - необходимо место для хранения служебных данных RAID. Сетевые регистраторы, имеющие в обозначении 6 позицию в обозначении (см. таблицу обозначений выше), поддерживают технологию питания по витой паре PoE. Это достигается путем конструктивного объединения в едином корпусе платы сетевого видеорегистратора и PoE коммутатора.

Мультиформатные аналоговые видеокамеры

Линейка аналоговых камер видеонаблюдения высокой четкости компании Болид

| Форм-фактор | Корпусные | Цилиндрические | | | Купольные, EyeBall | | | Миникупольные | Высокоскоростные поворотные | |
|----------------|---|---|---------------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|-------------------------|
| |  |  | | |  |  | |  |  | |
| Объектив | | Фиксированный | Вариофокальный | Вариофокальный моторизированный | Фиксированный | Вариофокальный | Вариофокальный моторизированный | Фиксированный | Вариофокальный | Вариофокальный |
| Разрешение, Мп | | | | | | | | | | |
| до 1,3 | VCG-310 | VCG-113 f=3,6 | | | VCG-812 f=2,8 | | | | | |
| 2 | VCG-320 | VCG-122 f=2,8 VCG-123 f=3,6 | VCG-120 f=2,8-12 | VCG-120-01 f=2,8-12 | VCG-222, VCG-822 f=2,8 | VCG-220, VCG-820 f=2,7-13,5 | VCG-220-01, VCG-820-01 f=2,7-13,5 | VCG-722 f=2,8 VCG-726 f=6 | VCG-528 f=4,8-120 | VCG-528-00 f=4,8-120 |

Как было сказано выше - в отрасли нет единого стандарта для аналогового видеонаблюдения высокой четкости. Каждый из стандартов имеет свои особенности. Для того, чтобы у потребителя был выбор, а также для обеспечения совместимости с уже установленным оборудованием компанией Болид было принято решение делать все аналоговые видеокамеры мультиформатными - с поддержкой всех существующих форматов - HD-CVI, AHD, HD-TVI, а также CVBS (Color, Video, Blanking and Sync) - старые аналоговые PAL и NTSC. Исключение - видеокамеры VCG-528, VCG-528-00 и VCG-310. В них реализована поддержка стандартов HD-CVI и CVBS - для удешевления и так достаточно дорогих проектных моделей.

Общие и индивидуальные параметры аналоговых видеокамер Болид

Общие параметры:



Индивидуальные параметры:

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------------|------------|--------------|------|----------|---------------|
| Корпусные | VCG-320 | 1080P Full HD | | WDR 120dB | | Audio In | DI/DO |
| | VCG-113 | 720P 1 Mp | | DWDR | IP67 | | |
| | VCG-122 | 1080P Full HD | | DWDR | IP67 | | |
| Цилиндрические | VCG-123 | 1080P Full HD | | DWDR | IP67 | | |
| | VCG-120 | 1080P Full HD | Vari-focal | DWDR | IP67 | | |
| | VCG-120-01 | 1080P Full HD | Motorized | WDR 120dB | IP67 | | |
| | VCG-220 | 1080P Full HD | Vari-focal | DWDR | IP67 | | IK10 |
| Купольные | VCG-220-01 | 1080P Full HD | Motorized | WDR 120dB | IP67 | | IK10 |
| | VCG-222 | 1080P Full HD | | DWDR | IP67 | | IK10 |
| | VCG-812 | 720P 1 Mp | | DWDR | IP67 | | |
| Купольные EyeBall | VCG-822 | 1080P Full HD | | DWDR | IP67 | | |
| | VCG-820 | 1080P Full HD | Vari-focal | DWDR | IP67 | | |
| | VCG-820-01 | 1080P Full HD | Motorized | WDR 120dB | IP67 | | |
| Минику- польные | VCG-722 | 1080P Full HD | | WDR 120dB | IP67 | | IK10 |
| Высокоско- ростные по- воротные | VCG-528 | 1080P Full HD | Vari-focal | 25X | DWDR | IP66 | DI/DO IK10 |
| | VCG-528-00 | 1080P Full HD | Vari-focal | 20X | DWDR | IP67 | DI/DO IK10 |

Аналоговые (гибридные) видеорегистраторы

Гибридные видеорегистраторы Болид - наиболее современное и функциональное оборудование для систем аналогового видеонаблюдения. Данное оборудование позволяет решить ряд важных проблем существующих аналоговых систем видеонаблюдения, нуждающихся в модернизации:

- снижение стоимости оборудования для малых и средних систем;
- совместимость оборудования аналоговых стандартов высокой четкости HD-CVI, AHD, HD-TVI
- совместимость с камерами вещательных стандартов PAL, NTSC (CVBS);
- совместимость с IP камерами (добавление нескольких дополнительных каналов IP по SDK для камер Болид; для сторонних камер - по Onvif либо RTSP);
- использование гибридного видеорегистратора в качестве сетевого (NVR) для постепенного перевода аналоговой системы видеонаблюдения на IP;
- управление поворотными камерами через видеорегистратор напрямую по коаксиальному кабелю (технология Control over Coax) без необходимости прокладки дополнительных кабелей для RS485 интерфейса;
- решение задач, требующих минимизации времени задержки при локальном просмотре;
- наличие встроенной защиты от импульсных перенапряжений по “коаксиальным” сигнальным входам;
- наличие базовых видеоаналитических модулей, реализованных в прошивке видеорегистратора;
- совместимость с Программным модулем «Видеосистема Орион Про».

Использование гибридных аналоговых видеорегистраторов - наиболее экономически оправданный способ модернизации аналоговых систем видеонаблюдения устаревших вещательных стандартов PAL и NTSC, объектов с существующей коаксиальной кабельной инфраструктурой. Но кроме этого, существуют объекты со стандартными требованиями к функциональности и относительно небольшим размером системы, где гибридные аналоговые видеорегистраторы - также более выгодное решение.

Для гибридных видеорегистраторов Болид принята следующая система наименований.

RGG - 1622























1 2 3 4 5

Позиция обозначения

Индивидуальные параметры гибридных видеорегистраторов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| Тип оборудования | Тип сигнала | Число каналов | Число HDD | Разрешение при записи |
| RG - видеореги- стратор | G - гибри- дный | 4 | 1 | 1 - до 1,3 Мп |
| | | 8 | 2 | 2 - до 2 Мп |
| | | 16 | | |

Линейка аналоговых мультиформатных гибридных регистраторов
видеонаблюдения высокой четкости

| | | | | | |
|--|-----------------|---|---|---|---|
|  | RGG-0411 |  |  |  | |
| | RGG-0811 |  |  |  | |
|  | RGG-1611 |  |  |  | |
| | RGG-0412 |  |  |  | |
| | RGG-0812 |  |  |  | |
|  | RGG-1622 |  |  |  |  |

Число доступных каналов гибридных видеорегистраторов в разных сочетаниях представлены в таблице.

Число доступных каналов гибридных видеорегистраторов Болид

| Модель | Число каналов видеорегистратора | | |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|
| | Только аналоговые | гибридный режим ("аналог"+"IP") | только IP |
| RGG-0411 | 4 | 4+1 | 5 |
| RGG-0412 | 4 | 4+2 | 6 |
| RGG-0422 | 4 | 4+2 | 6 |
| RGG-0811 | 8 | 8+2 | 10 |
| RGG-0812 | 8 | 8+4 | 12 |
| RGG-0822 | 8 | 8+4 | 12 |
| RGG-1611 | 16 | 16+2 | 18 |
| RGG-1622 | 16 | 16+4 | 20 |

Разрешение записи

Аналоговые видеокамеры высокой четкости Болид выполнены с двумя вариантами максимального разрешения - до 720P (1280×720), и до 1080P (1920×1080). В связи с этим при разработки линейки аналоговых видеорегистраторов было принято решение выпускать 2 варианта: с разрешением записи до 720P (RGG-0411, RGG-0811, RGG-1611) и до 1080P (RGG-0412, RG-0812, RGG-1622). Это позволяет оптимизировать затраты на создание системы видеонаблюдения, не переплачивая за неиспользуемый функционал.

Автоопределение формата аналоговой камеры

В отрасли нет единого стандарта для аналогового видеонаблюдения высокой четкости. Каждый из стандартов имеет свои особенности. Для того, чтобы у потребителя был выбор, а также для обеспечения совместимости с уже установленным оборудованием компанией Болид было принято решение делать все аналоговые видеокамеры мультиформатными - с поддержкой всех существующих форматов - HD-CVI, AHD, HD-TVI, а также CVBS (Color, Video, Blanking and Sync) - старые аналоговые PAL и NTSC. Исключение - видеокамеры VCG-528, VCG-528-00 и VCG-310. В них реализована поддержка стандартов HD-CVI и CVBS - для удешевления и так достаточно дорогих проектных моделей.

При этом все гибридные регистраторы Болид поддерживают две важные функции:

- автоопределение стандарта подключаемой камеры;

Не нужно думать о совместимости оборудования - один регистратор может работать с камерами разных форматов одновременно. При подключении видеокамеры гибридный регистратор сам определяет формат подключенной к нему видеокамеры без дополнительных настроек.

- переключение стандарта в мультиформатной камере.

Гибридные видеорегистраторы Болид при необходимости могут быть использованы для переключения мультиформатных камер Болид в нужный для совместимости со сторонним оборудованием формат сигнала. Например, из HD-CVI в CVBS - если на начальном этапе модернизации системы аналогового видеонаблюдения меняется лишь часть неисправных камер без замены видеорегистратора.

Подключение дополнительных IP камер

При модернизации существующих объектов кроме постепенной замены старых аналоговых камер вещательных стандартов на видеокамеры высокой четкости, можно дополнительно подключить несколько IP-камер через локальную вычислительную сеть предприятия, вообще исключив прокладку новых кабелей. Для этого используется ключевое свойство данного оборудования - гибридность. Это позволяет еще более безболезненно, постепенно переводить старые системы видеонаблюдения на новые современные стандарты IP. При этом IP видеокамеры не занимают заявленные в характеристиках каналы гибридного видеорегистратора. Фактическое число каналов в гибридном режиме использования либо при подключении только IP камер больше номинального числа каналов гибридных видеорегистраторов.

Управление поворотными камерами по коаксиальному кабелю

Передача сигналов управления поворотными камерами по тому же коаксиальному кабелю, что и сигнал видео - технология Control over Coax (CoC). Все регистраторы Болид поддерживают технологию CoC. Это позволяет экономить на прокладке дополнительных кабелей управления. Для объектов, требующих модернизации системы видеонаблюдения - технология CoC - отличная возможность установить высокоскоростную поворотную Full-HD камеру даже в те зоны объекта, где ранее была установлена старая аналоговая фиксированная камера без прокладки дополнительных кабелей.

Видеоаналитика

Несмотря на то, что видеоаналитика - в значительной степени прерогатива IP-видеонаблюдения, в ряде аналоговых регистраторов Болид (например в RGG-0412, RGG-1622) реализован базовый функционал видеоналитических модулей:

- пересечение линии;
- вторжение в область (в обоих направлениях, только вход или только выход из области);
- оставленные / пропавшие предметы;
- обнаружение лиц в кадре (только на 1-ом канале).

Это позволяет увеличить эффективность использования аналогового видеонаблюдения, что особенно актуально для объектов без постоянного присутствия охраны / оператора видеонаблюдения.

Интеграция в Видеосистему Орион Про

Гибридные видеорегистраторы Болид полностью поддерживаются программным модулем "Видеосистема Орион Про", позволяя строить даже крупные интегрированные системы безопасности.

Программный модуль «Видеосистема Орион Про», установленный на рабочее место (ПК) дежурного оператора ИСО «Орион» с программным обеспечением АРМ «Орион Про», обеспечивает выполнение следующих функций:

- привязка любых объектов системы к камерам;
- привязка событий системы ОПС и СКУД к видеозаписям;
- управление видеоподсистемой по событиям в системах ОПС и СКУД через механизм сценариев управления;
- выдача управляющих команд на устройства ОПС и СКУД через механизм сценариев управления;
- управление видеоподсистемой по расписанию АРМ «Орион ПРО»;
- отображение и переключение камер непосредственно в окне мониторинга оперативной задачи АРМ «Орион ПРО»;
- отображение камер и их состояний на планах помещений;
- возможность управления камерами непосредственно с планов помещений или через список «Камеры»;
- разграничение полномочий оператора с помощью системы паролей АРМ «Орион Про», с возможностью ограничения доступа оператора к функциям операционной системы;

- возможность организации взаимодействия между несколькими рабочими местами видеомониторинга АРМ «Орион ПРО» с помощью механизма удаленного вызова сценариев управления.

Встроенные элементы защиты от импульсного перенапряжения

Перенапряжение проявляется как импульсные помехи со временем нарастания фронта несколько микросекунд. Основными причинами их возникновения являются:

- молнии, возникающие при грозе;
- электростатический разряд;
- переходные процессы при переключении;
- неисправное оборудование.

Гибридные видеорегистраторы содержат элементы защиты сигнальных цепей от воздействий импульсных перенапряжений. В частности, все аналоговые входы защищены супрессорами (Transient Voltage Suppressor или TVS-диод). Для защиты цепи питания регистраторов рекомендуем применять блок BOLID БЗС.

Данная защита направлена на предотвращение выхода из строя оборудования либо (при превышении предельного уровня входного воздействия) минимизацию урона. Как показала практика, даже если воздействие импульсной помехи было больше предельного, то из строя выходят только сами элементы защиты - супрессоры, но не внутренняя начинка регистратора. Это позволяет минимизировать затраты на ремонт (после грозы, скачков напряжения в электрической сети, “заноса потенциала” по линиям связи и питания). Уровень защищенности видеорегистраторов представлен в таблице.

Защищенность от импульсных перенапряжений регистраторов Болид

| Тип оборудования | Наименование | Граничные параметры входного воздействия (8/20 мкс) | |
|-------------------|--|---|---|
| | | Синфазной помехи по схеме “провод-провод” | Дифференциальной помехи по схеме “провод-земля” |
| Видеорегистраторы | RGG-0411, RGG-0422, RGG-0811, RGG-1611, RGG-0412, RGG-0812, RGG-0822, RGG-1622 | 2 кВ | 1 кВ |

Тепловизоры

В обновленном модельном ряду системы видеонаблюдения марки Болид появилась новинка: тепловизор BOLID TCI-111.

Основные технические характеристики

Уличная цилиндрическая (bullet) тепловизионная видеокамера с неохлаждаемым микроболометром (аналог матрицы для тепловизионной камеры) с тепловой чувствительностью (NETD) менее 40 мК, диапазоном рабочих температур -40 °С до +60 °С, степенью пыле-влагозащиты IP67, металлическим корпусом, объективом с фиксированным фокусным расстоянием (9 мм, 13 мм, 19 мм, 25 мм, 35 мм), количеством эффективных пикселей 640 (ширина) x 512 (высота).



Параметры тепловизора TCI-111

Тепловизор, согласно ГОСТ Р 8.619-2006 Приборы тепловизионные измерительные. Методика поверки - оптико-электронный прибор, предназначенный для дистанционного наблюдения, <...> радиационной температуры объектов, находящихся в поле зрения прибора, путем <...> определения температуры поверхности объекта по известным коэффициентам излучения и параметрам съемки (температура окружающей среды, пропускание атмосферы, дистанция наблюдения и т.п.).

Отличительная особенность тепловизионного наблюдения является то, что изображение формируется по иным, нежели в видеонаблюдении, физическим принципам, в виде термограммы - многоэлементного двумерного изображения, каждому элементу которого приписывается цвет, или градация одного цвета, или градация яркости экрана, определяемые в соответствии с условной температурной шкалой (тот же ГОСТ Р 8.619-2006).

Разберем основные сферы применения тепловизоров, а также особенности тепловизора BOLID TCI-111.

Два типа сигнала: IP и аналог

Уникальность BOLID TCI-111 заключается в универсальных интерфейсах подключения к существующей на объекте кабельной инфраструктуре: наличию как стандартного сетевого интерфейса 10/100Base-T, так и поддержка аналогового стандарта высокого разрешения – HD-TVI. Универсальным является и возможности электропитания устройства - AC 24V/DC 12V/PoE – что позволяет использовать BOLID TCI-111 на действующих системах видеонаблюдения – как сетевых, так и аналоговых.

Встроенные видеоаналитические модули

Встроенные в прошивку видеоаналитические модули:

- пересечения линии;
- вторжение в зону;
- выявление пропавших / оставленных предметов;
- обнаружение возгораний.

Данные видеоаналитические модули позволяют эффективно решать основные задачи контроля протяженных периметров – обнаружение человека (до 1,3 км при фокусном расстоянии 35 мм и габаритах человека 1,8 x 0,5 метра) и обнаружения транспортных средств (до 4 км при фокусном расстоянии 35 мм и габаритах авто 2,3 x 2,3 метра).

Физические принципы работы тепловизора

Согласно ГОСТ Р 8.619-2006 ИК излучение можно разделить на несколько диапазонов:

| Длина волн (мкм) | Название |
|------------------|--|
| 0,76-1,5 | Ближнее инфракрасное излучение |
| 1,5-2,2 | Коротковолновое инфракрасное излучение (SWIR) |
| 2,2-5,6 | Средневолновое инфракрасное излучение (MWIR) |
| 5,6-30 | Длинноволновое инфракрасное излучение (LWIR) |
| 30-300 | Дальнее инфракрасное излучение (ТГц излучение) |

Тепловизоры, как правило, работают среднем и длинноволновом поддиапазоне. Известный факт - тело человека сильнее всего “излучает” на длине волны 10 мкм - а это наиболее интересная для охраны цель наблюдения. Основным элементом тепловизора является детектор теплового излучения – болометр (аналог матрицы в камере видеонаблюдения) - именно он регистрирует излучаемое объектами и фоном тепло.

Для тепловизора BOLID TCI-111 спектральный диапазон составляет 7-14 мкм, что соответствует окну прозрачности атмосферы - т.е. участку спектра, на длинах волн которого тепловое излучение по-


глощается умеренно. Тепловая чувствительность (NETD) - т.е. способность различать разницу температуры объекта и фона - у тепловизора BOLID TCI-111 составляет <40 мК. Если перевести данную величину из Кельвинов в более привычные градусы Цельсия - получим впечатляющие 0,04°C. Такая чувствительность более чем достаточно как для задач выявления движения нарушителей в охранном наблюдении, так и для задач раннего обнаружения возгораний в задачах обеспечения пожарной безопасности.

Когда применение эффективно?

Тепловизор в системах охраны практически не применяется внутри зданий - это неэффективно и слишком дорого. Основное назначение тепловизора без температурной индикации - охрана периметра протяженных объектов, территорий прилегающих к охраняемому объекту, контроль нахождения посторонних на линейных объектах транспортной инфраструктуры.



Слева – камера с ИК-подсветкой, справа – тепловизор



Сравнение изображения видеокамеры с ИК-подсветкой (слева) и тепловизора (справа)

Линейные объекты - трубопроводы, мосты, тоннели, железнодорожное полотно

Одним из серьезных преимуществ, делающих тепловизионное наблюдение незаменимым - является более эффективное обнаружение проникновения в запретную зону или прилегающую территорию на расстояниях в несколько сотен метров. Для линейных объектов - длина которых измеряется десятками километров - с тепловизорами являются экономически более эффективными, нежели классические системы видеонаблюдения. Стоимость тепловизора компенсируется увеличением шага установки тепловизоров за счет большей эффективности обнаружения целей на дальних расстояниях. При этом помимо уменьшения количества самих используемых приборов - существенно снижаются затраты на систему передачи данных. Требуется меньше термошкафов, блоков питания, устройств защиты от перенапряжения, промышленных коммутаторов, оптических кроссов и муфт и т.п.

Для таких объектов, как трубопроводы, железные дороги, мосты, тоннели - тепловизионное наблюдение зачастую является единственно возможным эффективным средством детектировать появление объектов в запрещенной зоне.

Акватории и береговая линия

Данный тип объектов также достаточно часто охраняется с использованием тепловизионного оборудования для обнаружения плавсредств на дальних подступах от береговой линии. Тепловизоры могут применяться в сочетании с радиолокационными станциями и высокоскоростными поворотными камерами видеонаблюдения.

Периметральные системы охраны промышленных и инфраструктурных объектов, охрана государственных границ

Наиболее эффективный алгоритм охраны протяженных периметров промышленных предприятий, объектов энергетики и транспорта, государственной границы - сочетание периметральных охранных систем, тепловизионного наблюдения, охранного видеонаблюдения с высокоскоростными поворотными камерами (например BOLID VCI-529).

В отличие от камер видеонаблюдения, работающих с отраженным от объектов светом в видимом и (в некоторых моделях) ближнем ИК диапазонах, тепловизор фиксирует излучаемое предметами тепло и не нуждается в источниках света. С другой стороны, эффективность обнаружения целей тепловизором (как при “ручной” работе оператора так и автоматически с помощью программного обеспечения) полностью зависит от разницы температур объекта и фона.

Из этого можно сделать ряд практических выводов:

1. Тепловизор эффективней для задач обнаружения движения на дальних расстояниях при отсутствии достаточного освещения охраняемой территории в ночное время.
2. Эффективность тепловизора в существенно меньшей степени, чем для стандартной видеокамеры видеонаблюдения, зависит от плохих погодных условиях: дождя, тумана, снега, града и т.п.
3. Тепловизор, в отличие от стандартной видеокамеры видеонаблюдения, не боится “засветки” объектива контрольным светом, что позволяет использовать его даже при сложных сценах съемки с широким динамическим диапазоном яркостей. Его нельзя ослепить подручными средствами (например фонариком) потенциальному злоумышленнику.

Ограничения тепловизора: какие задачи не решить?

Но нужно помнить и об ограничениях. Тепловизионное наблюдение - вовсе не “волшебная таблетка”, его применение ограничено определенными рамками. Далеко не во всех случаях тепловизор эффективен для решения охранных задач:

1. Из-за особенностей тепловизионного наблюдения тепловизор не решит задачу идентификации и лишь отчасти может решить задачу различения (в терминах 78.36.008 - 99 Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов: Рекомендации).
2. Эффективность тепловизора снижается при температурах фона, близких к температуре целей наблюдения. Цель как бы “растворяется” в фоне, поэтому тепловизионное наблюдение не очень эффективно в летний солнечный день.
3. Тепловизор менее эффективен для обнаружения подготовленного нарушителя, пытающегося использовать маскировку (движение ползком в высокой траве, движение за преградой, использование теплоизолирующих материалов). Тем не менее тепловизор позволяет обнаружить в том числе и подготовленного нарушителя, но на меньших расстояниях.

Ограничения тепловизора: какие задачи не решить?

Но нужно помнить и об ограничениях. Тепловизионное наблюдение - вовсе не “волшебная таблетка”, его применение ограничено определенными рамками. Далеко не во всех случаях тепловизор эффективен для решения охранных задач:

1. Из-за особенностей тепловизионного наблюдения тепловизор не решит задачу идентификации и лишь отчасти может решить задачу различения (в терминах 78.36.008 - 99 Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов: Рекомендации).
2. Эффективность тепловизора снижается при температурах фона, близких к температуре целей наблюдения. Цель как бы “растворяется” в фоне, поэтому тепловизионное наблюдение не очень эффективно в летний солнечный день.
3. Тепловизор менее эффективен для обнаружения подготовленного нарушителя, пытающегося использовать маскировку (движение ползком в высокой траве, движение за преградой, использование теплоизолирующих материалов). Тем не менее тепловизор позволяет обнаружить в том числе и подготовленного нарушителя, но на меньших расстояниях.

Как проектировать?

Для того, чтобы эффективно применять тепловизионное наблюдение в технических системах охраны периметра при принятии основных технических решений и проектировании необходимо учитывать те нюансы использования, которые были указаны выше.

К сожалению готовых и удобных инструментов автоматизации проектирования тепловизионного наблюдения не существует. Однако во второй версии инструментальной палитры AutoCAD для проектирования систем видеонаблюдения на базе оборудования бренда Болид в список поддерживаемого оборудования будет добавлена модель тепловизора BOLID TCI-111 с предельными расстояниями, представленными в таблице 15 и рядом поправочных коэффициентов.

Целевые задачи тепловизионного наблюдения

Задачи в тепловизионном наблюдении безусловно не идентичны задачам систем видеонаблюдения (согласно Р 78.36.008-99). Ни о какой идентификации - как о отождествлении изображения человека с конкретным лицом не может быть и речи - но такую задачу перед тепловизором и не следует ставить. Поэтому нужно уточнить под классическими типами решаемых в видеонаблюдении задач применительно к тепловизионному изображению:

1. **Обнаружение** - выделение размытого пятна на фоне помех (сам факт появления объекта в кадре).
2. **Различение** - объект выделяется с достаточной ясностью и дифференцируется по принадлежности к классу (человек, животное, автомобиль).
3. **Идентификация** (опознавание) - объект дифференцируется по принадлежности к типу внутри класса (пол человека, тип автомобиля). Основная задача - определить цель по критерию свой / чужой.

Предельные расстояния

Процесс наблюдения и принятия решения зависит от ряда случайных факторов и является вероятностным. Для определения критериев успешного выполнения задачи наблюдения для целевых задач обнаружения, различения и идентификации, как правило, используются критерии Джонсона.

Расстояние, на которых с заданной вероятностью решаются целевые задачи тепловизионного наблюдения, зависит от следующих факторов:

1. тип цели;
2. тип целевой задачи (обнаружение, различение или идентификация);
3. требуемая вероятность решения задачи;
4. погодные условия наблюдения (наличие осадков, тумана, дыма и т.п.).

Предельные расстояния для BOLID TCI-111

| Фокусное расстояние | | 9 мм | 13 мм | 19 мм | 25 мм | 35 мм |
|---|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Угол обзора | | Гор.: 69° Верт.: 56° | Гор.: 45° Верт.: 37° | Гор.: 32° Верт.: 26° | Гор.: 25° Верт.: 20° | Гор.: 18° Верт.: 14° |
| Расстояние решения целевой задачи для цели Человек (1,8м*0,5м) | Обнаружение | 290 | 450 | 640 | 1000 | 1300 |
| | Различение | 70 | 110 | 160 | 250 | 320 |
| | Идентификация | 40 | 60 | 80 | 125 | 160 |
| Расстояние решения целевой задачи для цели Автомобиль (2,3м*2,3м) | Обнаружение | 880 | 1300 | 2000 | 3000 | 4000 |
| | Различение | 220 | 350 | 500 | 720 | 1000 |
| | Идентификация | 110 | 180 | 250 | 360 | 500 |

Данные приведены для идеальных погодных условий и вероятности решения целевой задачи 50%. При проектировании можно использовать поправочные коэффициенты:

Множители для пересчета вероятности восприятия

(данные в предыдущей таблице необходимо разделить на множитель из данной таблицы)

| | | | | | | | |
|------------------------|-----|------|------|-----|------|------|------|
| Вероятность восприятия | 1,0 | 0,95 | 0,80 | 0,5 | 0,30 | 0,10 | 0,02 |
| Множитель | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,75 | 0,50 | 0,25 |

Учет погодных условий

| Тип осадков | Ливень | Дождь | Смог | Сильный туман | Туман |
|--|--------|-------|------|---------------|-------|
| Рассеивание теплового излучения, дБ/км | 11 | 4 | 0,5 | 80 | 10 |

При проектировании также необходимо учитывать “мертвую зону” под тепловизором в зависимости от выбранного фокусного расстояния.

Работа в составе ИСО "Орион"

BOLID TCI-111 может полноценно использоваться в ВIDEOSИСТЕМЕ Орион Про как напрямую при подключении к серверу по IP, так и через сетевые и гибридные видеорегистраторы Болид. При прямом подключении к серверу лицензия на канал для BOLID TCI-111 бесплатна.

В свежей версии ВIDEOSИСТЕМЫ Орион Про все видеоаналитические модули прошивки BOLID TCI-111 будут доступны для настройки, использования и регистрации событий в базе данных Орион.

Тепловидение с удешевлением элементной базы все сильнее проникает на рынок систем охранного видеонаблюдения. Не являясь панацеей и заменой традиционных систем видеонаблюдения тепловизор отлично их дополняет, повышая эффективность охраны периметров и объектов ещё на дальних подступах нарушителей. При проектировании тепловизионного наблюдения необходимо учитывать особенности тепловизоров и присущие ему ограничения, грамотно выбирая фокусное расстояние объектива и места расположения тепловизора, а также применяемую тактику охраны и взаимодействие с другими подсистемами объекта защиты (периметральной сигнализацией, системой охранного видеонаблюдения).

Тепловизор BOLID TCI-111 имеет гибридные видеовыходы (CVI и IP), встроенные видеоаналитические модули и интеграцию в ВIDEOSИСТЕМУ Орион Про, что позволяет применить его как на новых, так и на существующих объектах без необходимости существенных вложений в инфраструктуру систем видеонаблюдения.

Сетевые коммутаторы и POE инжекторы



Эволюция сетевых технологий в последние годы привела к новому устойчивому тренду в развитии систем видеонаблюдения. Из системы телевидения замкнутого контура (Closed Circuit Television, CCTV) видеонаблюдение все больше смещается в сторону одной из ИТ систем собственника. С теми же принципами передачи, обработки и хранения информации, а зачастую и с той же средой передачи данных локальной вычислительной сети (ЛВС) заказчика.

Данный тренд имеет множество положительных моментов для отрасли безопасности - унификация и, как следствие, удешевление оборудования при возрастающем функционале и технических характеристиках; высокая, ранее не достижимая степень интеграции между различными системами технической безопасности и ИТ системами заказчика; огромные возможности по резервированию центрального оборудования, систем хранения данных и систем передачи данных; автоматизация рабо-

ты оператора системы видеонаблюдения и массовое внедрение видеоаналитических модулей и машинного зрения.

Но не стоит забывать и связанные с этим проблемы - необходимость обеспечить приоритетность в передаче данных от систем безопасности при разделении среды передачи; необходимость обеспечения информационной безопасности; а также учет нагрузки при планировании локальных вычислительных сетей.

Коммутаторы - сердце IP системы видеонаблюдения

В системах IP видеонаблюдения сетевые коммутаторы можно сравнить с сердцем, где в роли крови выступают данные, генерируемые IP камерами. Для того, чтобы система “не болела” и данные системы видеонаблюдения гарантировано доставлялись потребителям - в мониторинговый центр и центр хранения данных - необходимо правильно спланировать ЛВС объекта и правильно настроить и сконфигурировать сетевые коммутаторы.

Принципы подбора оборудования

Первый, и, пожалуй, самый ответственный этап - подбор оборудования под конкретную задачу заказчика. Как правило, требуется подобрать минимально достаточное решение с учетом планов заказчика на дальнейшее расширение системы.

Попробуем разобраться с базовыми принципами выбора сетевых коммутаторов для видеонаблюдения.

Управляемые или неуправляемые?

Для грамотного ответа на данный вопрос придется немного погрузиться в то, как устроен процесс передачи данных в сетях связи. Проще всего для этого воспользоваться стандартной базовой эталонной модели взаимодействия открытых систем OSI (open systems interconnection basic reference model).

Всего в модели OSI 7 уровней. Но на практике нам интересны лишь два из них: второй канальный (layer 2 data link или L2) и третий сетевой (layer 3 network или L3).

Сетевой коммутатор работает либо на 2 уровне либо на 2 и 3 уровне по модели OSI. Разберемся что это означает. Канальный уровень предназначен для обмена данными между узлами, находящимися в том же сегменте локальной сети. Сетевой уровень предполагает взаимодействие между разными сегментами локальной сети. Однако для систем видеонаблюдения, которые как правило физически отделены от локальных вычислительных сетей предприятия, 3 уровень модели OSI используется достаточно редко. Поэтому несмотря на то, что управляемые коммутаторы могут поддерживать как 2 и 3 уровень модели OSI (L3) так и только 2 (L2), для систем видеонаблюдения используются коммутаторы второго уровня L2.

Теперь можно определить, чем отличаются управляемые коммутаторы от неуправляемых. Неуправляемый коммутатор – это устройство самостоятельно передающее пакеты данных с одного порта на остальные. Но не всем устройствам подряд, а только непосредственно получателю, так как в коммутаторе есть таблица MAC-адресов. Благодаря данной таблице коммутатор «помнит», на каком порту находится какое устройство. Неуправляемый коммутатор с оптическими портами может являться альтернативой медиа конвертера с ограниченным количеством портов, например, когда необходимо конвертировать оптику и передавать пакеты данных далее сразу на несколько портов/устройств. Стоит отметить, что в данном типе коммутаторов нет web-интерфейса, именно поэтому они и называются неуправляемыми.

Самый очевидный пример использования неуправляемых коммутаторов – объединение видеорегистраторов, серверов, видеокамер, рабочих станций оператора в одну сеть.

Управляемый коммутатор – более сложное устройство, которое может работать как неуправляемый, но при этом имеет расширенный набор функций и поддерживает протоколы сетевого управления благодаря наличию микропроцессора (по сути управляемый свитч – это узкоспециализированный

компьютер). Доступ к настройкам данного типа устройства осуществляется, как правило, через WEB-интерфейс.

Одно из основных преимуществ управляемого коммутатора – возможность разделения локальной сети с помощью виртуальной локальной сети (VLAN). Это необходимо если по каким-либо причинам невозможно выделить локальную сеть видеонаблюдения из общей локальной сети предприятия физически.

Управляемые коммутаторы позволяют задавать приоритет определенному трафику через механизм назначения уровней качества - QoS (quality of service).

Еще одно отличие управляемого коммутатора – протоколы резервирования, которые позволяют создавать сложные топологии, например физические кольца. При этом логическое подключение все равно остается шинным.

Таким образом все коммутаторы можно разделить на 3 категории.

Возможности коммутаторов

| № п/п | Возможности | Неуправляемые коммутаторы | Управляемые коммутаторы | |
|-------|--|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | Уровня 2 OSI (L2) | Уровня 3 OSI (L3) |
| 1 | Равноправная работа в рамках одной подсети | да | да | да |
| 2 | Приоритезация трафика в рамках одной подсети | нет | да | да |
| 3 | Передача данных между разными подсетями | нет | нет | да |

Форм фактор - Rack mount (стоечное исполнение) или DIN Rail mounts (промышленное исполнение)?

Выбор форм-фактора зависит от места установки коммутатора. Как правило внутри здания коммутаторы устанавливаются в серверных / кроссовых. Для этого используются специальные серверные стойки либо настенные 19" шкафы. В этом случае необходимо использовать подходящий для стоек форм фактор - Rack mount.

Если требуется установить коммутатор вне здания в термошкафу - требуется компактный размер, промышленное исполнение и крепление на Din-рейку. Поэтому единственный правильный выбор - DIN Rail mounts.

Форм-фактор коммутаторов Болид

| Стандартный коммутатор в 19" стойку | Коммутатор промышленного исполнения на Din-рейку |
|-------------------------------------|--|
| SW-216 SW-224 | SW-104 SW-108 SW-204 |

“Витая пара” или “оптика”?

Это зависит от расстояния между камерой, коммутатором и сервером. Расстояние от точки терминирования “витой пары” (кабеля UTP / FTP категории 5 либо выше) в горизонтальном кроссе телекоммуникационной (рядом с сервером / регистратором) до точки терминирования в телекоммуникационной розетке (рядом с камерой видеонаблюдения) не должно превышать 90 метров (п. 5.2.1 ГОСТ Р 53246-2008 СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ).

Это не означает, что при больших расстояниях камера не сможет передать видео. Технологии передачи Fast Ethernet 100BASE-TX предполагают работу на скорости до 100 Мб/с. Очевидно что битрейт с камер меньше и следовательно длину сегмента можно увеличить. Но влияют множество факторов на конкретном объекте. Стандарты - они прежде всего для планирования сетей, для унификации. Если сертифицировать сеть на соответствие требованиям стандартов СКС (что может потребовать заказчик) - то нужно соблюдать ограничения, прописанные в ГОСТ Р 53246-2008, ГОСТ Р 53245-2008 и международных ISO/IEC.

Поэтому как правило медная витая пара используется при расстояниях до 90 метров от видеокamеры до коммутатора, оптоволоконный кабель - при превышении 90 метров.

Типы портов в коммутаторах Болид

| № п/п | Модель | Число портов 10/100 Base-T с PoE (“медь”) | Число Up-link портов 10/100/1000 Base-T (“медь”) | Число Up-link портов 100/1000 Base-X (“оптика”) | Типы SFP модулей для “оптических” портов |
|-------|--------|---|--|---|---|
| 1 | SW-104 | 4 | 1 | 1 | 155 Мб/с 850 нм, 2 км, LC, многомодовое волокно 1,25 Гб/с 850 нм, 500 м, LC, многомодовое волокно 155 Мб/с 1310 / 1550 нм, 20 км, LC, одномодовое волокно |
| 2 | SW-108 | 8 | 1 | 1 | 155 Мб/с 1550 / 1310 нм, 20 км, LC, одномодовое волокно 1,25 Гб/с 1310 / 1550 нм, 20 км, LC, одномодовое волокно 1,25 Гб/с 1550 / 1310 нм, 20 км, LC, одномодовое волокно |

| | | | | | |
|---|--------|----|---|---|--|
| 3 | SW-204 | 3 | 1 | 2 | 1,25 Гб/с 850nm, 500 м, LC, многомодовое волокно 1,25 Гб/с 1310 / 1550 нм, 20 км, LC, одномодовое волокно 1,25 Гб/с 1550 / 1310 нм, 20 км, LC, одномодовое волокно |
| 4 | SW-216 | 16 | 2 | 0 | - |
| 5 | SW-224 | 24 | 2 | 0 | - |

Топология сети - “звезда” или “кольцо”?


Почти всегда топология построения локальной вычислительной сети (ЛВС) для систем видеонаблюдения строится по топологии типа “звезда”. Для крупных систем идет разделение на коммутаторы уровня доступа, к которым подключаются видеокамеры видеонаблюдения. И на коммутатор уровня ядра сети - к которому подключаются коммутаторы уровня доступа, видеосервера, рабочие станции поста охраны. Для небольших ЛВС один коммутатор может совмещать уровень доступа и уровень ядра.

Однако бывают случаи, когда стандартная топология не является идеальной. Это относится в первую очередь к периметральным системам охранного телевидения, где очевидны преимущества кольцевой топологии: более равномерная нагрузка на каналы связи; автоматическое восстановление сети после единичного обрыва.



Коммутатор BOLID SW-204 с поддержкой кольцевой топологии

Коммутатор BOLID SW-204 с двумя гигабитными оптическими портами 100/1000 Base-X поддерживает стандартный протокол RSTP (Rapid spanning tree protocol) и кольцевую топологию с функционалом резервирования связи Fast Ring Network для построения локальных вычислительных сетей периметральных систем видеонаблюдения (см. рис.1).



Сравнение кольцевых топологий для построения периметральных систем видеонаблюдения

Основное отличие RSTP и Fast Ring Network - в скорости восстановления сети после разрыва кольца. Fast Ring Network имеет гарантированное время восстановления (т.н. "время сходимости") менее 50 мс для кольца из 30 коммутаторов. RSTP работает медленнее (время восстановления от нескольких секунд до 1-2 минут) и напрямую зависит от числа коммутаторов в кольце.

На данный момент для создания кольцевой топологии с поддержкой Fast Ring Network требуется использовать сторонние L2+ коммутаторы, поддерживающие протокол Fast Ring Network (Ring topology).

Сформулируем рекомендации по использованию управляемых и неуправляемых коммутаторов компании «Болид»:

Рекомендации по использованию коммутаторов Болид

| Тип коммутаторов | Модель | Назначение | | |
|------------------|------------------|--|-------------------------------|--|
| | | Работа в выделенной замкнутой сети для системы видеонаблюдения | Работа в общей сети заказчика | Резервирование передачи данных - кольцевая топология |
| Неуправляемые | SW-104 SW-108 | да | не желательно | нет |
| Управляемые L2 | SW-216 SW-224 | да | да* | нет** |
| Управляемые L2+ | SW-204 | да | да* | да** |

* в сети заказчика должен иметься хотя бы один коммутатор L3 для выделения трафика видеонаблюдения в отдельную логическую подсеть (VLAN);

** для кольцевой топологии с поддержкой Fast Ring Network в коммутаторах Болид требуется один L2+ коммутатор, остальные L2.

Резервирование электропитания

При выборе коммутатора необходимо учитывать параметры сетевого электропитания. Как правило, стоечные 19” коммутаторы питаются переменным напряжением 220 VAC. Коммутаторы промышленного исполнения могут иметь различные, не всегда стандартные номиналы питающего напряжения. Для резервирования электропитания, как правило, используют источники бесперебойного питания (ИБП) либо резервированные источники питания с батареями. Важно заранее спланировать как именно резервировать электропитание коммутатора, учитывая не только собственное потребление, но и потребление нагрузки - камер видеонаблюдения, подключенные к портам коммутатора с функцией поддержки PoE.

Электропитание коммутаторов Болид

| № п/п | Модель | Напряжение питания, диапазон, В | Потребляемая мощность, Вт |
|-------|--------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | SW-104 | 48 - 57 В постоянного тока | 60 |
| 2 | SW-108 | | 93 |
| 3 | SW-204 | | 120 |
| 4 | SW-216 | 100 - 240 В переменного тока | 250 |
| 5 | SW-224 | | 370 |

PoE (Power over Ethernet) - считаем бюджет по мощности

Power over Ethernet (PoE) — технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet.

При выборе коммутатора необходимо учитывать два параметра, касающиеся использования технологии PoE:

- максимальная мощность, выделяемая коммутатором на 1 порт;
- общая мощность PoE коммутатора.

Максимальная мощность, выделяемая коммутатором на 1 порт не должна быть меньше потребляемой мощности ни одной из подключенных к коммутатору камер. Суммарная потребляемая мощность всех камер не должна превышать общую мощность, выделяемую коммутатором на все PoE порты. Коммутаторы Болид поддерживают IEEE 802.3af-2003 и IEEE 802.3at-2009. В таблице 9 представлены данные по коммутаторам Болид:

Технология PoE в коммутаторах Болид

| № п/п | Модель | Максимальная мощность PoE на 1 порт, не более Вт | Максимальная общая мощность PoE на все порты, не более Вт |
|-------|--------|--|---|
| 1 | SW-104 | 30 | 60 |
| 2 | SW-108 | 30 | 93 |
| 3 | SW-204 | 1,2,3 порт - 30 4 порт - 60 | 120 |
| 4 | SW-216 | 30 | 250 |
| 5 | SW-224 | 30 | 370 |

Интересный функционал для видеонаблюдения - PoE Management. Он, например, позволяет управлять подачей напряжения на камеру, что, например, важно для удаленной перезагрузки “зависшей” камеры. Кроме этого, поддерживаются следующие функции:

- функция приоритета по мощности для каждого порта может быть 3 степеней: низкая, средняя, высокая. В случае перегрузки системы будут отключены порты с низким приоритетом;
- функция настройки порога перегрузки - в случае превышения предельно допустимой мощности, система отключит питание с порта с наименьшим приоритетом;
- ручное управление включением или отключением функции PoE на порту.

Классы потребления мощности питаемых устройств приведены ниже в главе «Справочная информация».

Условия эксплуатации - температурный диапазон, защита от импульсных перенапряжений

При выборе коммутатора приходится учитывать условия его будущей эксплуатации. Если эксплуатация идет вне помещений, то даже для термошкафов желательно подбирать видеокamеры с расширенным температурным диапазоном до -30°C. Кроме того, при планировании локальной вычислительной сети необходимо учитывать возможность перенапряжений в линиях связи и питания. Для коммутаторов Болид предельные перенапряжения импульсных помех представлены в таблице.


Защита от импульсного перенапряжения в коммутаторах Болид

| № п/п | Модель | Граничные параметры входного воздействия (8/20 мкс): | |
|-------|--------|--|---|
| | | Синфазной помехи по схеме “провод-провод”, кВ | дифференциальной помехи по схеме “провод-земля”, кВ |
| 1 | SW-104 | 4 | 2 |

| | | | |
|---|--------|---|---|
| 2 | SW-204 | 4 | 2 |
| 3 | SW-108 | 4 | 2 |
| 4 | SW-216 | 2 | 1 |
| 5 | SW-224 | 2 | 1 |

Подбор коммутаторов для организации локальной вычислительной сети (ЛВС) системы охранного видеонаблюдения - задача с большим числом переменных, однако достаточно простая и формализуемая. Данные, приведенные в разделе помогут вам подобрать нужную модель коммутатора Болид для любой задачи - от системы видеонаблюдения офисного здания до крупной периметральной системы с промышленными коммутаторами в уличных термошкафах с подключением по оптоволоконным линиям связи с резервированием каналов кольцевой топологией организации ЛВС.

Аксессуары для видеокамер



В любой деятельности не бывает мелочей - профессионал отличается от новичка как раз вниманием к деталям. Это относится и к системам видеонаблюдения - казалось бы - кронштейны, адаптеры - это мелочь, что тут обсуждать? Но работоспособность всей системы видеонаблюдения зачастую зависит от одного окислившегося контакта, из-за неправильной герметизации монтажной коробки. А идентификация посетителей магазина с высокими потолками - от применения (или неприменения) потолочного адаптера-удлинителя. Ширина доступной зоны наблюдения поворотной видеокамеры - от наличия углового адаптера для кронштейна. Рассмотрим важную тему – с помощью чего можно грамотно смонтировать камеру видеонаблюдения Болид применительно к различным локациям, поверхностям монтажа и особенностям зоны установки.

Используемые аксессуары

При монтаже видеокамеры используются как кронштейны, адаптеры и коробки для монтажа самой камеры, так и аксессуары для терминирования витой пары, герметизации соединительных разъемов, элементов защиты от перенапряжений и гальванической изоляции корпуса камеры, кабелей питания и сигнальной линии. Большое разнообразие аксессуаров для монтажа обусловлено, в первую очередь, множеством условий для установки камер.

Для эффективного использования кронштейнов, монтажных коробок и адаптеров следует учитывать место установки и тип монтажной поверхности. Основное отличие проявляется в монтаже уличных и внутренних камер. Для уличных камер важна герметизация места коммутации коаксиального кабеля / терминирования кабеля локальной вычислительной сети (ЛВС). В связи с этим для уличных камер обязательно использовать монтажные коробки со степенью пыле-влагозащитенности не ниже IP53.

Степень пыле-влагозащитенности монтажных коробок Болид

| № п/п | Модель монтажной коробки / кронштейна, конструктивно совмещенного с монтажной коробкой | Степень пыле-влагозащиты (степень IP) | Типовое применение |
|-------|--|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | BR-201 | IP66 | Улица |
| 2 | BR-202 | - | Помещение |
| 3 | BR-203 | IP66 | Улица |
| 4 | BR-204 | IP66 | Улица |
| 5 | BR-105 | IP53 | Помещение |
| 6 | BR-106 | IP53 | Помещение |
| 7 | BR-107 | IP66 | Улица |
| 8 | BR-110 | IP53 | Помещение |

Другой важный вопрос при выборе аксессуаров - поверхность монтажа. Классифицировать тип крепления видеокамеры в зависимости от ориентации поверхности монтажа можно следующим способом:

- Потолочное.
- Настенное.
- Угловое.
- Столбовое.

Потолочное крепление - стандарт при установки камер внутри помещений. Наиболее органично смотрятся видеокамеры купольного и EyeBall форм-фактора.

Настенное крепление, как правило, используется на внешних фасадах зданий. Чаще всего при этом используется цилиндрический (bullet) форм-фактор камер.


Угловое крепление актуально для крепления поворотных (PTZ) камер. Это позволяет существенно увеличить зону обзора. Не использовать адаптер для крепления PTZ-камер на угол при монтаже видеокамер в торце здания - крайне неграмотно, не экономьте на аксессуарах!

Крепление видеокамеры на столбе - это типичная задача периметрального видеонаблюдения. Важной особенностью является необходимость использования модулей УЗИП (грозозащита), гальванической развязки камеры, блоков питания и т.п. - это вызывает необходимость использовать большие коммутационные коробки со степенью пыле влагозащиты IP66 - такие как BR-203.

Адаптеры-удлинители

Для большинства камер Болид кронштейны для настенного монтажа входят в комплект поставки. Однако существуют нестандартные случаи установки камер, когда комплектные кронштейны по каким-либо причинам не подходят либо требуют дополнительных адаптеров и др. аксессуаров. Яркий пример - задачи идентификации входящих посетителей в помещениях с высоким потолком. Установка камер на стену может противоречить требованиям заказчика к эстетике помещения либо рядом с местом установки видеокамеры просто нет стены, а установка на потолок приводит к слишком большим вертикальным углам наклона видеокамеры к горизонту, что уменьшает вероятность распознавания человека. В этом случае на помощь приходят аксессуары для монтажа камер на потолок с адаптерами-удлинителями BR-301 (220 мм) и BR-302 (420 мм). Сочетая данные аксессуары можно добиться требуемой высоты установки камеры, при том что основной кронштейн BR-104 (235,5 мм) будет смонтирован на потолке.

ПРИМЕР МОНТАЖА КАМЕРЫ НА ВЫСОКИЙ ПОТОЛОК



Использование адаптера-удлинителя BR-302

Монтажные адаптеры

Монтажные адаптеры позволяют использовать даже те кронштейны, которые напрямую не совместимы с конкретной моделью камеры. Это существенно расширяет гибкость использования аксессуаров для решения нетиповых задач.

Например, высокоскоростная камера VCI-528 имеет настенный кронштейн в комплекте поставки, однако у встроенного кронштейна относительно небольшой “вылет” от стены. Поэтому там, где это важно можно использовать более длинный кронштейн BR-110. Прямой совместимости VCI-528 и BR-110 нет, однако камеру можно установить на кронштейн через монтажные адаптеры BR-305 и BR-306.


Монтажные коробки

Ряд камер Болид имеют корпус, конструктивно объединенный с монтажной коробкой. Это модели VCI-220-01, VCI-240-01, VCI-280-01.



VCI-220-01, VCI-240-01, VCI-280-01 уже содержат монтажную коробку в корпусе камеры

Монтажная коробка - вещь вроде простая, но тем не менее крайне важная для оптимизации не только монтажа, но и дальнейшего обслуживания. Хороший пример такой оптимизации - использование монтажной коробки (которая больше напоминает небольшой монтажный шкаф) BR-203. Данная коробка является монтажным основанием для кронштейна камеры, имея при этом внутри место под крепление блока питания высокоскоростных поворотных камер, а также din-рейка для крепления дополнительных устройств: УЗИП, автоматических выключателей, клемм и т.п.






















Монтажный шкаф BR-203













Совместимость аксессуаров

Сведем в таблицу совместимость видеокамер, кронштейнов, монтажных коробок и адаптеров для различных монтажных поверхностей.

Совместимость аксессуаров и видеокамер

| № п/п | Модели камер |  | Основной кронштейн (на стену) | Монтажная коробка | Адаптеры для монтажа | | | | |
|-------|---|---|---|---|----------------------------|--------|--------|---|---|
| | | | | | на потолок с удлинением на | | | на столб | на угол здания |
| | | | | | 235 мм | 455 мм | 655 мм | | |
| 1 | VCI-113 VCI-122 VCI-123 VCI-143 VCG-113 VCG-122 VCG-123 |  | в компл. | BR-204  | нет | нет | нет | BR-103  | BR-102  |
| | VCI-120 VCI-130 VCG-120 VCG-120-01 |  | | | | | | BR-103 + BR-204 | BR-102 + BR-204 |
| 2 | VCI-120-01 VCI-121-01 ver.2 VCI-140-01 VCI-180-01 |  | в компл. | BR-201  | нет | нет | нет | BR-103 | BR-102 |
| | | | | BR-203  | | | | BR-103 + BR-201 | BR-102 + BR-201 |
| | | | | | | | | BR-103 + BR-203 | BR-102 + BR-203 |
| 3 | VCI-184 |  | в компл. | BR-201 | нет | нет | нет | BR-103 + BR-201 | BR-102 + BR-201 |
| | | | | BR-203 | | | | BR-103 + BR-203 | BR-102 + BR-203 |
| 4 | VCI-212 VCI-222 VCI-242 VCG-222 |  | BR-106  | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 5 | VCI-722 VCI-742 VCG-722 VCG-726 VCG-820 |  | BR-105  | нет | нет | нет | нет | нет | |


| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|-----------------------|--------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| 6 | VCI-220 VCI-230 VCG-220 VCG-220-01 |  | BR-106 |  | нет | нет | нет |  |  | |
| 7 | VCI-220-01 VCI-240-01 VCI-280-01 |  | BR-303 BR-107  | В КОМПЛ.  | BR-303 + BR-104 | BR-303 + BR-301 + BR-104 | BR-303 + BR-302 + BR-104 | BR-103 + BR-107 + BR-303 | BR-102 + BR-107 + BR-303 | |
| 8 | VCI-830-01 VCI-884 VCG-820-01 |  | BR-106 |  | нет | нет | нет | BR-103 + BR-202 | BR-102 + BR-202 | |
| | | | | BR-204 | | | | BR-103 + BR-204 | BR-102 + BR-204 | |
| 9 | VCI-884 VCG-822 |  | BR-105 | BR-201 | нет | нет | нет | BR-103 + BR-201 | BR-102 + BR-201 | |
| | | | | BR-204 | | | | BR-103 + BR-204 | BR-102 + BR-204 | |
| 10 | VCI-320 VCG-310 VCG-320 |  | BR-101  | нет | нет | нет | нет | BR-103 + BR-101 | BR-102 + BR-101 | |
| 11 | VCI-627-00 |  | BR-106 | BR-202 | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 12 | VCI-627 |  | BR-107  | BR-304  | нет | BR-104 + BR-304 | BR-304 + BR-101 + BR-104 | BR-304 + BR-302 + BR-104 | BR-103 + BR-107 + BR-304 | BR-102 + BR-107 + BR-304 |
| 13 | VCI-628-00 |  | BR-107  | BR-307  | нет | нет | BR-107 + BR-301  | BR-107 + BR-302  | BR-103 + BR-107 + BR-307 | BR-102 + BR-107 + BR-307 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|------------------------------------|-----------------------|-----|-----|--------------------------------------|--|--|--|
| 14 | VCI-528-00 VCI-529 VCI-529-06 VCG-528-00 |  | в компл. | BR-203 | BR-104 | | | BR-301 + BR-104 | BR-302 + BR-104 | BR-103 | BR-102 |
| | |  | BR-110 | | | | | BR-103 + BR-203 | BR-102 + BR-203 | | |
| | |  |  | BR-110* | | | | BR-103 + BR-110* | BR-102 + BR-110* | | |
| 15 | VCI-528 VCG-528 |  | в компл. | BR-203 | BR-104 + BR-306 | | | BR-301 + BR-306 + BR-104 | BR-302 + BR-306 + BR-104 | BR-103 | BR-102 |
| | | | BR-110 + BR-305  BR-306  | BR-110* + BR-305 + BR-306 | BR-306 | | | | | BR-103 + BR-110 + BR-305 + BR-306 | BR-102 + BR-110 + BR-305 + BR-30 |
| 16 | TCI-111 |  | в компл. | BR-201 | нет | нет | нет | нет | нет | BR-103 | BR-102 |
| | | | | BR-203 | | | | | | BR-103 + BR-201 | BR-102 + BR-201 |
| | | | | | | | | | | BR-103 + BR-203 | BR-102 + BR-203 |
| 17 | VCG-812 |  | нет | BR-204 | нет | нет | нет | нет | BR-103 + BR-204 | BR-102 + BR-204 | |
| 18 | TK-01 TK-02 |  | BR-108 (обязателен) | нет | нет | нет | нет | нет | BR-103 + BR-108  | BR-102 + BR-108  | |

* кронштейн, конструктивно совмещенный с монтажной коробкой

Другие аксессуары

Но не одни видеокamеры нуждаются в дополнительных опциях. Другой характерный пример - монтаж видеорежистратора в стойку. Это задача возникает когда требуется изолировать центральное оборудование от конечных пользователей для обеспечения безопасности архива и настроек. У компании Болид для решения данной задачи существует специальная перфорированная полка для крепления видеорежистратора в серверную стойку BR-111.



Монтаж видеорегистратора в 19"-стойку с помощью перфорированной полки BR-111

Термокожухи

В перечне термокожухов Болид есть две модели ТК-01 и ТК-02, применение которых описано выше в параграфе «Корпусные видеокамеры»

Термокожухи во взрывозащищенном исполнении

Приведем систему обозначений для термокожухов Болид во взрывозащищенном исполнении

| | | | |
|--------|---|---|---|
| ТК-Ex- | 1 | A | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Позиция обозначения | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип оборудования | Полезный объем | Материал корпуса | Наличие ИК подсветки |
| ТК - термокожух | 1 - ø60мм x 60мм | A - Алюминиевый сплав | 1 - ИК-подсветки нет |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Ех - взрывозащищенное исполнение | 2 - ø90мм x 110мм | М - Оцинкованная сталь | 2 - ИК-подсветка есть |
| | 3 - 65мм x 65мм x 210мм | Н - Нержавеющая сталь | |
| | 4 - 70мм x 70мм x 190мм | | |
| | 5 - 85мм x 85мм x 210мм | | |

На сегодня в каталоге оборудования Болид присутствуют 11 моделей взрывозащищенных кожухов различного исполнения. Они отличаются размерами (и полезным объемом), материалом изготовления корпуса и наличием / отсутствием ИК-подсветки, как показано в таблице ниже.

Таблица моделей термокожухов во взрывозащищенном исполнении

| Наличие ИК-подсветки | 1 - ИК-подсветки нет | | | 2 - ИК-подсветка есть | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | А - Алюминиевый сплав | М - Оцинкованная сталь | Н - Нержавеющая сталь | А - Алюминиевый сплав | М - Оцинкованная сталь | Н - Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | | | | | | |
| Полезный внутренний объем | | | | | | |
| 1 - ø60мм x 60мм | | | | + | | + |
| 2 - ø90мм x 110мм | | | | + | | + |
| 3 - 65мм x 65мм x 210мм | + | | | | | |
| 4 - 70мм x 70мм x 190мм | | + | + | | | |
| 5 - 85мм x 85мм x 210мм | | + | + | | + | + |

- Монитор оперативной задачи (на каждый компьютер, где нужно отображение видеоизображения в реальном времени). Модуль не нужен, если на рабочем месте уже установлен модуль Оперативная задача для других систем безопасности.

Основной функционал:


- Привязка любых объектов системы к камерам.
- Привязка событий системы ОПС и КУД к видеозаписям.
- Управление видеоподсистемой по событиям в системах ОПС и СКД через механизм сценариев управления.
- Выдача управляющих команд на устройства ОПС и СКД через механизм сценариев управления.
- Управление видеоподсистемой по расписанию АРМ «Орион ПРО».
- Отображение и переключение камер непосредственно в окне мониторинга оперативной задачи АРМ «Орион ПРО».
- Отображение камер и их состояний на планах помещений.
- Возможность управления камерами непосредственно с планов помещений или через список «Камеры».
- Разграничение полномочий оператора с помощью системы паролей АРМ «Орион ПРО», с возможностью ограничения доступа оператора к функциям операционной системы.
- Возможность организации взаимодействия между несколькими рабочими местами видеомониторинга АРМ «Орион ПРО» с помощью механизма удаленного вызова сценариев управления.
- Создание распределенной архитектуры системы безопасности с возможностью использования на больших объектах с сотнями IP камер.
- Связь любого контролируемого объекта ОПС/СКУД со списком камер, в зоны обзора которых данный объект попадает с возможностью просмотра ассоциированных с любым тревожным событием по данному объекту.
- Занесение в структуру Базы данных камер как «зон», с разделением понятий «срабатывание детектора движения» и «тревога» и возможностью внести камеру в состав разделов охраны для общих тактик управления в подсистемах ОПС/СКУД.
- Поддержка интегрированной звуковой библиотеки, обеспечивающей передачу звука от камер и записи звука в файл совместно с видеоизображениями.
- Возможность редактирования раскладок камер.
- Аппаратное декодирование видео с помощью графических чипов компании Intel. Используются процессоры с архитектурой Ivy Bridge или новее. При использовании процессоров Intel Core i5, процессор должен иметь код, как минимум, 32XX. При использовании процессоров Intel Core i7, процессор должен иметь код, как минимум, 35xxM.
- Отображение видео с помощью технологий Microsoft DirectX.
- Распределение прав на камеры.

Кроме этого, при использовании модуля «Авто Орион Про» появляется возможность организации системы распознавания автомобильных номеров:


- Организация доступа на автостоянку с использованием распознавания автомобильного номера.
- Распознавание всех типов номеров Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Евросоюз.
- Поиск распознанных номеров в базе данных.
- Организация дополнительного идентификационного признака в системе контроля доступа АРМ «Орион Про».
- Поддержка функции «Antipassback».

Управление видеокамерами в ИСО «Орион»

Для того чтобы обеспечить разграничение прав на управления камерами подобно разделам, в АБД необходимо привязать видеокамеры к разделам, в этом случае, права на постановку, снятие камер будут определяться правами пользователя на раздел. Если камера не будет привязана к разделу, то права на управление камерами будут использоваться как права управления на все разделы. Камеру можно привязывать как к «пустым» разделам, так и к разделам, содержащим ШС приборов. Для добавления видеокамеры в раздел необходимо в АБД перейти на вкладку «Планы помещений», далее перейти в список «Разделы и группы разделов», выбрать из списка необходимое рабочее место (компьютер), далее конкретный раздел, при нажатии кнопки добавить появляется окно определения состава раздела. В данном окне раскрывая дерево иерархии рабочего места, находим объект «Камеры», выбираем из списка необходимую камеру, выделяем и нажимаем кнопку «>>» для перемещения выбранной видеокамеры в список элементов, входящих в раздел.




Привязка видеокамеры к разделу ОПС АРМ Орион Про



Видеокамера добавлена в раздел ОПС АРМ Орион Про

В случае если камера и раздел, к которому она привязана, вынесены на план объекта, то при постановке на охрану раздела камера также будет ставиться на охрану и изменять цвет в соответствии с цветом раздела, при снятии раздела с охраны также будет происходить и снятие с охраны камеры. Аналогичная ситуация и при инициативе управления от камеры: при постановке видеокамеры на охрану происходит постановка раздела, при снятии видеокамеры с охраны происходит и снятие раздела.



Видеокамера ставится на охрану вместе с разделом ОПС, к которому она привязана


В случае возникновения тревог по камере, связанный с ней раздел также переходит в тревогу, при этом меняется его индикация. Это можно использовать, в случае, если необходимо фиксировать тревоги видеокамеры на уровне оборудования, например, если в списке подключенного оборудования находится прибор С2000-БКИ, то при возникновении тревоги по камере, на блоке могут отображаться тревоги по соответствующему разделу, к которому привязаны определенные камеры. Однако при поступлении тревожных событий с шлейфов, входящих в раздел, состояние видеокамеры изменяться не будет, в отличие от состояния раздела.

Зависимость состояния раздела от состояния камеры

| КОМАНДА ОПЕРАТОРА | ИНДИКАЦИЯ И СОСТОЯНИЕ КАМЕРЫ | ИНДИКАЦИЯ И СОСТОЯНИЕ РАЗДЕЛА |
|---|---|---|
| Взятие на охрану | Камера на охране (зелёный) | Раздел на охране (зелёный) |
| Снятие с охраны | Камера снята с охраны (синий) | Раздел снят с охраны (синий) |
| Тревога камеры, автоперевзятие не включено | Камера в тревоге (красный мигающий) | Раздел в тревоге (красный мигающий) |
| Тревога камеры, Автоперевзятие включено | Камера на охране, требуется обработки (зелёный мигающий) | Раздел на охране (зелёный) |
| Тревога обработана, автоперевзятие видеокамеры не включено | Камера в состоянии обработки тревоги (красный) | Раздел в состоянии обра- ботки тревоги (красный) |
| Тревога обработана, автоперевзятие Видеокамеры включено | Камера на охране (зелёный) | Раздел на охране (зелёный) |
| Включить детектор движения, снята с охраны | Сработка детектора движения (синий и красный) | Раздел снят с охраны (зелёный) |
| Выключить детектор движения, камера на охране | Камера на охране (зелёный), при тревоге меняется на красный мигающий | Раздел на охране (зелёный), при тревоге меняется на красный мигающий |

Как привязать камеру к приборам Болид?

В АБД можно привязать видеокамеры к любому подключенному прибору, находящемуся в списке, данная возможность позволяет вызывать окно просмотра видеоархива с этих камер по событию от прибора. Для привязки видеокамеры к прибору необходимо в свойствах ШС (ШС — шлейф сигнализации) или реле прибора нажать кнопку «Камеры». Откроется диалоговое окно со списком созданных в системе камер, в котором можно указать нужные для привязки камеры.



Привязка видеокамеры к прибору Болид в АРМ Орион Про

После сохранения, в системе сохраняется привязка выбранных камер с данным ШС. При получении события по данному прибору будут доступны следующие функции: открытие просмотра видеоархива с привязанных к прибору камер, запись по тревожным событиям, запись по всем событиям. Если отмечена галка «Включить запись на» и указано время записи то запись по камере будет вестись автоматически по тревожным событиям, а если отмечена галка «Запись по всем событиям прибора» то запись будет включаться по любому событию.

Просмотр видеозаписей осуществляется в мониторе оперативной задачи в окне тревожных сообщений при вызове контекстного меню и команды «Показать видео» по событию с данного ШС. Также просмотр архива по событию от прибора доступен в журнале событий также из контекстного меню.

| PK | Номер | Время | Событие | Описание | Раздел | Адрес | Действие 1 | Время 1 | Оператор 1 | Действие 2 | Время 2 | Оператор 2 | Решение по ок. | Время решения | Оператор |
|-------------|-------|---------------------|----------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|----------------|---------------|----------|
| PROG-12-146 | 12 | 26.07.2018 17:13:19 | Тревога от детектора дв... | Камера 2 | [1] Раздел Сигна... | [2] Орион Про Вк... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROG-12-146 | 14 | 26.07.2018 17:15:38 | Тревога от детектора дв... | Камера 2 | [1] Раздел Сигна... | [2] Орион Про Вк... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROG-12-146 | 16 | 26.07.2018 17:41:22 | Тревога от детектора дв... | Камера 2 | [1] Раздел Сигна... | [2] Орион Про Вк... | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROG-12-146 | 17 | 27.07.2018 11:46:42 | Потерян контакт с устро... | S2000-2 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROG-12-146 | 18 | 27.07.2018 11:46:43 | Потерян контакт с устро... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROG-12-146 | 19 | 27.07.2018 11:48:28 | Потерян контакт с устро... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROG-12-146 | 20 | 27.07.2018 11:48:29 | Потерян контакт с устро... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROG-12-146 | 21 | 27.07.2018 11:50:21 | Потерян контакт с устро... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROG-12-146 | 22 | 27.07.2018 11:50:21 | Потерян контакт с устро... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROG-12-146 | 23 | 27.07.2018 11:54:58 | Потерян контакт с устро... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROG-12-146 | 24 | 27.07.2018 11:54:58 | Потерян контакт с устро... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROG-12-146 | 25 | 27.07.2018 12:06:45 | Тревога от детектора дв... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROG-12-146 | 27 | 27.07.2018 14:01:41 | Дверь-открыта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Просмотр архива по событию с прибора Орион Про

Механизм сценариев и событий в видеоподсистеме Орион Про

Для сетевых камер доступно несколько команд управления, как и с другими объектами системы «Орион», выполнение команд управления возможно с использованием сценариев. В качестве примера можно рассмотреть два варианта запуска сценариев управления постановкой и снятием видеокамеры с охраны – ручной режим по горячим клавишам и автоматический режим постановки на охрану по времени и пример включения записи с видеокамеры по событию.

Как создать сценарий управления постановкой и снятием видеочамеры с охраны по времени и горячим клавишам?

В АБД во вкладке «Окна времени» создаём окно времени для сценария и указываем время запуска сценария.

| Время запуска | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Пр |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15:00 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Создание окна времени в АБД для сценария автоматического режима постановки видеочамеры на охрану по времени

Далее во вкладке «Сценарии» создаём сценарий, в котором в качестве шага выбираем действие «Взять камеру на охрану», а из списка устройств выбираем одну из созданных в системе камер. Если сценарию назначить «горячую» клавишу, то при наличии у оператора соответствующих прав в мониторе оперативной задачи можно управлять постановкой видеочамеры на охрану через «горячую» клавишу.

| ID | Сценарий |
|----|-----------------|
| 1 | Показать камеру |

Название: Поставить на охрану

Описание:

Список шагов сценария

- [Камера] Взять камеру на охрану

Сильватель

Шлейф

Камера

Взять камеру на охрану

Снять камеру с охраны

Начать запись

Закончить запись

Выключить детектор движения

Компьютер: prog-12-146

Камера: [prog-12-146.1] Камера 1

Настройка сценария постановки видеочамеры на охрану по времени

Для управления сценарием по времени необходимо во вкладке «Расписание» добавить новый созданный сценарий и из списка выбрать для него созданную ранее временную зону. После сохранения изменений камера будет поставлена на охрану в указанное в окне времени время, в оперативной задаче это будет отражено соответствующими событиями.

| Сценарий | Окно времени |
|---------------------|----------------|
| Поставить на охрану | Окно сценариев |

Привязка сценария управления к временной зоне


Как создать сценарий управления началом и остановкой записи по тревожным и прочим событиям шлейфа сигнализации (ШС)?

В системе есть возможность также управлять камерой с помощью сценариев при поступлении событий от прибора или любого объекта дерева оборудования. При этом ШС прибора может быть связан или не связан с самой камерой в АБД. Для примера: мы хотим начать запись с видеокamеры при поступлении события «Вскрытие корпуса» от прибора Сигнал-10. Для этого необходимо создать сценариев в закладке «Сценарий» на запись с камеры.

| | | |
|------------------------------|--|------------------------|
| Название | Тестовый сценарий | |
| Описание | | |
| Список шагов сценария | <ul style="list-style-type: none"> [-] Считыватель [-] Шлейф [-] Камера <ul style="list-style-type: none"> Взять камеру на охрану Снять камеру с охраны Начать запись Закончить запись Включить детектор движения Выключить детектор движения Повернуть Сохранить кадр Показать камеру | |
| | Компьютер | sale-174 |
| | Камера | [sale-174.3]: Камера 3 |

Настройка сценария «запись по событию с прибора ОПС»


В параметрах команды нужно выбрать компьютер, к которому привязана камера и выбрать камеру. При выборе команды «Показать камеру» параметр «Компьютер» отвечает за указание того рабочего места, где будет отображаться видео с камеры. После этого, в дереве оборудования необходимо выбрать соответствующий прибор «Сигнал-10», перейти на вкладку событий прибора и выделив нужное событие «Тревога взлома» выбрать из списка созданный сценарий.



Привязка созданного сценария к конкретному прибору Болид

После сохранения результатов при поступлении событий вскрытия корпуса в журнал событий, выполняется сценарий и камера начнет запись видеофайла.

Если необходимо получать видеофрагменты при получении тревожных событий с ШС приборов, то сценарии на запись с видеокмеры можно привязывать по аналогии с прибором по тревожным событиям. В этом случае остановка записи может быть по прямой команде оператора, по другому событию от этого ШС.




Настройка остановки записи после восстановления ШС

В этом случае, при возникновении тревожного извещения в списке тревог с данного ШС, при выборе пункта меню «Показать запись» открывается окно видео архива и курсор отображает последнюю запись с камеры, связанную с этим событием.


Как создать сценарий вызова окна видеоизображения видеокamеры на время?

Если в процессе мониторинга нет необходимости постоянно отображать окно видеоизображения с камеры, но необходимо оперативно вызывать его и скрывать одной кнопкой, то можно реализовать такой механизм через шаблонные сценарии.

Для этого по уже известной схеме создаем сценарий, где в качестве шага используем команду «Показать на камеру», выбираем камеру из списка, с которой будет отображаться окно видеоизображения и сохраняем изменения. Затем выбираем шаг «Пауза» и выставляем время в миллисекундах, которое камера будет отображаться. Затем выбираем шаг «Скрыть камеру», чтобы убрать камеру с экрана. Привязываем камеру к объекту, по тревоге которого будет показываться камера.




После обновления базы данных (БД), или перезапуска оперативной задачи, при тревоге будет появляться изображение с камеры. По прошествии заданного времени камера будет скрываться с экрана.



Сценарий вывода видеокamеры на рабочее место по тревоге

Допуск через КПП по регистрационному номеру авто в Орион Авто


Запустите «Администратор базы данных» (АБД). Настройте видеосистему «Орион Видео Про». В АБД в дереве системы выберите ветку «Компьютер». Затем в ветке «Компьютер» выберите ветку «Видео». Нажмите кнопку «Добавить». В поле «Тип» инспектора видеоподсистемы выберите «Орион Авто».



Создание системы распознавания

В поле «Название» введите имя видеоподсистемы. В поле «IP» введите IP-адрес компьютера, где будет происходить распознавание номеров. Р-адрес должен быть реальным и отличным от 127.0.0.1.

Если планируется использовать на другом РМ в системе, то необходимо задать IP-адрес именно того РМ. При нажатии на кнопку «...» в поле «Конфигурация» вы увидите окно:




Как добавить канал распознавания в Орион Авто?

После добавления видеоподсистемы «Орион Авто» в дерево системы необходимо добавить канал распознавания. Выберите в дереве системы подсистему «Орион Авто» и нажмите кнопку «Добавить». Справа появится инспектор канала распознавания:

| | |
|--------------------|---------------|
| Видео | |
| Тип | Орион Авто |
| Название | bold123 |
| Индекс | 3 |
| Адрес видеосервера | 192.168.68.20 |
| Конфигурация | |

Добавление канала распознавания

| Поле | Описание |
|--------------|--|
| Название | Введите в это поле любой текст, идентифицирующий область распознавания номеров. Например, «Въезд». |
| Тип | Поле, указывающее принадлежность канала распознавания. Смысловой нагрузки не несет. |
| Номер канала | Помогает идентифицировать канал распознавания |
| Индекс | Внутренний уникальный идентификатор |


| | |
|----------------|---|
| Источник видео | <p>Позволяет выбрать камеру, изображение которой будет использовано для распознавания номеров. Например:</p>  |
| Конфигурация | <p>Редактирование этого поля открывает дочернее окно конфигурирования параметров распознавания. См. раздел «Настройка параметров канала распознавания»</p> |

Описание полей инспектора канала распознавания

Как настраивать канал распознавания Орион Авто?

При редактировании поля «Конфигурация» канала распознавания появляется окно, в котором:

1. Профили.
 - Список профилей настроек распознавания.
1. Видео, получаемое с камеры, которая определена как «Источник видео».
2. Результаты распознавания.
 - Кадр, в котором зафиксирован распознанный номер. Фотография номера, его текстовый вид и оценка распознавания. Оценка распознавания – параметр, определяемый системой и указывающий насколько близко распознавание к правильному (по оценке системы).
1. Интервал до повторного события.
 - Если номер удачно распознан, то будет сформировано соответствующее событие. Следующее событие с таким же номером будет сформировано через указанный интервал. Если будет распознан другой номер, то событие будет сформировано безотносительно того, прошло указанное время или нет.




Окно настройки канала распознавания регистрационных номеров авто

Кнопка «Общие настройки». Позволяет посмотреть параметры, которые можно редактировать в разделе «Описание параметров конфигурации системы распознавания номеров».

Как настроить зону распознавания в Орион Авто?

В окне вывода изображения с видеокamеры можно задать область, в которой будет осуществляться поиск номера. Если номер находится вне зоны распознавания, то его обработка не будет произведена. Выделить зону распознавания можно с помощью «мыши» прямо на изображении с камеры.




Настройка зоны распознавания номера в кадре

Для того, чтобы скорректировать выбранные настройки распознавания, запустите АРМ «Орион Про». Затем нажмите кнопку «Подключить» в настройках канала распознавания. Система начнет получать видео от видеокamеры и выводить результаты распознавания, если в кадре будет находиться номер. В процессе калибровки вы можете корректировать параметры распознавания канала. Для их применения нажмите кнопку сохранить и снова запустите настройки канала распознавания и нажмите кнопку подключить.

По завершении калибровки нажмите кнопку «Сохранить», если вы удовлетворены результатом. Кнопка «Сохранить» сохраняет выбранные настройки в текущий профиль. Если выбран профиль «Общий», то сохранить настройки в него нельзя.

Нажмите кнопку «Сохранить» в АБД.




Орион Авто — модуль Орион Про Видео

Как использовать Орион Авто для доступа на объект по регистрационному номеру?

Система распознавания автомобильных номеров позволяет не только организовать автоматический контроль въезжающего автотранспорта, но и реализовать систему контроля и управления доступа с использованием автомобильного номера в качестве идентификатора.


После завершения конфигурирования настроек распознавания найдите в АБД кнопку с изображением автомобиля. Нажмите на эту кнопку и перейдите к редактированию автотранспорта.



Настройка доступа по номеру авто в АБД

В поле редактирования автотранспорта нажмите кнопку «Добавить» и отредактируйте поля. Обязательными для заполнения являются поля «Модель», «Цвет», «Госрегномер», «Сотрудник» и «Уровень доступа». После заполнения этих данных у сотрудника на вкладке «Сотрудники» добавляется автомобиль, а на вкладке «Пароли» — пароль с соответствующим номером.


На вкладке «Сотрудники» можно добавить сотруднику еще несколько автомобилей. Выберите сотрудника, нажмите кнопку «Править» и в поле «Автомобиль» выберите нужный транспорт.



Допуск на объект оформляется на сотрудника, которому может быть назначен один или несколько автомобилей

Из выпадающего списка выберете нужный автомобиль и нажмите кнопку «Добавить». Можно выбрать несколько автомобилей для одного сотрудника. Нажмите кнопку «Ок» для сохранения выбора.


Для назначения полномочий доступа перейдите на вкладку «Пароли». Добавьте необходимого сотрудника, указав ему в качестве пароля автомобильный номер.



У сотрудника могут быть различные идентификаторы, в том числе номер принадлежащего ему автомобиля


Настройте уровень доступа и сохраните изменения.


Для настройки доступа необходимо добавить в систему два канала распознавания, а на вкладку «Доступ» два объекта «Дверь». Для каждого канала распознавания должна быть своя камера – источник сигнала.



Настройка доступа по номеру автомобиля аналогична настройке точки доступа в АБД


Создайте в системе контроля доступа объект «Дверь», пользуясь указаниями соответствующего раздела документации на «Орион Про». Теперь необходимо осуществить «привязку» каналов

распознавания. Перейдите на вкладку доступ (кнопка ) и в дереве системы выберите подсистему распознавания номеров и канал распознавания.




В АРМ Орион Про понятие «дверь» по настройке эквивалентно понятию «шлагбаум»

Нажмите кнопку «Добавить». В появившемся списке дверей выберите необходимую и нажмите кнопку «>>>».



Задание считывателю списка привязанных к нему дверей / шлагбаумов

Нажмите кнопку «Ок». Система предложит вам выбрать направление, в котором будет срабатывать дверь. Выберите нужное.



После завершения настройки системы запустите модуль «Оболочка». При запуске системы распознавание номеров запустится автоматически и будет выводить результаты распознавания согласно сделанным настройкам.

| PM | Время | Событие | Раздел | Дверь | Описание | Адрес | Зона доступа | Хорожан | Комментарий |
|------------|---------------------|----------------------------------|--------|---------|--|---------|--------------|-------------|-------------|
| PROG-12146 | 01.08.2018 14:16:47 | Идентификация координат | - | Дверь 1 | 1: Вход Дверь 1, Считыватель 1, Прибор 1 | 1/0/1/1 | 1 | Петров П.П. | - |
| PROG-12146 | 01.08.2018 14:16:47 | Команда на открытие двери (вход) | - | Дверь 1 | 1: Вход Дверь 1 | 1/0/1/1 | 1 | Петров П.П. | - |
| PROG-12146 | 01.08.2018 14:16:47 | АН найден в базе данных | - | Дверь 1 | 1: Вход Дверь 1, [A333AA78] Канал 2 | 1/0/1/1 | 1 | Петров П.П. | - |
| PROG-12146 | 01.08.2018 14:16:47 | Доступ предоставлен (по кнопке) | - | Дверь 1 | 1: Вход Дверь 1 | 1/0/1/1 | 1 | Петров П.П. | - |
| PROG-12146 | 01.08.2018 14:16:47 | Проклад (по кнопке) | - | Дверь 1 | 1: Вход Дверь 1 | 1/0/1/1 | 1 | - | - |
| PROG-12146 | 01.08.2018 14:17:15 | Идентификация координат | - | Дверь 1 | 1: Вход Дверь 1, Считыватель 1, Прибор 1 | 1/0/1/1 | 1 | Иванко И.И. | - |
| PROG-12146 | 01.08.2018 14:17:15 | Команда на открытие двери (вход) | - | Дверь 1 | 1: Вход Дверь 1 | 1/0/1/1 | 1 | Иванко И.И. | - |
| PROG-12146 | 01.08.2018 14:17:15 | АН найден в базе данных | - | Дверь 1 | 1: Вход Дверь 1, [B2540M85] Канал 2 | - | - | Иванко И.И. | - |
| PROG-12146 | 01.08.2018 14:17:15 | Доступ предоставлен (по кнопке) | - | Дверь 1 | 1: Вход Дверь 1 | 1/0/1/1 | 1 | - | - |
| PROG-12146 | 01.08.2018 14:17:15 | Проклад (по кнопке) | - | Дверь 1 | 1: Вход Дверь 1 | 1/0/1/1 | 1 | - | - |
| PROG-12146 | 01.08.2018 14:17:43 | АН не найден в базе данных | - | - | [D1320B750] Канал 1 | - | - | - | - |
| PROG-12146 | 01.08.2018 14:18:04 | АН не найден в базе данных | - | - | [A4733147] Канал 2 | - | - | - | - |
| PROG-12146 | 01.08.2018 14:18:54 | Идентификация координат | - | Дверь 1 | 1: Вход Дверь 1, Считыватель 1, Прибор 1 | 1/0/1/1 | 1 | Петров П.П. | - |
| PROG-12146 | 01.08.2018 14:18:54 | Команда на открытие двери (вход) | - | Дверь 1 | 1: Вход Дверь 1 | 1/0/1/1 | 1 | Петров П.П. | - |
| PROG-12146 | 01.08.2018 14:18:54 | АН найден в базе данных | - | Дверь 1 | 1: Вход Дверь 1, [A333AA78] Канал 2 | - | - | Петров П.П. | - |
| PROG-12146 | 01.08.2018 14:18:54 | Доступ предоставлен (по кнопке) | - | Дверь 1 | 1: Вход Дверь 1 | 1/0/1/1 | 1 | Петров П.П. | - |
| PROG-12146 | 01.08.2018 14:18:54 | Проклад (по кнопке) | - | Дверь 1 | 1: Вход Дверь 1 | 1/0/1/1 | 1 | - | - |


Поиск в архиве видеонаблюдения по распознанному номеру

В случае нахождения номера в БД система будет предоставлять доступ в зависимости от полномочий. Также при распознавании открывается окно, в котором можно видеть, какое распознавание произошло в данный момент.

Распознан автомобильный номер

| Канал | Номер | Время | Качество |
|---------|----------|---------------------|----------|
| Канал 1 | @E@00020 | 11.03.2019 14:30:43 | 1 |
| Канал 1 | @P@20C20 | 11.03.2019 14:30:21 | 7 |
| Канал 1 | @P@80C80 | 11.03.2019 14:29:53 | 2 |
| Канал 1 | @E@00C80 | 11.03.2019 14:29:47 | 1 |
| Канал 1 | @8@1TC20 | 11.03.2019 14:29:42 | 4 |
| Канал 1 | @E@0400 | 11.03.2019 14:29:36 | 2 |
| Канал 1 | @E@00C20 | 11.03.2019 14:29:35 | 2 |
| Канал 1 | @E@1420 | 11.03.2019 14:29:31 | 5 |
| Канал 1 | @P@81C80 | 11.03.2019 14:29:17 | 1 |
| Канал 1 | @P@81C20 | 11.03.2019 14:28:48 | 2 |
| Канал 1 | @B@21C00 | 11.03.2019 14:28:43 | 4 |
| Канал 1 | @8@0TC80 | 11.03.2019 14:28:34 | 1 |
| Канал 1 | @P@81C00 | 11.03.2019 14:28:23 | 3 |
| Канал 1 | @E@1400 | 11.03.2019 14:28:13 | 1 |
| Канал 1 | @T@20C20 | 11.03.2019 14:27:47 | 2 |
| Канал 1 | @T@81C20 | 11.03.2019 14:27:44 | 6 |
| Канал 1 | @8@1TC20 | 11.03.2019 14:27:38 | 11 |
| Канал 1 | @T@1420 | 11.03.2019 14:27:34 | 2 |
| Канал 1 | @P@80C20 | 11.03.2019 14:27:07 | 1 |
| Канал 1 | @P@80C00 | 11.03.2019 14:27:04 | 1 |
| Канал 1 | @E@00C00 | 11.03.2019 14:26:29 | 2 |
| Канал 1 | @P@81C20 | 11.03.2019 14:26:21 | 6 |
| Канал 1 | @B@1420 | 11.03.2019 14:26:09 | 1 |

Автомобильный номер (изображение) Источник видео:
Камера 2



Окно при распознавании номера авто

В окне отображения видео будет отображаться последний распознанный номер.



Интеграция линейки IP видеочамер Болид в стороннее программное обеспечение

Стороннее программное обеспечение позволяет использовать линейку видеонаблюдения Болид в интеграционных проектах даже в тех случаях, когда по какой-либо причине АРМ "Орион Про" использовать невозможно либо нерационально: нет требований к интеграции подсистем безопасности и видеонаблюдения либо напротив нестандартные требования к видеоаналитическим модулям, которые на данный момент не поддерживаются в модуле "Орион Видео".



Интеграция IP камер видеонаблюдения в сторонние VMS (Video Management System)

Весь 2017 год технологические партнеры компании Болид вели работы по интеграции IP видеочамер Болид в собственные программные продукты. Нас поддержали следующие компании, специализирующиеся на системах управления видеонаблюдением:



.....Интеллект & Axxon (ITV, Москва)



.....Trassir (DSSL, Москва)



.....Линия IP (Девлайн, Краснодар)



.....Macroscop (Macroscop, Пермь)



.....VideoNet (SkyRos, С-Петербург)



.....Domination (Випакс, Пермь)



.....Securos (ISS, Москва)

boldid.ru

III. Нормативные требования к системе видеонаблюдения

При планировании системы видеонаблюдения необходимо учитывать требования законодательства. Существуют как обязательные требования, так и рекомендации, иногда отличающиеся в зависимости от типа объекта.

Тренд на ужесточение требований антитеррористического законодательства привел к появлению обязательных требований по установке систем видеонаблюдения для ряда объектов:

1. Транспортная инфраструктура: аэропорты, морские и речные порты, транспортные средства, транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства.
 - Приказ Минтранса РФ от 28 ноября 2005 г. N 142 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования авиационной безопасности к аэропортам".
 - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 08 февраля 2011 г. № 41 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта».
 - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 08 февраля 2011 г. № 42 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства».
2. Объекты топливно-энергетического комплекса.
 - Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».
3. Объекты спорта.
 - Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. N 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».
4. Места массового пребывания людей, подлежащие обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации.
 - Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».
5. Объекты (территории) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и организаций, находящихся в его ведении.
 - Постановление Правительства РФ от 17 октября 2016 г. № 1055 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и организаций,

находящихся в его ведении, а также формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

6. Объекты (территории) в сфере культуры.

- Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

7. Торговые объекты (территории).

- Постановление Правительства РФ от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».

8. Гостиницы и иные средства размещения.

- РМД 31-03-2008 "Рекомендации по проектированию зданий гостиничных предприятий, мотелей и кемпингов".
- Распоряжение Правительства Москвы от 20 июля 2007 г. N 1529-РП "О Концепции по повышению безопасности и антитеррористической защищенности гостиничных предприятий города Москвы".
- Постановление Правительства РФ от 14.04.2017 N 447 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов".

9. Общеобразовательные организации.

- Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. N 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации.

10. Объекты здравоохранения.

- Постановление Правительства РФ от 13 января 2017 г. № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

11. Здания жилые многоквартирные (новостройки).

- Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима.
- Распоряжение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 27 марта 2007 г. 53-РЗМ "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования "Временный порядок проектирования и строительства локальных систем безопасности и

Некоторые компании имеют собственную развитую и документированную техническую политику в области безопасности и разработанные нормативные требования к системам видеонаблюдения для своих объектов. Это, например, Общие технические требования ОАО «АК «Транснефть» (ОТТ-13.310.00-КТН-084-15), на соответствие которым оборудование компании-производителя должно иметь соответствующее заключение.

Для отдельных категорий объектов требования к видеонаблюдению разработаны на уровне муниципалитетов в рамках программ по безопасности. Так, ряд законодательных документов уже содержат требования к местам установки камер и режимам работы системы видеонаблюдения. Например, как это изложено в Таблице 3 Распоряжения Правительства Москвы от 20 июля 2007 г. N 1529-РП:

Требования по оснащению ГП техническими средствами охранного телевидения

| Места размещения камер системы охранного телевидения | Категория потенциальной опасности ГП | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| . Ограждение территории | . | . | + | + | + | + |
| . Въездные ворота | . | . | + | + | + | + |
| . Периметр здания | . | . | + | + | + | + |
| . Главный вход | . | . | + | + | + | + |
| . Служебные входы | . | . | + | + | + | + |
| . Эвакуационные выходы | . | . | . | + | + | + |
| . Эвакуационные лестницы | . | . | . | + | + | + |
| . Запасные входы и выходы | . | . | . | + | + | + |
| . Холл 1-го этажа | + | + | + | + | + | + |
| . Регистрационная стойка | + | + | + | + | + | + |
| . Коридоры и холлы на этажах | . | . | . | + | + | + |
| . Лифтовые холлы | . | . | . | + | + | + |
| . Входы в помещения, где расположено оборудование инженерных систем здания | . | . | . | . | . | . |
| . Подвальные помещения | . | . | . | + | + | + |
| . Чердачные помещения и крыша | . | . | . | + | + | + |
| . Воздухозаборные решетки системы вентиляции | . | . | . | + | + | + |
| . Вход в кассу | + | + | + | + | + | + |
| . Вход в помещение для временного хранения ценностей | + | + | + | + | + | + |
| . Вход в помещения высшей администрации | . | . | + | + | + | + |
| . Ресторан | . | . | . | + | + | + |
| . Вход в помещения службы безопасности | . | . | . | + | + | + |
| . Территория автостоянки | . | . | . | + | + | + |

Режимы работы системы охранного телевидения

| Режимы работы системы охранного телевидения | Категория потенциальной опасности ГП | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| . Режим 1 - видеонаблюдение | + | + | + | + | + | + |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .Режим 2 - видеонаблюдение с видеозаписью | . | . | + | . | + | . | + | . | + | . |
| .Режим 3 - одновременное видеонаблюдение и видеозапись | . | . | . | . | + | . | + | . | + | . |
| .Режим 4 - видеонаблюдение и видеозапись с приоритетным выбором (выделением) для видеонаблюдения и видеозаписи камеры (камер), с которых приходит сигнал тревоги | . | . | . | . | + | . | + | . | + | . |
| .Режим 5 - видеозащита, т.е. видеонаблюдение и видеозапись с видеозаписью и приоритетным выбором (выделением) для видеонаблюдения и видеозаписи камер, из зон наблюдения которых приходит сигнал тревоги от средств тревожной или охранно-пожарной сигнализации, устройств системы контроля и управления доступом или других систем. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| .Режим 6 - передача видеоданных городским службам обеспечения безопасности, участвующим в предотвращении или ликвидации кризисных ситуаций на объекте. | . | . | + | . | + | . | + | . | + | . |

Подобные нормы есть и в Распоряжении заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 27 марта 2007 г. 53-РЗМ п.2.2:

Зоны наблюдения при сдаче в эксплуатацию жилой застройки

| № | ОБЪЕКТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | РАМКИ ПРОЕКТА | |
|------|--|---------------|-----------|
| | | КОРПУС | ЗАСТРОЙКА |
| 1.1. | Входы в подъезды жилого здания | + | |
| 1.2. | Внешние входы в технические подполья жилого здания | ** | |
| 1.3. | Входы в чердачные помещения жилого здания | ** | |
| 1.4. | Дворовые территории | | + |
| 1.5. | Улицы | * | ** |
| 1.6. | Площади | * | * |
| 1.7. | Другие объекты видеонаблюдения (уточняется на стадии проектирования СВН) | ** | ** |

Условные обозначения:

"+" - проектируется на объектах массового жилищного строительства, создаваемых за счет средств городского бюджета,

"**" - проектирование выполняется в рамках городских программ создания и развития Системы обеспечения безопасности города (не относится к объектам нового строительства),

"***" - допускается проектирование по дополнительному заданию заказчика/инвестора.

Государственные стандарты, со своей стороны, на сегодняшний день не во всей полноте определяют требования к системам видеонаблюдения, имеют статус добровольного применения, однако могут встретиться как обязательный к учету документ в техническом задании заказчика:

- ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.
- ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования.
- ГОСТ Р 56875-2016 Информационные технологии (ИТ). Системы безопасности комплексные и интегрированные. Типовые требования к архитектуре и технологиям интеллектуальных систем мониторинга для обеспечения безопасности предприятий и территорий.

IV. Основные этапы проектирования системы видеонаблюдения

Проектирование системы видеонаблюдения – это процесс, в общем виде состоящий из нескольких этапов:

1. Сбор исходных данных.
2. Эскизный проект.
3. Оформление проектной (рабочей) документации.

На первом этапе выделяется проблема (или комплекс задач), решение которой предусматривается с помощью системы видеонаблюдения, оценивается целесообразность, проводится обследование объекта, консультации с заказчиком. Результатом первого этапа является заполненный чек-лист со сведениями, необходимыми для последующих этапов. При необходимости, оформить исходные данные можно в стандартной форме – задании на проектирование.

В эскизном проекте оценивается техническая реализуемость поставленных задач (задания на проектирование), в черновом виде разрабатывается структурная схема, включающая в себя необходимые компоненты (периферийное и центральное оборудование, источники электропитания), делаются необходимые технические и экономические расчеты.

На третьем этапе система видеонаблюдения оформляется в виде проектной и рабочей документации. Даже если объект небольшой, а система видеонаблюдения выполняет простые задачи - и заказчику не требуется полноценная проектная или рабочая документация, хотя бы в усеченном виде эскизное проектирование выполняется и оформляется — поскольку позволяет принять обоснованные технические решения и зафиксировать их в электронном виде или на бумажном носителе.

Сбор исходных данных

Для сбора исходных данных для проектирования необходимо в тесном взаимодействии с заказчиком и всеми заинтересованными сторонами пройти ряд шагов, рекомендованных в документе “CCTV Operational Requirements Manual”:

1. Определить приоритеты и проблемные задачи, которые предполагаются решить с помощью системы видеонаблюдения. Типичные угрозы или проблемы включают в себя:
 - Общественная безопасность.
 - Кража.
 - Несанкционированный вход или въезд.
 - Несанкционированный доступ к информации.
 - Контроль работы персонала.
 - Контроль перемещения предметов.
 - Вандализм.
 - Производственные аварии и ЧС.

2. На план-схеме объекта выделить те зоны, где будут решаться проблемные задачи и типы зрительных задачи (обнаружение, распознавание, или идентификация).
3. Выделить бизнес-процессы на объекте и определить временные режимы работы системы видеонаблюдения.
4. Узнать ожидаемый заказчиком эффект от внедрения системы видеонаблюдения и определить критерии, по которым будет оцениваться результат.
5. Выяснить необходимость согласования внедрения системы с третьими лицами.

Предпроектное обследование объекта

В таблице представлен минимально-необходимый набор исходных данных, которые необходимо собрать при предпроектном обследовании объекта:

| Исходные данные | Для каких задач требуется | Зачем нужно? |
|---|--|---|
| Типы строительных конструкций, пригодных для размещения видеокамер | Расстановка видеокамер | Подбор штатных кронштейнов, подготовка задания на нестандартные конструктивы |
| Факторы, препятствующие решению задач видеонаблюдения (деревья, вибрации, засветки, уровень освещенности и т.д.) | Расстановка видеокамер. | Учет налагаемых ограничений, устранение препятствий или поиск альтернативных решений |
| Расположение центрального оборудования, рабочих мест, сетевого оборудования | Определение серверной, кроссовой | Поиск оптимальных мест размещения центрального оборудования |
| ТУ на подключение электропитания | Схема электроснабжения центрального и периферийного оборудования | Определение точек подключения электропитания, мест расположения щитов силового электропитания |
| Тип прокладки кабеля (открыто, в штробе, в запотолочном пространстве, за фальш-полом, по лоткам, в коробе и т.п.) | Структура системы и ЛВС | Определить возможные трассы прокладки кабелей |

После проведения предпроектного обследования возможна корректировка задач видеонаблюдения в силу каких-либо непреодолимых ограничений, выявленных при сборе исходных данных.

Все исходные данные, полученные при предпроектном обследовании целесообразно занести в Задание на проектирование.

Составление задания на проектирование

Первый, и наверно самый недооцененный документ, — задание на проектирование. Как правило, для систем видеонаблюдения его либо не создают вовсе, либо делают это непрофессионально.

В задании на проектировании (ТЗ) должны быть все данные, необходимые для обоснованного принятия основных технических решений. Подробное ТЗ позволяет избежать и заказчику и подрядчику ненужных недоразумений по окончанию работ.

ТЗ упоминается в документах:

1. Гражданский кодекс РФ (ч.2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

«Статья 759 Исходные данные для выполнения проектных и изыскательских работ.

1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком».

2. СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

«2.7. Основным документом, регулирующим правовые и финансовые отношения, взаимные обязательства и ответственность сторон, является договор (контракт), заключаемый заказчиком с привлекаемыми им для разработки проектной документации проектными, проектно-строительными организациями, другими юридическими и физическими лицами. Неотъемлемой частью договора (контракта) должно быть задание на проектирование. Рекомендуемый состав и содержание задания на проектирование для объектов производственного назначения приведены в приложении А, а жилищно-гражданского назначения — в приложении Б.»

3. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, I. Общие положения.

«7. Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27(1) - 31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов.

Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование»

4. В ГОСТ Р 57839-2017 «Производственные услуги. Системы безопасности технические. Задание на проектирование. Общие требования» подробно расписаны требования к содержанию задания на проектирование. Всего предусматривается 12 разделов, из которых 7 являются обязательными для организаций, принявших данный ГОСТ к исполнению:

- 1) Общие сведения.
- 2) Назначение системы и общие требования к проектированию.
- 3) Исходные данные для проектирования.
- 4) Нормативные требования к проектированию.
- 5) Технические требования к проектируемой системе.
- 6) Требования к сметной документации.

- 7) Требования к документации, подлежащей разработке и передаваемой заказчику по результатам проектирования.

Состав документа "Задание на проектирование"

| № раздела | № подраздела | Наименование раздела (подраздела) документа "Задание на проектирование" | Пункт требований стандарта |
|-----------|--------------|--|----------------------------|
| 1* | | Общие сведения | 7.1 |
| | 1.1* | Общие данные | 7.1.1 |
| | 1.2* | Сведения о защищаемом объекте | 7.1.2 |
| 2* | | Назначение системы и общие требования к проектированию | 7.2 |
| 3* | | Исходные данные для проектирования | 7.3 |
| 4* | | Нормативные требования к проектированию | 7.4 |
| | 4.1* | Требования к выбору способа обоснования, подтверждения и оценки соответствия проектных решений | 7.4.1 |
| | 4.2* | Перечень нормативных документов | 7.4.2 |
| 5* | | Технические требования к проектируемой системе | 7.5 |
| | 5.1* | Требования к функциям, параметрам и характеристикам системы | 7.5.1 |
| | 5.2 | Требования к архитектуре и топологии системы | 7.5.2 |
| | 5.3 | Требования к системе по сопряжению с другими системами и оборудованием | 7.5.3 |
| | 5.4 | Требования к применяемому оборудованию | 7.5.4 |
| | 5.5 | Требования к применяемому оборудованию ВТ и программному обеспечению | 7.5.5 |
| | 5.6 | Конструктивные и эргономические требования | 7.5.6 |
| | 5.7 | Требования по размещению оборудования и прокладке линий коммуникации | 7.5.7 |
| | 5.8 | Требования к электропитанию | 7.5.8 |
| | 5.9 | Требования электромагнитной совместимости | 7.5.9 |
| | 5.10 | Требования к защите от внешних воздействий | 7.5.10 |

| | | | |
|-----|-------|--|--------|
| | 5.11 | Требования надежности | 7.5.11 |
| | 5.12 | Требования к сохранности информации и защите информации от НСД | 7.5.12 |
| | 5.13 | Требования безопасности | 7.5.13 |
| | 5.14 | Требования стандартизации и унификации | 7.5.14 |
| 6 | | Требования экономической эффективности | 7.6 |
| 7 | | Требования к монтажу и организации строительства | 7.7 |
| | 7.1 | Сведения об условиях строительства | 7.7.1 |
| | 7.2 | Требования к СМР | 7.7.2 |
| | 7.3 | Требования к маркировке | 7.7.3 |
| | 7.4 | Требования к испытаниям при ПНР и на этапе опытной эксплуатации, комплексного опробования и ввода в эксплуатацию | 7.7.4 |
| 8 | | Требования к эксплуатации, обслуживанию и ремонту | 7.8 |
| | 8.1 | Общие требования по эксплуатации | 7.8.1 |
| | 8.2 | Требования к способам технического обслуживания | 7.8.2 |
| | 8.3 | Требования к эксплуатационным показателям, определяемым в процессе проектирования | 7.8.3 |
| 9 | | Требования к выводу из эксплуатации, демонтажу и утилизации | 7.9 |
| | | Требования к патентной чистоте и защите авторских прав | 7.10 |
| 11* | | Требования к сметной документации | 7.11 |
| | 11.1* | Требования к разделам сметной документации | 7.11.1 |
| | 11.2* | Исходные данные для выполнения сметных расчетов | 7.11.2 |
| | 11.3* | Требования к представлению сметной документации | 7.11.3 |
| 12* | | Требования к документации, подлежащей разработке и передаваемой заказчику по результатам проектирования | 7.12 |

* Разделы и подразделы являются обязательными при применении настоящего стандарта.

Технические требования к проектируемой системе

Данный раздел ТЗ один из основополагающих. Приведем примерное краткое содержание подразделов задания на проектирование в разделе: «Технические требования к проектируемой системе»:

1. Требования к функциям, параметрам и характеристикам системы.

Определяется технологический тип системы: аналоговая, или сетевая. Для каждой зоны видеонаблюдения приводятся реализуемые зрительные задачи, временные режимы работы, параметры изображения (цветное, ч/б).

2. Требования к архитектуре и топологии системы.

Описывается состав основных элементов системы (периферийное, центральное вспомогательное оборудование АРМы), типы коммуникаций между ними, требования масштабируемости, необходимость использования существующей инфраструктуры (серверные мощности, локальная вычислительная сеть).

3. Требования к системе по сопряжению с другими системами и оборудованием.

Определяется взаимосвязь (интеграция) с другими системами безопасности или инженерными системами

4. Требования к применяемому оборудованию.

Здесь может быть задан определенный вендор для конкретного типа оборудования по предпочтениям заказчика или требованиям совместимости при масштабируемости системы.

5. Требования к применяемому оборудованию ВТ и программному обеспечению.

Определяются вопросы совместимости ПК операторов или серверов и программного обеспечения системы видеонаблюдения.

6. Конструктивные и эргономические требования.

Задаются возможные требования по конструктиву видеокамер (форм-фактор), организации рабочих мест операторов. Система видеонаблюдения относится к классу систем “человек-машина”, поэтому ее эффективная работа невозможна без заранее проработанного сценария выполнения оператором своих служебных обязанностей. При проектировании бывает необходимо учесть все нюансы работы оператора на конкретном объекте, в частности требования к эргономике рабочего места, удобству интерфейсов программного обеспечения, автоматизации действий при тревожных событиях и т.п.

7. Требования по размещению оборудования и прокладке линий коммуникации.

Определяются ограничения по размещению видеокамер, помещения для размещения центрального и вспомогательного оборудования

8. Требования к электропитанию.

Задается категория электропитания системы видеонаблюдения, необходимость резервирования электропитания и время резервирования.

9. Требования электромагнитной совместимости.

Стандартное требование, как правило, автоматически выполняется при наличии сертификата ЕАС на электромагнитную совместимость.

10. Требования к защите от внешних воздействий.

Описывается необходимость исполнения в вандалозащищенном или взрывозащищенном исполнении, степень защиты от пыли и влаги.

11. Требования надежности

Существуют различные способы увеличения надежности - резервирование отдельных элементов системы, выбор оборудования с большей наработкой на отказ, уменьшение среднего времени восстановления (ремонта) системы за счет наличия ЗИП на объекте и др. Все это ведет к увеличению сметной стоимости создания системы видеонаблюдения. Поэтому может быть обосновано лишь при соответствующих требованиях заказчика, прописанных в задании на проектирование. Например, в задании на проектировании может быть указан требуемый коэффициент готовности системы видеонаблюдения - интегрированный показатель, учитывающий как надежность отдельных элементов системы, так и резервирование критически важных элементов - серверов, коммутаторов, рабочих мест операторов видеонаблюдения и т.п.

12. Требования к сохранности информации и защите информации от НСД.

Описываются необходимые мероприятия или требования к оборудованию и программному обеспечению по ограничению несанкционированного доступа к конфиденциальной информации или персональным данным.

13. Требования безопасности.

В требования по безопасности включают требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, работах на высоте и т. п.).

14. Требования стандартизации и унификации.

В требования к стандартизации и унификации включают показатели, устанавливающие требуемую степень использования стандартных, унифицированных методов реализации функций (задач) системы, используемых программных средств, типовых математических моделей, типовых проектных решений.

Эскизный проект

Эскизный проект предполагает проведение всех расчетов, необходимых для выбора конкретных типов оборудования и программного обеспечения. На данном этапе заказчику может быть предоставлено коммерческое предложение, основанное на разработанной эскизной спецификации оборудования.

Задачи эскизного проектирования

Основные задачи и расчеты эскизного проектирования и их последовательность могут быть следующие:

1. Выполнить предварительную расстановку видеокамер на плане в соответствии с ТЗ и требованиями нормативных документов.
2. Выполнить расстановку оборудования, отображения, записи и хранения видео с видеокамер.
3. Выполнить расчет углов обзора видеокамер на основе расстояние до объекта контроля и ширины поля обзора по горизонтали и вертикали.
4. Выполнить расчет минимально необходимой разрешающей способности видеокамеры, пикс/м. Разрешение камеры следует выбирать исходя из поставленной задачи: обнаружение, распознавание или идентификация.
5. Выполнить подбор камер из каталога оборудования, учитывая требования ТЗ заказчика и расчетные данные требуемого угла обзора и разрешающей способности.
6. Выполнить в соответствии с характеристиками подобранных видеокамер их окончательную расстановку.
7. Выполнить расчет пропускной способности линий связи, используя характеристики подобранных видеокамер.
8. На основе имеющихся данных (модель видеокамеры, фокусное расстояние, угол горизонтальный, высота установки камер, угол наклона камер и др.) нанести на планах зоны обзора видеокамер.
9. Выполнить подбор коммутатора из каталога производителя для организации локальной сети с расчетной пропускной способностью, требуемой мощностью каналов PoE в соответствии с потребляемой мощностью подобранных камер.
10. Выполнить расчет ёмкости архива в соответствии с требованиями ТЗ с записью постоянной, или по детектору, по событиям.
11. Выполнить расчет (подбор) видеосервера (видеорегистратора) на основании полученных данных и данных ТЗ.
12. Выполнить подбор мониторов для просмотра и отображения тревожных видеокамер.
13. Выполнить подбор удаленного рабочего места.
14. Выполнить расчет источников питания с резервированием от АКБ для видеокамер, не имеющих питание по PoE.
15. Выполнить расчет и подбор ИБП 220В для питания активного оборудования (коммутаторы, регистраторы, рабочие места) в автономном режиме, путем расчета необходимого запаса емкости батарей ИБП для расчетной потребляемой мощности активного оборудования видеонаблюдения.

Автоматизация эскизного проектирования

Для увеличения производительности труда проектировщиков можно воспользоваться разными видами автоматизации: от простых утилит до специализированного программного обеспечения.

Возможные пути автоматизации выбора видеокамер представлены в таблице:

| № пп | Задача проектировщика | Можно ли автоматизировать? | Что автоматизируем? | Чем автоматизируем? |
|------|---|----------------------------|---|--|
| 1 | Определение параметров зон обзора | Да | <u>Расчеты:</u> <ul style="list-style-type: none">• высота установки камеры• высота верхней границы зоны обзора• расстояние до верхней зоны обзора | Средства САПР (Автокад, Нанокад и т.п.); специализированное ПО |
| 2 | Основные решения по камерам | Да | <u>Расчеты:</u> <ul style="list-style-type: none">• фокусное расстояние• разрешение матрицы <u>Выбор:</u> <ul style="list-style-type: none">• расположение камеры | Инструментальная палитра динамических блоков для САД систем; специализированное ПО |
| 5 | Учет не очевидных моментов: освещенность, контраст и скорость цели наблюдения, глубина резкости | Да | <u>Выбор:</u> <ul style="list-style-type: none">• светочувствительность камеры• F-число объектива• Глубина резкости• Время экспозиции• Расположение прожекторов | Специализированное ПО |

Среди существующего многообразия различных инструментов проектирования (платных и бесплатных) всегда можно выбрать наиболее подходящий вариант, удовлетворяющий текущим потребностям проектной организации. Приведем краткие сведения по некоторым из них.

Инструментальная палитра видеокамер **Bolid** для **AutoCAD**

Для оформления документации разработана Инструментальная палитра условно-графических обозначений в AutoCAD. Палитра представляет из себя панель, включающую иконки с изображением реальных фото камер и обозначение (наименование) моделей. Все модели разделены сетевые и аналоговые (мультиформатные), а также по форм-фактору.

С помощью данной инструментальной палитры вставляете на чертеж динамический блок УГО камеры, содержащий условное обозначение камеры, углы обзора, зоны Обнаружения, Распознавания и Идентификации (согласно критериям пространственного разрешения для данных задач по Р 78.36.008-99).

В Редакторе атрибутов блоков всегда можно посмотреть наименование модели, её фокусное расстояние, разрешение матрицы, а также отредактировать порядковый номер на плане и название.

За счёт того что блоки камер выполнены динамическими, есть возможность:

- поворачивать камеру на нужный угол
- изменять видимость блока, выбирая, что требуется показать на чертеже из выпадающего списка

Архив с инструментальной палитрой размещен на на сайте <https://bolid.ru/> на страницах каждого оборудования видеонаблюдения в разделе «Продукция».


Более подробная информация об утилите размещена ниже в главе «Справочная информация».

NanoCAD ОПС

NanoCAD ОПС – программный продукт, позволяющий автоматизировать проектирование систем безопасности, включая пожарную сигнализацию, охранную сигнализацию, оповещение, видеонаблюдение, а также СКУД промышленных и гражданских объектов.

Возможности NanoCAD ОПС в области проектирования систем видеонаблюдения:

1. Использует графическую платформу nanoCAD Plus. Наличие собственной графической платформы делает nanoCAD ОПС независимым от других графических систем, а поддержка форматов *.dwg и *.ifc способствует обмену информацией со смежниками и заказчиками.
2. Позволяет автоматизировать комплексное проектирование систем безопасности, включая: пожарную сигнализацию, охранную сигнализацию, СКУД, оповещение, видеонаблюдение, систему резервированного электропитания, а также кабеленесущие системы.
3. Реализован расчет углов и зон обзора для камер системы видеонаблюдения с учетом высоты установки видеокамеры, угла наклона видеокамеры по вертикали и технических характеристик видеокамеры и объектива. Расчет происходит с учетом разрешающей способности матрицы камер и определением дистанций «мертвой» зоны, обнаружения, распознавания и идентификации. В итоге на чертеж добавляются углы и зоны обзора с учетом геометрии помещения, а результаты расчета сводятся в отчетную таблицу.



Интерфейс программы NanoCAD ОПС


Реализована возможность создавать оборудование с поддержкой подключения по технологии PoE. При подключении устройств к коммутатору (видеорегистратору) происходит расчет как по нагрузке на порт, так и на общий бюджет мощности PoE для коммутатора (видеорегистратора). Если нагрузка на порт коммутатора (видеорегистратора) окажется выше указанной или будет превышен бюджет мощности PoE, Мастер проверок выдаст соответствующие сообщения. По результатам расчета формируется отчетный документ.

4. Поддерживает основной принцип проектирования Open BIM: создание единой информационной модели проектируемой системы с помощью наиболее подходящих и проверенных временем инструментов. Благодаря поддержке экспорта в обменные файлы формата *.ifc, информационные модели систем безопасности, выполненные в папoCAD OПС, легко встраиваются в общую информационную модель проектируемого объекта на любой BIM-платформе, будь то ARCHICAD, Revit, Allplan или какая-либо другая.
5. По результатам работы в папoCAD OПС формируются следующие проектные документы, оформленные по ГОСТ:
 - планы расположения оборудования и кабельных трасс;
 - спецификация оборудования, изделий и материалов;
 - кабельные журналы;
 - отчеты с результатами расчетов;
 - табличные документы.

CCTV Design Lens Calculator

CCTV Design Lens Calculator – бесплатная программа для проектирования видеонаблюдения. Наряду с традиционной функцией калькуляторов объективов - расчетом размеров поля зрения в зависимости от расстояния и фокусного расстояния, CCTV Design Lens Calculator предлагает новые, более эффективные инструменты:

- Выбрать наиболее подходящие объективы, высоты и места установки видеокамер.
- Рассчитать проекций зон обзора камер и нанести их на план объекта.
- Выбирать оптимальное разрешение (количество пикселей) камеры.
- С помощью автоматически масштабируемых фотографий оценивать детальность изображения на заданных расстояниях.




Интерфейс программы CCTV Design Lens Calculator

IP Video System Design Tool

Данное программное обеспечение позволяет проектировщику автоматизировать процессы эскизного проектирования и существенно облегчает процесс согласования задания на проектирования с технической службой заказчика. Выпускается в двух версиях: Basic и Pro.

Основные функции и возможности IP Video System Design Tool:

1. Расчеты (углов обзора, фокусных расстояний для объективов; размера жестких дисков для хранения видеоархива; сетевого трафика для IP камер; горизонтальных проекций зон детектирования, распознавания, идентификация человека; построение горизонтальных проекций зон контроля камер с учётом затенений, создаваемых препятствиями на сцене и др.).



Интерфейс IP VIDEO SYSTEM DESIGN TOOL

2. Работа с 2D проекциями (построение горизонтальных проекций зон контроля камер с учётом затенений, создаваемых препятствиями на сцене и др.).
3. 3D моделирование объекта видеонаблюдения и зон обзора камер (отображение зон идентификации, распознавания, детекции на 3D виде; настройка уровня прозрачности зон идентификации, распознавания, детектирования и мониторинга; использование в проекте 9 тестовых 3D моделей людей с различными лицами (3 европейца, 3 араба, 3 темнокожих) для моделирования тестирования идентификации лиц оператором по методике Европейского стандарта EN 62676-4 2015; функция добавления различных 3D моделей транспорта, людей и офисных предметов, стен, окон, дверей, лестниц; поддержка мультисенсорных камер и др.).
4. Моделирование изображений от камер с учетом параметров камеры и условий сцены (окно "Виды с камер" (режим видеорегистратора) для отображения от 2 до 16 камер).
5. Импорт из других программ (возможность размещать видеокамеры на готовых планировках в форматах PDF, JPEG, BMP, PNG, AutoCAD 2013, 2014, 2015 DWG, DXF; импорта пользовательских 3D моделей из Google 3D Warehouse или SketchUP в формате Collada и др.).
6. Экспорт (возможность экспортировать полученный чертеж в PDF; функция для публикации изображения в облако для быстрого обмена изображениями).


Все модели видеокамер бренда Болид доступны в последней версии данного программного обеспечения, что позволяет эффективно производить эскизное моделирование системы видеонаблюдения без необходимости вручную заполнять характеристики моделей.

VideoCAD

Данное программное обеспечение позволяет проектировщику автоматизировать процессы эскизного проектирования, согласования параметров камер видеонаблюдения и мест их установки, а также продолжить оформление результатов моделирования как проектную или рабочую документацию на систему видеонаблюдения при экспорте проекта в dwg формат.

Основные функции и возможности VideoCAD:

1. Расчеты (геометрических параметров зоны обзора в любых положениях камеры; горизонтальных проекций зон обнаружения человека и опознавания человека; чтения автомобильного номера; размера изображения на мониторе; глубины резкости; длин кабелей; освещенности, создаваемой светильниками и др.).
2. Работа с 2D проекциями (отображение проекций зон обзора, зон обнаружения и опознавания человека, глубины резкости, тестового объекта, кабелей и светильников; визуализация разным цветом или типом штриховки пространственное разрешение и размер поля зрения; построение горизонтальных проекций зон контроля камер с учётом затенений, создаваемых препятствиями и др.).



Интерфейс программы VideoCAD

3. 3D моделирование объекта видеонаблюдения и зон обзора камер (трехмерная визуализация границ зон обзора камер с учетом пространственного разрешения, затенений, дисторсии объектива; трехмерная визуализация зоны контроля поворотных камер, dome камер и камер с круговым обзором; визуализация покрытия зоной контроля окружающих предметов и распределения пространственного разрешения камер с панорамным обзором и др.).
4. Моделирование изображений от камер с учетом параметров камеры и условий сцены (освещение, ограничения видимости и др.).
5. Проектирование интерфейса оператора (возможность моделировать размер и разрешение мониторов; возможность создавать анимированные модели мониторов в виде html файлов, с движущимися 3D моделями, учитывая частоту кадров каждой камеры и др.).
6. Импорт из других программ (возможность размещать видеокамеры на готовых планировках в форматах *.bmp, *.jpg, *.emf, *.wmf, *.png, *.gif, *.tif, *.pdf, AutoCAD *.dwg, *.dxf и др.).
7. Экспорт (возможность экспортировать полученный чертёж в любой из следующих графических форматов: *.bmp, *.jpg, *.emf, *.wmf, *.png, *.gif, *.tif, AutoCAD *.dxf и др.).
8. Печать (печать 2D чертежа в векторном или растровом виде на одном или нескольких листах под склейку и др.).

Определение параметров зон обзора

При обосновании выбора модели видеокамеры необходимо учитывать два основных фактора: зону обзора и целевую задачу наблюдения. От зоны обзора, как правило, зависит выбор фокусного расстояния и размера матрицы; высоты и места установки камеры. От целевой задачи наблюдения зависит минимально-достаточное разрешение матрицы для достижения детальности изображения. Критерием решения целевых задач видеонаблюдения является плотность пикселей. Конкретные значения плотности пикселей для разных целевых задач наблюдения должны быть указаны в отраслевых рекомендациях.

На данном шаге необходимо собрать данные по параметрам зон обзора, чтобы на следующем шаге путем простых вычислений получить необходимые характеристики камеры: фокусное расстояние и разрешение матрицы. Существует несколько параметров, которые полностью определяют положение камеры относительно объекта съемки:

- высота установки камеры;
- высота верхней границы зоны обзора;
- расстояние до верхней границы зоны обзора.

Для каждой цели наблюдения нужно определить возможные места установки камеры и, исходя из этого, перечисленные выше параметры.

Выбор структуры и компонентов ЛВС (СКС)

Вторым этапом после выбора моделей камер и места их монтажа идет планирование кабельной инфраструктуры и сетевого оборудования. Правила построения структурированной кабельной сети для построения локальной вычислительной сети IP видеонаблюдения изложены ниже в главе Справочная информация.

Расчет трафика системы видеонаблюдения необходим для определения требований к сетевым интерфейсам активного оборудования (коммутаторов) для выявления потребностей в агрегации каналов и определения количества сетевых интерфейсов станционного оборудования (видеосерверов).

Расчет проводится от IP-камер, как основного источника генерации трафика в ЛВС IP-видеонаблюдения.

На требуемую ширину канала и объем памяти для хранения видеозаписей влияют следующие факторы:


- количество видеокамер;
- режим видеозаписи: непрерывная или включается в определенных ситуациях;
- место сохранения видеозаписи: карта памяти в видеокамере/видеокодере, сервер или оба варианта;
- продолжительность видеозаписи каждый день в часах;
- частота кадров;
- разрешение изображения;
- формат сжатия: H.264, MPEG-4, Motion JPEG;

- объект: сложность кадра (например, серая стена или лес), условия освещенности, наличие движения);
- продолжительность хранения видеозаписей.

Упрощенно, можно считать трафик по формуле:

- суммарный поток с камеры Мбит/с / 8 бит в байте * 60 сек. в мин. * 60 мин. в часе * сколько часов записи в сутки * требуемую глубину архива, суток = архив на 1 камеру * число камер = общий архив;
- общий архив / объем 1 жесткого диска = минимальное число жестких дисков для архива.

Более подробно произвести расчет трафика ЛВС для системы видеонаблюдения можно в утилите Калькулятор видеосистем, размещенный на сайте <https://bolid.ru/> на странице:



В результате применения Калькулятора вы получаете данные:

- емкость архива в Тб для расчета необходимого числа жестких дисков;
- общий битрейт со всех камер в Мб/с для планирования локальной вычислительной сети (ЛВС) под видеонаблюдение;
- параметры для различных конфигураций видеосервера и рабочего места оператора (в зависимости от настроек при расчете).



Интерфейс “Калькулятора видеосистем”

Выбор коммутаторов

Требования к коммутатору определяются, исходя из специфики работы в системах IP-видеонаблюдения:

- пропускная способность;
- бюджет PoE;
- уровень коммутатора;
- поддержка сетевых протоколов и технологий;
- в видеонаблюдении могут быть востребованы: агрегация каналов IEEE 802.3ad - объединение нескольких интерфейсов в один виртуальный канал передачи информации, QoS, VLAN и шифрование - могут потребоваться, если система видеонаблюдения интегрирована в общую локальную сеть заказчика.

| Уровни коммутаторов | Сетевые технологии и стандарты |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Неуправляемые коммутаторы | PoE |
| Коммутаторы 2-го уровня | Link Aggregation, VLAN, RSTP, QoS |
| Коммутаторы 3-го уровня | DHCP, PORT FORWARDING, VPN |

Определение характеристик видеосервера

Видеосервер - это специализированное изделие состоящее из серверной платформы и специального программного обеспечения. Задача серверной платформы - обеспечить работу ПО видеонаблюдения с учетом специфики конкретного ПО и решаемых задач:

1. видеоаналитика;
2. интеграция с ОПС, СКУД, кассовыми терминалами, со сторонними бизнес приложениями:
 - a. обмен данными (управление поворотной камерой по срабатыванию датчика проникновения на периметре, управление раскладками на мониторах оператора и вывод камеры с места происшествия по тревоге из ОПС или СКУД);
 - b. автоматизация управления (считывание номера на въезде в паркинг, проверка оплаты в 1С, управление шлагбаумом).
3. резервирование, управление записью;
4. интеллектуальный поиск в архиве, специальные отчеты;
5. нестандартные задачи, программирование.

Минимальные требования к характеристикам видеосервера как правило известны из рекомендаций производителя. Для выбора конкретного сервера требуется учитывать количество каналов на запись и отображение, параметры видеопотоков, необходимость использования ресурсов процессора и видеокарты на дополнительные видеоаналитические функции и т.п.

Для расчета серверов видеонаблюдения целесообразно использовать утилиту Калькулятор видеосистем, рассмотренную ранее.

Для увеличения коэффициента готовности системы хранения данных (и общей надежности системы видеонаблюдения) необходимо использовать RAID массивы жестких дисков, позволяющие гарантировать сохранность видеоархива при единичных поломках.

| Уровень RAID | Кол-во дисков | Скорость записи | Эффективная емкость | Защита от поломки HDD | Примечание |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---|
| RAID0 | Нет ограничений | Высокая | $N \cdot S$ | нет | При выходе из строя HDD происходит потеря всех данных в массиве на всех дисках |
| RAID1 | 2 | Низкая | S | 1 HDD | Чаще всего применяется для защиты диска с ОС |
| RAID5 | от 3 | Средняя | $(N-1) \cdot S$ | 1 HDD | При выходе из строя HDD переходит в критический режим работы со снижением скорости записи и резким увеличением вероятности поломки остальных дисков |
| RAID6 | от 4 | Средняя | $(N-2) \cdot S$ | 2 HDD | Выдерживает выход из строя до 2-х HDD в массиве |

Размещение центрального оборудования

Существуют различные подходы к размещению центрального оборудования на объекте. Под центральным оборудованием для системы видеонаблюдения понимается: серверы, системы хранения данных, регистраторы, сетевые коммутаторы, роутеры и т.п. Для небольших систем видеонаблюдения центральное оборудование часто устанавливается рядом с рабочим местом оператора (автоматическим рабочим местом - АРМ), либо даже совмещая рабочее место оператора с центральной (серверной) частью системы.

Для более крупных систем данный подход не эффективен. Как правило, центральное оборудование в крупных системах видеонаблюдения размещается в отдельных помещениях - серверных / кроссовых, в стоечном 19" шкафу. Это позволяет обеспечить подходящий микроклимат для серверного оборудования, ограничить доступ к центральной части системы только для авторизованных пользователей (техническое обслуживание и администрирование), упорядочить кабельную инфраструктуру: разделив СКС на горизонтальные и вертикальные сегменты при наличии на каждом этаже выделенного коммутационного оборудования для агрегирования трафика от камер видеонаблюдения.



Центральное оборудование размещается в 19" серверной стойке

Расчет электропитания системы видеонаблюдения

Основные требования к электропитанию изложены в ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные (СОТ)»:

- Основное электропитание СОТ и средств СОТ должно осуществляться от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц и номинальным напряжением 220 В с допустимыми отклонениями от минус 15% до плюс 10%. Электропитание отдельных средств СОТ допускается осуществлять от других источников с иными параметрами выходных напряжений.
- СОТ и средства СОТ должны иметь резервное электропитание при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника питания может использоваться резервная сеть переменного тока или источники питания постоянного тока. Номинальное напряжение резервного источника питания постоянного тока выбирают из ряда: 12В; 24В.
- Резервный источник питания должен обеспечивать выполнение основных функций СОТ при пропадании напряжений в сети на время не менее 0,5 ч при условии устранения неисправности основного электропитания в течение этого времени. Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния СОТ и средств СОТ.
- При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей СОТ должен выполняться их автоматический заряд.

Современные IP камеры, как правило, поддерживают стандарт питания по той же витой паре, что и передача данных (технология PoE). Информация о стандартах PoE и поддержке этой технологии и элементах грозозащиты в оборудовании Болид размещена ниже в главе «Справочная информация».

Автоматизировать выбор источника питания для видеокамер можно с помощью программной утилиты Ваттметр ИСО Орион, размещенной на сайте <https://bolid.ru/> на странице:

Где вы? Кто вы? Я хочу... Поиск по сайту +7 (495) 775-71-55

ВОЛД СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

О КОМПАНИИ ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ ПОДДЕРЖКА КУПИТЬ КОНТАКТЫ

Продукция Резервированные источники питания (РИП) Программа расчета для проектирования Ваттметр ИСО "Орион"

ПРОДУКЦИЯ

Алфавитный указатель


Интегрированная система охраны "Орион"

Резервированные источники питания (РИП)

- РИП с сертификатом пожарной безопасности
- РИП общего применения
- РИП для оборудования автоматизации и диспетчеризации
- Дополнительное оборудование
- Программа расчета для проектирования

ВАТТМЕТР ИСО "ОРИОН"

Программа позволяет оптимизировать подбор резервированных источников питания РИП-12/24 в системах безопасности.



Описание Характеристики Скачать Обсуждение Новости

Функциональные возможности:

- Конфигурация системы безопасности из списка приборов компании ЗАО НВП "Болд"
- Добавление приборов других изготовителей, с возможностью конфигурации их параметров в различных режимах работы
- Конфигурация напряжения питания системы, времени работы в дежурном режиме и в режиме тревоги
- Расчет минимальной емкости аккумуляторной батареи (АБ) необходимой для работы системы в резервном режиме с учетом заданного времени

Ваттметр ИСО Орион

Напряжение питания: 12 Вольт 24 Вольта

Добавочная нагрузка, мА (Лампы, сирены, прочее): Деж. = 300 Трев. = 600

Время резервирования: Деж. режим + Режим трев. 24 часа 1 час

Список приборов ЗАО НВП «Болд»:

- Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»
- Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И»
- С2000-ОСТ
- С2000-ОПЗ
- С2000-СП4/24
- С2000-БРШС-Ех исп.02
- С2000-СП2 исп.02
- Модуль управления приборами Ademco 58xx по интерфейсу RS-485 «С2000-ADEM»
- Контроллер периметровых извещателей «С2000-Периметр»

Выбранные приборы

| Наименование | Идеж, А | Итрев, А | Кол. |
|---|---------|----------|------|
| Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» | 0,060 | 0,120 | x 1 |
| Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet «С2000-Ethernet» | 0,090 | 0,090 | x 1 |
| Коммутатор «Ethernet-SW8» | 0,300 | 0,300 | x 2 |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С2000-4» | 0,170 | 0,240 | x 1 |
| Контроллер периметровых извещателей «С2000-Периметр» | 0,030 | 0,030 | x 1 |

Рассчитанные параметры


| Наименование | Деж. режим | Трев. режим |
|--|------------|-------------|
| Сумарный ток всех приборов = | 1,250 А | 1,680 А |
| Минимальная емкость АКБ = | 35,190 А*ч | |
| Мощность тепловыделения оборудования = | 15,000 Вт | 20,160 Вт |
| Мощность тепловыделения РИП = | | |
| Общая мощность тепловыделения = | | |
| Мощность РИП потребляемая от сети = | | |

Возможно использовать следующие источники резервированного питания:

| Наименование | Вых. ток | Емкость АКБ | Интерфейс |
|--|--------------|----------------|-----------|
| <input type="radio"/> РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS) 40 А*ч | Iout = 6,0 А | АКБ = 40,0 А*ч | RS-485 |
| <input type="radio"/> РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS) 2x26 А*ч | Iout = 6,0 А | АКБ = 52,0 А*ч | RS-485 |
| <input type="radio"/> РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS) 2x40 А*ч | Iout = 6,0 А | АКБ = 80,0 А*ч | RS-485 |
| <input type="radio"/> РИП-12 исп.16 (РИП-12-3/17П1-Р) + БОКС-12 ИСП.01 | Iout = 3,0 А | АКБ = 51,0 А*ч | Реле |
| <input type="radio"/> РИП-12 исп.15 (РИП-12-3/17М1-Р) + БОКС-12 ИСП.01 | Iout = 3,0 А | АКБ = 51,0 А*ч | Реле |

Интерфейс утилиты "Ваттметр ИСО Орион"

Данная программа изначально разрабатывалась для расчета электропитания систем ОПС и СКУД в ИСО «Орион». В тоже время в программе есть возможность расширения библиотечной номенклатуры, ввода новых потребителей (видеокамеры, коммутаторы) и их параметры по току потребления и резерву.



Добавление новых приборов для расчета РИП

Рассчитать необходимые параметры можно буквально в пару кликов, с учетом требований СП по времени работе в “дежурном” режиме и режиме “тревоги”; уникальная функция - учет разрядной характеристики аккумулятора при различных условиях эксплуатации; ну и наконец - богатые возможности сохранения результатов расчета и экспорта.

Оформление проектной (рабочей) документации

Данный этап является обязательным далеко не во всех случаях. Однако, документирование системы видеонаблюдения, особенно системы с большим количеством видеокамер, сетевого оборудования, позволяет без проблем эксплуатировать систему, производить ремонтные или регламентные работы, модернизацию. Как правило, проектирование и оформление документации сейчас ведется для крупных объектов на начальной стадии планирования строительства. Системы видеонаблюдения при этом — лишь часть куда более широкого понятия «слаботочные системы», входящего в отдельный подраздел проектной документации «Сети связи».

Основные нормативные ссылки: ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

Проектная документация

Назначение проектной документации:

- Получение разрешения на строительство.
- Прохождение экспертизы.
- Определение объемов работ для конкурсной документации на выбор подрядчика.

Проектная документация обязательна для объектов:

- Особо опасные, технически сложные и уникальные.
- С бюджетным финансированием.
- Жилые с подключением системы к АПК «Безопасный город» или «Безопасный регион».
- Учреждения образования.
- С массовым пребыванием людей.
- Предназначенных для проведения чемпионата мира по футболу и Кубка конфедерации.

Основное содержание проектной документации:

- структурная схема основного технического решения;
- план-схема установки оборудования и прокладки кабельных линий;
- схема подключения оборудования;
- спецификация оборудования.

Рабочая документация

Рабочая документация обязательна в случае, если выполнялась проектная документация. До начала строительства для допуска на объект необходимо решения, согласованные в проектной документации, детализировать так, чтобы по ним можно было начать строительство. Рабочая документация согласовывается только с заказчиком. Степень детализации и требования к содержанию и оформлению (по требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013) должны быть прописаны в задании на проектирование.

Назначение рабочей документации:

- Допуск на объект (разрешительная документация).

- Планирование закупок оборудования, материалов.
- Планирование работ, трудозатрат.
- Производство монтажных и строительных работ на объекте.
- Авторский надзор. Тех. надзор.
- Исполнительная документация.

Данные задачи обуславливают требования к содержанию и оформлению рабочей документации. Именно в рабочей документации обязательно наличие спецификации оборудования и материалов (проектная документация не обязана иметь спецификацию, если только данное требование не прописано в задании на проектирование!). Рабочая документация является исходным документом для выпуска проекта производства работ (ППР) и программы пуско-наладочных работ (ПНР), которые требуются для допуска на важные объекты. Именно рабочая документация после внесения и согласования с авторским и тех. надзором всех фактических изменений при строительстве становится исполнительной проектной документацией, необходимой для сдачи системы в эксплуатацию и последующего использования при техническом обслуживании и модернизации системы.

Специфические особенности:

- Не требует прохождения экспертизы.
- Не должна противоречить проектной документации.
- Обеспечивает реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений при строительных и монтажных работах.
- Высокий уровень детализации решений.

Автоматизация оформления документации

В целях снижения трудоемкости оформления документации целесообразно применение САПР-продуктов, описанных выше.

V. Пример создания системы видеонаблюдения на оборудовании «Болид»

Для систематизации сведений, полученных в данной книге, рассмотрим пример работы над исходными данными и эскизным проектом системы видеонаблюдения офисного здания.

Задачи видеонаблюдения

Примем в качестве исходных данных типовые задачи видеонаблюдения в офисном здании:

1. **Входная зона** (задача идентификации посетителей и распознавания сотрудников офиса).
2. **Зона ресепшн** (задача распознавания посетителей, видео и аудиозапись диалога персонала и посетителей).
3. **Зона турникетов** (видеозапись проходов через турникеты).
4. **Зона лифтовых холлов, коридоры, лестницы** (распознавание сотрудников и посетителей).
5. **Зона парковки** (фиксация и распознавание номерных знаков автомобилей, запись движения на парковке).
6. **Периметр здания** (обнаружение посторонних лиц).

Это только примерный перечень, реальный может быть как меньше, так и больше; быть дополнен другими задачами охранного и технологического видеонаблюдения.

Пример задания на проектирование

После того, как мы определили основные задачи, стоящие перед системой видеонаблюдения, необходимо составить и согласовать с заказчиком задание на проектирование. В задании на проектирование содержатся:

- перечень требований к системе;
- условия ее функционирования;
- цели и задачи, решаемые системой;
- порядок работ по проектированию, инсталляции на объекте и последующей эксплуатации системы.

Оформим задание на проектирование согласно **ГОСТ Р 57839-2017 Производственные услуги. Системы безопасности технические. Задание на проектирование. Общие требования.**

Составим задание на проектирование исходя из минимально достаточных требований к разделам данного документа по ГОСТ Р 57839-2017.

1. Общие сведения

1.1 Общие данные:

а) полное и сокращенное наименования проектируемой системы и условное обозначение (код) системы – **Система охранного видеонаблюдения (СОВ)**;

б) полное наименование объекта защиты, на который будет установлена проектируемая система, местоположение (адрес) объекта - **Бизнес-центр класса Б; 127015, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 40, строение 1**;

в) обозначение (шифр) проекта (договора) строительства объекта: **123/2018-Р-СС**;

г) вид строительства (новое, реконструкция, капитальный ремонт) и плановые сроки строительства: **капитальный ремонт, 09.2018**;

д) наименование организации-заказчика: **Управляющая компания БЦ**;

е) наименование организации-разработчика задания на проектирование: **ООО Проект-монтаж**;

ж) наименование организации-проектировщика (указывается при принятии задания к исполнению и его согласовании): **ООО Проект-монтаж**;

и) полное наименование договора на проектирование с указанием номера и даты (указывается только после даты вступления договора в силу, при обращении задания в документообороте: допускается указывать на титульном листе сверху справа с обозначением задания в качестве приложения к договору): **№123 от 30.12.2017**.

1.2 Сведения о защищаемом объекте.

Назначение и краткое описание объекта:

а) указывают назначение объекта защиты;

б) приводят характеристики зданий, сооружений, территорий, площадок, периметров, акваторий и других составных частей объекта со ссылками на приложенные к заданию чертежи (генплан, строительные чертежи, поэтажные планы и др.);

в) приводят краткое описание функционирования объекта, производственных и технологических процессов, оборудования и материалов, состава и численности персонала и посетителей, транспортных потоков, данные о наличии (отсутствии) на объекте нескольких разных организаций и арендаторов и другие необходимые сведения.

Идентификационные признаки объекта:

а) уровень ответственности объекта согласно Федеральному закону № 384-ФЗ [3] и принадлежность объекта к перечню согласно статьи 48.1 ГрК РФ (2): **нормальный**;

Примечание — Декларация промышленной безопасности объекта, при ее наличии, должна быть приложена к заданию на проектирование.

б) наличие на объекте опасных производственных процессов и присвоенный класс опасности согласно Федеральному закону от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ [8]: **отсутствуют**;

в) наличие на объекте помещений с постоянным пребыванием людей и помещений с массовым пребыванием людей: **пост охраны (совмещен с ресепшн), мест с массовым пребыванием людей (более 50 человек) – нет;**

д) класс объекта по СП 132.13330.2011 в зависимости от возможного ущерба в случае реализации террористических угроз: **класс 3.**

2. Назначение системы и общие требования к проектированию.

а) назначение и цели создания системы: **соблюдение требований антитеррористической безопасности объекта, расследование произошедших инцидентов, контроль работы персонала и подрядчиков, обеспечение безопасности арендаторов;**

б) перечень составных частей объекта защиты (зданий, сооружений, территорий, периметров), на которых должны быть установлены элементы проектируемой системы и/или на которые распространяется сфера деятельности системы: **офисное здание, периметр здания;**

в) стадии проектирования (проектная документация и/или рабочая документация), плановые сроки начала и окончания проектирования каждой стадии (или продолжительность каждой стадии) и общие сроки проектирования: **рабочая документация, срок до 06.2018;**

г) сведения о связи разрабатываемой в соответствии с настоящим заданием проектной (рабочей) документации с более общей документацией: **разрабатываемая документация является самостоятельной, не связанной с другой документацией;**

д) перечень и очередность вводимых в действие составных частей объекта и соответствующих частей создаваемой системы (пусковых комплексов) и временной регламент реализации каждой очереди (при выполнении работ в две или более очереди): **не применимо;**

е) требования конфиденциальности: **разрабатываемая документация является конфиденциальной и не подлежит передаче.**

3. Исходные данные для проектирования.

- поэтажные планы объекта.
- задание на проектирование.
- Технические условия на подключение системы к сетям инженерно-технического обеспечения.

Другие исходные данные запрашиваются у заказчика официальным письмом.

4. Нормативные требования к проектированию.

4.1 Требования к выбору способа обоснования, подтверждения и оценки соответствия проектных решений.

Выбор способа обоснования, подтверждения и оценки соответствия проектных решений должен быть определен проектировщиком и дополнительно согласован с заказчиком. Приоритетный вариант - методика тестирования идентификации лиц в системе видеонаблюдения с помощью изображений девяти тестовых лиц по EN 50 132-7.

Для выполнения тестирования потребуются:

- 9 изображений тестовых лиц на отдельных листах формата А4;
- 2 человека – оператор системы видеонаблюдения и проверяющий со средствами связи;
- шест 1,7 м для измерения высоты;
- лист с образцами лиц для сравнения (лица на листе с образцами пронумерованы по категориям (А, В, С) и номерам – А1, А2, А3, В1, В2 ... С3); таблица для занесения результатов.

При тестировании проверяющий перемещается по объекту и перед каждой видеокамерой показывает два любых изображения тестовых лиц, а оператор должен опознать лица и записать номера лиц, которые он увидел, в таблицу результатов, в строку с названием зоны обзора, например В2, С1 или А?, ??, если он не смог распознать лицо. Помимо опознавания лиц в режиме живого видео следует осуществить распознавание лиц на видеозаписи. По окончании тестирования для каждой видеокамеры подсчитываются очки. Если оператор распознал категорию А, В или С – 3 очка, если распознал точно лицо – 6 очков. Если не распознал – 0 очков. Очки суммируются по двум тестам для каждой видеокамеры. Если количество очков меньше двух, то тест не пройден. Предполагается переделка системы видеонаблюдения. Такое тестирование позволяет выявить самые часто встречающиеся проблемы, вызванные:

- неправильным подбором объектива;
- выбором видеокамеры с низким разрешением;
- неудачным размещением видеокамер.

4.2 Перечень нормативных документов:

1. ГОСТ Р 51558 – 2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.
2. ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.
3. СП 134.13330.2012 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
4. РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.
5. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.
6. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
7. ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок 2009 г.
8. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии терроризму".
9. Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ.
10. СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования.

11. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 “Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)”.
12. ГОСТ Р 56936-2016 Производственные услуги. Системы безопасности технические. Этапы жизненного цикла систем. Общие требования.
13. ГОСТ Р 57839-2017 Производственные услуги. Системы безопасности технические. Задание на проектирование. Общие требования.
14. Р 78.36.008-99 Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. Рекомендации.
15. CCTV Operational Requirements Manual 2009.
16. Planning, design, installation and operation of CCTV surveillance systems code of practice and associated guidance.
17. EN 50 132-7 Alarm system - CCTV surveillance systems for use in security applications - Part 7: Application guidelines. B.
18. Home Office Police Policy Directorate - Performance Testing of CCTV Perimeter Surveillance Systems (Using the Rotakin Standard Test Target).
19. Home Office Scientific Development Branch - UK Police Requirements for Digital CCTV Systems.

5. Технические требования к проектируемой системе

5.1 Требования к функциям, параметрам и характеристикам системы

Применить при разработке системы сетевую IP-технологию.

Зрительные задачи видеонаблюдения следующие:

- Входная зона - идентификация лиц в рабочее время офиса во время входа в офис, цветное изображение).
- Зона турникетов (запись с качеством на уровне распознавания людей во время прохода турникета, цветное изображение).
- Зона ресепшн (распознавание лиц в рабочее время офиса, непрерывная видео и аудиозапись диалога персонала и посетителей, цветное изображение).
- Зона лифтовых холлов, коридоры, лестницы (распознавание лиц в рабочее время офиса, цветное изображение).
- Зона парковки (фиксация и распознавание номерных знаков при проезде шлагбаума в обе стороны, запись движения на парковке по детектору движения, цветное изображение днем, черно-белое ночью).
- Периметр здания (круглосуточное обнаружение и запись движения объектов по детектору движения цветное изображение днем, черно-белое ночью).

5.2 Требования к архитектуре и топологии системы.

В качестве периферийного оборудования использовать IP-видеокамеры, в качестве устройства регистрации использовать видеосервер, емкость архива видеозаписи – 14 суток.

5.3 Требования к применяемому оборудованию.

Применять сетевые видеокамеры «Болид».

5.4 Требования к применяемому оборудованию ВТ и программному обеспечению.

В качестве кабельных линий связи использовать существующую ЛВС объекта.

6. Требования к документации, подлежащей разработке и передаваемой заказчику по результатам проектирования:

а) перечень, наименования и обозначения подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям ГрК РФ ((2]. часть 12 статьи 48) и ГОСТ Р 21.1101 а также других нормативных документов, в соответствии с которыми должна разрабатываться проектная и рабочая документация на конкретную систему (указывают наименования нормативных документов):

- Рабочая документация **123/2018-Р-СС** согласно требований **ГОСТ Р 21.1101-2013** Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, включая:
 - Обложка.
 - Титульный лист.
 - Общие данные, заполненные согласно ГОСТ Р 21.1101-2013.
 - Общие указания, заполненные согласно ГОСТ Р 21.1101-2013.
 - Условные обозначения (либо на соответствующих чертежах).
 - Планировки объекта с нанесенными на него местами расположения центрального и периферийного оборудования, точки подключения электропитания и точки присоединения к существующей ЛВС объекта либо провайдеру интернет.
 - Для видеокамер должны быть показаны зоны обзора в соответствии с решаемой задачей (согласно заданию на проектирование). С указанием «мёртвой зоны». С указанием зон обнаружения и/или опознавания человека, чтения автомобильного номера — в зависимости от задачи.
 - Планы и геоподосновы, с указанием трасс прокладки кабелей связи и питания, а так же планы расположения лотков, кабельной канализации и т.п..
 - Структурные (скелетные) схемы соединений центрального оборудования (главные серверы, серверы хранения данных, сетевые хранилища или дисковые массивы, сетевые коммутаторы и маршрутизаторы, клиентские рабочие места, декодеры, блоки питания и ИБП и т.п.) и периферии.
 - Схемы электрические принципиальные центрального оборудования.

- Схемы электрические принципиальные подключений линейного оборудования (шкафы, монтажные коробки и т.п.).
- Схемы компоновки центрального оборудования (в шкафах, стойках). Может оформляться как эскизный чертеж общего вида нетипового изделия.
- Схемы расположения центрального оборудования и оборудования подсистемы отображения информации (рабочие станции, видеостены и т.п.).
- Схемы компоновки отдельных узлов периферийного оборудования (шкафы, монтажные коробки и т.п.). Может оформляться как эскизный чертеж общего вида нетипового изделия.
- Типовые схемы размещения периферийного оборудования.
- IP-адресация ЛВС видеонаблюдения (центрального и периферийного оборудования). Также может быть список необходимых «открытых» «портов», поддерживаемых сетевых технологий — при построении «виртуальной» локальной сети (VLAN).
- Другие текстовые и графические документы при необходимости.
- Кабельный журнал. Оформляться в качестве прилагаемого документа.
- Спецификация оборудования, изделий и материалов. Оформляться в качестве прилагаемого документа.

б) указания о форме предоставления документов: в бумажной форме и/или на электронных носителях с указанием вида носителей: 3 экз. в бумажной форме, 1 экз. на электронном носителе (CD-диск или USB-накопитель) в редактируемых форматах dwg, docx, xlsx;

в) перечень заданий, выдаваемых от лица проектировщика в адрес заказчика:

Г.8 Задание на электроснабжение системы (подвод линий электропитания к электрошкафам и приборам систем) и на устройство заземления.

Г.9 Задание на получение технических условий на подключение системы к сетям инженерно-технического обеспечения.

Данный пример задания на проектирования является базовым, описанные в примере разделы и подразделы являются обязательными при условии применения ГОСТ Р 57839-2017.

Основные технические решения эскизного проекта

1. Выбор типа видеокамер и места установки.

Входная зона

На входной зоне можно выделить несколько задач:

- Идентификация всех входящих гостей и сотрудников БЦ.
- Мониторинг работы сотрудников ресепшн (запись видео и звука).

Начнем с решения первой задачи: идентификации входящих людей. Для решения данной задачи необходимо выполнить ряд условий:

- лицо должно попасть в кадр (требуется учитывать минимальная высота опознавания и максимальная высота опознавания с учетом расположения видеокамеры);
- лицо должно быть четким, с достаточной детализацией для возможностей идентификации (минимальный вертикальный размер изображения лица (пикселей);
- геометрические пропорции лица не должны быть искажены из-за большого вертикального угла наклона видеокамеры (максимальный угол между направлением на видеокамеру и горизонталью).

Используем материал главы II по применимости видеокамер с различным форм-фактором. Наиболее подходящие форм-факторы для использования внутри помещений - это купольные, мини купольные и EyeBall видеокамеры. Таким образом, выделяем подходящие модели:

Список предварительно выбранных моделей видеокамер Болид

| Модель | Разрешение видеоизображения, пкс. | Матрица | Тип объектива | Угол обзора | Компенсация фоновой засветки |
|------------|-----------------------------------|-------------|--|------------------------|------------------------------|
| VCI-220 | 1920 × 1080 | 1/2,8" КМОП | 2,7–13,5 мм, вариофокальный, F1.4 | Н: 106°-29°, V:57°-17° | BLC / HLC / WDR 120 дБ |
| VCI-220-01 | 1920 × 1080 | 1/2,7" КМОП | 2,7–12 мм, вариофокальный моторизированный, F1.4 | Н: 99° - 34° | BLC / HLC / WDR 120 дБ |
| VCI-212 | 1280 × 720 | 1/4" КМОП | 2,8 мм, фиксированный, F2.0 | Н: 81° | BLC / HLC / DWDR |
| VCI-222 | 1920 × 1080 | 1/2,7" КМОП | 2,8 мм, фиксированный, F2.0 | Н: 105.5° | BLC / HLC / DWDR |
| VCI-230 | 2304 × 1536 | 1/3" КМОП | 2,7–12 мм, вариофокальный, F1.4 | Н: 78°-28.5° | BLC / HLC / DWDR |

| | | | | | |
|----------------|-------------|----------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| VCI-242 | 2688 × 1520 | 1/3" КМОП | 2,8 мм, фиксированный, F2.0 | H: 106° | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| VCI-240- 01 | 2688 × 1520 | 1/2,3" КМОП | 2,7–12 мм, вариофокальный моторизированный | H: 100° - 34° V:53° - 20° | BLC / HLC / WDR 120 дБ |
| VCI-722 | 1920 × 1080 | 1/3" КМОП | 2,8 мм, фиксированный, F2.0 | H: 106° | BLC / HLC / DWDR |
| VCI-742 | 2688 × 1520 | 1/3" КМОП | 2,8 мм, фиксированный, F2.0 | H: 106° | BLC / WDR 120 дБ |
| VCI-830- 01 | 2304 × 1296 | 1/3" КМОП | 2,7–12 мм, вариофокальный моторизирован- ный, F1.4 | H: 85°- 27° | BLC / HLC / DWDR |
| VCI-884 | 3840×2160 | 1/2,5" КМОП | 4 мм, фиксирован- ный, F1.6 | H:88° V:48° | BLC / HLC / DWDR |

Как приведенные в таблице параметры влияют на критерии идентификации человека, приведенные выше?

- Разрешение видеоизображения - чем выше разрешение, тем больше детализация лица и выше вероятность идентификации.
- Чем больше физический размер матрицы (1/4" < 1/3" < 1/2,8" < 1/2,7" < 1/2,5" < 1/2,3"), чем выше светочувствительность объектива (F2.0 < F1.6 < F1.4), тем меньше требуется света для формирования контрастного четкого изображения.
- Чем больше фокусное расстояние и больше физический размер матрицы, тем шире угол обзора. На угол обзора также влияют искажения, вносимые не идеальностью объектива - дисторсией, характерной для сверхширокоугольных объективов. Телеобъективы позволяют получить более узкую зону обзора, что визуально увеличивает "картинку" с видеокамеры. Это позволяет располагать видеокамеру дальше от объекта съемки и тем самым уменьшать угол наклона видеокамеры, что позволит избежать геометрических искажений пропорций лица и увеличить вероятность распознавания.

Поскольку входная зона с ресепшн имеет постоянный уровень освещенности (ресепшн совмещен с постом охраны с дежурным персоналом 24/7), то параметры чувствительности видеокамеры мы можем не учитывать при выборе модели.

Для получения наименьшего угла наклона видеокамеры и для гарантированного попадания лица всех входящих гостей необходимо установить видеокамеру на максимально возможном расстоянии от входной двери. Для моделирования зон используем программу IP Video System Design Tool.



Пример выбора места установки видеокамеры и основных технических характеристик

Определим требуемое фокусное расстояние - зная ширину комнаты и размер дверного проема используя ранее приведенные методики расчета.

Из расчетов получаем, что при расстоянии до фиксируемого лица менее 6 метров желательно установить видеокамеру на высоту не более 2,3 метров (для получения угла наклона видеокамеры около 10°), фокусное расстояние 12 мм. При этом разрешение матрицы должно быть достаточно для уверенной идентификации человека впоследствии.

При этом список моделей, подходящих под данные требования, существенно уменьшается:

Модели видеокамер, подходящие под расчет объектива и матрицы

| Модель | Разрешение видеоизображения, пкс. | Матрица | Тип объектива | Угол обзора | Компенсация фоновой засветки |
|------------|-----------------------------------|-------------|--|---------------------------|------------------------------|
| VCI-220 | 1920 × 1080 | 1/2,8" КМОП | 2,7–13,5 мм, вариофокальный, F1.4 | Н: 106°-29°, V:57°-17° | BLC / HLC / WDR 120 дБ |
| VCI-220-01 | 1920 × 1080 | 1/2,7" КМОП | 2,7–12 мм, вариофокальный моторизированный, F1.4 | Н: 99° - 34° | BLC / HLC / WDR 120 дБ |
| VCI-230 | 2304 × 1536 | 1/3" КМОП | 2,7–12 мм, вариофокальный, F1.4 | Н: 78°-28.5° | BLC / HLC / DWDR |
| VCI-240-01 | 2688 × 1520 | 1/2,3" КМОП | 2,7–12 мм, вариофокальный моторизированный | Н: 100° - 34° V:53° - 20° | BLC / HLC / WDR 120 дБ |
| VCI-830-01 | 2304 × 1296 | 1/3" КМОП | 2,7–12 мм, вариофокальный моторизированный, F1.4 | Н: 85°- 27° | BLC / HLC / DWDR |

Учтем при выборе также то, что входная дверь офиса является прозрачной (изготовлена из стекла), а значит в кадре могут быть как пересвеченные, так и недостаточно освещенные участки.




Пример изображения с видеокамеры видеонаблюдения на входе в офис с прозрачной дверью (IP Video System Design Tool)

Следовательно приоритет стоит отдать видеочамерам, поддерживающим функцию расширенного динамического диапазона WDR 120 дБ. И получаем наиболее подходящие модели: VCI-220 и VCI-220-01. VCI-220-01 - более дорогая за счет наличия моторизованного объектива, который в данных условиях не будет востребован. Поэтому выбираем BOLID VCI-220.

Зона турникетов

Аналогичная задача подбора видеочамеры для верификация владельцев карт при проходе через турникеты (СКУД). При этом нужно учитывать - требуется ли верифицировать приход и уход либо только вход по карте. В первом случае потребуется установить две видеочамеры - по направлениям вход и выход.




Пример подбора места установки видеочамеры в зоне турникетов (IP Video System Design Tool)



Пример изображения с видеочамеры видеонаблюдения перед турникетом (IP Video System Design Tool)

Зона ресепшен

Более простая задача - мониторинг работы сотрудников ресепшен. В этом случае не требуется идентификация - достаточно решения задачи распознавания - по фасону и цвету одежды, походке, предметам в руках и т.п..



*Пример подбора видеочкамер для мониторинга работы сотрудников ресепшен
(IP Video System Design Tool)*

Для того, чтобы получить качественную аудиозапись разговоров сотрудников ресепшен с посетителями - желательно установить видеочкамеру со встроенным микрофоном либо видеочкамеру, имеющую микрофонный вход - ближе к источнику звука, т.е. ближе к ресепшен. В модельном ряду Болид есть купольные видеочкамеры, подходящие под данные условия. Со встроенным микрофоном:

- BOLID VCI-722
- BOLID VCI-742
- BOLID VCI-884

С аудиовходом:

- BOLID VCI-220-01
- BOLID VCI-240-01

В данном случае есть возможность установить видеочкамеру в непосредственной близости от стойки ресепшен, поэтому чувствительности встроенного микрофона достаточно. Поэтому для решения задачи мониторинга достаточно установить видеочкамеру BOLID VCI-722.



Пример изображения с видеокмеры видеонаблюдения за стойкой ресепшен (IP Video System Design Tool)

Зона лифтовых холлов, коридоры, лестницы

Для решения задачи распознавания сотрудников и посетителей, отслеживания перемещений людей внутри офиса, требуется установить видеокмеры в коридорах, лифтовых холлах и в некоторых случаях - дополнительно на лестничных пролетах.

Для решения данной задачи достаточно учесть требуемое фокусное расстояние и разрешение, зная плотность пикселей и длину коридора / холла.

| Разрешение | Расст-ие | Разрешение | Поле зрения |
|--------------------|----------|------------|-------------|
| Мониторинг и конт. | | | |
| 12p/m | 358 m | 90 | 160 |
| Обнаружение | | | |
| 24p/m | 179 m | 45 | 80 |
| Наблюдение | | | |
| 61p/m | 70,3 m | 17,7 | 31,5 |
| Узнавание | | | |
| 122p/m | 35,2 m | 8,85 | 15,7 |
| Идентификация | | | |
| 244p/m | 17,6 m | 4,43 | 7,87 |

Таблица расчета объектива и матрицы для наблюдения за коридорами

Из приведенных расчетов понятно, что требуется установить видеокамеры с разрешением 1080P и фокусным расстоянием 10-12 мм.

Наиболее подходящая модель с учетом форм-фактора - BOLID VCI-230.



Моделирование изображения с видеокамер по концам коридора (IP Video System Design Tool)

В коридорах рекомендуется устанавливать видеокамеры друг на против друга в центре коридора, таким образом видеокамеры не только просматривают защищаемый коридор, но и «защищают» от вандализма друг друга.

Для лифтового холла достаточно взять 2 Мп видеокамеру с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм.




Пример изображения с видеокамеры в лифтовом холле (IP Video System Design Tool)

Аналогично решаем задачу и для лестничных клеток. Угол наклона видеокамеры к горизонту желательно делать минимальным для того, чтобы избежать геометрических искажений лица.



Пример изображения с видеокмеры на лестничной клетке (IP Video System Design Tool)

Типовой этаж офисного здания с распределением пространственного разрешения может выглядеть так:



Пример зоны обзора и распределение плотности пикселей для 1 этажа офисного здания (IP Video System Design Tool)

Зона парковки

Особенностью подбора видеокамер на улице является необходимость учета уровня освещенности и работы в ночное время, а также ухудшение видимости при атмосферных осадках. Кроме того, в некоторых случаях требуется учитывать возможную скорость движения цели наблюдения. Впрочем, для зоны парковки как правило это не актуально, потому как скорость ограничена 5-10 км/ч.

Основные задачи:

- фиксация въезжающих и выезжающих с парковки регистрационных авто номеров;
- мониторинг территории парковки.

Первой и основной задачей, которую необходимо решать в зоне парковки и на внутренней территории офисного здания - это фиксация автомобильных номеров, въезжающих и выезжающих с закрытой парковки. В некоторых случаях необходимо автоматически распознавать номера, осуществлять ведение базы данных номеров и поиск в архиве по мета-данным автономеров. А также управлять исполнительными устройствами, например, шлагбаумом, используя регистрационные знаки авто в качестве идентификатора "свой-чужой".

Наиболее часто такая задача возникает при наличии задач автоматизации управления гостевыми пропусками на парковку. Рассмотрим подробнее как решить данную задачу.

Для автоматизации распознавания автомобильных номеров, ведения базы автомобильных номеров, поиска в архиве по событию "распознавание автономера", поиска распознанного автомобильного номера в "белом списке" базы данных необходимо использовать программное обеспечение АРМ "Орион Про" с подсистемой «Авто Орион Про».

Функциональные возможности подсистемы «Авто Орион Про»:

- Распознавание всех типов номеров РФ и многих стран мира.
- Возможность адаптации к новым типам номерных знаков.
- Поддержка до 4 и более каналов распознавания автомобильных номеров на один компьютер.
- Поддержка сетевых IP-камер для распознавания автомобильных номеров.
- Поиск распознанных номеров в базе данных.
- Организация доступа на автостоянку с использованием распознавания автомобильного номера.
- Организация дополнительного идентификационного признака в системе контроля доступа АРМ «Орион Про».
- Поддержка функции «Antipassback».

АРМ "Орион Про" с подсистемой «Авто Орион Про» имеет клиент-серверную архитектуру.

Требования к серверной части подсистема «Авто Орион Про»:

- 4 канала распознавания номеров.

- Центральный процессор: Intel Core i5, 4 ядра, 3,2 ГГц или аналогичный.
- Оперативная память: 2 Гб.
- Сетевое соединение: 1 Гбит.
- Операционная система: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Server 2012.

Требования клиентской части подсистема «Авто Орион Про»:

- Центральный процессор: Intel Core i3, 2 ядра, 3,1 ГГц или аналогичный.
- Оперативная память: 2 Гб.
- Жесткий диск: 30 Гб.
- Видеокарта: 256Мб, выходы на несколько мониторов (в случае использования многомониторной конфигурации).
- Сетевое соединение: 1 Гбит.
- Операционная система: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Server 2012.

Для того, чтобы регистрационный автомобильный номер мог быть прочитан вручную либо автоматически распознан требуется выполнение ряда условий:

1. Номер должен находиться в зоне обзора видеокамеры видеонаблюдения достаточное для формирования кадра время.
2. Разрешение части кадра, в котором находится регистрационные символы номера, должно быть достаточным для уверенного чтения и распознавания.
3. Изображение номера не должно быть «смазанным».
4. Изображение номера должно быть «в фокусе».
5. Контрастность изображения номера должна быть достаточной, чтобы уверенно прочитать и распознать регистрационные символы.
6. Геометрические искажения изображения номера не должны превышать значения, при которых не возможно уверенно прочитать и распознать регистрационные символы.

Для расчета зоны чтения автомобильного номера могут использоваться следующие критерии:


- минимальная высота чтения номера;
- максимальная высота чтения номера;
- минимальный вертикальный размер изображения номера (пикселей).

Кроме того, специфические требования налагает видеоаналитический модуль распознавания номера подсистемы «Авто Орион Про»:

| ПАРАМЕТР | | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---------------------|----------------------|
| Вероятность распознавания | | не менее 95% |
| Допустимый крен пластины | | до ± 10 градусов |
| Максимально допустимые углы наклона видеокамеры | горизонтальный угол | до 20 градусов |
| | вертикальный угол | до 30 градусов |
| Освещенность в зоне видеокамеры | | не менее 50 лк |

Спецификация модуля распознавания номера подсистемы «Авто Орион Про»

Как видно из приведенных данных необходимо уделить пристальное внимание месту размещения видеокамеры, высоте установки - потому как это влияет на вероятность распознавание номера.



Предельные углы для распознавания номеров с максимальной вероятностью

С учетом того, что для офисной парковки располагать видеокамеру на малой высоте практически невозможно из-за соображений вандалостойкости, то для обеспечения приведенных на рисунке предельных углов необходимо размещать видеокамеру на достаточном удалении от зоны считывания номера. Для ширины проезда 6 метров и высоты установки видеокамеры 5 метров расстояние,

на которое нужно разместить видеокамеру чтобы уложиться в предельные углы может составлять 15 - 20 метров. Соответственно необходимо использовать вариофокальный теле-объектив.

При этом следует помнить, что для длиннофокусных объективов требуется согласовать глубину резкости с зоной чтения автомобильного номера, определив оптимальное расстояние фокусировки.

Вторая задача - выбрать требуемое разрешение матрицы. Оптимальный размер номера автомобиля по ширине в пикселях для наилучшей вероятности правильного распознавания составляет 150-200 пикселей. Рассчитаем разрешение для проезда шириной 6 метров. Размер номера известен и составляет 520 мм. Таким образом:

$$(6 / 0,52) * 150 \text{ пикс} = 1730 \text{ пикс по горизонтали.}$$

Таким образом, для обеспечения требуемого разрешения области распознавания номера достаточно разрешения 2 Мп. Брать большее разрешение - не имеет смысла. Качество распознавания это не повысит, а скорее снизит, ведь светочувствительность такой видеокамеры может оказать ниже. На светочувствительность также влияют следующие факторы:

- размер матрицы;

Не рекомендуем использовать матрицы размера менее 1/3"

- светосила объектива.

Не рекомендуем использовать объективы со светосилой меньше, чем F/1.4.

Функции, "улучшающие" изображения: такие как WDR, режимы накопления DSS, Sens-Up - необходимо отключать.

Ещё один параметр, на который стоит обратить внимание при выборе видеокамеры для распознавания номеров - это возможность вручную установить время экспозиции объектива. Дело в том, что существуют противоречащие друг друга требования к времени экспозиции: с одной стороны его хочется увеличить для улучшения светочувствительности, с другой стороны - уменьшить - для того чтобы получить четкое изображение движущегося объекта, что критически важно для распознавания номера.

Наиболее подходящая для решения данной задачи модель - BOLID VCI-121-01.

Спецификация модели BOLID VCI-121-01

| | |
|----------------------------------|---|
| Модель | BOLID VCI-121-01 |
| Камера | |
| Матрица | 1/2.7" КМОП |
| Разрешение видеоизображения | 1920 × 1080 пикселей |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3(4)~1/10000 с |
| Минимальная освещенность | 0,01 люкс/F1.4 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс/F1.4 (ИК-подсветка вкл.) |
| Соотношение «сигнал-шум» | Более 50 дБ |
| Видеовыход | BNC |
| Особенности | |
| Дальность ИК-подсветки | 150 м |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Баланс белого | Авто/Ручн. |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. |
| Шумоподавление | 3D |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон |
| Объектив | |
| Тип объектива | 4,7–47 мм, вариофокальный моторизированный |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.4 |
| Регулировка фокуса | Моторизированная |
| Угол обзора | H: 66°- 6.5° |

Камера 1



BOLID: VCI-121-01
 Разрешение: 1920x1080
 Матрица: 1/2,7 ; 16:9
 Фокусное расстояние: 39
 Высота камеры: 5 м
 Наклон: 16,2°
 Углы обзора °: 17,8°; 10°
 Расстояние: 20,2 м
 Ширина зоны обзора: 6,5 м
 Плотность пикселей: 295 пикс/м



Камера 2




BOLID: VCI-121-01
 Разрешение: 1920x1080
 Матрица: 1/2,7 ; 16:9
 Фокусное расстояние: 29
 Высота камеры: 5 м
 Наклон: 26,3°
 Углы обзора °: 31,8°; 18,2°
 Расстояние: 13,8 м
 Ширина зоны обзора: 8,4 м
 Плотность пикселей: 229 пикс/м



Пример характеристик видеокамеры и места установки видеокамер для распознавания авто номеров (IP Video System Design Tool)

В данном конкретном случае для получения уверенного чтения въезжающих и выезжающих с парковки автомобилей потребовалось установить 2 видеокамеры BOLID VCI-121-01: одну на фасаде здания, вторую на столбе ограждения:



Пример места установки видеокамер видеонаблюдения для распознавания авто номеров (IP Video System Design Tool)

Получаемые при этом кадры изображения с данных видеокамер представлены на рисунках:



Пример изображения с видеокамеры на столбе ближе к шлагбауму (IP Video System Design Tool)



Пример изображения с видеокамеры на фасаде здания дальше от шлагбаума (IP Video System Design Tool)

Камера 1



BOLID: VCI-121-01
Разрешение: 1920x1080
Матрица: 1/2,7 ; 16:9
Фокусное расстояние: 15
Высота камеры: 5 м
Наклон: 15°
Углы обзора °: 22°; 12,5°
Расстояние: 19,4 м
Ширина зоны обзора: 7,8 м
Плотность пикселей: 247 пикс/м



Камера 2



BOLID: VCI-121-01
Разрешение: 1920x1080
Матрица: 1/2,7 ; 16:9
Фокусное расстояние: 12
Высота камеры: 5 м
Наклон: 19,2°
Углы обзора °: 27,5°; 15,7°
Расстояние: 14,9 м
Ширина зоны обзора: 7,6 м
Плотность пикселей: 252 пикс/м



Параметры видеокамер и места установки с отображением видео (IP Video System Design Tool)

В зоне парковки у нас остаются ещё задача мониторинга зоны парковки. Данная задача не требует высокого разрешения в дальних концах зоны обзора - 20-25 пикс / метр. Объектив достаточно взять с фиксированным фокусным расстоянием - 3,6 либо 2,8 мм, в зависимости от конкретного места установки и особенностей наблюдаемой зоны. Таким образом наиболее подходящие модели: BOLID VCI-123 и BOLID VCI-122. Если требуется запись звука, то аудиовходы есть в цилиндрических (bullet) видеокамерах VCI-120-01, VCI-121-01 и VCI-140-01.



Пример реального наблюдения за парковкой с видеорегистратора (IP Video System Design Tool)

Пример реального изображения с видеокамеры:

Камера 4



BOLID: VCI-122
Разрешение: 1920x1080
Матрица: 1/2,9 ; 16:9
Фокусное расстояние: 2,8
Высота камеры: 5 м
Наклон: 44,7°
Углы обзора °: 110°; 77,6°
Расстояние: 24 м
Ширина зоны обзора: 70 м
Плотность пикселей: 27 пикс/м



Параметры видеокамеры и места установки(IP Video System Design Tool)

Периметр

В зоне периметра имеется задача мониторинга. Данные задачи не требуют высокого разрешения в дальних концах зоны обзора - 20-25 пикс / метр. Объектив достаточно взять с фиксированным фокусным расстоянием - 3,6 либо 2,8 мм, в зависимости от конкретного места установки и особенностей наблюдаемой зоны. При этом разрешение матрицы в данном случае достаточно - от 1280 × 720 - этого достаточно для задачи мониторинга. Таким образом наиболее подходящие модели: BOLID VCI-123 и BOLID VCI-122. Учитывая возможный вандализм, выбрана модель видеокамеры BOLID VCI-122.

2. Подбор кронштейнов, адаптеров и других аксессуаров

После того, как выбраны конкретные модели видеокамер и их места расположения - необходимо добавить в спецификацию монтажные аксессуары: кронштейны, монтажные коробки, адаптеры для крепления на угол или столб и т.п. Выбор производим на основании сводной таблицы в параграфе «Аксессуары для видеокамер» и планировок объекта.

Из приведенных данных принято решение по монтажу видеокамер:

- периметр здания - VCI-122: на штатный кронштейн и монтажную коробку BR-204 с креплением на стену здания;
- зоны парковки - VCI-121-01 ver.2: на монтажную коробку BR-203, которую установить на кронштейн BR-103 с креплением на столб;
- зона ресепшн - VCI-722: монтаж без кронштейна, непосредственно на фальш-потолок типа «Армстронг» с установкой закладных элементов и распределительной коробки в запотолочном пространстве;
- зоны с турникетами VCI-220: непосредственно на фальш-потолок типа «Армстронг» с установкой закладных элементов и распределительной коробки в запотолочном пространстве;
- зоны лифтовых холлов, коридоров, лестниц - VCI-230: непосредственно на фальш-потолок типа «Армстронг» с установкой закладных элементов распределительной коробки в запотолочном пространстве.

3. Задачи:

- Расчет сетевого трафика линий связи подключения видеосервера.
- Расчет ёмкости архива.
- Расчет (подбор) видеосервера (видеорегистратора).
- Расчет (подбор) автоматизированного рабочего места оператора видеонаблюдения.

Задачи решаются с помощью программы «Калькулятор видеосистемы».


Исходными данными являются типы видеокамер и режимы видеозаписи:

| Зона просмотра | Требуемое разрешение | кол-во | Модель камеры |
|---|----------------------|-----------|---------------|
| 1 этаж | | | |
| Входная зона с турникетами | 1280x720 | 1 | VCI-220 |
| Зона ресепшн | 1280x720 | 1 | VCI-722 |
| Зона лифтовых холлов, коридоры, лестницы | 1920x1080 | 4 | VCI-230 |
| 2-15 этаж | | | |
| Зона лифтовых холлов, коридоры, лестницы | 1920x1080 | 4 | VCI-230 |
| Улица | | | |
| Зона парковки | 1920x1080 | 2 | VCI-121-01 |
| Периметр | 1280x720 | 8 | VCI-122 |
| Итого общее количество видеокамер по зонам | | | |
| Входная зона с турникетами | 1280x720 | 1 | VCI-220 |
| Зона ресепшн | 1280x720 | 1 | VCI-722 |
| Зона лифтовых холлов, коридоры, лестницы | 1920x1080 | 60 | VCI-230 |
| Зона парковки | 1920x1080 | 2 | VCI-121-01 |
| Периметр | 1280x720 | 8 | VCI-122 |
| Всего видеокамер | | 72 | |

| Сцена | Кодес | Разрешение | Частота кадров | Кол-во камер | Дней в архиве | Тип записи | Режим просмотра | Детектор движения камеры | Второй видеопоток | |
|-------------------------------------|------------------|------------|----------------|--------------|---------------|------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Среднее движение | H.264 | 1280 X 720 | 25 | 10 | 14 | По детектору | Без отображения | Аппаратный детектор движения | Не использовать доп. поток низкого разрешения |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Среднее движение | H.264 | 1920 X 1080 | 25 | 62 | 14 | По детектору | Без отображения | Аппаратный детектор движения | Не использовать доп. поток низкого разрешения |

Сетевой трафик: 114,76 Мбит/сек Архив: 5,45 Тбайт

| Вариант № | Процессор | Оперативная память | Жесткий диск | Среднее кол-во камер |
|-------------|---------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| Вариант № 1 | Intel Xeon W-2195 | 24 Гбайт | 6 Тбайт | 72 |
| Вариант № 2 | Intel Xeon W-2175 | 24 Гбайт | 6 Тбайт | 72 |
| Вариант № 3 | Intel Core i9-9900K | 24 Гбайт | 6 Тбайт | 72 |
| Вариант № 4 | Intel Xeon W-2145 | 24 Гбайт | 6 Тбайт | 72 |
| Вариант № 5 | Intel Core i7-9700K | 24 Гбайт | 6 Тбайт | 72 |
| Вариант № 6 | Intel Core i5-9600K | 24 Гбайт | 6 Тбайт | 72 |



Возможна выгрузка результатов в файл Excel и получением табличных данных, более удобных для дальнейшего оформления проекта:

| Исходные данные для ввода в калькулятор видеосистемы для расчета видеосервера | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| Сцена | Кодек | Разрешение | Частота кадров | Кол-во видео део-камер | Дней в архиве | Тип записи | Режим просмотра | Второй видеопоток | Детектор движения видеокамер |
| Среднее движение | H.264 | 1280 X 720 | 25 | 10 | 14 | По детектору движения | Без отображения | Не использовать доп. поток низкого разрешения | Аппаратный детектор движения на видеокамерах |
| Среднее движение | H.264 | 1920 X 1080 | 25 | 62 | 14 | По детектору движения | Без отображения | Не использовать доп. поток низкого разрешения | Аппаратный детектор движения на видеокамерах |
| Расчетные данные сетевого трафика полученные с помощью калькулятора видеосистемы для подключения видеосервера | | | | | | | | | |
| Сетевой трафик (Мбит/с) | Архив | | | | | | | | |
| 114,76 | 5,45 Тбит | | | | | | | | |
| Расчетные данные основных параметров видеосервера полученные с помощью калькулятора видеосистемы | | | | | | | | | |
| № варианта расчета | Количество видеокамер | Количество компьютеров | Место на диске | Необходимое количество памяти | Процессор | | | | |
| 1 | 72 | 1 | 6 Тбайт | 24 Гбайт | Intel Xeon W-2195 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|---------|----------|---------------------|--|--|--|--|
| 2 | 72 | 1 | 6 Тбайт | 24 Гбайт | Intel Xeon W-2175 | | | | |
| 3 | 72 | 1 | 6 Тбайт | 24 Гбайт | Intel Core i9-9900K | | | | |
| 4 | 72 | 1 | 6 Тбайт | 24 Гбайт | Intel Xeon W-2145 | | | | |
| 5 | 72 | 1 | 6 Тбайт | 24 Гбайт | Intel Core i7-9700K | | | | |
| 6 | 72 | 1 | 6 Тбайт | 24 Гбайт | Intel Core i5-9600K | | | | |
| Сетевой трафик (Мбит/с) | Архив | | | | | | | | |
| 152,22 | 0,00 Мбит | | | | | | | | |

Исходные данные для ввода в калькулятор видеосистемы для расчета АРМа

| Сцена | Кодек | Разрешение | Частота кадров | Количество ВИДЕОкамер | Дней в архиве | Тип записи | Режим просмотра | Второй видеопоток | Детектор движения видеокamera |
|------------------|-------|-------------|----------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------|--|-------------------------------|
| Среднее движение | H.264 | 1280 X 720 | 25 | 10 | 14 | Без записи | С отображением | Использовать доп. поток низкого разрешения | Детекция движения отключена |
| Среднее движение | H.264 | 1920 X 1080 | 25 | 62 | 14 | Без записи | С отображением | Использовать доп. поток низкого разрешения | Детекция движения отключена |

Расчетные данные сетевого трафика полученные с помощью калькулятора видеосистемы для подключения АРМа

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Сетевой трафик (Мбит/с) | Архив | | | | | | | | |
| 152,22 | 0,00 Мбит | | | | | | | | |

Расчетные данные основных параметров АРМа полученные с помощью калькулятора видеосистемы

| № варианта расчета | Количество ВИДЕОкамер | Количество компьютеров | Место на диске | Необходимое количество памяти | Процессор | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| 1 | 72 | 1 | 250 Гбайт | 7 Гбайт | Intel Xeon W-2195 | | | | |
| 2 | 72 | 1 | 250 Гбайт | 7 Гбайт | Intel Xeon W-2175 | | | | |
| 3 | 72 | 1 | 250 Гбайт | 7 Гбайт | Intel Core i9-9900K | | | | |
| 4 | 72 | 1 | 250 Гбайт | 7 Гбайт | Intel Xeon W-2145 | | | | |
| 5 | 72 | 1 | 250 Гбайт | 7 Гбайт | Intel Core i7-9700K | | | | |
| 6 | 72 | 1 | 250 Гбайт | 7 Гбайт | Intel Core i5-9600K | | | | |

На основе полученных данных, в зависимости от наличия в продаже тех или иных компонентов выбирают нужный вариант АРМ: 1-й из вариантов для Сервера и АРМа.

4. Подбор мониторов: для просмотра и отображения тревожных видеокamer.

При выборе устройств отображения, видеомониторов для АРМа оператора руководствуемся рекомендациями ГОСТ Р 51558-2014 в части выбора минимального размера (не менее 27" для 16 камер) монитора и их количества. С учетом рекомендаций, из каталога производителя в проект заложены 6 мониторов типа «МО-132», 5 из которых предназначены для одновременного вывода на экран всех камер и один из которых предназначен для отображения камер в состоянии «тревога» для оперативного реагирования оператора.

5. Подбор программного обеспечения для видеосервера и АРМа оператора.

Для Видеосервера предусмотрен пакет ПО в составе: операционная система Microsoft Windows Server 2012, Сервер "Орион Про", Администратор базы данных "Орион Про" и одним USB-ключом с 72 лицензиями "Видеосистемы "Орион Про", «АВТО ОРИОН ПРО» для распознавания номеров.

Для АРМа предусмотрен пакет ПО в составе: операционная система Microsoft Windows 10, Монитор "Орион Про".

Расчет электропитания.

Мощность потребления видеокamer на основании паспортных данных составляет:

| Модель видеокamerы | Потребляемая мощность |
|--------------------|-----------------------|
| VCI-122 | не более 5,1 Вт |
| VCI-121-01 | не более 13 Вт |
| VCI-220 | не более 9,75 Вт |
| VCI-230 | не более 5,5 Вт |
| VCI-722 | не более 5 Вт |

Выполним подбор коммутатора из каталога Болид для организации локальной сети с расчетной пропускной способностью, требуемой мощностью каналов PoE в соответствии с потребляемой мощностью подобранных видеокamer.

На основании полученных данных о используемом трафике выбираем из каталога производителя коммутаторы удовлетворяющие требованиям по подключению видеокamer к серверу и АРМу:

- для подключения Сервера, АРМа с мониторами и видеокamer видеонаблюдения улицы (парковки, периметра) и 1 этажа, 1-го 24 портового коммутатора SW-224 размещенного на 1 этаже здания;
- для подключения видеокamer видеонаблюдения 2..13 этажи, 2-х 24 портовых коммутаторов SW-224 размещенных на 4 и 10 этажах здания соответственно;
- для подключения видеокamer видеонаблюдения 14..15 этажи, 1-го 16 портового коммутатора SW-216 размещенного на 14 этаже здания.

Коммутаторы имеют для подключения видеокamer порты 10/100 Base-T (PoE Источник питания с мощностью на 1 порт не более 30 Вт), а для объединения к видеосерверу и АРМу порты 10/100/1000 Base-T, что удовлетворяет расчетным и техническим данным.

Расчет и подбор ИБП 220В для питания активного оборудования (коммутаторы, регистраторы, рабочие места) в автономном режиме, выполним исходя из количества оборудования описанного выше и характеристик ИБП производителя на срок не менее 30 мин в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51558-2014.

| Место размещения | Наименование оборудования | Максимальная потребляемая мощность |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 этаж | Видеосервер | не более 500 Вт |
| 1 этаж | АРМ оператора + видеомониторы | не более 670 Вт |
| 1 этаж | КОММУТАТОР SW-224 | не более 396 Вт |
| 4 этаж | КОММУТАТОР SW-224 | не более 396 Вт |
| 10 этаж | КОММУТАТОР SW-224 | не более 396 Вт |
| 14 этаж | КОММУТАТОР SW-216 | не более 396 Вт |

В данном случае достаточно будет предусмотреть для питания каждого устройства например ИБП длительного резерва 220 В SKAT-UPS 1000 RACK (или аналог) с внешними аккумуляторными батареями (далее по тексту - АКБ) для работы в автономном режиме 2x65 А/ч, 12В.

VI. Справочная информация

Нормативные акты, касающиеся систем видеонаблюдения

1. Приказ Минтранса РФ от 28 ноября 2005 г. N 142 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Требования авиационной безопасности к аэропортам".
2. Приказ Министерства транспорта РФ от 08 февраля 2011 г. № 41 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта».
3. Приказ Министерства транспорта РФ от 08 февраля 2011 г. № 42 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства».
4. Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».
5. Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. N 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта».
6. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».
7. РМД 31-03-2008 "Рекомендации по проектированию зданий гостиничных предприятий, мотелей и кемпингов".
8. Распоряжение Правительства Москвы от 20 июля 2007 г. N 1529-РП "О Концепции по повышению безопасности и антитеррористической защищенности гостиничных предприятий города Москвы".
9. Постановление Правительства РФ от 17 октября 2016 г. № 1055 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и организаций, находящихся в его ведении, а также формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
10. Постановление Правительства РФ от 13 января 2017 г. № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
11. Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 357 «О внесении изменений в требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации».

12. Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
13. Постановление Правительства РФ от 14.04.2017 N 447 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов".
14. Постановление Правительства РФ от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».
15. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2).
16. Распоряжение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 27 марта 2007 г. 53-РЗМ "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования "Временный порядок проектирования и строительства локальных систем безопасности и магистральных сетей при подключении объектов-новостроек к Системе обеспечения безопасности города (СОБГ)".
17. Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. N 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации.
18. Постановление Правительства РФ от 5 апреля 2017 г. N 410 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий метрополитенов.
19. Постановление Правительства РФ от 16.07.2016 г. N 678 "О требованиях по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиях к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта".
20. Постановление Правительства РФ от 23.01.2016 г. N 29 (ред. от 21.04.2018) "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством РФ к охраняемым зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
21. Постановление Правительства РФ от 26.04.2017 г. N 495 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта".

22. Постановление Правительства РФ от 14.09.2016 г. N 924 (ред. от 27.02.2019) "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического транспорта, и внесении изменений в Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек.
23. Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 г. N 886 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта".


СКС и ЛВС для IP видеонаблюдения

Не обязательный, но весьма желательный элемент построения любой системы IP-видеонаблюдения - структурированная кабельная система (СКС). Соблюдение стандартов СКС позволяет сертифицировать пассивные элементы системы - кабель и коммутационные изделия - что практически исключает возникновение неисправностей, связанных с "наукой о контактах".

Вопросы проектирования СКС изложены в ГОСТ Р 53246-2008 "Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования".

Топология сети


Пакетный принцип передачи данных Ethernet сетей предполагает единственную топологию сети - "дерево".



Древовидная топология Ethernet

Однако для систем периметрального видеонаблюдения требуется использовать топологию "кольцо" - которая возможна лишь применяя управляемые коммутаторы, поддерживающие стандартные протокол RSTP (например SW-204) либо проприетарные протоколы ERPS (Ethernet Ring Protection Switching). Следует учитывать, то время восстановления для протокола RSTP в отличие от ERPS зависит от количества коммутаторов, чем их больше, тем больше время восстановления. Кроме это-

го, для повышения быстродействия сети с применением RSTP требуется тщательная настройка с определением свойств каждого порта и линий связи. Отсюда и следует главный недостаток RSTP – неопределённое время восстановления. В зависимости от размеров, сложности топологии сети и прочих факторов время восстановления колеблется от миллисекунд до нескольких секунд. Для офисных сетей это вполне приемлемо, но для промышленного Ethernet часто требуется большая детерминированность. Ещё одно ограничение RSTP – максимальный размер сети. Пакет данных может преодолеть до 39 узлов (коммутаторов) в пределах сегмента, по превышении этого порога он начинает дублироваться, и сеть может «зависнуть».



Кольцевая топология Ethernet

Для периметральных систем используются волоконно-оптические линии связи и коммутаторы с SFP-модулями. Альтернативное решение - применение древовидной топологии - неуправляемых коммутаторов SW-104 или SW-108 либо медиаконвертеров серии ETHERNET-FX.

Выбор типа витой пары

При выборе типа кабеля для СКС системы видеонаблюдения нужно ответить на два вопроса:

- незэкранированная или экранированная;
- одножильная или многожильная.

FTP - экранированный кабель UTP - незэкранированный



Отличие FTP и UTP

Вопреки названию - экранированный кабель (FTP) - не делает передачу данных более помехозащищенной в большинстве случаев, увеличивая при этом погонную емкость кабеля, что негативно сказывается на дальности передачи информации и пропускной способности. Задача «экрана» обратная -

уменьшить электромагнитные помехи от самого кабеля. Если все же требуется использовать именно FTP, то необходимо обеспечить надежное заземление экрана:

- подключение всех экранов должно осуществляться в одной точке;
- при подключении экрана в двух точках необходимо обеспечить выравнивание потенциалов.

Что касается выбора одножильного (solid) или многожильного (patch) кабеля - данный вопрос зависит от наличия либо отсутствия промежуточных точек коммутации на линии IP-камера - сетевой коммутатор.

Использование консолидационных точек

Как правило, для СКС используются т.н. “консолидационные точки” - розетки RJ45 со стороны IP-камеры и патч-панель - со стороны сетевого коммутатора. В этом случае подключение IP-камеры и сетевого коммутатора к точке консолидации идет гибким многожильным кабелем - патч-кордом, а “магистральная” линия передачи между точками консолидации - одножильным кабелем, что обеспечивает гарантированную дальность передачи на скорости 100 Мб/с для Fast Ethernet и 1000 Мб/с для Gigabit Ethernet на 90 метров.


Альтернативный вариант, позволяющий отказаться от розетки RJ45 со стороны IP-камеры - использование разъемов полевой заделки:



Разъем полевой заделки

Однако данный вариант стоит применять в исключительных случаях (например для периметральных систем видеонаблюдения), однопроволочная жила может не выдержать частых коммутаций и наличие вибрации.

Ограничение размера сегмента ЛВС



Составляющие 100 метров Ethernet

По “витой паре” максимальное расстояние между IP камерой и коммутатором - 90 метров (90 метров - это “магистраль” + 2*5 метров - запас на подключение патчкордами камеры и сетевого коммутато-

ра). В случае, если требуется магистраль больше 100 метров - необходимо переходить "на оптику". Топология может быть как кольцевая (обсуждаемая выше), так и древовидная:



Схема оптоволоконной линии связи

Сертификация СКС

В СКС под сертификацией понимается тест линка фиксированной части от розетки до патч-панели на соответствие категории. Проверяется это специальным тестером. Результаты в электронном или бумажном виде передаются заказчику и являются частью исполнительной документации.

Технология PoE и ее поддержка в оборудовании Болид

Стандарты PoE

| Характеристики | Стандарт 802.3af | Стандарт 802.3at (PoE+, PoE plus) |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Диапазон напряжения постоянного тока на питаемом устройстве | от 36 В до 57 В (номинальное 48 В) | от 42,5 В до 57 В |
| Диапазон напряжения, выдаваемого источником | от 44 В до 57 В | от 50 В до 57 В |
| Максимальная мощность PoE-источника | 15,4 Вт | 30 Вт |
| Максимальная мощность, получаемая PoE-потребителем | 12,95 Вт | 25,5 Вт |
| Максимальный ток | 350 мА | 600 мА |
| Максимальное сопротивление кабеля | 20 Ом (для cat.3) | 12,5 Ом (для cat.5) |
| Классы питания | 0-3 | 0-4 |

Классы устройств в зависимости от мощности потребления

| Класс | Стандарт | Мощность на порт, Вт | Мощность на устройство, Вт |
|-------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| 0 | 802.3af/802.3at | 15,4 | 0,44 – 12,35 |
| 1 | 802.3af/802.3at | 4,5 | 0,44 – 3,84 |
| 2 | 802.3af/802.3at | 7 | 3,84 – 6,49 |
| 3 | 802.3af/802.3at | 15,4 | 6,49 – 12,95 |
| 4 | 802.3at | 30 | 12,95 – 25,5 |

IP камеры и тепловизоры Болид с поддержкой PoE

| № п/п | Модель | Потребляемая мощность, не более Вт | Стандарт PoE | Класс PoE |
|-------|------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
| 1 | VCI-113 | 4,5 | IEEE 802.3af-2003 | 2 |
| 2 | VCI-122 | 5,1 | IEEE 802.3af-2003 | 2 |
| 3 | VCI-123 | 5,1 | IEEE 802.3af-2003 | 2 |
| 4 | VCI-120 | 9,09 | IEEE 802.3af-2003 | 3 |
| 5 | VCI-121-01 | 13 | IEEE 802.3af-2003 | 3 |
| 6 | VCI-130 | 5,5 | IEEE 802.3af-2003 | 2 |
| 7 | VCI-143 | 6 | IEEE 802.3af-2003 | 2 |
| 8 | VCI-140-01 | 11,5 | IEEE 802.3af-2003 | 3 |
| 9 | VCI-184 | 7 | IEEE 802.3af-2003 | 2 |
| 10 | VCI-180-01 | 12,95 | IEEE 802.3af-2003 | 3 |
| 11 | VCI-212 | 4,5 | IEEE 802.3af-2003 | 2 |
| 12 | VCI-222 | 2,6 | IEEE 802.3af-2003 | 1 |
| 13 | VCI-722 | 5 | IEEE 802.3af-2003 | 2 |
| 14 | VCI-220 | 9,75 | IEEE 802.3af-2003 | 3 |

| | | | | |
|----|------------|------|-------------------|---|
| 15 | VCI-220-01 | 10 | IEEE 802.3af-2003 | 3 |
| 16 | VCI-230 | 5,5 | IEEE 802.3af-2003 | 2 |
| 17 | VCI-830-01 | 7,5 | IEEE 802.3af-2003 | 3 |
| 18 | VCI-242 | 4 | IEEE 802.3af-2003 | 2 |
| 19 | VCI-742 | 5 | IEEE 802.3af-2003 | 2 |
| 20 | VCI-240-01 | 11,5 | IEEE 802.3af-2003 | 3 |
| 21 | VCI-884 | 4,97 | IEEE 802.3af-2003 | 2 |
| 22 | VCI-280-01 | 15 | IEEE 802.3at-2009 | 4 |
| 23 | VCI-252-05 | 6 | IEEE 802.3af-2003 | 2 |
| 24 | VCI-320 | 10 | IEEE 802.3af-2003 | 3 |
| 25 | VCI-432 | 4,85 | IEEE 802.3af-2003 | 2 |
| 26 | VCI-627-00 | 10 | IEEE 802.3af-2003 | 3 |
| 27 | VCI-627 | 13 | IEEE 802.3at-2009 | 4 |
| 28 | VCI-628-00 | 12 | IEEE 802.3af-2003 | 3 |
| 29 | VCI-528-00 | 20 | IEEE 802.3at-2009 | 4 |
| 30 | VCI-529 | 43 | IEEE 802.3at-2009 | 5 |
| 31 | VCI-529-06 | 38 | IEEE 802.3at-2009 | 5 |
| 32 | TCI-111 | 7 | IEEE 802.3af-2003 | 3 |

Защита от перенапряжений в линиях связи и электропитания

Перенапряжением является уровень прикладываемого к прибору или системе напряжения, превышающего предписываемый стандартом, при котором возможно нарушение изоляции или работоспособности устройства за определенный период времени.

Перенапряжение проявляется как импульсные помехи со временем нарастания фронта менее единиц миллисекунд. Основными причинами их возникновения являются:

- молнии, возникающие при грозе;
- электростатический разряд;

- переходные процессы при переключении;
- неисправное оборудование.

Основной принцип - установка средств защиты от импульсных перенапряжений на все входящие и исходящие линии связи и питания, т.н. УЗИП (устройства защиты от импульсных перенапряжений).


Оборудование видеонаблюдения нужно защищать не только от воздействия электромагнитных наводок молнии (т.н. "грозозащита"), но и от других видов импульсных перенапряжений: коммутации и переключений оборудования, электростатического заряда атмосферных осадков, "занесенного" напряжения вследствие неисправности оборудования и т.п. Обеспечить высокую степень защищенности системы можно лишь комплексом мер: кроме установки УЗИП на всех входных цепях защищаемого оборудования на объекте должны быть смонтированы системы заземления и уравнивания потенциалов согласно действующих нормативных требований. Дополнительной степенью защиты от "остаточных" явлений импульсных перенапряжений служит встроенная в оборудование защита, представленная в видеокамерах, регистраторах и коммутаторах ЗАО НВП "Болид":

| Тип оборудования | Наименование | Граничные параметры входного воздействия (8/20 мкс) | |
|------------------------|---|---|---|
| | | Синфазной помехи по схеме "провод-провод" | Дифференциальной помехи по схеме "провод-земля" |
| Камеры видеонаблюдения | VCI-113, VCI-123, VCI-212, VCI-222, VCI-722, VCI-432, VCI-412, VCI-130, VCI-230, VCI-830-01, | 2 кВ | - |
| Камеры видеонаблюдения | VCI-742, VCI-143, VCI-242, VCI-184, VCI-884, VCI-220-01, VCI-121-01, VCI-140-01, VCI-240-01, VCI-252-05, VCG-113, VCG-123, VCG-120, VCG-222, VCG-812, VCG-822, VCG-310 | 4 кВ | - |
| Камеры видеонаблюдения | VCI-320, VCI-528, VCI-528-00, VCI-627, VCG-528-00, VCG-528 | 6 кВ | - |
| Камеры видеонаблюдения | VCI-529 | 8 кВ | - |

| | | | |
|-------------------|--|------|------|
| Видеорегистраторы | RGI-0412, RGI-0812, RGI-1612, RGI-1622, RGI-3228, RGI-6448 | 2 кВ | 1 кВ |
| Видеорегистраторы | RGI-0412P04, RGI-0812P08, RGI-1622P16 | 4 кВ | 2 кВ |
| Коммутаторы | SW-104, SW-108 | 4 кВ | 2 кВ |
| Коммутаторы | SW-216, SW-224 | 2 кВ | 1 кВ |

Инструментальные палитры оборудования видеонаблюдения Болид в AutoCAD

Инструментальная палитра - это стандартный функционал AutoCAD. По сути, — это меню, из которого можно выбрать нужную вам модель видеокamеры Болид и автоматически вставить соответствующий ей условное графическое обозначение (УГО) с обозначением углов обзора, “мертвой зоны” и пространственного разрешения (плотности пикселей) по критериям: Обнаружение | Различение | Идентификация рекомендаций МВД Р 78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов».



Интерфейс инструментальной палитры камер Болид для AutoCAD

Где скачать?

Официальная версия инструментальной палитры AutoCAD выложена на сайте bold.ru. Путь: Продукция /Сетевые камеры (или Аналоговые камеры) / Видеокамера сетевая VCI-113 (или любая другая камера), вкладка «Скачать», раздел «Схемы и настройки».

The screenshot shows the BOLID website interface. At the top, there is a search bar and a phone number: +7 (495) 775-71-55. The main navigation menu includes: О КОМПАНИИ, продукция, ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА, КУПИТЬ, КОНТАКТЫ. The 'продукция' (products) menu is active. Below the navigation, there is a large banner for 'Изменен лицензия "Орион"' (License change for 'Orion'). To the right, there is a list of products under the heading 'Алфавитный указатель' (Alphabetical index). The 'Видеонаблюдение' (Video Surveillance) section is highlighted with a red box, and arrows point to 'Сетевые видеокамеры' and 'Аналоговые видеокамеры'. Other sections include 'Интегрированная система охраны «Орион»', 'Учет рабочего времени для 1С:Предприятие 8', 'Резервированные источники питания (РИП)', 'Средства централизованной охраны', 'Средства автоматизации и диспетчеризации', 'АСКУЭ Ресурс', and 'Оборудование охранно-пожарных систем (ОПС)'. At the bottom, there are buttons for 'КОРОТКО О КОМПАНИИ', 'НОВОСТИ КОМПАНИИ', and 'НОВОСТИ ПРОДАЖ'.

Где скачать инструментальную палитру

ПРОДУКЦИЯ

Алфавитный указатель

Интегрированная система охраны "Орион"

Резервированные источники питания (РИП)

Видеонаблюдение

- Сетевые видеокamеры
- Сетевые видеорегистраторы
- Аналоговые видеокamеры
 - Цилиндрические
 - Купольные
 - Корпусные
 - Поворотные
- Аналоговые видеорегистраторы
- Кронштейны, монтажные коробки, термокожухи
- Коммутаторы сетевые
- Аксессуары
- Тепловизионная видеокamera

Средства централизованной охраны

Средства автоматизации и диспетчеризации

АСКУЭ Ресурс

Оборудование охранно-пожарных систем (ОПС)

ВИДЕОКАМЕРА АНАЛОГОВАЯ VCG-113

Цветная видеокamera предназначена для работы в составе комплекса видеонаблюдения и непрерывной трансляции видеозображения с охраняемой зоны на системы отображения, записи, хранения и воспроизведения видеозображения

Описание | Характеристики | **Скачать** | Цены | Обслуживание | Новости

Сертификаты

- Заключение "НИИ Транснефть" о соответствии продукции (482 Кб) [\[PDF\]](#)
- Сертификат соответствия ТР Таможенного союза (406 Кб) [\[PDF\]](#)
- Сводный список сертификатов продукции (217 Кб) [\[PDF\]](#)

Документация

- Руководство по эксплуатации (1 Мб) [\[PDF\]](#)
- Инструкция по монтажу (527 Кб) [\[PDF\]](#)
- Датшит (402 Кб) [\[PDF\]](#)
- Паспорт (218 Кб) [\[PDF\]](#)

Схемы и настройки

- Палитра УГО (4 Мб) [\[ZIP\]](#)
- Bolid-autocad-ver.002 (58 Мб) [\[ZIP\]](#)**
- Bolid-vidеосad-ver.001 (3 Кб) [\[ZIP\]](#)


Скачать ZIP-архив

ZIP архив с файлами (.xtp, .dwg)

Как загрузить в AutoCAD?


Первое, что нужно сделать — скачать zip-архив Bolid-autocad-ver.002.zip, в котором находятся ряд файлов и папок:

- Bolid cameras.dwg — файл с динамическими блоками камер Болид;
- Bolid-autocad-ver.002.xtp — файл инструментальной палитры, ссылающийся на dwg-файл с блоками;
- папка Bolid-autocad-ver.002 с файлами изображений (preview изображений блоков — в виде фото реальных камер);
- ReadMe.txt — описание версии палитры, способа установки, поддерживаемых моделей камер;
- другие файлы и папки (их при необходимости можно удалить).




Выбор пути сохранения файла

Сохраните архив в корневой каталог диска C. Далее распаковываем архив — например бесплатной программой 7-Zip.




Распаковка архива



Инструкция по установке


Как использовать?

Первое, что нужно сделать — подгрузить файл инструментальной палитры в AutoCAD. Открываем окно инструментальных палитр (Ctrl+3):




Открытие окна инструментальных палитр

Правой кнопкой мыши (П.К.М.) вызываем контекстное меню, вызываем Адаптацию палитр:




Импорт из контекстного меню инструментальной палитры

Выбираем в распакованной папке Bolid-autocad-ver.002 файл Bolid-autocad-ver.002.xtp:




При необходимости добавляем палитру Камеры Болид ver.002 в вашу группу палитр:




Подгрузка в окно инструментальных палитр

Если архив Bolid-autocad-ver.002.zip был распакован не в корень диска C, то необходимо прописать путь до файла с динамическими блоками камер Болид Bolid cameras.dwg. Для этого панели инструментальных палитр нажмите **Ctrl+A**(выделить все), П.К.М. на камере в выпадающем контекстном меню выбрать Свойства объекта:



Указание нестандартного пути до dwg файла блоков палитры


В блоке Вставка строка Исходный файл выбрать прямоугольник справа — появится окно Выбор связанного чертежа— указываем путь до Bolid cameras.dwg:



Выбор связанного чертежа .dwg

На этом настройка закончена.

Несколько слов о функциональных возможностях и ограничениях инструментальной палитры. Палитра представляет из себя панель, включающая иконки с изображением реальных фото камер и обозначение (наименование) моделей. Все модели разделены сетевые и аналоговые (мультиформатные), а также по форм-фактору:




Находим нужную модель в инструментальной палитре и вставляем в пространство модели


После указания точки вставки блока в окне Редактирования атрибутов мы можем изменить ряд значений:

- название камеры;
- наименование модели;
- фокусное расстояние;
- разрешение.

Как правило, имеет смысл менять лишь название камеры; остальные параметры уже заданы и соответствуют паспорту реальной модели:



Редактирование атрибутов блока при вставке в модель




Функционал динамического блока камеры

В блоке есть возможность выбирать видимость зон обзора согласно фокусному расстоянию; поворачивать блок (поворот камеры в горизонтальной плоскости); масштабировать УГО камеры

- Изменен стиль шрифта атрибутов блоков на аннотативный Bolid_CCTV (ISOCPEUR)

Аннотативный текст позволяет легко управлять высотой текста через масштаб аннотаций:




Масштабирование текста атрибутов камеры с помощью свойств аннотативности

Чтобы изменить размер шрифта всех текстовых элементов блоков камер в чертеже — достаточно указать масштаб аннотации.

Специальный стиль текста Bolid_CCTV позволяет быстро настроить параметры текста блоков по стандарту вашей организации. По умолчанию заданы:

- имя шрифта: стандартный ISOCPEUR;
- начертание: Обычный;
- размер: Аннотативный;
- степень растяжения: 0,7.



Настройка стиля текста для блоков камер Болид

Список основных ограничений инструментальной палитры:

- Пространственное разрешение (плотность пикселей), зоны и углы обзора созданы исходя из предположений что высота установки камеры — 3 метра, высота верхней границы зоны обзора — 2 метра, высота нижней границы зоны обзора 0 метров.
- Не учитывается дисторсия короткофокусных объективов.
- Не учитываются затенения от препятствий (стен, колонн и т.п.).
- Не возможно учесть угол наклона камеры к горизонту, т.к. зона обзора строилась и считалась исходя из максимизации расстояния до верхней границы зоны обзора (т.е. зона обзора показана пока камерой решается задача Обнаружения по критериям из рекомендаций МВД Р 78.36.008-99).

При проектировании нужно учитывать, что для вашего конкретного случая данная зона обзора возможно будет немного (для стандартных случаев размещения камеры) либо весьма сильно (для нестандартных) отличаться от рассчитанных в блоке.