



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

11.04.2022 № УВ-117-1454-12-3
На № 367 от 28.03.2022.

Генеральному директору
ЗАО НВП «Болид»

Бабанову И.А.

E-mail: info@bolid.ru

Об алгоритме принятия решения о пожаре

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что предлагаемый Вами алгоритм формирования системой пожарной сигнализации сигнала о пожаре в случае последовательного срабатывания двух пожарных извещателей одной зоны контроля пожарной сигнализации после осуществления перезапроса каждого сработавшего извещателя может быть применен при условии, что увеличение времени формирования сигнала о пожаре в результате реализации процедуры перезапроса может считаться допустимым в условиях конкретного объекта защиты.

Исполняющий обязанности
начальника института

С.Н. Таранов