



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

17.02.2026 № ИВ-117-517-12-3  
На № 04 от 12.01.2026

Генеральному директору  
АО НВП «Болид»


Бабанову И.А.

О разъяснении нормативных  
документов

E-mail: info@bolid.ru

В ответ на Ваше обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 19 января 2026 г. № В-117-129 сообщаем, что требования пункта 5.23 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» с изменением 1, утвержденным приказом МЧС России от 27 марта 2025 г. № 252, применяется только в отношении отдельно взятого здания, в случае деления его на пожарные отсеки.

Начальник института



Э.М. Идрисов

Рыбаков Иван Владимирович  
Семененко Наталья Викторовна  
+7 (495) 524-81-70