



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

21.11.2016 № 7105 эи-12-3-3
На № 1214 от 13.10.2016

О сроке службы технических
средств пожарной автоматики

По поручению Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России специалистами института рассмотрен Ваш запрос о сроке службы технических средств пожарной автоматики.

Положениями п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний» определен не средний срок службы приборов, а предъявлены требования к минимальному среднему сроку службы, который должен обеспечить разработчик и производитель прибора.

Реальный средний срок службы прибора конкретного типа должен быть определен производителем на основе показателей надежности и указан в технической документации на прибор. Если в технической документации данный параметр отсутствует, следует обратиться с соответствующим запросом к изготовителю прибора.

Генеральному директору
ЗАО НВП «Болид»

И.А. Бабанову

E-mail: info@bolid.ru

Допустимость эксплуатации прибора после истечения среднего срока службы нормативными документами не регламентируется. По мнению специалистов института, следует произвести замену отработавшего срок службы прибора.

Врио начальника института



Д.М. Гордиенко