



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

16.05.2014 № 16-1-06-670

на № 349 от 24.04.2014

Генеральному директору
ЗАО НВП «Болид»
И.А. Бабанову

о распространении действия сертификата

ул. Пионерская, д. 4, г. Королев
Московской обл., 141070
Тел./факс: (495) 775-71-55

Уважаемый Игорь Александрович!

На Ваше уведомление об изменениях (исх. № 349 от 24.04.2014), внесенных в конструкцию шкафов контрольно-пусковых ШКП, сообщая следующее.

Проведенный анализ изменений (отчёт об экспертном заключении от 12.05.2014г. № 12211 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России) позволяет сделать вывод, что исполнение со степенью защиты оболочки IP54 не затрагивает электрические принципиальные схемы, программное обеспечение и внутреннее наполнение шкафов и не влияет на показатели, проверяемые при сертификации продукции.

Исходя из вышеизложенного ОС «Пожтест» распространяет действие сертификата соответствия С-RU.ПБ01.В.01960 от 12.04.2012 г. на серию шкафов контрольно-пусковых со степенью защиты оболочки IP54: ШКП-4, АЦДР.425412.005 IP54 ЭТ; ШКП-10, АЦДР.425412.005-01 IP54 ЭТ; ШКП-18, АЦДР.425412.005-02 IP54 ЭТ; ШКП-30, АЦДР.425412.005-03 IP54 ЭТ; ШКП-45, АЦДР.425412.005-04 IP54 ЭТ; ШКП-75, АЦДР.425412.005-05 IP54 ЭТ; ШКП-110, АЦДР.425412.005-06 IP54 ЭТ.

Инспекционный контроль за указанной продукцией проводится в соответствии с заключенным ранее договором от 12.04.2012 г. № 251-ОС/ИК.

Заместитель руководителя
ОС «ПОЖТЕСТ»

Е.Н. Мизина

