



**МІНІСТЭРСТВА
АРХІТЭКТУРЫ І БУДАЎНІЦТВА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск,
Тэл. 327 19 34, 327 26 42, факс (017) 200 74 24
E-mail: mas@mas.by
<http://www.mas.by>

**МИНИСТЕРСТВО
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск,
Тел. 327 19 34, 327 26 42, факс (017) 200 74 24
E-mail: mas@mas.by
<http://www.mas.by>

02.03.2021 № 02-3-05/2635 ЧП «ОрионПроект»

На № _____ ад _____

пер.1-й Измайловский, д.51, к.8Б,
220131, г.Минск

О разъяснении норм ТНПА

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь повторно рассмотрело обращение ЧП «ОрионПроект», направленное в интернет-приемную 28.01.2021 № 19445, и взамен ранее направленного письма от 24.02.2021 № 02-3-05/2311 сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 12.3.19 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» в случае использования адресных пожарных извещателей, установленных под фальшполом или над фальшпотолком, устройство выносной индикации не требуется.

Одновременно информируем, что в настоящее время разработано изменение № 1 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» в котором указано, что пожарные извещатели, установленные под фальшполом или за подвесным потолком, должны быть подключены к самостоятельным шлейфам СПС и иметь выносную оптическую индикацию, либо быть адресными.

Заместитель Министра

А.И.Ананич