



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел/факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 529-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

27.08.2019 № 320-16-1-7

ООО «НПО Спектрон»

На № 78/01 от 02.08.2019

Генеральному директору

О распространении действия сертификата

Ю.А. Козырину

ул. Сыромолотова, д. 15 литер А,
г. Екатеринбург, Свердловская
область, Россия, 620072,
тел./факс: +7 343 379 07 95,
E-mail: info@spectron-ops.ru

Уважаемый Юрий Александрович!

На Ваше обращение о новых модификациях производимой Вашим предприятием продукции:

- Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИК/УФ ИП329/330 «Спектрон» серия 600, СПЕК.425248.600 ТУ изм. 19, в исполнениях: «С2000-Спектрон-607-Ехi-М»; «С2000-Спектрон-607-Ехm-М»; «С2000-Спектрон-607-Ехi-Н»; «С2000-Спектрон-607-Ехm-Н»; «С2000-Спектрон-608-Ехi-М»; «С2000-Спектрон-608-Ехm-М»; «С2000-Спектрон-608-Ехi-Н»; «С2000-Спектрон-608-Ехm-Н»,

сообщая, что проведенный анализ модификаций прибора (изменения заключаются в материале корпуса – оцинкованная и нержавеющая сталь) и проведенная ранее экспертная оценка аналогичной продукции в испытательной лаборатории ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России (отчет об экспертном заключении № 14283 от 01.03.2019), позволяют сделать вывод о том, что новые модификации приборов соответствуют требованиям, предъявляемым при сертификационных испытаниях.

Таким образом, ОС «ПОЖТЕСТ» считает возможным:

1. Распространить действие сертификата соответствия С-RU.ЧС13.В.00005/18 от 25.12.2018 на продукцию:

- Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИК/УФ ИП329/330 «Спектрон» серия 600, СПЕК.425248.600 ТУ изм. 19, в исполнениях: «С2000-Спектрон-607-Ехi-М»; «С2000-Спектрон-607-Ехm-М»; «С2000-Спектрон-607-Ехi-Н»;

«С2000-Спектрон-607-Ехп-Н»; «С2000-Спектрон-608-Ехп-М»; «С2000-Спектрон-608-Ехп-М»; «С2000-Спектрон-608-Ехп-Н»; «С2000-Спектрон-608-Ехп-Н».

2. Инспекционный контроль за вышеуказанной продукцией будет проводиться в соответствии с заключенным ранее договором от 25.12.2018 № 2259-ОС/ИК.

Руководитель ОС «ПОЖТЕСТ»



А.С. Етумян